ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК Домоуправ Договор N:_____

Адрес:Солнечная 13 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x51DF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	82,13	45,61	36,52	97,54	94,7	95,64	94,68	----	0,02	3,458	24
27.03.2018	80,98	44,09	36,89	94,58	91,86	92,73	91,87	----	-0,01	3,387	24
28.03.2018	81,13	43,94	37,19	94,61	91,9	92,76	91,93	----	-0,03	3,415	24
29.03.2018	81,57	46,78	34,79	112,97	109,69	110,85	109,69	----	0	3,816	24
30.03.2018	84,19	50,73	33,46	135,16	131,05	132,67	131,06	----	-0,01	4,387	24
31.03.2018	83,23	48,37	34,86	118,96	115,39	116,71	115,43	----	-0,04	4,023	24
01.04.2018	81,56	46,19	35,37	112,54	109,29	110,42	109,31	----	-0,02	3,864	24
02.04.2018	80,58	44,57	36,01	99,83	97,03	97,93	97,02	----	0,01	3,493	24
03.04.2018	80,64	43,57	37,07	90,7	88,15	88,94	88,13	----	0,02	3,265	24
04.04.2018	80,31	43,92	36,39	94,71	92,04	92,89	92,04	----	0	3,348	24
05.04.2018	80,97	42,98	37,99	88,44	85,92	86,69	85,99	----	-0,07	3,264	24
06.04.2018	80,12	43,36	36,76	87,71	85,26	86,02	85,24	----	0,02	3,131	24
07.04.2018	80,73	41,9	38,83	79,51	77,25	77,91	77,31	----	-0,06	2,998	24
08.04.2018	80,47	42,2	38,27	84,75	82,38	83,06	82,38	----	0	3,15	24
09.04.2018	80,03	42,6	37,43	86,11	83,72	84,42	83,68	----	0,04	3,133	24
10.04.2018	79,92	42,48	37,44	85,54	83,17	83,85	83,15	----	0,02	3,113	24
11.04.2018	77,65	42,31	35,34	86,86	84,56	85,27	84,56	----	0	2,988	24
12.04.2018	78,56	43,56	35	96,13	93,54	94,35	93,47	----	0,07	3,272	24
13.04.2018	77,83	43,68	34,15	94,09	91,61	92,39	91,56	----	0,05	3,128	24
14.04.2018	77,92	43,3	34,62	95,47	92,93	93,73	92,93	----	0	3,216	24
15.04.2018	77,55	42,1	35,45	88,98	86,62	87,31	86,57	----	0,05	3,067	24
16.04.2018	78,29	42,09	36,2	90,62	88,19	88,91	88,17	----	0,02	3,19	24
17.04.2018	78,91	42,72	36,19	86,33	83,98	84,68	83,96	----	0,02	3,037	24
18.04.2018	77,37	42,69	34,68	90,88	88,51	89,21	88,45	----	0,06	3,065	24
19.04.2018	78,58	42,87	35,71	85	82,72	83,4	82,69	----	0,03	2,953	24
20.04.2018	77,18	42,32	34,86	82,41	80,28	80,9	80,19	----	0,09	2,795	24
21.04.2018	77,51	43,48	34,03	95,65	93,14	93,93	93,1	----	0,04	3,17	24
22.04.2018	77,73	42,76	34,97	91,56	89,14	89,89	89,11	----	0,03	3,114	24
23.04.2018	78,12	41,45	36,67	81,33	79,18	79,8	79,16	----	0,02	2,899	24
Итого:				**2728,9**	**2653,2**	**2677,2**	**2652,83**	**----**	**0,37**	**95,139**	**696**
Средние:	**79,71**	**43,74**	**35,97**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
/03/1824:	11192,21	10764,74	10925,79	10773,47	0	-8,73	439,46	2079	0
/04/1824:	13921,18	13417,94	13603,05	13426,3	0	-8,36	534,599	2775	0
Итого:	2728,97	2653,2	2677,26	2652,83	0	0,37	95,139	696	0

Представитель абонента

ректор ООО Управляющая Компания "Домоуправ "

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /С.А. Шевченко/

Подпись 25.04.2018г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/02/18г.-25/03/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
16.02.2018	90,65	53,35	37,30	158,80997	153,22	155,06	153,22	3,75	0,00	5,664	24
17.02.2018	88,98	56,37	32,61	199,31998	182,55	195,32	182,55	4,00	0,00	5,529	24
18.02.2018	87,62	50,84	36,78	148,20999	143,28	144,85	143,28	3,36	0,00	5,245	24
19.02.2018	87,86	54,84	33,02	187,04999	170,85	183,23	170,85	3,82	0,00	5,949	24
20.02.2018	88,55	56,07	32,48	193,47	186,99	189,55	186,99	3,92	0,00	6,046	24
21.02.2018	88,54	56,48	32,06	199,35001	192,67	195,39	192,67	3,96	0,00	6,082	24
22.02.2018	89,23	55,87	33,36	187,40996	181,02	183,46	181,02	3,95	0,00	5,998	24
23.02.2018	92,42	61,28	31,14	231,24997	222,87	226,54	222,87	4,71	0,00	6,839	24
24.02.2018	97,67	60,63	37,04	197,02	189,18	192,28	189,18	4,74	0,00	6,803	24
25.02.2018	98,34	60,84	37,50	197,11002	189,15	192,26	189,15	4,85	0,00	7,002	24
26.02.2018	98,08	59,50	38,58	180,23996	173,00	175,65	173,00	4,59	0,00	6,649	24
27.02.2018	96,94	64,68	32,26	239,56999	230,11	234,25	230,11	5,32	0,00	7,453	24
28.02.2018	98,99	65,64	33,35	241,12004	231,26	235,55	231,26	5,57	0,00	7,741	24
01.03.2018	102,76	63,69	39,07	205,90002	186,89	200,43	186,89	5,47	0,00	7,582	24
02.03.2018	98,83	57,04	41,79	167,16998	160,30	162,56	160,30	4,61	0,00	6,650	24
03.03.2018	94,57	55,88	38,69	170,09999	163,65	165,87	163,65	4,23	0,00	6,291	24
04.03.2018	92,22	56,37	35,85	186,17999	179,44	181,97	179,44	4,21	0,00	5,040	24
05.03.2018	92,42	56,72	35,71	181,17999	174,58	177,03	174,58	4,15	0,00	6,175	24
06.03.2018	90,40	54,42	35,98	168,28996	162,38	164,42	162,38	3,87	0,00	5,795	24
07.03.2018	95,54	62,19	33,35	218,81999	210,42	213,94	210,42	4,88	0,00	6,984	24
08.03.2018	97,72	58,58	39,14	178,93999	171,72	174,34	171,72	4,60	0,00	6,619	24
09.03.2018	95,92	57,84	38,08	178,43997	171,47	173,97	171,47	4,47	0,00	6,443	24
10.03.2018	95,54	60,30	35,24	203,27998	185,44	198,54	185,44	4,74	0,00	6,833	24
11.03.2018	97,15	63,29	33,86	221,73004	202,90	216,61	202,90	5,12	0,00	7,159	24
12.03.2018	97,46	60,52	36,94	195,74998	177,85	190,89	177,85	4,86	0,00	6,291	24
13.03.2018	97,06	58,47	38,59	180,66995	173,44	176,06	173,44	4,61	0,00	6,517	24
14.03.2018	92,38	54,36	38,02	157,00998	151,17	153,13	151,17	3,88	0,00	5,681	24
15.03.2018	85,74	47,41	38,33	124,09997	120,91	121,17	120,91	2,93	0,00	4,586	24
16.03.2018	85,88	47,92	37,95	126,89997	122,80	123,92	122,80	2,98	0,00	4,637	24
17.03.2018	84,88	47,49	37,39	132,89996	128,69	129,84	128,69	3,06	0,00	4,710	24
18.03.2018	84,74	47,70	37,04	133,16997	128,96	130,13	128,96	3,04	0,00	4,763	24
19.03.2018	88,47	55,54	32,93	188,65997	172,32	184,86	172,32	3,80	0,00	5,542	24
20.03.2018	86,66	53,97	32,69	177,59001	171,84	174,06	171,84	3,53	0,00	5,591	24
21.03.2018	85,81	51,90	33,91	163,67	158,39	160,35	158,39	3,32	0,00	5,032	24
22.03.2018	83,59	50,44	33,15	162,23997	157,32	159,02	157,32	3,22	0,00	5,189	24
23.03.2018	83,73	54,23	29,50	199,76003	174,71	196,21	174,71	3,55	0,00	5,211	24
24.03.2018	82,83	51,84	31,00	181,82996	176,35	178,49	176,35	3,34	0,00	5,342	24
25.03.2018	81,63	48,14	33,49	151,29001	146,83	148,26	146,83	3,03	0,00	4,853	24
Итого:				**6915,50**	**6576,88**	**6759,46**	**6576,88**	**156,04**	**0,00**	**228,516**	**912**
Средние:	**90,34**	**46,71**	**43,63**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
/02/1824:	12425,8	12018	12151,32	12018	44,78	0	403	1175	0
/03/1824:	19341,3	18594,88	18910,78	18594,88	200,82	0	631,516	2087	0
Итого:	6915,5	6576,88	6759,46	6576,88	156,04	0	228,516	912	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/

Подпись Ф.И.О.

26.03.2018г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Домоуправ" Договор N:
Адрес: пр. Краснопольский 19 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель КАРАТ-306 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	Qo	ВНР
Дата	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.03.2018	81,79	53,48	28,31	124,28	120,69	121,60	119,98	2,68	0,70	3,424	24
27.03.2018	80,69	53,35	27,34	123,47	119,98	120,89	119,28	2,58	0,69	3,289	24
28.03.2018	80,95	53,38	27,57	124,18	120,65	121,57	119,95	2,61	0,69	3,334	24
29.03.2018	81,09	52,83	28,26	119,53	116,12	117,04	115,50	2,49	0,62	3,264	24
30.03.2018	83,48	52,96	30,52	117,69	114,15	115,04	113,53	2,65	0,62	3,494	24
31.03.2018	82,68	53,03	29,65	118,54	115,05	115,97	114,46	2,57	0,59	3,422	24
01.04.2018	81,07	51,52	29,55	120,51	117,08	117,91	116,45	2,60	0,63	3,469	24
02.04.2018	80,38	52,77	27,60	122,20	118,77	119,67	118,12	2,53	0,65	3,283	24
03.04.2018	80,44	53,65	26,80	126,70	123,14	124,26	122,59	2,45	0,55	3,306	24
04.04.2018	80,06	53,45	26,61	127,65	124,09	125,40	123,73	2,26	0,37	3,309	24
05.04.2018	80,91	53,54	27,37	126,58	122,98	124,28	122,61	2,30	0,37	3,365	24
06.04.2018	80,10	54,50	25,60	129,69	126,07	127,62	125,86	2,07	0,21	3,232	24
07.04.2018	80,76	54,38	26,39	131,17	127,45	128,91	127,13	2,26	0,32	3,371	24
08.04.2018	80,58	54,28	26,30	130,65	126,96	128,29	126,53	2,36	0,43	3,347	24
09.04.2018	80,29	55,28	25,02	130,69	127,03	128,38	126,56	2,31	0,47	3,186	24
10.04.2018	80,02	54,76	25,26	131,27	127,61	128,93	127,13	2,34	0,48	3,232	24
11.04.2018	77,79	54,01	23,79	128,84	125,42	126,60	124,88	2,24	0,54	2,988	24
12.04.2018	78,62	53,90	24,72	127,42	123,97	125,05	123,36	2,36	0,62	3,070	24
13.04.2018	77,83	53,52	24,31	128,40	124,99	125,96	124,28	2,44	0,71	3,048	24
14.04.2018	77,90	53,74	24,16	131,51	128,01	128,92	127,18	2,59	0,83	3,100	24
15.04.2018	77,60	52,40	25,20	128,59	125,19	126,01	124,38	2,58	0,81	3,147	24
16.04.2018	78,36	53,46	24,90	126,06	122,68	123,43	121,78	2,63	0,90	3,056	24
17.04.2018	79,10	54,44	24,66	130,05	126,50	127,42	125,66	2,63	0,84	3,127	24
18.04.2018	77,42	52,33	25,09	119,26	116,11	117,19	115,68	2,07	0,43	2,912	24
19.04.2018	78,68	53,29	25,39	122,61	119,30	120,40	118,81	2,21	0,49	3,035	24
20.04.2018	77,36	52,99	24,37	119,17	116,04	116,92	115,39	2,25	0,66	2,832	24
21.04.2018	77,69	52,10	25,59	123,38	120,12	120,85	119,32	2,53	0,80	3,079	24
22.04.2018	77,78	51,60	26,18	123,25	119,99	120,71	119,21	2,54	0,78	3,152	24
23.04.2018	78,30	53,82	24,48	124,25	120,92	122,02	120,37	2,23	0,55	2,963	24
Итого:				3637,58	3537,07	3567,22	3519,72	156,04	17,35	92,835	696
Средние:	79,65	53,40	43,63								

	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
/03/1824:	19341,3	18594,88	18910,78	18594,88	200,82	0	631,516	2087	0
/04/1824:	22978,88	22131,95	22478,00	22114,60	356,86	17,35	724,351	2783	0
Итого:	3637,58	3537,07	3567,22	3519,72	156,04	17,35	92,835	696	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Домоуправ"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

25.04.2018г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167173

Адрес:ул.Хариса Юсупова 66 Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170634 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD956 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	79,94	44,3	35,64	121,43	118,05	120,5	119,38	0	-1,33	4,204	24
27.03.2018	79,1	43,59	35,51	118,38	115,16	117,49	116,44	0	-1,28	4,088	24
28.03.2018	78,88	43,51	35,37	119,9	116,61	119	117,92	0	-1,31	4,123	24
29.03.2018	79,03	44,69	34,34	132,68	129,05	131,73	130,52	0	-1,47	4,431	24
30.03.2018	81,97	47,4	34,57	142,57	138,4	141,29	139,8	0	-1,4	4,785	24
31.03.2018	81,32	46,36	34,96	136,77	132,82	135,55	134,17	0	-1,35	4,642	24
01.04.2018	79,81	44,69	35,12	138,39	134,53	137,27	135,98	0	-1,45	4,723	24
02.04.2018	78,64	44,56	34,08	123,68	120,35	122,86	121,73	0	-1,38	4,098	24
03.04.2018	78,86	43,69	35,17	115,79	112,63	115,04	113,99	0	-1,36	3,958	24
04.04.2018	77,76	43,84	33,92	122,39	119,16	121,7	120,59	0	-1,43	4,038	24
05.04.2018	78,02	43,72	34,3	118,81	115,64	118,12	117,07	0	-1,43	3,962	24
06.04.2018	77,65	43,6	34,05	114,01	111,01	113,44	112,47	0	-1,46	3,777	24
07.04.2018	77,62	43,29	34,33	114,4	111,38	113,79	112,8	0	-1,42	3,823	24
08.04.2018	77,84	43,07	34,77	114,56	111,51	113,91	112,9	0	-1,39	3,874	24
09.04.2018	77,15	42,97	34,18	117,04	113,98	116,44	115,42	0	-1,44	3,894	24
10.04.2018	77,34	42,79	34,55	116,79	113,73	116,14	115,14	0	-1,41	3,928	24
11.04.2018	75,39	43,4	31,99	123,13	120,07	122,62	121,52	0	-1,45	3,837	24
12.04.2018	76,45	43,84	32,61	120,35	117,27	119,75	118,66	0	-1,39	3,823	24
13.04.2018	75,29	43,76	31,53	126,14	122,97	125,63	124,49	0	-1,52	3,876	24
14.04.2018	76,53	43,08	33,45	122,15	119,02	121,48	120,46	0	-1,44	3,978	24
15.04.2018	75,98	42,71	33,27	128,42	125,14	127,76	126,65	0	-1,51	4,159	24
16.04.2018	75,66	43,23	32,43	121,02	117,97	120,4	119,37	0	-1,4	3,822	24
17.04.2018	75,67	43,01	32,66	114,93	112,03	114,34	113,34	0	-1,31	3,656	24
18.04.2018	75,06	43,13	31,93	117,02	114,1	116,47	115,47	0	-1,37	3,639	24
19.04.2018	77,38	42,63	34,75	109,74	106,87	109,06	108,14	0	-1,27	3,711	24
20.04.2018	75,02	43,21	31,81	110,99	108,23	110,59	109,64	0	-1,41	3,441	24
21.04.2018	75,56	43,01	32,55	121,04	117,99	120,58	119,54	0	-1,55	3,837	24
22.04.2018	75,92	43,15	32,77	127,54	124,3	127,02	125,92	0	-1,62	4,073	24
23.04.2018	76,61	42,86	33,75	113,16	110,22	112,78	111,8	0	-1,58	3,717	24
Итого:				**3523,2**	**3430,19**	**3502,7**	**3471,32**	**0**	**-41,13**	**115,917**	**696**
Средние:	**77,49**	**43,69**	**33,8**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
/03/1824:0	24289,04	23497,01	24088,91	23826,54	0	-329,53	918,669	0	4359	0
/04/1824:0	27812,26	26927,2	27591,66	27297,86	0	-370,66	1034,586	0	5055	0
Итого:	3523,22	3430,19	3502,75	3471,32	0	-41,13	115,917	0	696	0

редставитель абонента

енеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди" Договор N:3440167302

Адрес:Хариса Юсупова 105 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x70A9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	80,89	45,4	35,49	112,14	108,96	109,54	108,48	0	0,48	3,866	24
27.03.2018	79,83	45,42	34,41	106,56	103,61	104,2	103,17	0	0,44	3,561	24
28.03.2018	79,56	44,76	34,8	106,66	103,72	104,29	103,29	0	0,43	3,606	24
29.03.2018	79,75	45,09	34,66	118,29	115,03	115,65	114,55	0	0,48	3,985	24
30.03.2018	82,54	47,76	34,78	124,65	120,97	121,74	120,45	0	0,52	4,207	24
31.03.2018	81,98	46,99	34,99	125,98	122,31	123,02	121,77	0	0,54	4,279	24
01.04.2018	80,35	45,81	34,54	123,22	119,76	120,4	119,2	0	0,56	4,137	24
02.04.2018	79,36	46,03	33,33	115,28	112,1	112,79	111,68	0	0,42	3,735	24
03.04.2018	79,58	44,14	35,44	104,27	101,38	101,9	100,97	0	0,41	3,59	24
04.04.2018	78,98	44,3	34,68	107,65	104,7	105,28	104,3	0	0,4	3,628	24
05.04.2018	79,29	43,57	35,72	102,68	99,83	100,36	99,46	0	0,37	3,564	24
06.04.2018	78,92	44,23	34,69	101,09	98,33	98,9	98	0	0,33	3,41	24
07.04.2018	79,09	43,61	35,48	100,78	98,03	98,53	97,7	0	0,33	3,475	24
08.04.2018	79,38	43,57	35,81	98,41	95,69	96,2	95,34	0	0,35	3,427	24
09.04.2018	78,95	44,11	34,84	98,77	96,11	96,62	95,76	0	0,35	3,345	24
10.04.2018	78,73	44,01	34,72	101,05	98,29	98,86	97,96	0	0,33	3,411	24
11.04.2018	76,34	44,06	32,28	104,1	101,39	102,03	101,09	0	0,3	3,271	24
12.04.2018	77,56	44,66	32,9	104,37	101,6	102,24	101,31	0	0,29	3,342	24
13.04.2018	76,29	45,04	31,25	107,8	105,03	105,71	104,68	0	0,35	3,28	24
14.04.2018	77,56	43,93	33,63	101,56	98,87	99,45	98,56	0	0,31	3,323	24
15.04.2018	76,67	44,09	32,58	105,52	102,78	103,43	102,49	0	0,29	3,346	24
16.04.2018	76,18	44,58	31,6	107,12	104,4	105,06	104,06	0	0,34	3,297	24
17.04.2018	76,08	44,7	31,38	106,13	103,43	104,37	103,36	0	0,07	3,243	24
18.04.2018	75,45	44,83	30,62	110,66	107,88	109,11	108,11	0	-0,23	3,3	24
19.04.2018	77,82	44,72	33,1	101,12	98,45	99,63	98,7	0	-0,25	3,257	24
20.04.2018	75,3	45,14	30,16	98,23	95,78	97,14	96,23	0	-0,45	2,883	24
21.04.2018	75,84	44,75	31,09	106,08	103,39	104,86	103,87	0	-0,48	3,212	24
22.04.2018	76,26	44,23	32,03	110,43	107,6	109	107,97	0	-0,37	3,447	24
23.04.2018	76,89	43,87	33,02	93,56	91,11	92,33	91,49	0	-0,38	3,006	24
Итого:				**3104,1**	**3020,53**	**3042,6**	**3014**	**0**	**6,53**	**101,433**	**696**
Средние:	**78,32**	**44,73**	**33,58**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
/03/1824:	**31065,2**	**30131,66**	**30582,78**	**30212,29**	**0,06**	**-80,63**	**962,819**	**6709**	**2**
3/04/1824:	**34169,36**	**33152,19**	**33625,42**	**33226,29**	**0,06**	**-74,1**	**1064,252**	**7405**	**2**
Итого:	**3104,16**	**3020,53**	**3042,64**	**3014**	**0**	**6,53**	**101,433**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди" Договор N:3440167300

Адрес:Хариса Юсупова 103 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x519A ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.03.2018	81,65	42,36	39,29	102,34	99,37	100,27	99,39	0	-0,02	3,904	23
27.03.2018	80,69	41,21	39,48	97,38	94,59	94,06	93,31	0	1,28	3,733	24
28.03.2018	80,42	40,61	39,81	97,84	95,08	94,45	93,7	0	1,38	3,781	24
29.03.2018	80,6	45,01	35,59	120,7	117,26	116,95	115,85	0	1,41	4,172	24
30.03.2018	83,33	47,25	36,08	138,6	134,44	134,34	132,91	0	1,53	4,849	24
31.03.2018	82,92	46,25	36,67	131,65	127,73	127,57	126,27	0	1,46	4,683	24
01.04.2018	81,21	43,23	37,98	118,76	115,35	114,96	113,96	0	1,39	4,379	24
02.04.2018	80,21	42,22	37,99	104,97	102,05	101,54	100,68	0,03	1,37	3,876	24
03.04.2018	80,53	41,32	39,21	100,53	97,7	97,17	96,41	0,01	1,29	3,829	24
04.04.2018	79,89	41,21	38,68	103,14	100,26	99,74	98,95	0,02	1,31	3,876	24
05.04.2018	80,18	41,51	38,67	101,25	98,42	97,86	97,05	0,03	1,37	3,804	24
06.04.2018	79,72	41,47	38,25	99,96	97,21	96,56	95,78	0,03	1,43	3,718	24
07.04.2018	79,88	40,89	38,99	98,14	95,37	94,81	94,05	0	1,32	3,716	24
08.04.2018	80,16	40,39	39,77	95,99	93,31	92,64	91,92	0	1,39	3,707	24
09.04.2018	79,71	40,66	39,05	87,05	84,64	84,01	83,36	0,04	1,28	3,304	24
10.04.2018	79,59	40,03	39,56	85,46	83,1	82,47	81,83	0,03	1,27	3,283	24
11.04.2018	77,19	41,46	35,73	97,38	94,83	94,28	93,5	0,01	1,33	3,389	24
12.04.2018	78,37	41,43	36,94	97,5	94,89	94,37	93,61	0,01	1,28	3,503	24
13.04.2018	77,04	41,71	35,33	99,24	96,68	96,17	95,39	0	1,29	3,412	24
14.04.2018	78,29	41,71	36,58	102,47	99,72	99,32	98,53	0	1,19	3,646	24
15.04.2018	77,51	41,12	36,39	106,58	103,78	103,44	102,65	0	1,13	3,772	24
16.04.2018	77,03	42,45	34,58	103,34	100,64	100,51	99,66	0	0,98	3,476	24
17.04.2018	76,97	41,95	35,02	104,89	102,16	102,21	101,37	0	0,79	3,576	24
18.04.2018	76,33	42,33	34	105,85	103,11	103,24	102,37	0	0,74	3,502	24
19.04.2018	78,78	41,85	36,93	100,51	97,78	97,83	97,02	0	0,76	3,609	24
20.04.2018	76,28	40,96	35,32	83,61	81,48	81,44	80,81	0,01	0,67	2,876	24
21.04.2018	76,71	41,95	34,76	98,63	96,07	96,28	95,52	0	0,55	3,339	24
22.04.2018	77,03	40,76	36,27	91,34	88,97	89,1	88,41	0	0,56	3,226	24
23.04.2018	77,81	40,08	37,73	80,39	78,27	78,3	77,69	0,01	0,58	2,951	24
Итого:				**2955,4**	**2874,26**	**2865,8**	**2841,95**	**0,23**	**32,31**	**106,891**	**695**
Средние:	**79,17**	**41,9**	**37,26**								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
/03/1824:	**22751,87**	**21981,14**	**22325,78**	**22082,42**	**1,02**	**-101,28**	**898,455**	**4333**	**2**
/04/1824:	**25707,36**	**24855,4**	**25191,67**	**24924,37**	**1,25**	**-68,97**	**1005,346**	**5028**	**3**
Итого:	**2955,49**	**2874,26**	**2865,89**	**2841,95**	**0,23**	**32,31**	**106,891**	**695**	**1**

редставитель абонента

еральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:5487
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7E04 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч
26.03.2018	80,4	43,79	36,61	78,54	76,32	74,18	73,53	0	2,79	3,249	24
27.03.2018	79,51	43,08	36,43	77,34	75,21	73,07	72,48	0	2,73	3,185	24
28.03.2018	79,29	43,34	35,95	77,55	75,42	73,31	72,66	0	2,76	3,153	24
29.03.2018	79,56	44,68	34,88	87,4	84,98	82,64	81,83	0	3,15	3,444	24
30.03.2018	82,31	47,05	35,26	92,05	89,37	86,99	86,07	0	3,3	3,664	24
31.03.2018	81,73	45,4	36,33	87,25	84,73	82,42	81,63	0	3,1	3,581	24
01.04.2018	80,07	43,87	36,2	84,57	82,19	79,94	79,21	0	2,98	3,459	24
02.04.2018	79,04	43,34	35,7	81,11	78,89	76,71	76,03	0	2,86	3,275	24
03.04.2018	79,28	43,23	36,05	77,69	75,55	73,48	72,86	0	2,69	3,167	24
04.04.2018	78,69	42,39	36,3	77,23	75,14	73,05	72,47	0	2,67	3,168	24
05.04.2018	79,01	42,72	36,29	77,51	75,39	73,34	72,71	0	2,68	3,182	24
06.04.2018	78,66	42,49	36,17	74,32	72,3	70,33	69,75	0	2,55	3,039	24
07.04.2018	78,73	41,9	36,83	76,94	74,84	72,78	72,18	0	2,66	3,204	24
08.04.2018	79,07	41,93	37,14	77,4	75,31	73,21	72,64	0	2,67	3,253	24
09.04.2018	78,63	41,89	36,74	74,57	72,55	70,55	69,98	0	2,57	3,098	24
10.04.2018	78,41	42,71	35,7	75,28	73,24	71,28	70,66	0	2,58	3,039	24
11.04.2018	76,07	43,3	32,77	80,47	78,39	76,37	75,7	0	2,69	2,985	24
12.04.2018	77,28	43,18	34,1	76,98	74,96	72,99	72,36	0	2,6	2,972	24
13.04.2018	75,97	43,77	32,2	81,38	79,33	77,25	76,56	0	2,77	2,969	24
14.04.2018	77,15	43,01	34,14	77,7	75,67	73,69	73,06	0	2,61	3,004	24
15.04.2018	76,35	42,41	33,94	81,09	79,03	76,92	76,26	0	2,77	3,118	24
16.04.2018	75,92	43,62	32,3	80,42	78,4	76,35	75,67	0	2,73	2,942	24
17.04.2018	75,89	43,6	32,29	80,88	78,83	76,82	76,13	0	2,7	2,958	24
18.04.2018	75,23	43,67	31,56	82,62	80,53	78,55	77,84	0	2,69	2,953	24
19.04.2018	77,65	43,56	34,09	74,95	72,98	71,16	70,53	0	2,45	2,892	24
20.04.2018	75,07	44,3	30,77	75,16	73,27	71,57	70,89	0	2,38	2,62	24
21.04.2018	75,64	43,34	32,3	78,28	76,29	74,67	74	0	2,29	2,862	24
22.04.2018	76	43,23	32,77	83,72	81,58	80,02	79,3	0	2,28	3,109	24
23.04.2018	76,78	43,46	33,32	76,01	74,01	72,71	72,09	0	1,92	2,867	24
Итого:				**2306,4**	**2244,7**	**2186,3**	**2167,08**	**0**	**77,62**	**90,411**	**696**
Средние:	**78,04**	**43,38**	**34,65**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
/03/1824:0	55398,63	53816,84	53397,99	52800,59	8,31	1016,25	1984,097	17725	0
/04/1824:0	57705,04	56061,54	55584,34	54967,67	8,31	1093,87	2074,508	18421	0
Итого:	**2306,41**	**2244,7**	**2186,35**	**2167,08**	**0**	**77,62**	**90,411**	**696**	**0**

редставитель абонента
неральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/ 24.04.2018г.
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167081

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101 Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5360 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
26.03.2018	79,86	43,69	36,17	60,8	59,08	59,51	58,95	0	0,13	2,136	24
27.03.2018	78,94	42,81	36,13	58,65	57,02	57,43	56,9	0	0,12	2,06	24
28.03.2018	78,74	42,67	36,07	60,36	58,73	59,08	58,54	0	0,19	2,118	24
29.03.2018	79,03	44,74	34,29	68,68	66,81	67,19	66,55	0	0,26	2,29	24
30.03.2018	81,85	47,58	34,27	74,61	72,44	72,9	72,14	0	0,3	2,483	24
31.03.2018	81,25	46,13	35,12	69,82	67,8	68,25	67,55	0,01	0,25	2,381	24
01.04.2018	79,63	43,9	35,73	69,2	67,28	67,64	67,01	0	0,27	2,403	24
02.04.2018	78,54	43,4	35,14	62,15	60,47	60,86	60,32	0	0,15	2,124	24
03.04.2018	78,83	42,35	36,48	58,94	57,32	57,7	57,16	0,01	0,16	2,088	24
04.04.2018	78,19	43	35,19	60,73	59,11	59,48	58,94	0	0,17	2,077	24
05.04.2018	78,5	41,52	36,98	57,51	55,94	56,31	55,84	0	0,1	2,066	24
06.04.2018	78,12	42,44	35,68	55,21	53,72	54,12	53,64	0	0,08	1,916	24
07.04.2018	78,23	41,02	37,21	53,93	52,47	52,83	52,4	0	0,07	1,952	24
08.04.2018	78,5	41,31	37,19	55,38	53,9	54,23	53,79	0	0,11	2,004	24
09.04.2018	78,16	42,35	35,81	56,31	54,81	55,18	54,72	0	0,09	1,962	24
10.04.2018	77,94	42,53	35,41	57,14	55,62	55,98	55,48	0	0,14	1,969	24
11.04.2018	75,72	43,58	32,14	61,25	59,71	60,1	59,6	0,01	0,11	1,92	24
12.04.2018	76,86	44,01	32,85	61,39	59,82	60,2	59,67	0	0,15	1,964	24
13.04.2018	75,57	44,04	31,53	63,34	61,73	62,15	61,56	0	0,17	1,946	24
14.04.2018	76,72	43,39	33,33	57,99	56,52	56,89	56,36	0	0,16	1,882	24
15.04.2018	76	42,44	33,56	60,7	59,16	59,53	59,04	0	0,12	1,983	24
16.04.2018	75,54	43,7	31,84	59,39	57,92	58,31	57,83	0,01	0,09	1,842	24
17.04.2018	75,53	43,86	31,67	62,48	60,91	61,34	60,8	0	0,11	1,929	24
18.04.2018	74,86	44,09	30,77	62,88	61,34	61,79	61,23	0	0,11	1,884	24
19.04.2018	77,21	43,78	33,43	57,24	55,76	56,18	55,66	0	0,1	1,862	24
20.04.2018	74,7	42,94	31,76	52,59	51,28	51,79	51,35	0,01	-0,07	1,628	24
21.04.2018	75,32	43,14	32,18	61,55	59,99	60,49	59,94	0	0,05	1,928	24
22.04.2018	75,59	42,75	32,84	60	58,49	58,97	58,41	0	0,08	1,92	24
23.04.2018	76,16	41,43	34,73	48,78	47,54	48,03	47,62	0	-0,08	1,65	24
Итого:				**1749**	**1702,69**	**1714,4**	**1699**	**0,05**	**3,69**	**58,367**	**696**
Средние:	**77,58**	**43,26**	**34,32**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/03/1824	**44447,68**	**43183,23**	**44010,75**	**43483,7**	**10,46**	**-300,47**	**1289,427**	**17725**	**0**
23/04/1824	**46196,68**	**44885,92**	**45725,21**	**45182,7**	**10,51**	**-296,78**	**1347,794**	**18421**	**0**
Итого:	**1749**	**1702,69**	**1714,46**	**1699**	**0,05**	**3,69**	**58,367**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ / А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167087

Адрес:пр.Краснопольский 13-б Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6222 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	81,04	41,58	39,46	59,69	57,98	56	55,53	0	2,45	2,287	24
27.03.2018	80,14	40,41	39,73	58,06	56,44	54,49	54,1	0	2,34	2,24	24
28.03.2018	79,94	40,76	39,18	58,7	57,05	55,11	54,68	0	2,37	2,233	24
29.03.2018	80,09	42,72	37,37	67,25	65,38	63,19	62,63	0	2,75	2,443	24
30.03.2018	82,82	44,53	38,29	69,22	67,17	64,98	64,37	0	2,8	2,572	24
31.03.2018	82,31	43,73	38,58	67,47	65,51	63,34	62,76	0	2,75	2,528	24
01.04.2018	80,55	41,78	38,77	67,63	65,69	63,52	62,98	0	2,71	2,545	24
02.04.2018	79,67	41,14	38,53	61,79	60,08	58,06	57,53	0	2,55	2,313	24
03.04.2018	79,97	41,21	38,76	56,4	54,79	52,98	52,51	0	2,28	2,123	24
04.04.2018	79,35	40,61	38,74	59,15	57,51	55,59	55,14	0	2,37	2,228	24
05.04.2018	79,72	39,96	39,76	57,36	55,8	53,86	53,44	0	2,36	2,216	24
06.04.2018	79,36	39,73	39,63	54,41	52,89	51,11	50,76	0	2,13	2,097	24
07.04.2018	79,39	40,13	39,26	55,53	54,01	52,18	51,74	0	2,27	2,12	24
08.04.2018	79,77	39,9	39,87	55,02	53,46	51,67	51,32	0	2,14	2,131	24
09.04.2018	79,37	40,35	39,02	55,76	54,24	52,4	52,01	0	2,23	2,114	24
10.04.2018	79,12	40,71	38,41	58,18	56,62	54,71	54,25	0	2,37	2,173	24
11.04.2018	76,74	42,16	34,58	60,69	59,12	57,22	56,74	0	2,38	2,041	24
12.04.2018	78	41,72	36,28	60,24	58,62	56,72	56,24	0	2,38	2,126	24
13.04.2018	76,64	42,11	34,53	62,96	61,34	59,39	58,91	0	2,43	2,117	24
14.04.2018	77,9	41,37	36,53	61,47	59,85	57,88	57,4	0	2,45	2,186	24
15.04.2018	77,01	41,43	35,58	62,47	60,85	58,88	58,4	0	2,45	2,166	24
16.04.2018	76,62	41,92	34,7	61,59	60,01	58,08	57,6	0	2,41	2,084	24
17.04.2018	76,6	41,97	34,63	61,39	59,8	57,89	57,41	0	2,39	2,069	24
18.04.2018	75,89	42,28	33,61	64,07	62,43	60,47	59,99	0	2,44	2,098	24
19.04.2018	78,4	42,39	36,01	57,55	56,02	54,19	53,71	0	2,31	2,017	24
20.04.2018	75,82	41,91	33,91	54,62	53,24	51,52	51,05	0	2,19	1,803	24
21.04.2018	76,42	42,88	33,54	63,06	61,44	59,48	58,96	0	2,48	2,06	24
22.04.2018	76,7	41,76	34,94	62,6	60,99	59	58,46	0	2,53	2,127	24
23.04.2018	77,52	41,52	36	53	51,6	49,86	49,41	0	2,19	1,856	24
Итого:				**1747,3**	**1699,93**	**1643,7**	**1630,03**	**0**	**69,9**	**63,113**	**696**
Средние:	**78,71**	**41,54**	**37,17**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
5/03/1824:	**26741,35**	**25939,14**	**25274,32**	**25003,87**	**2,17**	**935,27**	**916,524**	**10883**	**0**
3/04/1824:	**28488,68**	**27639,07**	**26918,09**	**26633,9**	**2,17**	**1005,17**	**979,637**	**11579**	**0**
Итого:	**1747,33**	**1699,93**	**1643,77**	**1630,03**	**0**	**69,9**	**63,113**	**696**	**0**

Представитель абонента

неральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/ 24.04.2018г

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди" Договор N:3440167287

Адрес:пр. Краснопольский 13а Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xB4AD ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	81,4	48,7	32,7	125,39	121,78	121	119,65	80,03	2,13	3,983	24
27.03.2018	80,45	47,11	33,34	115,85	112,59	111,7	110,56	69,69	2,03	3,749	24
28.03.2018	80,2	47,03	33,17	117,66	114,36	113,47	112,28	70,78	2,08	3,794	24
29.03.2018	80,36	48,46	31,9	129,92	126,28	125,52	124,17	83,87	2,11	4,025	24
30.03.2018	83,08	51,51	31,57	148,76	144,31	143,8	142,03	108,09	2,28	4,557	24
31.03.2018	82,64	49,87	32,77	141,5	137,32	136,65	135,04	98,71	2,28	4,5	24
01.04.2018	80,97	49,04	31,93	138,95	134,98	134,34	132,83	93,42	2,15	4,31	24
02.04.2018	80,01	48,34	31,67	126,94	123,37	122,71	121,36	79,84	2,01	3,904	24
03.04.2018	80,22	46,63	33,59	114,24	111,05	110,21	109,07	66,76	1,98	3,731	24
04.04.2018	79,61	47,46	32,15	117,93	114,66	113,95	112,77	70,5	1,89	3,686	24
05.04.2018	79,94	46,31	33,63	113,55	110,4	109,57	108,47	65,85	1,93	3,713	24
06.04.2018	79,57	45,88	33,69	109,57	106,55	105,76	104,69	60,52	1,86	3,589	24
07.04.2018	79,72	45,53	34,19	110,28	107,21	106,43	105,42	60,68	1,79	3,665	24
08.04.2018	80,01	45,74	34,27	108,87	105,83	105,06	104,03	61,17	1,8	3,626	24
09.04.2018	79,59	45,91	33,68	108,06	105,08	104,31	103,29	59,09	1,79	3,537	24
10.04.2018	79,42	46,35	33,07	105,18	102,33	101,62	100,63	31,34	1,7	3,384	23
11.04.2018	76,89	46,74	30,15	111,49	108,58	108,05	106,93	0	1,65	3,271	24
12.04.2018	78,12	46,63	31,49	110,91	107,97	107,4	106,27	0	1,7	3,4	24
13.04.2018	76,83	46,84	29,99	122,61	119,41	119,08	117,84	0	1,57	3,579	24
14.04.2018	78,06	46,41	31,65	111,92	108,95	108,46	107,37	0,01	1,58	3,445	24
15.04.2018	77,24	46,3	30,94	113,13	110,18	109,8	108,68	0	1,5	3,406	24
16.04.2018	76,79	46,73	30,06	115,13	112,13	111,86	110,71	0	1,42	3,368	24
17.04.2018	76,77	47,17	29,6	116,81	113,79	113,58	112,4	0	1,39	3,368	24
18.04.2018	76,09	46,94	29,15	119,55	116,49	116,32	115,12	0	1,37	3,394	24
19.04.2018	78,52	46,33	32,19	108,06	105,12	104,64	103,63	0,01	1,49	3,383	24
20.04.2018	75,95	46,1	29,85	102,94	100,31	99,83	98,85	0,01	1,46	2,991	24
21.04.2018	76,44	45,67	30,77	111,14	108,29	107,67	106,63	0	1,66	3,329	24
22.04.2018	76,84	45,39	31,45	111,32	108,46	107,66	106,62	0	1,84	3,408	24
23.04.2018	77,55	45,03	32,52	95,86	93,34	92,5	91,63	0,01	1,71	3,036	24
Итого:				**3383,5**	**3291,12**	**3272,9**	**3238,97**	**1160,3**	**52,15**	**105,131**	**695**
Средние:	**78,94**	**46,97**	**31,97**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
26/03/1824	45034,54	43741,5	43895,14	43305,47	14474,85	436,03	1182,443	9007	4
23/04/1824	48418,06	47032,62	47168,09	46544,44	15635,23	488,18	1287,574	9702	5
Итого:	**3383,52**	**3291,12**	**3272,95**	**3238,97**	**1160,38**	**52,15**	**105,131**	**695**	**1**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди" Договор N:3440167285
Адрес:пр Краснопольский 13 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	81,25	49,16	32,09	227,42	220,9	219,36	216,86	0	4,04	7,091	24
27.03.2018	80,37	48,92	31,45	219,34	213,19	211,75	209,38	0	3,81	6,702	24
28.03.2018	80,13	49,16	30,97	227,95	221,57	220,18	217,7	0	3,87	6,858	24
29.03.2018	80,21	49,92	30,29	245,25	238,38	236,92	234,15	0	4,23	7,217	24
30.03.2018	82,91	50,54	32,37	240,18	233,03	231,65	228,86	0	4,17	7,543	24
31.03.2018	82,41	49,48	32,93	233,09	226,22	224,66	222,08	0	4,14	7,45	24
01.04.2018	80,73	48,62	32,11	241,71	234,88	233,09	230,52	0	4,36	7,541	24
02.04.2018	79,88	49,33	30,55	234,33	227,83	226,33	223,75	0	4,08	6,955	24
03.04.2018	80,14	48,57	31,57	210,98	205,09	203,72	201,46	0,01	3,63	6,474	24
04.04.2018	79,52	48,56	30,96	214,03	208,12	206,75	204,45	0,02	3,67	6,445	24
05.04.2018	79,87	48,22	31,65	214,38	208,42	206,99	204,74	0,03	3,68	6,595	24
06.04.2018	79,55	48,65	30,9	207,16	201,44	200,18	197,96	0,02	3,48	6,224	24
07.04.2018	79,65	48,06	31,59	205,76	200,06	198,73	196,56	0,02	3,5	6,319	24
08.04.2018	79,93	48,16	31,77	204,91	199,22	197,87	195,72	0,01	3,5	6,331	24
09.04.2018	79,55	48,86	30,69	205,77	200,08	198,91	196,7	0,21	3,38	6,138	24
10.04.2018	79,32	45,19	34,13	178,21	173,31	171,96	170,28	0,02	3,03	5,914	24
11.04.2018	76,77	42,32	34,45	165,37	161,06	159,54	158,19	0	2,87	5,543	24
12.04.2018	77,97	41,96	36,01	159,95	155,69	154,19	152,92	0,01	2,77	5,603	24
13.04.2018	76,65	42,64	34,01	174,04	169,55	167,85	166,42	0,01	3,13	5,762	24
14.04.2018	77,9	42,07	35,83	169,51	165,01	163,39	162,03	0,01	2,98	5,91	24
15.04.2018	77,06	41,77	35,29	171,17	166,72	165,18	163,83	0,01	2,89	5,88	24
16.04.2018	76,64	42,26	34,38	166,39	162,12	160,76	159,44	0,01	2,68	5,569	24
17.04.2018	76,61	42,96	33,65	175,44	170,91	169,96	168,5	0,01	2,41	5,746	24
18.04.2018	75,96	42,95	33,01	174,28	169,86	169,31	167,83	0,03	2,03	5,6	24
19.04.2018	78,42	42,54	35,88	163,3	158,89	158,46	157,11	0,02	1,78	5,699	24
20.04.2018	75,85	41,44	34,41	148,67	144,91	144,68	143,53	0,03	1,38	4,981	24
21.04.2018	76,28	41,32	34,96	159,66	155,58	155,66	154,37	0,01	1,21	5,436	24
22.04.2018	76,7	41	35,7	155,71	151,69	152,09	150,84	0,01	0,85	5,412	24
23.04.2018	77,48	40,63	36,85	142,44	138,68	139,33	138,26	0,01	0,42	5,108	24
Итого:				**5636,4**	**5482,41**	**5449,4**	**5394,44**	**0,51**	**87,97**	**180,046**	**696**
Средние:	**78,81**	**45,69**	**33,11**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
5/03/1824:	**43836,81**	**42375,3**	**42223,31**	**41687,62**	**6,65**	**687,68**	**1528,475**	**4766**	**1**
3/04/1824:	**49473,21**	**47857,71**	**47672,76**	**47082,06**	**7,16**	**775,65**	**1708,521**	**5462**	**1**
Итого:	**5636,4**	**5482,41**	**5449,45**	**5394,44**	**0,51**	**87,97**	**180,046**	**696**	**0**

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167085
Адрес:пр.Краснопольский 11-б Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9787 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	81,16	47,51	33,65	46,88	45,53	44,98	44,5	0	1,03	1,533	24
27.03.2018	80,25	47,19	33,06	44,81	43,54	43,03	42,56	0	0,98	1,439	24
28.03.2018	80,06	47,57	32,49	45,47	44,2	43,68	43,2	0	1	1,433	24
29.03.2018	80,18	46,83	33,35	50,27	48,82	48,28	47,8	0	1,02	1,628	24
30.03.2018	82,93	48,35	34,58	52,79	51,23	50,61	50,05	0	1,18	1,77	24
31.03.2018	82,41	48,79	33,62	49,37	47,93	47,35	46,79	0	1,14	1,611	24
01.04.2018	80,76	47,57	33,19	50,52	49,09	48,51	47,99	0	1,1	1,627	24
02.04.2018	79,78	47,56	32,22	47,72	46,38	45,88	45,4	0	0,98	1,494	24
03.04.2018	80,07	47,48	32,59	45,79	44,5	43,98	43,5	0	1	1,451	24
04.04.2018	79,46	47,8	31,66	46,33	45,04	44,53	44,06	0	0,98	1,428	24
05.04.2018	79,83	47,66	32,17	45,22	43,95	43,46	42,99	0	0,96	1,412	24
06.04.2018	79,43	48,58	30,85	43,06	41,84	41,43	40,95	0	0,89	1,291	24
07.04.2018	79,55	48,16	31,39	42,79	41,58	41,15	40,67	0	0,91	1,303	24
08.04.2018	79,83	48,27	31,56	43,52	42,33	41,82	41,34	0	0,99	1,335	24
09.04.2018	79,48	47,48	32	43,67	42,46	41,97	41,49	0	0,97	1,357	24
10.04.2018	79,18	49,13	30,05	45,19	43,96	43,51	43,02	0,01	0,94	1,323	24
11.04.2018	76,79	46,74	30,05	46,44	45,22	44,77	44,29	0	0,93	1,358	24
12.04.2018	78	47,79	30,21	46,67	45,42	44,96	44,48	0	0,94	1,373	24
13.04.2018	76,63	46,57	30,06	45,46	44,3	43,84	43,36	0	0,94	1,331	24
14.04.2018	77,98	48,36	29,62	47,31	46,06	45,6	45,12	0	0,94	1,363	24
15.04.2018	77,15	45,86	31,29	48,28	46,99	46,5	46,02	0,01	0,97	1,471	24
16.04.2018	76,68	46,68	30	46,27	45,07	44,62	44,14	0	0,93	1,352	24
17.04.2018	76,67	48,74	27,93	47,13	45,93	45,51	45,01	0	0,92	1,281	24
18.04.2018	75,92	45,77	30,15	48,35	47,13	46,65	46,18	0,01	0,95	1,419	24
19.04.2018	78,46	50,33	28,13	47,15	45,88	45,44	44,96	0	0,92	1,288	24
20.04.2018	75,9	47,28	28,62	42,69	41,58	41,19	40,78	0	0,8	1,191	24
21.04.2018	76,38	46,54	29,84	45,12	43,96	43,49	43,02	0	0,94	1,311	24
22.04.2018	76,82	47,52	29,3	48,47	47,22	46,69	46,21	0,01	1,01	1,382	24
23.04.2018	77,57	50,63	26,94	44,09	42,88	42,44	41,96	0,04	0,92	1,156	24
Итого:				**1346,8**	**1310,02**	**1295,8**	**1281,84**	**0,08**	**28,18**	**40,711**	**696**
Средние:	**78,8**	**47,74**	**31,05**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
26/03/1824	37237,09	36139,32	35966,85	35521,68	642,64	617,64	1105,383	20246	0
23/04/1824	38583,92	37449,34	37262,72	36803,52	642,72	645,82	1146,094	20942	0
Итого:	1346,83	1310,02	1295,87	1281,84	0,08	28,18	40,711	696	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:5487

Адрес:пр.Краснопольский 11-а Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE99F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.03.2018	81,1	54,11	26,99	71,64	69,57	67,17	66,27	0,12	3,3	1,879	24
27.03.2018	79,83	47,93	31,9	51,07	49,66	47,71	47,21	0,16	2,45	1,581	24
28.03.2018	79,64	48,41	31,23	52,37	50,93	48,93	48,41	0,05	2,52	1,592	24
29.03.2018	79,78	47,82	31,96	59,06	57,46	55,14	54,55	0,04	2,91	1,835	24
30.03.2018	82,41	49,02	33,39	61,75	59,93	57,53	56,94	0,06	2,99	2,002	24
31.03.2018	81,93	48,76	33,17	58,17	56,48	54,21	53,6	0,05	2,88	1,874	24
01.04.2018	80,32	47,41	32,91	60,1	58,42	56,1	55,54	0,04	2,88	1,924	24
02.04.2018	79,36	48,07	31,29	55,16	53,62	51,59	51,05	0,05	2,57	1,676	24
03.04.2018	79,66	48,03	31,63	53,46	51,98	49,99	49,47	0,05	2,51	1,643	24
04.04.2018	79,05	47,61	31,44	54,68	53,19	51,17	50,65	0,05	2,54	1,673	24
05.04.2018	79,4	48,39	31,01	53,14	51,65	49,73	49,2	0,05	2,45	1,603	24
06.04.2018	79,04	48,71	30,33	52,25	50,81	48,92	48,42	0,35	2,39	1,543	24
07.04.2018	79,12	46,73	32,39	52,99	51,55	49,56	49,08	0,04	2,47	1,67	24
08.04.2018	79,46	47,81	31,65	51,65	50,19	48,32	47,82	0,03	2,37	1,587	24
09.04.2018	79,04	48,9	30,14	51,26	49,82	48,04	47,52	0,04	2,3	1,502	24
10.04.2018	78,31	49,02	29,29	50,9	49,52	47,77	47,27	0,04	2,25	1,453	24
11.04.2018	75,31	49,3	26,01	56,29	54,84	53,05	52,43	0,05	2,41	1,426	24
12.04.2018	76,58	49,18	27,4	55,29	53,83	52,02	51,44	0,04	2,39	1,475	24
13.04.2018	75,43	49,22	26,21	57,17	55,72	53,87	53,26	0,21	2,46	1,46	24
14.04.2018	76,79	48,97	27,82	55,3	53,85	52,01	51,45	0,04	2,4	1,498	24
15.04.2018	76,1	47,83	28,27	56,74	55,26	53,38	52,82	0,04	2,44	1,56	24
16.04.2018	75,69	48,86	26,83	55,7	54,26	52,47	51,87	0,04	2,39	1,455	24
17.04.2018	75,79	49,57	26,22	56,72	55,27	53,48	52,85	0,04	2,42	1,449	24
18.04.2018	75,23	48,68	26,55	58,01	56,55	54,73	54,09	0,03	2,46	1,501	24
19.04.2018	77,61	49,34	28,27	54,21	52,75	50,97	50,4	0,04	2,35	1,492	24
20.04.2018	75,14	49,26	25,88	56,54	55,14	53,25	52,63	0,04	2,51	1,426	24
21.04.2018	75,73	48,46	27,27	58,94	57,48	55,5	54,88	0,04	2,6	1,564	24
22.04.2018	76,08	47,69	28,39	61,32	59,76	57,61	57,03	0,03	2,73	1,695	24
23.04.2018	76,83	50,2	26,63	53,73	52,29	50,45	49,84	0,04	2,45	1,393	24
Итого:				**1625,6**	**1581,78**	**1524,6**	**1507,99**	**1,9**	**73,79**	**46,431**	**696**
Средние:	**78,12**	**48,73**	**29,39**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
/03/1824:	**7515,76**	**7244,05**	**6939,61**	**6855,73**	**4,59**	**388,32**	**302,472**	**2918**	**0**
/04/1824:	**9141,37**	**8825,83**	**8464,28**	**8363,72**	**6,49**	**462,11**	**348,903**	**3614**	**0**
Итого:	**1625,61**	**1581,78**	**1524,67**	**1507,99**	**1,9**	**73,79**	**46,431**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167089
Адрес:пр.Краснопольский 9-а Тип расходомера:ПРЭМ-40
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6D30 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
26.03.2018	80,65	45,8	34,85	56,53	54,94	54,16	53,62	0	1,32	1,914	24
27.03.2018	79,76	45,85	33,91	54,31	52,83	51,96	51,45	0	1,38	1,791	24
28.03.2018	79,54	46,01	33,53	56,02	54,47	53,59	53,06	0	1,41	1,826	24
29.03.2018	79,81	47,94	31,87	63,64	61,87	60,82	60,18	0	1,69	1,971	24
30.03.2018	82,5	50,41	32,09	66,63	64,67	63,76	63,01	0	1,66	2,074	24
31.03.2018	81,97	49,21	32,76	61,92	60,15	59,25	58,58	0	1,57	1,967	24
01.04.2018	80,26	46,69	33,57	63,99	62,21	61,21	60,61	0	1,6	2,086	24
02.04.2018	79,33	46,02	33,31	55,03	53,49	52,59	52,03	0	1,46	1,779	24
03.04.2018	79,56	44,43	35,13	51,38	49,97	49,16	48,68	0	1,29	1,754	24
04.04.2018	78,95	45,05	33,9	51,4	50,01	49,12	48,64	0	1,37	1,693	24
05.04.2018	79,3	44,44	34,86	51,07	49,66	48,84	48,36	0	1,3	1,73	24
06.04.2018	78,9	44,17	34,73	49,21	47,87	47,02	46,54	0	1,33	1,664	24
07.04.2018	79,03	43,37	35,66	49,12	47,79	46,97	46,49	0	1,3	1,705	24
08.04.2018	79,27	42,7	36,57	47,6	46,3	45,54	45,11	0	1,19	1,692	24
09.04.2018	78,93	43,93	35	49,53	48,23	47,34	46,86	0	1,37	1,685	24
10.04.2018	78,83	43,99	34,84	49,05	47,71	46,84	46,36	0	1,35	1,658	24
11.04.2018	76,51	44,99	31,52	51,22	49,93	48,77	48,29	0	1,64	1,576	24
12.04.2018	77,7	44,84	32,86	51,61	50,27	49,2	48,72	0	1,55	1,65	24
13.04.2018	76,39	45,28	31,11	52,08	50,73	49,55	49,07	0	1,66	1,575	24
14.04.2018	77,55	45,03	32,52	48,38	47,14	46,08	45,61	0	1,53	1,533	24
15.04.2018	76,71	44,41	32,3	50,42	49,09	48,02	47,54	0	1,55	1,586	24
16.04.2018	76,32	45,45	30,87	51,35	50,07	48,82	48,34	0	1,73	1,544	24
17.04.2018	76,26	45,9	30,36	51,12	49,83	48,58	48,1	0	1,73	1,509	24
18.04.2018	75,58	45,57	30,01	52,31	51,02	49,66	49,18	0	1,84	1,528	24
19.04.2018	78,01	44,95	33,06	48,42	47,14	46,11	45,63	0,01	1,51	1,559	24
20.04.2018	75,52	45,37	30,15	49,95	48,67	47,43	46,95	0	1,72	1,465	24
21.04.2018	76,05	45,92	30,13	54,01	52,62	51,39	50,91	0	1,71	1,584	24
22.04.2018	76,45	45,9	30,55	55,48	54,07	52,88	52,33	0	1,74	1,652	24
23.04.2018	77,26	44,97	32,29	49,49	48,2	47,32	46,84	0	1,36	1,557	24
Итого:				**1542,2**	**1500,95**	**1471,9**	**1457,09**	**0,01**	**43,86**	**49,307**	**696**
Средние:	**78,37**	**45,46**	**32,9**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
/03/1824:	11357,56	10981,93	10954,29	10817,19	0,99	164,74	398,161	4332	0
/04/1824:	12899,83	12482,88	12426,27	12274,28	1	208,6	447,468	5028	0
Итого:	1542,27	1500,95	1471,98	1457,09	0,01	43,86	49,307	696	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167091

Адрес:пр.Краснопольский 7-а Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x99DB ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.03.2018	81,87	43,5	38,37	61,9	60,09	58,12	57,57	0	2,52	2,305	24
27.03.2018	81	42,93	38,07	60,48	58,74	56,81	56,31	0	2,43	2,234	24
28.03.2018	80,77	42,96	37,81	60,84	59,09	57,17	56,66	0	2,43	2,234	24
29.03.2018	81,02	44,81	36,21	70,45	68,44	66,14	65,54	0	2,9	2,476	24
30.03.2018	83,66	47,55	36,11	72,66	70,48	68,19	67,48	0	3	2,546	24
31.03.2018	83,14	46,14	37	70,17	68,06	65,88	65,25	0	2,81	2,518	24
01.04.2018	81,34	44,66	36,68	70,09	68,08	65,84	65,22	0	2,86	2,496	24
02.04.2018	80,54	42,23	38,31	69,48	67,52	65,22	64,68	0	2,84	2,584	24
03.04.2018	80,85	42,46	38,39	59,42	57,73	55,85	55,33	0	2,4	2,215	24
04.04.2018	80,19	42,43	37,76	59,82	58,16	56,26	55,75	0	2,41	2,194	24
05.04.2018	80,53	42,47	38,06	60,38	58,68	56,74	56,22	0	2,46	2,234	24
06.04.2018	80,27	41,68	38,59	58,22	56,58	54,73	54,25	0	2,33	2,183	24
07.04.2018	80,28	41,04	39,24	57,37	55,73	53,93	53,48	0	2,25	2,184	24
08.04.2018	80,62	40,63	39,99	56,48	54,89	53,08	52,68	0	2,21	2,194	24
09.04.2018	80,25	41,63	38,62	57,76	56,14	54,3	53,83	0	2,31	2,169	24
10.04.2018	80,09	42,18	37,91	56,98	55,38	53,6	53,13	0	2,25	2,102	24
11.04.2018	77,71	42,07	35,64	58,2	56,68	54,83	54,35	0	2,33	2,02	24
12.04.2018	78,96	42,87	36,09	60,53	58,92	56,97	56,48	0	2,44	2,125	24
13.04.2018	77,55	42,65	34,9	63,41	61,73	59,72	59,18	0	2,55	2,153	24
14.04.2018	78,85	42,54	36,31	60,16	58,54	56,63	56,09	0	2,45	2,126	24
15.04.2018	77,89	41,59	36,3	61,79	60,13	58,17	57,69	0	2,44	2,181	24
16.04.2018	77,48	42,61	34,87	59,9	58,35	56,46	55,98	0	2,37	2,031	24
17.04.2018	77,46	42,4	35,06	60,88	59,32	57,37	56,85	0	2,47	2,079	24
18.04.2018	76,78	42,89	33,89	62,55	60,93	58,99	58,51	0	2,42	2,063	24
19.04.2018	79,29	42,33	36,96	56,62	55,07	53,3	52,82	0	2,25	2,033	24
20.04.2018	76,67	42,56	34,11	57,91	56,39	54,63	54,15	0	2,24	1,924	24
21.04.2018	77,23	43,06	34,17	64,85	63,15	61,11	60,59	0	2,56	2,159	24
22.04.2018	77,58	43,41	34,17	67,19	65,39	63,31	62,71	0	2,68	2,234	24
23.04.2018	78,51	42,33	36,18	58,35	56,8	54,96	54,48	0	2,32	2,055	24
Итого:				**1794,8**	**1745,19**	**1688,3**	**1673,26**	**0**	**71,93**	**64,051**	**696**
Средние:	**79,59**	**42,84**	**36,75**								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
/03/1824:	29801,02	28846,71	28220,46	27878,29	0,02	968,42	1020,228	11365	0
/04/1824:	31595,86	30591,9	29908,77	29551,55	0,02	1040,35	1084,279	12061	0
Итого:	1794,84	1745,19	1688,31	1673,26	0	71,93	64,051	696	0

редставитель абонента

еральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167097

Адрес:пр.Краснопольский 5-д Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	80,71	44,07	36,64	84,55	82,16	80,69	79,96	0,01	2,2	3,008	24
27.03.2018	79,85	42,97	36,88	82,23	79,96	78,51	77,81	0,01	2,15	2,95	24
28.03.2018	79,69	43,05	36,64	83,94	81,62	80,11	79,39	0	2,23	2,989	24
29.03.2018	79,99	44,74	35,25	94,82	92,16	90,5	89,66	0,01	2,5	3,248	24
30.03.2018	82,75	47,74	35,01	100,59	97,6	95,91	94,88	0	2,72	3,415	24
31.03.2018	82,17	46,2	35,97	95,67	92,89	91,28	90,37	0,02	2,52	3,34	24
01.04.2018	80,5	44,37	36,13	97,41	94,65	92,99	92,11	0	2,54	3,419	24
02.04.2018	79,5	44,33	35,17	91,55	89,02	87,3	86,51	0,01	2,51	3,132	24
03.04.2018	79,79	43,59	36,2	85,97	83,59	82,08	81,31	0,01	2,28	3,025	24
04.04.2018	79,18	43,83	35,35	85,45	83,09	81,68	80,93	0,01	2,16	2,936	24
05.04.2018	79,48	43,25	36,23	84,79	82,45	80,96	80,24	0,01	2,21	2,987	24
06.04.2018	79,14	43,95	35,19	81,84	79,59	78,18	77,46	0	2,13	2,801	24
07.04.2018	79,23	43,16	36,07	84,64	82,33	80,86	80,16	0	2,17	2,967	24
08.04.2018	79,55	43,08	36,47	82,21	79,92	78,42	77,71	0,01	2,21	2,915	24
09.04.2018	79,24	43,44	35,8	83,82	81,52	80,06	79,33	0	2,19	2,916	24
10.04.2018	79,07	43,67	35,4	78,51	76,37	75,03	74,34	0,01	2,03	2,705	24
11.04.2018	76,67	43,19	33,48	77,44	75,45	74,24	73,57	0	1,88	2,522	24
12.04.2018	77,9	43,82	34,08	79,77	77,66	76,29	75,59	0	2,07	2,646	24
13.04.2018	76,56	44,01	32,55	82,43	80,29	79,03	78,31	0,01	1,98	2,612	24
14.04.2018	77,78	42,8	34,98	81,13	79	77,72	77,06	0	1,94	2,759	24
15.04.2018	76,88	42,35	34,53	84,28	82,09	80,74	80,05	0,01	2,04	2,832	24
16.04.2018	76,43	43,22	33,21	80,14	78,11	76,82	76,14	0	1,97	2,593	24
17.04.2018	76,44	44,27	32,17	81,68	79,57	78,33	77,59	0,01	1,98	2,56	24
18.04.2018	75,81	44,2	31,61	85,89	83,72	82,51	81,76	0	1,96	2,647	24
19.04.2018	78,06	43,42	34,64	75,96	73,93	72,71	72,05	0,01	1,88	2,558	24
20.04.2018	75,56	43,78	31,78	80,28	78,25	77,1	76,4	0	1,85	2,488	24
21.04.2018	76,27	44,28	31,99	89,05	86,74	85,5	84,71	0	2,03	2,773	24
22.04.2018	76,65	43,88	32,77	90,89	88,55	87,23	86,41	0	2,14	2,9	24
23.04.2018	77,34	43,51	33,83	78,51	76,45	75,29	74,6	0	1,85	2,586	24
Итого:				**2465,4**	**2398,73**	**2358**	**2336,41**	**0,15**	**62,32**	**83,229**	**696**
Средние:	**78,55**	**43,86**	**34,69**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
26/03/1824	54003,62	52370,72	51862,77	51166,17	2,79	1204,55	1552,254	12352	0
23/04/1824	56469,06	54769,45	54220,84	53502,58	2,94	1266,87	1635,483	13048	0
Итого:	**2465,44**	**2398,73**	**2358,07**	**2336,41**	**0,15**	**62,32**	**83,229**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167101

Адрес:пр.Краснопольский 5-г Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.03.2018	80,62	43,24	37,38	87,91	85,42	84,97	84,23	0	1,19	3,193	24
27.03.2018	79,7	41,25	38,45	83	80,71	80,21	79,57	0	1,14	3,101	24
28.03.2018	79,54	41,74	37,8	83,93	81,62	81,14	80,47	0	1,15	3,085	24
29.03.2018	79,9	42,71	37,19	94,76	92,12	91,59	90,81	0	1,31	3,423	24
30.03.2018	82,68	46,64	36,04	103,4	100,35	99,9	98,88	0	1,47	3,614	24
31.03.2018	82,12	45,48	36,64	97,51	94,64	94,21	93,29	0	1,35	3,469	24
01.04.2018	80,46	43,35	37,11	98,19	95,42	94,87	94,02	0	1,4	3,539	24
02.04.2018	79,3	42,28	37,02	84,4	82,09	81,62	80,98	0	1,11	3,037	24
03.04.2018	79,33	40,41	38,92	75,68	73,62	73,14	72,6	0	1,02	2,861	24
04.04.2018	78,81	39,92	38,89	77,99	75,87	75,36	74,81	0	1,06	2,946	24
05.04.2018	79,13	40,06	39,07	78,06	75,95	75,44	74,89	0	1,06	2,966	24
06.04.2018	78,8	40,17	38,63	75,18	73,16	72,7	72,16	0	1	2,823	24
07.04.2018	78,89	39,49	39,4	76,73	74,66	74,15	73,62	0	1,04	2,941	24
08.04.2018	79,17	38,98	40,19	74,24	72,2	71,73	71,18	0	1,02	2,899	24
09.04.2018	78,89	39,82	39,07	74,9	72,87	72,41	71,87	0	1	2,844	24
10.04.2018	78,81	39,79	39,02	75,62	73,54	73,13	72,58	0	0,96	2,867	24
11.04.2018	76,54	40,28	36,26	78,21	76,19	75,8	75,25	0	0,94	2,761	24
12.04.2018	77,67	40,38	37,29	76,03	74,03	73,61	73,06	0	0,97	2,759	24
13.04.2018	76,35	40,7	35,65	80,46	78,42	78,02	77,43	0	0,99	2,793	24
14.04.2018	77,55	39,77	37,78	78,89	76,8	76,37	75,82	0	0,98	2,901	24
15.04.2018	76,72	39,22	37,5	82,16	80,04	79,59	79,04	0	1	3,001	24
16.04.2018	76,3	40,26	36,04	81,64	79,58	79,17	78,58	0	1	2,865	24
17.04.2018	76,1	39,79	36,31	75,32	73,4	73,1	72,55	0	0,85	2,664	24
18.04.2018	75,41	39,62	35,79	73,22	71,39	71,2	70,69	0	0,7	2,553	24
19.04.2018	77,7	39,75	37,95	68,48	66,66	66,47	65,94	0	0,72	2,528	24
20.04.2018	75,15	39,15	36	67,74	66,04	65,93	65,45	0	0,59	2,374	24
21.04.2018	76	40,46	35,54	79,58	77,56	77,53	76,96	0	0,6	2,752	24
22.04.2018	76,35	40,22	36,13	79,9	77,85	77,84	77,24	0	0,61	2,811	24
23.04.2018	76,87	39,28	37,59	66,66	64,94	64,92	64,44	0	0,5	2,436	24
Итого:				**2329,7**	**2267,14**	**2256,1**	**2238,41**	**0**	**28,73**	**84,806**	**696**
Средние:	**78,3**	**40,83**	**37,47**								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
/03/1824:	59272,65	57530,55	57592,46	56985,07	8,75	545,48	1982,011	18087	0
/04/1824:	61602,44	59797,69	59848,58	59223,48	8,75	574,21	2066,817	18783	0
Итого:	2329,79	2267,14	2256,12	2238,41	0	28,73	84,806	696	0

редставитель абонента

енеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

26.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167093

Адрес:пр.Краснопольский 5-в Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE01B ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.03.2018	82	43,99	38,01	125,46	121,81	122,05	120,96	0	0,85	4,63	24
27.03.2018	81,17	43,23	37,94	120,75	117,27	117,61	116,57	0	0,7	4,447	24
28.03.2018	81,02	43,44	37,58	122,49	118,99	119,31	118,27	0	0,72	4,47	24
29.03.2018	81,27	45,03	36,24	135,18	131,3	131,65	130,42	0	0,88	4,757	24
30.03.2018	83,84	47,62	36,22	149,32	144,78	145,11	143,55	0	1,23	5,243	24
31.03.2018	83,43	45,77	37,66	142,5	138,23	138,46	137,08	0	1,15	5,206	24
01.04.2018	81,64	44,6	37,04	147,12	142,89	143,08	141,74	0	1,15	5,291	24
02.04.2018	80,8	44,06	36,74	135,3	131,51	131,73	130,54	0	0,97	4,83	24
03.04.2018	81,02	42,67	38,35	124,19	120,64	120,92	119,89	0	0,75	4,625	24
04.04.2018	80,49	42,82	37,67	125,8	122,24	122,55	121,49	0	0,75	4,603	24
05.04.2018	80,78	42,15	38,63	122,24	118,77	119,03	118,04	0	0,73	4,583	24
06.04.2018	80,52	42,81	37,71	113,77	110,54	110,93	109,96	0	0,58	4,167	24
07.04.2018	80,52	42,18	38,34	115,39	112,14	112,5	111,54	0	0,6	4,296	24
08.04.2018	80,83	41,39	39,44	109,71	106,58	106,96	106,13	0	0,45	4,202	24
09.04.2018	80,59	42,12	38,47	113,24	110,04	110,42	109,5	0	0,54	4,234	24
10.04.2018	80,35	42,28	38,07	111,63	108,51	108,91	108	0	0,51	4,128	24
11.04.2018	78	42,7	35,3	118,91	115,74	116,28	115,26	0	0,48	4,082	24
12.04.2018	79,27	43,48	35,79	118,52	115,29	115,78	114,72	0	0,57	4,125	24
13.04.2018	77,84	43,12	34,72	124,55	121,22	121,81	120,75	0	0,47	4,206	24
14.04.2018	79,13	42,54	36,59	120,22	116,92	117,41	116,38	0	0,54	4,277	24
15.04.2018	78,18	42,07	36,11	125,82	122,46	122,95	121,92	0	0,54	4,419	24
16.04.2018	77,72	43,08	34,64	122,81	119,55	120,14	119,09	0	0,46	4,138	24
17.04.2018	77,7	43,46	34,24	123,78	120,51	121,13	120,06	0	0,45	4,124	24
18.04.2018	77,01	43,49	33,52	125,94	122,66	123,33	122,25	0	0,41	4,109	24
19.04.2018	79,54	42,87	36,67	117,11	113,89	114,36	113,4	0	0,49	4,176	24
20.04.2018	76,86	43,39	33,47	116,32	113,33	114,02	113,02	0	0,31	3,791	24
21.04.2018	77,42	43,52	33,9	129,94	126,5	127,14	126	0	0,5	4,288	24
22.04.2018	77,9	43,25	34,65	133,45	129,9	130,42	129,29	0	0,61	4,499	24
23.04.2018	78,71	43,32	35,39	115,63	112,5	113,05	112,05	0	0,45	3,979	24
Итого:				**3607**	**3506,71**	**3519**	**3487,87**	**0**	**18,84**	**127,925**	**696**
Средние:	**79,84**	**43,32**	**36,52**								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
/03/1824	78225,7	75850,95	76709,03	75838,91	71,84	12,04	2598,112	16549	2
/04/1824	81832,79	79357,66	80228,07	79326,78	71,84	30,88	2726,037	17245	2
Итого:	3607,09	3506,71	3519,04	3487,87	0	18,84	127,925	696	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

24.04.2018г

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167095
Адрес:пр.Краснопольский 5-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4B01 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	80,66	42,04	38,62	118,98	115,62	115,87	114,91	0	0,71	4,463	24
27.03.2018	79,84	41,33	38,51	115,52	112,32	112,53	111,65	0	0,67	4,324	24
28.03.2018	79,65	41,66	37,99	116,09	112,88	113,12	112,19	0	0,69	4,286	24
29.03.2018	79,92	42,68	37,24	129,44	125,85	126,1	125,02	0	0,83	4,685	24
30.03.2018	82,59	44,53	38,06	133,05	129,13	129,43	128,24	0	0,89	4,915	24
31.03.2018	82,08	43,7	38,38	129,03	125,26	125,54	124,41	0	0,85	4,807	24
01.04.2018	80,4	42,07	38,33	131,14	127,44	127,67	126,61	0	0,83	4,884	24
02.04.2018	79,45	42,19	37,26	122,69	119,31	119,57	118,55	0	0,76	4,442	24
03.04.2018	79,73	41,8	37,93	119,65	116,31	116,57	115,59	0	0,72	4,408	24
04.04.2018	79,13	42,04	37,09	119,67	116,39	116,66	115,66	0	0,73	4,317	24
05.04.2018	79,45	41,48	37,97	118,98	115,72	115,95	115,03	0	0,69	4,393	24
06.04.2018	79,16	41,87	37,29	116,84	113,62	113,93	112,96	0	0,66	4,232	24
07.04.2018	79,29	41,07	38,22	119,57	116,25	116,5	115,56	0	0,69	4,442	24
08.04.2018	79,59	40,9	38,69	118,6	115,32	115,53	114,6	0	0,72	4,459	24
09.04.2018	79,26	41,66	37,6	115,82	112,62	112,89	111,96	0	0,66	4,232	24
10.04.2018	79,11	41,65	37,46	116,28	113,1	113,37	112,43	0	0,67	4,233	24
11.04.2018	76,8	42,09	34,71	117,86	114,81	115,18	114,21	0	0,6	3,983	24
12.04.2018	77,99	42,32	35,67	116,86	113,75	114,1	113,1	0	0,65	4,054	24
13.04.2018	76,6	42,46	34,14	123,02	119,85	120,27	119,23	0	0,62	4,089	24
14.04.2018	77,84	41,67	36,17	119,08	115,93	116,29	115,3	0	0,63	4,192	24
15.04.2018	77	41,75	35,25	124,97	121,71	122,15	121,15	0	0,56	4,287	24
16.04.2018	76,55	42,26	34,29	123,64	120,46	120,97	119,95	0	0,51	4,126	24
17.04.2018	76,46	42,61	33,85	125,59	122,37	123	121,95	0	0,42	4,138	24
18.04.2018	75,84	43,51	32,33	125,51	122,32	123,09	121,98	0	0,34	3,949	24
19.04.2018	78,11	42,16	35,95	107,74	104,87	105,33	104,44	0	0,43	3,77	24
20.04.2018	75,58	41,41	34,17	103,27	100,67	100,94	100,13	0	0,54	3,438	24
21.04.2018	76,22	41,37	34,85	115,72	112,76	113,12	112,21	0	0,55	3,926	24
22.04.2018	76,61	41,55	35,06	118,95	115,88	116,33	115,42	0	0,46	4,062	24
23.04.2018	77,3	40,46	36,84	101,5	98,85	99,24	98,47	0	0,38	3,637	24
Итого:				**3465**	**3371,37**	**3381,2**	**3352,91**	**0**	**18,46**	**123,173**	**696**
Средние:	**78,55**	**42,01**	**36,54**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
26/03/1824	81794,45	79421,63	80528,98	79655,47	8,92	-233,84	2637,56	18088	0
01/04/1824	85259,51	82793	83910,22	83008,38	8,92	-215,38	2760,733	18784	0
Итого:	**3465,06**	**3371,37**	**3381,24**	**3352,91**	**0**	**18,46**	**123,173**	**696**	**0**

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО " УК Ключевые люди" Договор N:3440167277

Адрес:пр. Краснопольский 5а Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208334 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC190 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
26.03.2018	81,61	45,99	35,62	115,42	112,1	112,2	111,08	0,01	1,02	3,994	24
27.03.2018	80,75	44	36,75	105,81	102,77	102,75	101,78	0,01	0,99	3,774	24
28.03.2018	80,57	44,17	36,4	110,33	107,19	107,19	106,19	0	1	3,901	24
29.03.2018	80,84	46,65	34,19	129,05	125,39	125,44	124,17	0	1,22	4,286	24
30.03.2018	83,65	50,99	32,66	149,78	145,24	145,68	143,92	0,01	1,32	4,745	24
31.03.2018	83,11	49,22	33,89	136,44	132,37	132,67	131,14	0,01	1,23	4,487	24
01.04.2018	81,44	46,35	35,09	126,57	122,92	123,01	121,79	0,01	1,13	4,312	24
02.04.2018	80,31	45,16	35,15	115,75	112,48	111,81	110,73	0	1,75	3,952	24
03.04.2018	80,64	44,51	36,13	114,38	111,17	109,67	108,67	0,01	2,5	4,015	24
04.04.2018	79,95	44,8	35,15	112,97	109,81	108,1	107,07	0	2,74	3,859	24
05.04.2018	80,33	44,18	36,15	111,49	108,38	106,99	106,04	0,01	2,34	3,915	24
06.04.2018	79,97	44,1	35,87	103,53	100,64	100,1	99,18	0,01	1,46	3,608	24
07.04.2018	80,09	43,51	36,58	102,9	100,03	99,55	98,68	0,01	1,35	3,66	24
08.04.2018	80,35	43,62	36,73	99,7	96,92	96,46	95,6	0	1,32	3,559	24
09.04.2018	80,05	43,59	36,46	102,41	99,56	98,36	97,48	0,01	2,08	3,629	24
10.04.2018	79,94	44,11	35,83	103,99	101,13	99,76	98,83	0	2,3	3,623	24
11.04.2018	77,52	44,41	33,11	104,22	101,46	100,38	99,48	0,01	1,98	3,358	24
12.04.2018	78,78	44,7	34,08	109,23	106,26	104,97	103,97	0	2,29	3,622	24
13.04.2018	77,4	45,13	32,27	115,08	112,06	110,99	109,95	0,01	2,11	3,614	24
14.04.2018	78,63	44,27	34,36	108,4	105,47	104,26	103,3	0	2,17	3,62	24
15.04.2018	77,73	44,11	33,62	108,88	106	104,58	103,63	0,01	2,37	3,56	24
16.04.2018	77,28	44,78	32,5	111,21	108,27	106,8	105,8	0	2,47	3,518	24
17.04.2018	77,24	45,56	31,68	112,83	109,87	108,48	107,46	0,01	2,41	3,479	24
18.04.2018	76,53	45,35	31,18	114,56	111,61	109,79	108,72	0	2,89	3,477	24
19.04.2018	78,95	45,49	33,46	105,39	102,53	100,87	99,89	0	2,64	3,428	24
20.04.2018	76,39	45,18	31,21	108,43	105,61	104,04	103,06	0	2,55	3,293	24
21.04.2018	77,04	45,75	31,29	119,02	115,91	114,07	112,98	0,01	2,93	3,624	24
22.04.2018	77,35	46,36	30,99	124,64	121,36	119,51	118,3	0	3,06	3,762	24
23.04.2018	78,18	45,68	32,5	108,13	105,24	103,6	102,56	0	2,68	3,419	24
Итого:				**3290,5**	**3199,75**	**3172**	**3141,45**	**0,15**	**58,3**	**109,093**	**696**
Средние:	**79,4**	**45,23**	**34,16**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
/03/1824:	**18519,18**	**17832,59**	**17884,16**	**17633,87**	**1,49**	**198,72**	**698,009**	**2916**	**0**
/04/1824:	**21809,72**	**21032,34**	**21056,24**	**20775,32**	**1,64**	**257,02**	**807,102**	**3612**	**0**
Итого:	**3290,54**	**3199,75**	**3172,08**	**3141,45**	**0,15**	**58,3**	**109,093**	**696**	**0**

редставитель абонента

ральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди" Договор N:3440167275

Адрес:пр.Краснопольский 5 итп 2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xB37A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	81,85	43,79	38,06	86,96	84,41	84,2	83,45	0,07	0,96	3,213	24
27.03.2018	81	42,21	38,79	82,44	80,09	79,75	79,08	0,06	1,01	3,106	24
28.03.2018	80,79	41,68	39,11	83,51	81,14	80,77	80,15	0,05	0,99	3,171	24
29.03.2018	81,05	44,38	36,67	94,86	92,13	91,91	91,05	0,06	1,08	3,379	24
30.03.2018	83,71	48,6	35,11	115,98	112,46	112,5	111,23	0,06	1,23	3,951	24
31.03.2018	83,26	46,8	36,46	104,64	101,52	101,38	100,33	0,07	1,19	3,703	24
01.04.2018	81,57	43,56	38,01	96,57	93,78	93,46	92,63	0,07	1,15	3,565	24
02.04.2018	80,57	42,66	37,91	87,9	85,44	85,05	84,31	0,06	1,13	3,238	24
03.04.2018	80,84	42,35	38,49	84,11	81,72	81,35	80,65	0,06	1,07	3,146	24
04.04.2018	80,25	41,59	38,66	85,26	82,87	82,46	81,77	0,06	1,1	3,204	24
05.04.2018	80,58	42,08	38,5	83,68	81,34	80,9	80,21	0,09	1,13	3,131	24
06.04.2018	80,3	42,08	38,22	82,44	80,15	79,73	79,06	0,08	1,09	3,061	24
07.04.2018	80,33	41,6	38,73	83,15	80,81	80,42	79,71	0,07	1,1	3,128	24
08.04.2018	80,67	41,66	39,01	81,95	79,63	79,25	78,62	0,06	1,01	3,105	24
09.04.2018	80,36	41,34	39,02	81,06	78,78	78,4	77,77	0,07	1,01	3,072	24
10.04.2018	80,2	41,76	38,44	83,48	81,13	80,78	80,07	0,19	1,06	3,117	24
11.04.2018	77,81	42,6	35,21	84,74	82,48	82,18	81,46	0,04	1,02	2,903	24
12.04.2018	79,05	42,61	36,44	83,5	81,21	80,95	80,23	0,04	0,98	2,956	24
13.04.2018	77,64	42,68	34,96	87,21	84,92	84,66	83,94	0,03	0,98	2,968	24
14.04.2018	78,89	42,22	36,67	83,84	81,55	81,33	80,6	0,03	0,95	2,987	24
15.04.2018	77,98	41,41	36,57	87,19	84,86	84,68	83,96	0,03	0,9	3,103	24
16.04.2018	77,54	42,58	34,96	84,47	82,24	82,12	81,4	0,04	0,84	2,875	24
17.04.2018	77,5	42,69	34,81	86,52	84,26	84,28	83,55	0,03	0,71	2,929	24
18.04.2018	76,78	42,68	34,1	88,08	85,79	85,9	85,18	0,04	0,61	2,924	24
19.04.2018	79,31	42,84	36,47	81,69	79,45	79,58	78,88	0,05	0,57	2,898	24
20.04.2018	76,69	42,63	34,06	82,42	80,3	80,53	79,81	0,04	0,49	2,733	24
21.04.2018	77,2	42,71	34,49	86,63	84,37	84,83	84,11	0,03	0,26	2,908	24
22.04.2018	77,61	42,49	35,12	88,65	86,3	86,82	86,09	0,03	0,21	3,028	24
23.04.2018	78,49	42,54	35,95	82,55	80,34	80,83	80,11	0,03	0,23	2,887	24
Итого:				**2525,4**	**2455,47**	**2451**	**2429,41**	**1,64**	**26,06**	**90,389**	**696**
Средние:	**79,64**	**42,78**	**36,86**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
/03/1824	12040,73	11587,14	11680,26	11532,19	3,63	54,95	495,359	2627	316
/04/1824	14566,21	14042,61	14131,26	13961,6	5,27	81,01	585,748	3323	316
Итого:	2525,48	2455,47	2451	2429,41	1,64	26,06	90,389	696	0

редставитель абонента

ерального директора ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди" Договор N:3440167273

Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВСВ0 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	82,62	45,11	37,51	150,2	145,77	145,38	144	0,02	1,77	5,467	24
27.03.2018	81,78	44,09	37,69	142,51	138,36	137,96	136,72	0,02	1,64	5,213	24
28.03.2018	81,58	44,01	37,57	144,3	140,13	139,7	138,43	0,01	1,7	5,263	24
29.03.2018	81,78	45,31	36,47	164,98	160,18	159,76	158,21	0,01	1,97	5,84	24
30.03.2018	84,43	48,82	35,61	187,08	181,33	181,06	179,04	0,02	2,29	6,457	24
31.03.2018	83,99	47,42	36,57	171,67	166,45	166,1	164,35	0,02	2,1	6,085	24
01.04.2018	82,29	44,8	37,49	164,21	159,41	158,88	157,37	0,02	2,04	5,975	24
02.04.2018	81,33	44,49	36,84	152,87	148,48	148,01	146,6	0,02	1,88	5,466	24
03.04.2018	81,62	44,52	37,1	145,69	141,5	141,06	139,75	0,02	1,75	5,25	24
04.04.2018	81,03	44,2	36,83	149,79	145,53	145,07	143,71	0,02	1,82	5,357	24
05.04.2018	81,39	44,19	37,2	147,87	143,63	143,15	141,85	0,02	1,78	5,344	24
06.04.2018	81,12	43,51	37,61	145,64	141,45	141,01	139,77	0,02	1,68	5,319	24
07.04.2018	81,15	43,68	37,47	141,41	137,33	136,94	135,72	0,02	1,61	5,146	24
08.04.2018	81,5	44,01	37,49	140,27	136,23	135,84	134,62	0,02	1,61	5,107	24
09.04.2018	81,18	43,74	37,44	140,83	136,79	136,44	135,19	0,01	1,6	5,12	24
10.04.2018	81,01	43,82	37,19	142,96	138,87	138,55	137,3	0,37	1,57	5,16	24
11.04.2018	78,58	43,68	34,9	149,01	144,98	144,63	143,33	0	1,65	5,053	24
12.04.2018	79,85	43,95	35,9	147,09	143,02	142,71	141,45	0,01	1,57	5,13	24
13.04.2018	78,4	44,31	34,09	154,8	150,61	150,33	148,95	0,01	1,66	5,13	24
14.04.2018	79,69	43,79	35,9	148,73	144,61	144,3	143,03	0,01	1,58	5,19	24
15.04.2018	78,76	43,5	35,26	155,4	151,2	150,9	149,52	0	1,68	5,328	24
16.04.2018	78,33	44,35	33,98	152,46	148,37	148,17	146,82	0,01	1,55	5,041	24
17.04.2018	78,28	44,37	33,91	150,59	146,56	146,45	145,11	0,01	1,45	4,964	24
18.04.2018	77,55	44,53	33,02	159,29	155,1	155	153,55	0,01	1,55	5,115	24
19.04.2018	80,12	43,61	36,51	146,08	141,99	141,83	140,54	0,02	1,45	5,181	24
20.04.2018	77,46	44,38	33,08	150,03	146,05	146	144,66	0,01	1,39	4,831	24
21.04.2018	78	44,41	33,59	154,71	150,62	150,53	149,14	0	1,48	5,057	24
22.04.2018	78,38	44,14	34,24	158,16	153,9	153,84	152,41	0	1,49	5,264	24
23.04.2018	79,31	44,45	34,86	144,54	140,57	140,56	139,26	0	1,31	4,897	24
Итого:				**4403,1**	**4279,02**	**4270,1**	**4230,4**	**0,73**	**48,62**	**153,75**	**696**
Средние:	**80,43**	**44,45**	**35,97**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
/03/1824:	**19516,08**	**15745,27**	**18723,39**	**15509,11**	**4,35**	**236,16**	**679,532**	**2237**	**706**
/04/1824:	**23919,25**	**20024,29**	**22993,55**	**19739,51**	**5,08**	**284,78**	**833,282**	**2933**	**706**
Итого:	**4403,17**	**4279,02**	**4270,16**	**4230,4**	**0,73**	**48,62**	**153,75**	**696**	**0**

редставитель абонента

ьеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167109

Адрес:пр.Краснопольский 3-д Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xBE55 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.03.2018	81,2	42,39	38,81	126,33	122,73	119,86	118,85	0	3,88	4,76	24
27.03.2018	80,39	41,77	38,62	121,42	118,02	115,23	114,26	0	3,76	4,556	24
28.03.2018	80,22	41,69	38,53	122,76	119,31	116,5	115,55	0	3,76	4,595	24
29.03.2018	80,54	42,62	37,92	136,4	132,57	129,45	128,37	0	4,2	5,022	24
30.03.2018	83,23	45,17	38,06	150,11	145,58	142,37	141,02	0	4,56	5,54	24
31.03.2018	82,74	44,03	38,71	141,92	137,7	134,57	133,32	0	4,38	5,332	24
01.04.2018	81,01	43,5	37,51	140,36	136,36	133,25	132,06	0	4,3	5,113	24
02.04.2018	80,03	42,37	37,66	131,27	127,59	124,59	123,58	0	4,01	4,804	24
03.04.2018	80,31	41,96	38,35	126,73	123,16	120,23	119,23	0	3,93	4,721	24
04.04.2018	79,77	42,19	37,58	128,64	125,06	122,14	121,13	0	3,93	4,698	24
05.04.2018	80,05	41,77	38,28	126,08	122,57	119,63	118,63	0	3,94	4,689	24
06.04.2018	79,77	42,01	37,76	119,58	116,27	113,51	112,53	0	3,74	4,388	24
07.04.2018	79,77	41,38	38,39	121,91	118,51	115,69	114,76	0	3,75	4,545	24
08.04.2018	80,14	41,72	38,42	120,58	117,22	114,41	113,45	0	3,77	4,502	24
09.04.2018	79,83	41,58	38,25	119,06	115,75	112,98	112,04	0	3,71	4,424	24
10.04.2018	79,65	41,89	37,76	121,61	118,26	115,41	114,45	0	3,81	4,465	24
11.04.2018	77,35	42,61	34,74	130,33	126,9	124,06	123	0	3,9	4,406	24
12.04.2018	78,46	41,92	36,54	119,32	116,12	113,41	112,5	0	3,62	4,238	24
13.04.2018	77,1	42,58	34,52	124,32	121,07	118,41	117,4	0,01	3,67	4,177	24
14.04.2018	78,3	41,48	36,82	116,77	113,63	111,02	110,11	0	3,52	4,181	24
15.04.2018	77,34	41,48	35,86	119,62	116,47	113,86	112,93	0	3,54	4,174	24
16.04.2018	77	41,94	35,06	120,9	117,76	115,1	114,14	0	3,62	4,128	24
17.04.2018	76,95	42,33	34,62	120,8	117,65	115,05	114,07	0	3,58	4,07	24
18.04.2018	76,27	42,33	33,94	125,05	121,85	119,22	118,23	0	3,62	4,132	24
19.04.2018	78,7	41,99	36,71	115,72	112,57	109,99	109,11	0	3,46	4,132	24
20.04.2018	76,15	42,29	33,86	120,69	117,62	115,02	114,03	0	3,59	3,979	24
21.04.2018	76,75	42,45	34,3	130,38	127	124,3	123,25	0	3,75	4,351	24
22.04.2018	77,16	42,92	34,24	132,31	128,86	126,19	125,07	0	3,79	4,41	24
23.04.2018	77,9	41,54	36,36	115,69	112,61	110,16	109,23	0	3,38	4,091	24
Итого:				**3646,6**	**3546,77**	**3465,6**	**3436,3**	**0,01**	**110,47**	**130,623**	**696**
Средние:	**79,1**	**42,27**	**36,83**								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
26/03/1824:	92421,21	89659,69	87782,34	86762,83	5,19	2896,86	2950,513	18129	0
23/04/1824:	96067,87	93206,46	91247,95	90199,13	5,2	3007,33	3081,136	18825	0
Итого:	3646,66	3546,77	3465,61	3436,3	0,01	110,47	130,623	696	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167107
Адрес:пр.Краснопольский 3-г Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	81,37	38,45	42,92	104,66	101,69	102,11	101,42	0	0,27	4,363	24
27.03.2018	80,55	37,11	43,44	102,06	99,16	99,54	98,91	0	0,25	4,304	24
28.03.2018	80,38	37,86	42,52	101,66	98,82	99,2	98,56	0	0,26	4,198	24
29.03.2018	80,67	39,01	41,66	115,92	112,64	113,18	112,39	0	0,25	4,689	24
30.03.2018	83,3	43,46	39,84	131,83	127,86	128,93	127,77	0	0,09	5,093	24
31.03.2018	82,82	41,93	40,89	125,95	122,2	123,1	122,08	0	0,12	4,998	24
01.04.2018	81,1	41,17	39,93	126,64	123,03	123,91	122,89	0	0,14	4,913	24
02.04.2018	80,18	39,55	40,63	113,81	110,63	111,3	110,47	0	0,16	4,495	24
03.04.2018	80,42	38,79	41,63	104,69	101,73	102,28	101,51	0	0,22	4,231	24
04.04.2018	79,81	37,54	42,27	101,99	99,17	99,58	98,94	0	0,23	4,192	24
05.04.2018	80,13	36,78	43,35	97,98	95,25	95,57	94,98	0	0,27	4,129	24
06.04.2018	79,87	37,84	42,03	99,06	96,31	96,74	96,06	0	0,25	4,047	24
07.04.2018	79,9	38,47	41,43	103,28	100,42	100,95	100,22	0	0,2	4,159	24
08.04.2018	80,24	38,16	42,08	100,2	97,39	97,9	97,23	0	0,16	4,096	24
09.04.2018	79,99	38,8	41,19	104,57	101,65	102,27	101,5	0	0,15	4,186	24
10.04.2018	79,83	38,78	41,05	103,54	100,65	101,31	100,56	0	0,09	4,131	24
11.04.2018	77,46	39,82	37,64	108,18	105,33	106,21	105,44	0	-0,11	3,963	24
12.04.2018	78,58	39,29	39,29	101,38	98,62	99,38	98,66	0	-0,04	3,873	24
13.04.2018	77,19	38,44	38,75	100,31	97,7	98,44	97,71	0	-0,01	3,783	24
14.04.2018	78,41	38,32	40,09	102,05	99,33	100,04	99,36	0	-0,03	3,978	24
15.04.2018	77,51	38,37	39,14	105,81	103,03	103,88	103,16	0	-0,13	4,028	24
16.04.2018	77,12	38,61	38,51	103,81	101,12	102,05	101,3	0	-0,18	3,889	24
17.04.2018	77,04	38,73	38,31	101,09	98,44	99,48	98,76	0	-0,32	3,768	24
18.04.2018	76,36	38,67	37,69	105,22	102,48	103,74	103,02	0,01	-0,54	3,859	24
19.04.2018	78,88	38,3	40,58	96,77	94,12	95,17	94,52	0	-0,4	3,818	24
20.04.2018	76,3	38,65	37,65	99,71	97,17	98,45	97,75	0	-0,58	3,655	24
21.04.2018	76,82	38,96	37,86	110,1	107,22	108,94	108,15	0	-0,93	4,057	24
22.04.2018	77,24	39,75	37,49	113,12	110,16	112,08	111,21	0	-1,05	4,125	24
23.04.2018	78,09	38,95	39,14	97,81	95,18	96,75	96,04	0	-0,86	3,724	24
Итого:				**3083,2**	**2998,5**	**3022,4**	**3000,57**	**0,01**	**-2,07**	**120,744**	**696**
Средние:	**79,22**	**38,91**	**40,31**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
/03/1824	69686,56	67542,63	68766,46	68087,47	64,87	-544,84	2595,343	17391	0
/04/1824	72769,76	70541,13	71788,94	71088,04	64,88	-546,91	2716,087	18087	0
Итого:	3083,2	2998,5	3022,48	3000,57	0,01	-2,07	120,744	696	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167103
Адрес:пр.Краснопольский 3-в Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	81,82	40,96	40,86	118,44	114,98	113,72	112,83	0	2,15	4,695	24
27.03.2018	81,02	40,41	40,61	114,45	111,19	110	109,18	0	2,01	4,515	24
28.03.2018	80,86	40,5	40,36	115,65	112,36	111,16	110,33	0	2,03	4,533	24
29.03.2018	81,09	42,13	38,96	127,38	123,75	122,39	121,39	0	2,36	4,819	24
30.03.2018	83,65	43,98	39,67	135,81	131,7	130,28	129,1	0	2,6	5,223	24
31.03.2018	83,21	42,45	40,76	131,62	127,68	126,24	125,18	0	2,5	5,203	24
01.04.2018	81,42	41,75	39,67	132,16	128,35	126,9	125,86	0	2,49	5,09	24
02.04.2018	80,59	41,55	39,04	125,92	122,34	121,06	120,04	0	2,3	4,774	24
03.04.2018	80,83	41,16	39,67	116,96	113,64	112,53	111,64	0	2	4,504	24
04.04.2018	80,32	40,85	39,47	118,99	115,64	114,51	113,6	0	2,04	4,562	24
05.04.2018	80,62	40,48	40,14	116,9	113,59	112,49	111,66	0	1,93	4,555	24
06.04.2018	80,41	43,92	36,49	122,96	119,47	118,57	117,48	0	1,99	4,358	24
07.04.2018	80,7	53,45	27,25	179,24	174,17	173,35	171,06	0	3,11	4,749	24
08.04.2018	81,06	54,14	26,92	179,15	174,04	173,29	170,94	0	3,1	4,689	24
09.04.2018	80,77	54,44	26,33	179,28	174,2	173,46	171,08	0	3,12	4,592	24
10.04.2018	80,55	54,57	25,98	179,41	174,33	173,63	171,22	0	3,11	4,53	24
11.04.2018	78,16	53,41	24,75	178,67	173,91	173,14	170,84	0	3,07	4,305	24
12.04.2018	79,3	52,5	26,8	159,8	155,4	154,74	152,74	0	2,66	4,167	24
13.04.2018	77,86	50,22	27,64	150,84	146,81	146,11	144,38	0	2,43	4,057	24
14.04.2018	79,19	50,48	28,71	149,52	145,41	144,72	142,99	0	2,42	4,173	24
15.04.2018	78,23	48,56	29,67	148,25	144,25	143,46	141,86	0	2,39	4,281	24
16.04.2018	77,77	50,61	27,16	153,23	149,15	148,54	146,75	0	2,4	4,05	24
17.04.2018	77,78	51,26	26,52	154,84	150,73	150,24	148,41	0	2,32	3,995	24
18.04.2018	77,04	49,88	27,16	157,2	153,1	152,5	150,72	0	2,38	4,159	24
19.04.2018	79,61	51,66	27,95	155,47	151,17	150,64	148,78	0	2,39	4,225	24
20.04.2018	76,94	51,27	25,67	151,48	147,5	147,15	145,35	0	2,15	3,785	24
21.04.2018	77,5	49,85	27,65	160,3	156,09	155,52	153,72	0	2,37	4,313	24
22.04.2018	77,9	49,94	27,96	160,23	155,96	155,42	153,6	0	2,36	4,359	24
23.04.2018	78,78	51,5	27,28	155,06	150,88	150,41	148,54	0	2,34	4,117	24
Итого:				**4229,2**	**4111,79**	**4086,1**	**4041,27**	**0**	**70,52**	**129,377**	**696**
Средние:	**79,82**	**47,51**	**32,31**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
/03/1824:0	79817,99	77412,11	77313,27	76506,9	0	905,21	2780,604	18040	0
/04/1824:0	84047,2	81523,9	81399,44	80548,17	0	975,73	2909,981	18736	0
Итого:	4229,21	4111,79	4086,17	4041,27	0	70,52	129,377	696	0

редставитель абонента
ьеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167105

Адрес:пр.Краснопольский 3-б Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x76EF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	81,28	41,89	39,39	116,02	112,69	115,19	114,26	0	-1,57	4,437	24
27.03.2018	80,47	41,37	39,1	112,71	109,53	111,86	111	0	-1,47	4,278	24
28.03.2018	80,32	42,17	38,15	114,16	110,94	113,26	112,3	0	-1,36	4,23	24
29.03.2018	80,58	44,03	36,55	127,66	124,07	126,55	125,41	0	-1,34	4,532	24
30.03.2018	83,21	46,5	36,71	135,62	131,58	134,53	133,17	0	-1,59	4,831	24
31.03.2018	82,73	44,48	38,25	128,08	124,3	127,22	126	0	-1,7	4,753	24
01.04.2018	80,93	43,05	37,88	129,29	125,62	128,34	127,22	0	-1,6	4,754	24
02.04.2018	80,11	43,09	37,02	126,17	122,62	125,13	124,04	0	-1,42	4,536	24
03.04.2018	80,38	42,34	38,04	117,13	113,85	116,25	115,24	0	-1,39	4,326	24
04.04.2018	79,8	41,78	38,02	116,58	113,33	115,66	114,7	0	-1,37	4,305	24
05.04.2018	80,05	42,52	37,53	117,77	114,47	116,84	115,85	0	-1,38	4,291	24
06.04.2018	79,9	43,2	36,7	114,01	110,85	113,03	112,03	0	-1,18	4,066	24
07.04.2018	79,87	42,47	37,4	111,78	108,67	110,87	109,94	0	-1,27	4,064	24
08.04.2018	80,23	41,71	38,52	111,25	108,12	110,44	109,55	0	-1,43	4,16	24
09.04.2018	79,94	42,41	37,53	110,78	107,69	109,87	108,94	0	-1,25	4,04	24
10.04.2018	79,73	42,18	37,55	112,09	108,99	111,16	110,22	0	-1,23	4,089	24
11.04.2018	77,43	43,18	34,25	117,65	114,54	116,32	115,31	0	-0,77	3,92	24
12.04.2018	78,56	41,71	36,85	106,94	104,04	105,92	105,07	0	-1,03	3,83	24
13.04.2018	77,19	41,8	35,39	110,54	107,64	109,34	108,42	0,01	-0,78	3,806	24
14.04.2018	78,37	40,97	37,4	103,03	100,26	102,03	101,24	0	-0,98	3,745	24
15.04.2018	77,47	40,79	36,68	110,15	107,25	108,96	108,09	0	-0,84	3,931	24
16.04.2018	77,06	41,48	35,58	108,11	105,28	106,81	105,94	0	-0,66	3,74	24
17.04.2018	76,9	41,08	35,82	99,07	96,48	97,72	96,94	0	-0,46	3,453	24
18.04.2018	76,3	41,09	35,21	103,4	100,76	101,84	101,03	0	-0,27	3,542	24
19.04.2018	78,77	40,94	37,83	99,73	97,04	98,48	97,71	0	-0,67	3,671	24
20.04.2018	76,16	41,53	34,63	103,68	101,02	102,04	101,24	0	-0,22	3,494	24
21.04.2018	76,82	42,38	34,44	113,53	110,57	111,6	110,67	0	-0,1	3,805	24
22.04.2018	77,21	41,18	36,03	120,88	117,7	119	118,06	0	-0,36	4,236	24
23.04.2018	78	41,02	36,98	101,79	99,07	100,43	99,66	0	-0,59	3,66	24
Итого:				**3299,6**	**3208,97**	**3266,6**	**3239,25**	**0,01**	**-30,28**	**118,525**	**696**
Средние:	**79,16**	**42,21**	**36,94**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
/03/1824:	**32080,55**	**31096,07**	**31599,06**	**31254,36**	**2,73**	**-158,29**	**1112,35**	**7143**	**0**
/04/1824:	**35380,15**	**34305,04**	**34865,75**	**34493,61**	**2,74**	**-188,57**	**1230,875**	**7839**	**0**
Итого:	**3299,6**	**3208,97**	**3266,69**	**3239,25**	**0,01**	**-30,28**	**118,525**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО "КУ Ключевые люди" Договор N:3440167269

Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE482 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP
Дата	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.03.2018	82,72	45,1	37,62	135,68	131,67	130,87	129,61	0	2,06	4,951	22
27.03.2018	81,82	43,26	38,56	133,77	129,9	130,2	129,08	0	0,82	5,007	24
28.03.2018	81,61	43,07	38,54	134,57	130,67	131	129,87	0	0,8	5,038	24
29.03.2018	81,83	44,7	37,13	151,86	147,47	147,9	146,52	0	0,95	5,474	24
30.03.2018	84,35	47,46	36,89	175,45	170,1	170,63	168,82	0	1,28	6,278	24
31.03.2018	83,99	45,96	38,03	158,24	153,45	153,78	152,25	0	1,2	5,836	24
01.04.2018	82,23	44,48	37,75	156,34	151,76	152,03	150,63	0	1,13	5,73	24
02.04.2018	81,35	44,03	37,32	141,83	137,75	137,99	136,74	0	1,01	5,137	24
03.04.2018	81,64	43,17	38,47	135,55	131,63	131,86	130,71	0	0,92	5,065	24
04.04.2018	81,08	43,46	37,62	135,65	131,77	132,05	130,88	0	0,89	4,953	24
05.04.2018	81,37	43,14	38,23	134,48	130,64	130,87	129,76	0	0,88	4,991	24
06.04.2018	81,13	42,75	38,38	125,83	122,23	122,52	121,49	0	0,74	4,689	24
07.04.2018	81,1	42,38	38,72	129,5	125,8	126,06	125,02	0	0,78	4,87	24
08.04.2018	81,48	42,43	39,05	127,14	123,49	123,85	122,81	0	0,68	4,822	24
09.04.2018	81,22	42,86	38,36	129,22	125,52	125,87	124,8	0	0,72	4,81	24
10.04.2018	81	42,92	38,08	127,89	124,25	124,62	123,54	0	0,71	4,728	24
11.04.2018	78,58	43,27	35,31	129,15	125,7	126,07	124,94	0	0,76	4,436	24
12.04.2018	79,84	43,28	36,56	131,98	128,35	128,73	127,58	0	0,77	4,691	24
13.04.2018	78,37	43,81	34,56	137,14	133,44	133,92	132,72	0	0,72	4,608	24
14.04.2018	79,64	43,04	36,6	127,37	123,85	124,3	123,22	0	0,63	4,532	24
15.04.2018	78,66	42,71	35,95	137,24	133,53	134	132,86	0	0,67	4,797	24
16.04.2018	78,26	43,26	35	128,54	125,1	125,59	124,49	0	0,61	4,374	24
17.04.2018	78,23	43,03	35,2	132,87	129,31	129,83	128,71	0	0,6	4,548	24
18.04.2018	77,52	43,81	33,71	137,29	133,66	134,28	133,04	0	0,62	4,5	24
19.04.2018	80,13	43,5	36,63	124,64	121,16	121,74	120,68	0	0,48	4,437	24
20.04.2018	77,41	43,79	33,62	128,78	125,4	126,09	124,96	0	0,44	4,214	24
21.04.2018	77,93	43,52	34,41	137,23	133,57	134,33	133,11	0	0,46	4,594	24
22.04.2018	78,34	43,92	34,42	146,68	142,74	143,59	142,27	0	0,47	4,909	24
23.04.2018	79,28	42,33	36,95	123,49	120,09	120,79	119,8	0	0,29	4,437	24
Итого:				**3955,4**	**3844**	**3855,3**	**3820,91**	**0**	**23,09**	**141,456**	**694**
Средние:	**80,41**	**43,6**	**36,81**								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
/03/1824:	**19435,9**	**18693,32**	**18810,54**	**18574,51**	**0**	**118,81**	**817,553**	**2622**	**321**
/04/1824:	**23391,3**	**22537,32**	**22665,9**	**22395,42**	**0**	**141,9**	**959,009**	**3316**	**323**
Итого:	**3955,4**	**3844**	**3855,36**	**3820,91**	**0**	**23,09**	**141,456**	**694**	**2**

редставитель абонента

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди" Договор N:3440167267

Адрес:пр Краснопольский 3 итп 1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x903F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.03.2018	82,01	43,92	38,09	86,73	84,18	85,4	84,64	0	-0,46	3,209	24
27.03.2018	81,18	42,19	38,99	79,75	77,48	78,53	77,89	0	-0,41	3,019	24
28.03.2018	80,98	42,63	38,35	82,85	80,5	81,63	80,89	0	-0,39	3,086	24
29.03.2018	81,25	44,84	36,41	98,3	95,47	96,92	96	0	-0,53	3,474	24
30.03.2018	83,82	48,88	34,94	108,15	104,87	106,66	105,46	0	-0,59	3,665	24
31.03.2018	83,38	45,67	37,71	98,84	95,85	97,34	96,38	0	-0,53	3,612	24
01.04.2018	81,63	44,01	37,62	100,57	97,67	99,1	98,23	0	-0,56	3,673	24
02.04.2018	80,75	43,3	37,45	89,11	86,6	87,83	87,05	0	-0,45	3,24	24
03.04.2018	81	42,09	38,91	80,72	78,43	79,53	78,88	0	-0,45	3,051	24
04.04.2018	80,44	42,28	38,16	83,62	81,24	82,44	81,75	0	-0,51	3,096	24
05.04.2018	80,71	41,1	39,61	82,13	79,77	80,89	80,25	0	-0,48	3,157	24
06.04.2018	80,46	42,08	38,38	77,02	74,82	75,95	75,33	0	-0,51	2,868	24
07.04.2018	80,52	41,62	38,9	76,2	74,03	75,13	74,55	0	-0,52	2,879	24
08.04.2018	80,84	40,77	40,07	77,22	75,06	76,1	75,5	0	-0,44	3,006	24
09.04.2018	80,55	40,86	39,69	77,62	75,44	76,52	75,97	0	-0,53	2,993	24
10.04.2018	80,36	41,63	38,73	76,98	74,82	75,93	75,32	0	-0,5	2,897	24
11.04.2018	77,92	41,87	36,05	74,54	72,55	73,69	73,08	0	-0,53	2,614	24
12.04.2018	79,14	41,86	37,28	75,19	73,12	74,29	73,69	0	-0,57	2,724	24
13.04.2018	77,73	40,59	37,14	72,54	70,63	71,71	71,17	0	-0,54	2,62	24
14.04.2018	78,97	39,84	39,13	70,35	68,41	69,49	68,98	0	-0,57	2,674	24
15.04.2018	78	40,1	37,9	72,3	70,39	71,51	71,01	0	-0,62	2,665	24
16.04.2018	77,61	40,55	37,06	72,83	70,89	72,08	71,56	0	-0,67	2,625	24
17.04.2018	77,57	41,21	36,36	72,19	70,3	71,53	71	0	-0,7	2,553	24
18.04.2018	76,84	41,42	35,42	75,52	73,58	74,89	74,27	0	-0,69	2,605	24
19.04.2018	79,38	40,38	39	68,19	66,29	67,49	66,95	0	-0,66	2,582	24
20.04.2018	76,76	41,15	35,61	70,74	68,9	70,18	69,67	0	-0,77	2,451	24
21.04.2018	77,3	41,33	35,97	74,61	72,69	73,98	73,41	0	-0,72	2,613	24
22.04.2018	77,72	41,5	36,22	78,06	75,99	77,42	76,81	0	-0,82	2,75	24
23.04.2018	78,58	40,75	37,83	68,75	66,89	68,12	67,61	0	-0,72	2,531	24
Итого:				**2321,6**	**2256,86**	**2292,2**	**2273,3**	**0**	**-16,44**	**84,932**	**696**
редние:	**79,77**	**42,08**	**37,68**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
703/1824:	**11379,02**	**10950,09**	**11165,61**	**11026,33**	**0**	**-76,24**	**473,991**	**2623**	**320**
/04/1824:	**13700,64**	**13206,95**	**13457,89**	**13299,63**	**0**	**-92,68**	**558,923**	**3319**	**320**
Итого:	**2321,62**	**2256,86**	**2292,28**	**2273,3**	**0**	**-16,44**	**84,932**	**696**	**0**

редставитель абонента

ёральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167113

Адрес:пр.Краснопольский 1-д Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE248 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	80,75	44,25	36,5	132,71	128,93	129,72	128,5	0	0,43	4,705	24
27.03.2018	79,84	42,39	37,45	125,35	121,84	122,48	121,47	0	0,37	4,557	24
28.03.2018	79,64	42,64	37	127,98	124,44	125,06	123,99	0	0,45	4,604	24
29.03.2018	79,92	44,44	35,48	142,96	138,99	139,74	138,45	0	0,54	4,928	24
30.03.2018	82,81	47,57	35,24	156,2	151,55	152,66	151,05	0	0,5	5,344	24
31.03.2018	82,07	44,25	37,82	137,82	133,82	134,51	133,28	0	0,54	5,06	24
01.04.2018	80,38	41,65	38,73	134,81	131,01	131,53	130,46	0	0,55	5,075	24
02.04.2018	79,3	40,45	38,85	125,42	121,94	122,37	121,43	0	0,51	4,736	24
03.04.2018	79,67	41,16	38,51	120,93	117,58	118,04	117,09	0	0,49	4,529	24
04.04.2018	79,01	40,9	38,11	121,22	117,92	118,34	117,4	0	0,52	4,492	24
05.04.2018	79,32	40,51	38,81	116,72	113,5	113,9	113,04	0	0,46	4,404	24
06.04.2018	78,97	40,5	38,47	114,36	111,26	111,64	110,78	0	0,48	4,278	24
07.04.2018	79,02	40,18	38,84	112,56	109,48	109,88	109,09	0	0,39	4,25	24
08.04.2018	79,35	39,38	39,97	112,29	109,2	109,54	108,76	0	0,44	4,362	24
09.04.2018	79,03	39,77	39,26	112,31	109,24	109,62	108,83	0	0,41	4,285	24
10.04.2018	78,83	39,94	38,89	112,82	109,75	110,13	109,32	0	0,43	4,262	24
11.04.2018	76,33	40,85	35,48	117,83	114,8	115,28	114,37	0	0,43	4,069	24
12.04.2018	77,1	39,56	37,54	111,47	108,58	108,98	108,16	0	0,42	4,074	24
13.04.2018	76,05	39,82	36,23	116,4	113,43	113,89	113,04	0	0,39	4,107	24
14.04.2018	77,4	39,81	37,59	109,82	106,91	107,41	106,59	0	0,32	4,017	24
15.04.2018	76,6	38,52	38,08	110,19	107,33	107,79	107,01	0	0,32	4,083	24
16.04.2018	76,13	38,93	37,2	107,61	104,85	105,38	104,61	0	0,24	3,896	24
17.04.2018	76,16	39,76	36,4	111,24	108,39	109,08	108,27	0	0,12	3,944	24
18.04.2018	75,5	39,72	35,78	114,29	111,43	112,21	111,38	0	0,05	3,985	24
19.04.2018	77,9	39,34	38,56	109,62	106,69	107,39	106,6	0	0,09	4,113	24
20.04.2018	75,3	39,34	35,96	105,72	103,08	103,84	103,1	0	-0,02	3,702	24
21.04.2018	75,99	40,09	35,9	117,85	114,83	115,9	115,05	0	-0,22	4,118	24
22.04.2018	76,36	41,28	35,08	118,97	115,93	117,15	116,18	0	-0,25	4,066	24
23.04.2018	77,06	38,97	38,09	103,4	100,72	101,73	100,98	0	-0,26	3,831	24
Итого:				**3460,8**	**3367,42**	**3385,1**	**3358,28**	**0**	**9,14**	**125,876**	**696**
Средние:	**78,33**	**40,89**	**37,44**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
5/03/1824:	**71311,42**	**69093,12**	**70151,72**	**69374,36**	**3,81**	**-281,24**	**2500,041**	**14246**	**0**
3/04/1824:	**74772,29**	**72460,54**	**73536,91**	**72732,64**	**3,81**	**-272,1**	**2625,917**	**14942**	**0**
Итого:	**3460,87**	**3367,42**	**3385,19**	**3358,28**	**0**	**9,14**	**125,876**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167117
Адрес:пр.Краснопольский 1-г Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.03.2018	81,71	44,32	37,39	139,93	135,85	134,18	132,96	0,01	2,89	5,078	24
27.03.2018	80,87	43,75	37,12	134,39	130,54	128,93	127,77	0,01	2,77	4,845	24
28.03.2018	80,69	44,53	36,16	135,06	131,23	129,65	128,47	0,01	2,76	4,744	24
29.03.2018	80,94	45,39	35,55	147,07	142,87	141,21	139,86	0	3,01	5,079	24
30.03.2018	83,64	46,37	37,27	150,4	145,85	144,08	142,6	0,01	3,25	5,437	24
31.03.2018	83,01	43,49	39,52	138,03	133,9	132,09	130,92	0,01	2,98	5,294	24
01.04.2018	81,29	41,95	39,34	139,44	135,44	133,57	132,43	0,01	3,01	5,327	24
02.04.2018	80,36	42,09	38,27	130,15	126,49	124,82	123,77	0,01	2,72	4,834	24
03.04.2018	80,61	41,25	39,36	125,35	121,81	120,15	119,21	0,01	2,6	4,792	24
04.04.2018	80,05	41,27	38,78	125,84	122,33	120,69	119,71	0,01	2,62	4,743	24
05.04.2018	80,35	40,62	39,73	122,28	118,82	117,22	116,29	0	2,53	4,717	24
06.04.2018	80,06	40,59	39,47	119,51	116,14	114,62	113,75	0,01	2,39	4,58	24
07.04.2018	80,1	40,17	39,93	122,07	118,65	117,04	116,15	0,01	2,5	4,733	24
08.04.2018	80,43	40,61	39,82	118,44	115,11	113,56	112,68	0	2,43	4,58	24
09.04.2018	80,15	41,12	39,03	119,69	116,34	114,83	113,92	0,01	2,42	4,538	24
10.04.2018	79,94	41,17	38,77	119,58	116,25	114,74	113,81	0	2,44	4,506	24
11.04.2018	77,63	42,06	35,57	127,15	123,78	122,36	121,35	0	2,43	4,4	24
12.04.2018	78,72	40,85	37,87	114,52	111,44	110,03	109,16	0,01	2,28	4,218	24
13.04.2018	77,41	41,04	36,37	122,68	119,47	118,03	117,07	0,01	2,4	4,343	24
14.04.2018	78,6	40,35	38,25	116,98	113,81	112,4	111,56	0	2,25	4,35	24
15.04.2018	77,66	40,2	37,46	120,09	116,9	115,48	114,58	0,01	2,32	4,374	24
16.04.2018	77,25	41,26	35,99	119,41	116,26	114,96	114,03	0	2,23	4,179	24
17.04.2018	77,25	41,48	35,77	122,09	118,87	117,56	116,6	0	2,27	4,25	24
18.04.2018	76,54	41,95	34,59	122	118,83	117,59	116,59	0,01	2,24	4,108	24
19.04.2018	79,02	40,8	38,22	113,54	110,47	109,08	108,23	0,01	2,24	4,219	24
20.04.2018	76,42	41,89	34,53	116,5	113,49	112,27	111,32	0	2,17	3,916	24
21.04.2018	77,01	41,74	35,27	126,21	122,91	121,55	120,54	0	2,37	4,327	24
22.04.2018	77,45	42,28	35,17	133,73	130,21	128,73	127,64	0,01	2,57	4,577	24
23.04.2018	78,23	41,1	37,13	113,47	110,45	109	108,13	0	2,32	4,1	24
Итого:				**3655,6**	**3554,51**	**3510,4**	**3481,1**	**0,18**	**73,41**	**133,188**	**696**
Средние:	**79,42**	**41,92**	**37,5**								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
26/03/1824:	84075,23	81497,02	80764,18	79761,18	5,8	1735,84	2640,605	14247	0
23/04/1824:	87730,83	85051,53	84274,6	83242,28	5,98	1809,25	2773,793	14943	0
Итого:	3655,6	3554,51	3510,42	3481,1	0,18	73,41	133,188	696	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/ 24.04.2018
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167115

Адрес:пр.Краснопольский 1-в Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5CBF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	81,31	43,8	37,51	126,44	122,81	121,28	120,2	0	2,61	4,603	24
27.03.2018	80,39	42,67	37,72	122,16	118,73	117,25	116,24	0	2,49	4,476	24
28.03.2018	80,25	43,02	37,23	122,48	119,08	117,6	116,56	0	2,52	4,435	24
29.03.2018	80,42	44,33	36,09	134,18	130,38	128,89	127,69	0	2,69	4,703	24
30.03.2018	83,14	46,84	36,3	148,65	144,21	142,52	141,06	0	3,15	5,234	24
31.03.2018	82,62	45,06	37,56	142,23	138,03	136,32	134,99	0	3,04	5,186	24
01.04.2018	80,92	43,88	37,04	141,67	137,66	135,9	134,66	0,01	3	5,097	24
02.04.2018	79,93	43,47	36,46	131,35	127,68	126,12	125,03	0	2,65	4,653	24
03.04.2018	80,12	42,88	37,24	125,23	121,72	120,2	119,18	0	2,54	4,53	24
04.04.2018	79,63	43,15	36,48	126,53	123,01	121,53	120,48	0	2,53	4,482	24
05.04.2018	80,03	42,84	37,19	122,88	119,48	117,91	116,87	0	2,61	4,444	24
06.04.2018	79,75	43,06	36,69	118,52	115,26	113,77	112,77	0	2,49	4,225	24
07.04.2018	79,79	42,43	37,36	120,71	117,36	115,89	114,88	0	2,48	4,382	24
08.04.2018	80,04	41,64	38,4	120,17	116,84	115,29	114,31	0	2,53	4,483	24
09.04.2018	79,79	42,86	36,93	116,36	113,13	111,74	110,77	0	2,36	4,178	24
10.04.2018	79,63	42,8	36,83	114,89	111,71	110,29	109,32	0	2,39	4,112	24
11.04.2018	77,3	43,67	33,63	120,45	117,29	116	114,96	0	2,33	3,939	24
12.04.2018	78,4	42,65	35,75	111,89	108,89	107,64	106,72	0	2,17	3,89	24
13.04.2018	77,08	42,62	34,46	116,85	113,8	112,5	111,53	0	2,27	3,919	24
14.04.2018	78,27	41,94	36,33	116,08	112,99	111,65	110,7	0	2,29	4,105	24
15.04.2018	77,37	41,34	36,03	116,73	113,67	112,34	111,4	0	2,27	4,092	24
16.04.2018	76,92	42,41	34,51	113,25	110,32	109,07	108,14	0	2,18	3,805	24
17.04.2018	76,93	42,75	34,18	117,11	114,08	112,86	111,86	0	2,22	3,896	24
18.04.2018	76,23	42,93	33,3	120,22	117,13	115,94	114,92	0	2,21	3,898	24
19.04.2018	78,69	41,91	36,78	108,19	105,24	104,03	103,21	0	2,03	3,871	24
20.04.2018	76,07	42,72	33,35	113,16	110,29	109,01	108,08	0	2,21	3,675	24
21.04.2018	76,71	42,9	33,81	124,64	121,43	120,09	119,06	0	2,37	4,103	24
22.04.2018	77,13	43,14	33,99	130,75	127,35	125,84	124,75	0	2,6	4,326	24
23.04.2018	77,91	42,24	35,67	111,63	108,65	107,19	106,29	0	2,36	3,875	24
Итого:				**3555,4**	**3458,22**	**3416,6**	**3386,63**	**0,01**	**71,59**	**124,617**	**696**
Средние:	**79,06**	**43,03**	**36,02**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
/03/1824:0	**60818,46**	**58951,97**	**58323,68**	**57617,17**	**2,42**	**1334,8**	**1951,048**	**0**	**10882**	**0**
/04/1824:0	**64373,86**	**62410,19**	**61740,34**	**61003,8**	**2,43**	**1406,39**	**2075,665**	**0**	**11578**	**0**
Итого:	**3555,4**	**3458,22**	**3416,66**	**3386,63**	**0,01**	**71,59**	**124,617**	**0**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди" Договор N:3440167111
Адрес:пр.Краснопольский 1-б Тип расходомера:ПРЭМ-50
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE069 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
26.03.2018	82,03	43,64	38,39	120,41	116,9	115,45	114,42	0,02	2,48	4,487	24
27.03.2018	81,22	42,79	38,43	114,92	111,63	110,15	109,19	0,12	2,44	4,287	24
28.03.2018	81,04	43,23	37,81	118,05	114,7	113,2	112,19	0,01	2,51	4,333	24
29.03.2018	81,26	45,41	35,85	136,57	132,67	131,23	129,95	0,09	2,72	4,754	24
30.03.2018	83,91	46,79	37,12	136,98	132,81	131,51	130,17	0,01	2,64	4,931	24
31.03.2018	83,34	43,72	39,62	126,52	122,71	121,24	120,18	0,02	2,53	4,861	24
01.04.2018	81,54	42,28	39,26	130,2	126,44	124,8	123,74	0,01	2,7	4,963	24
02.04.2018	80,73	43,51	37,22	124,27	120,73	119,3	118,25	0,01	2,48	4,492	24
03.04.2018	81,01	42,7	38,31	118,78	115,42	114	113,01	0,01	2,41	4,421	24
04.04.2018	80,47	42,71	37,76	121,84	118,42	116,97	115,98	0,02	2,44	4,472	24
05.04.2018	80,76	42,85	37,91	116,48	113,19	111,77	110,8	0,01	2,39	4,291	24
06.04.2018	80,54	43,35	37,19	112,17	108,98	107,66	106,7	0,01	2,28	4,052	24
07.04.2018	80,54	42,14	38,4	113,45	110,24	108,85	107,9	0,02	2,34	4,23	24
08.04.2018	80,88	41,9	38,98	112,98	109,8	108,4	107,55	0	2,25	4,279	24
09.04.2018	80,58	42,6	37,98	108,83	105,77	104,49	103,59	0,02	2,18	4,015	24
10.04.2018	80,37	42,32	38,05	109,82	106,76	105,37	104,47	0,01	2,29	4,06	24
11.04.2018	78,05	43,85	34,2	114,88	111,87	110,55	109,54	0,01	2,33	3,823	24
12.04.2018	79,19	42,34	36,85	108,11	105,16	103,8	102,92	0,01	2,24	3,874	24
13.04.2018	77,81	42,51	35,3	107,21	104,37	103,03	102,17	0,01	2,2	3,683	24
14.04.2018	79,04	41,32	37,72	104,19	101,36	99,96	99,18	0,01	2,18	3,824	24
15.04.2018	78,1	41,53	36,57	110,7	107,73	106,34	105,47	0,02	2,26	3,936	24
16.04.2018	77,68	42,41	35,27	108,71	105,84	104,47	103,58	0,01	2,26	3,729	24
17.04.2018	77,65	43,07	34,58	111,84	108,89	107,63	106,68	0	2,21	3,762	24
18.04.2018	76,96	42,7	34,26	115,24	112,26	110,95	110	0,01	2,26	3,842	24
19.04.2018	79,47	42,66	36,81	104,66	101,77	100,45	99,6	0,01	2,17	3,747	24
20.04.2018	76,87	43,25	33,62	106,04	103,28	102,01	101,12	0,01	2,16	3,47	24
21.04.2018	77,39	42,41	34,98	113,59	110,59	109,33	108,41	0	2,18	3,863	24
22.04.2018	77,76	42,33	35,43	115,29	112,25	111	110,02	0,01	2,23	3,973	24
23.04.2018	78,67	42,32	36,35	106,12	103,23	102,09	101,24	0	1,99	3,75	24
Итого:				**3348,8**	**3255,77**	**3216**	**3188,02**	**0,5**	**67,75**	**120,204**	**696**
Средние:	**79,82**	**42,91**	**36,9**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
/03/1824:0	**53347,57**	**51694,15**	**51670,02**	**51081,89**	**5,92**	**612,26**	**1818,596**	**10882**	**0**
/04/1824:0	**56696,42**	**54949,92**	**54886,02**	**54269,91**	**6,42**	**680,01**	**1938,8**	**11578**	**0**
Итого:	**3348,85**	**3255,77**	**3216**	**3188,02**	**0,5**	**67,75**	**120,204**	**696**	**0**

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО КУ "Ключевые люди" Договор N:3440167263

Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAFB1 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
26.03.2018	82,22	47,62	34,6	169,67	164,69	167,19	165,44	0	-0,75	5,698	24
27.03.2018	81,44	46,92	34,52	159,42	154,82	157,2	155,61	0,01	-0,79	5,341	24
28.03.2018	81,26	47,17	34,09	166,2	161,4	163,96	162,24	0	-0,84	5,502	24
29.03.2018	81,38	48,18	33,2	179,16	173,98	176,77	174,83	0	-0,85	5,775	24
30.03.2018	83,94	49,26	34,68	183,89	178,31	181,18	179,11	0,01	-0,8	6,183	24
31.03.2018	83,53	48,15	35,38	174,38	169,12	171,84	169,97	0,01	-0,85	5,984	24
01.04.2018	81,69	47,96	33,73	181,9	176,62	179,47	177,55	0	-0,93	5,955	24
02.04.2018	81	47,86	33,14	177,79	172,73	175,55	173,67	0,01	-0,94	5,724	24
03.04.2018	81,26	46,21	35,05	154,54	150,14	152,57	151,07	0	-0,93	5,26	24
04.04.2018	80,68	46,28	34,4	156,96	152,49	155,07	153,52	0,01	-1,03	5,244	24
05.04.2018	80,95	46,1	34,85	154,03	149,62	152,14	150,64	0	-1,02	5,212	24
06.04.2018	80,72	46,13	34,59	149,74	145,48	148,01	146,53	0	-1,05	5,031	24
07.04.2018	80,71	45,48	35,23	146,55	142,4	144,79	143,37	0,01	-0,97	5,012	24
08.04.2018	81,05	45,3	35,75	140,1	136,13	138,41	137,11	0	-0,98	4,867	24
09.04.2018	80,79	45,85	34,94	146,73	142,57	145,01	143,56	0	-0,99	4,981	24
10.04.2018	80,59	45,42	35,17	143,68	139,63	142,04	140,65	0,01	-1,02	4,907	24
11.04.2018	78,19	46,21	31,98	149,49	145,5	148,25	146,78	0	-1,28	4,653	24
12.04.2018	79,37	45,56	33,81	138,91	135,08	137,71	136,36	0,01	-1,28	4,566	24
13.04.2018	77,89	45,5	32,39	140,92	137,17	140,08	138,74	0	-1,57	4,439	24
14.04.2018	79,18	45,31	33,87	137,26	133,52	136,32	134,99	0	-1,47	4,52	24
15.04.2018	78,29	45,17	33,12	141,53	137,73	140,64	139,29	0	-1,56	4,556	24
16.04.2018	77,84	45,2	32,64	141,07	137,3	140,26	138,88	0,01	-1,58	4,477	24
17.04.2018	77,81	45,82	31,99	143,88	140,07	143,08	141,68	0	-1,61	4,478	24
18.04.2018	77,08	45,71	31,37	150,79	146,85	149,92	148,45	0	-1,6	4,604	24
19.04.2018	79,65	45,33	34,32	135,08	131,35	134,02	132,73	0,01	-1,38	4,505	24
20.04.2018	76,99	46,02	30,97	139,64	135,98	138,81	137,43	0	-1,45	4,207	24
21.04.2018	77,56	46,26	31,3	152,6	148,58	151,38	149,88	0	-1,3	4,647	24
22.04.2018	77,95	46,06	31,89	150,51	146,52	149,21	147,72	0,01	-1,2	4,67	24
23.04.2018	78,86	45,91	32,95	137,27	133,55	135,99	134,64	0	-1,09	4,398	24
Итого:				**4443,6**	**4319,33**	**4396,8**	**4352,44**	**0,11**	**-33,11**	**145,396**	**696**
Средние:	**79,99**	**46,34**	**33,65**								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
26/03/1824	20957,55	20165,95	20402,68	20125,66	4,46	40,29	824,681	2628	315
23/04/1824	25401,24	24485,28	24799,55	24478,1	4,57	7,18	970,077	3324	315
Итого:	4443,69	4319,33	4396,87	4352,44	0,11	-33,11	145,396	696	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

24.04.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/18г.-23/04/18г.

Абонент:ООО "УК Ключевые люди" Договор N:3440167261
Адрес:пр Краснопольский 1 итп 1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч
26.03.2018	82,56	45,37	37,19	89,48	86,83	86,47	85,64	0	1,19	3,229	24
27.03.2018	81,71	44,03	37,68	82,86	80,44	80,04	79,3	0	1,14	3,029	24
28.03.2018	81,49	43,78	37,71	83,53	81,13	80,68	79,98	0	1,15	3,06	24
29.03.2018	81,72	46,18	35,54	97,79	94,99	94,59	93,66	0	1,33	3,376	24
30.03.2018	84,34	50,91	33,43	117,58	113,94	113,81	112,43	0	1,51	3,809	24
31.03.2018	83,94	48,99	34,95	107,69	104,44	104,2	103,02	0	1,42	3,653	24
01.04.2018	82,27	45,68	36,59	96,67	93,82	93,51	92,57	0	1,25	3,434	24
02.04.2018	81,24	44,8	36,44	85,96	83,47	83,15	82,4	0	1,07	3,042	24
03.04.2018	81,55	43,38	38,17	80,52	78,21	77,81	77,15	0	1,06	2,984	24
04.04.2018	80,93	43,69	37,24	83,4	81,02	80,64	79,93	0	1,09	3,017	24
05.04.2018	81,25	43,16	38,09	81,52	79,17	78,78	78,11	0	1,06	3,013	24
06.04.2018	80,97	42,86	38,11	76,03	73,86	73,49	72,85	0	1,01	2,815	24
07.04.2018	81,03	42,73	38,3	77,07	74,85	74,51	73,89	0	0,96	2,868	24
08.04.2018	81,34	43,06	38,28	76,93	74,74	74,38	73,77	0	0,97	2,859	24
09.04.2018	81,03	42,52	38,51	76,22	74,03	73,67	73,04	0	0,99	2,85	24
10.04.2018	80,91	43,37	37,54	79,64	77,37	77,03	76,34	0	1,03	2,904	24
11.04.2018	78,43	42,64	35,79	75,89	73,87	73,46	72,82	0	1,05	2,64	24
12.04.2018	79,64	42,94	36,7	76,78	74,66	74,28	73,67	0	0,99	2,738	24
13.04.2018	78,28	43,59	34,69	80,73	78,58	78,16	77,46	0	1,12	2,724	24
14.04.2018	79,55	42,27	37,28	74,82	72,76	72,34	71,76	0	1	2,711	24
15.04.2018	78,55	40,9	37,65	73,5	71,55	71,05	70,5	0	1,05	2,693	24
16.04.2018	78,07	41,36	36,71	71,37	69,47	69,06	68,54	0	0,93	2,547	24
17.04.2018	78,12	42,69	35,43	78,37	76,25	75,99	75,36	0	0,89	2,699	24
18.04.2018	77,42	42,37	35,05	78,4	76,33	76,09	75,42	0	0,91	2,674	24
19.04.2018	79,9	42,14	37,76	73,25	71,2	71	70,4	0	0,8	2,688	24
20.04.2018	77,24	41,76	35,48	71,11	69,22	69,12	68,58	0	0,64	2,455	24
21.04.2018	77,86	42,67	35,19	82,8	80,61	80,84	80,11	0	0,5	2,832	24
22.04.2018	78,3	42,98	35,32	84,06	81,79	82,19	81,5	0	0,29	2,888	24
23.04.2018	79,09	41,72	37,37	69,63	67,69	68,03	67,5	0	0,19	2,529	24
Итого:				**2383,6**	**2316,29**	**2308,3**	**2287,7**	**0**	**28,59**	**84,76**	**696**
Средние:	**80,3**	**43,6**	**36,69**								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
/03/1824:	12445,13	11970,94	12084,55	11921,38	0	49,56	498,191	2630	313
/04/1824:	14828,73	14287,23	14392,92	14209,08	0	78,15	582,951	3326	313
Итого:	2383,6	2316,29	2308,37	2287,7	0	28,59	84,76	696	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО УК "Ключевые люди"

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

24.04.2018