

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:_____

Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	78,19	40,78	37,41	62,21	60,54	60,75	60,27	0	0,27	2,264	24	0	
25.04.2026	77,54	40,42	37,12	64,82	63,11	63,34	62,86	0	0,25	2,344	24	0	
26.04.2026	77,99	40,37	37,62	67,13	65,31	65,55	65,07	0	0,24	2,455	24	0	
27.04.2026	78,57	40,89	37,68	64,17	62,42	62,68	62,2	0	0,22	2,35	24	0	
28.04.2026	77,87	41,06	36,81	63,57	61,88	62,13	61,65	0	0,23	2,276	24	0	
29.04.2026	77,37	40,93	36,44	64,29	62,58	62,84	62,36	0	0,22	2,28	24	0	
30.04.2026	78,18	40,99	37,19	61,94	60,27	60,48	60	0	0,27	2,24	24	0	
01.05.2026	78,08	41,24	36,84	61,24	59,6	59,82	59,34	0	0,26	2,195	24	0	
02.05.2026	78,47	41,24	37,23	64,2	62,48	62,69	62,2	0	0,28	2,323	24	0	
03.05.2026	77,91	40,69	37,22	66,16	64,39	64,63	64,15	0	0,24	2,396	24	0	
04.05.2026	75,65	42,03	33,62	53,11	51,78	52	51,57	0	0,21	1,74	24	0	
05.05.2026	69,27	46,85	22,42	39,05	38,2	38,51	38,14	0	0,06	0,855	24	0	
06.05.2026	67,75	48,82	18,93	45,16	44,23	44,64	44,14	0	0,09	0,837	24	0	
07.05.2026	67,84	48,48	19,36	45,19	44,25	44,65	44,16	0	0,09	0,855	24	0	
08.05.2026	68,08	48,84	19,24	42,96	42,07	42,44	41,93	0	0,14	0,81	24	0	
09.05.2026	67,9	49,8	18,1	43,49	42,6	42,98	42,49	0	0,11	0,771	24	0	
10.05.2026	67,6	49,73	17,87	47,99	47,02	47,46	46,92	0	0,1	0,841	24	0	
11.05.2026	67,52	49,9	17,62	52,72	51,64	52,17	51,55	0	0,09	0,909	24	0	
12.05.2026	67,44	50,21	17,23	51,96	50,91	51,46	50,81	0	0,1	0,875	24	0	
13.05.2026	67,83	49,97	17,86	51,74	50,67	51,25	50,64	0	0,03	0,904	24	0	
14.05.2026	68,03	50,01	18,02	48,9	47,89	48,43	47,86	0	0,03	0,862	24	0	
15.05.2026	67,85	50,23	17,62	48,71	47,71	48,27	47,7	0	0,01	0,839	24	0	
16.05.2026	67,96	50,25	17,71	48,39	47,4	47,94	47,37	0	0,03	0,838	24	0	
17.05.2026	68,03	49,72	18,31	48,19	47,17	47,71	47,17	0	0	0,862	24	0	
18.05.2026	67,39	50,87	16,52	49,44	48,44	49,02	48,42	0	0,02	0,8	24	0	
19.05.2026	67,67	50,28	17,39	47,62	46,62	47,16	46,62	0	0	0,81	24	0	
20.05.2026	67,76	50,11	17,65	48,45	47,46	47,93	47,37	0	0,09	0,837	24	0	
21.05.2026	67,6	51,25	16,35	49,67	48,66	49,11	48,52	0	0,14	0,798	24	0	
22.05.2026	68,1	50,8	17,3	47,08	46,11	46,44	45,89	0	0,22	0,797	24	0	
23.05.2026	67,67	51,57	16,1	49,94	48,91	49,3	48,7	0	0,21	0,786	24	0	
Итого:				1599,4	1562,32	1573,7	1558,07	0	4,25	40,749	720	0	
Средние:	71,5	46,61	24,89										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:0	15064	14496,81	14637,82	14463,6	0,01	33,25	644,623	3878	1508
23/05/2624:0	16663,49	16059,13	16211,6	16021,6	0,01	37,5	685,372	4598	1508
Итого:	1599,49	1562,32	1573,78	1558,07	0	4,25	40,749	720	0


25,718
15,031



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/  /
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ5С6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,6	44,07	33,53	112,01	109,05	111,9	110,88	0	-1,83	3,656	24	0	
25.04.2026	76,96	43,7	33,26	107,64	104,84	107,59	106,59	0	-1,75	3,485	24	0	
26.04.2026	77,4	43,52	33,88	111,97	109,03	111,83	110,83	0	-1,8	3,691	24	0	
27.04.2026	77,96	44,01	33,95	110,64	107,68	110,48	109,47	0	-1,79	3,654	24	0	
28.04.2026	77,28	43,52	33,76	112,53	109,59	112,43	111,42	0,01	-1,83	3,698	24	0	
29.04.2026	76,77	44	32,77	108,56	105,74	108,54	107,54	0	-1,8	3,461	24	0	
30.04.2026	77,54	45,03	32,51	105,22	102,45	105,07	104,07	0	-1,62	3,329	24	0	
01.05.2026	77,48	44,42	33,06	110,41	107,5	110,28	109,25	0	-1,75	3,551	24	0	
02.05.2026	77,87	44,56	33,31	110,67	107,72	110,57	109,53	0	-1,81	3,587	24	0	
03.05.2026	77,32	44,22	33,1	114,16	111,16	114,03	112,97	0	-1,81	3,677	24	0	
04.05.2026	75,21	44,02	31,19	91,93	89,64	91,78	90,94	0,02	-1,3	2,792	24	0	
05.05.2026	68,51	47,6	20,91	68,59	67,15	68,75	68,01	0	-0,86	1,403	24	0	
06.05.2026	67,12	49,5	17,62	80,98	79,33	81,48	80,54	0	-1,21	1,397	24	0	
07.05.2026	67,04	50,16	16,88	79,63	78,04	80,18	79,22	0	-1,18	1,317	24	0	
08.05.2026	67,33	50,62	16,71	75,67	74,14	76,19	75,27	0	-1,13	1,238	24	0	
09.05.2026	67,24	50,67	16,57	82,32	80,64	82,95	81,96	0	-1,32	1,335	24	0	
10.05.2026	66,94	51,63	15,31	89,45	87,64	90,27	89,18	0	-1,54	1,341	24	0	
11.05.2026	66,88	51,48	15,4	98,62	96,64	99,58	98,32	0	-1,68	1,485	24	0	
12.05.2026	66,69	51,07	15,62	94,63	92,72	95,51	94,33	0	-1,61	1,446	24	0	
13.05.2026	67,1	51,05	16,05	90,44	88,6	91,25	90,13	0	-1,53	1,419	24	0	
14.05.2026	67,39	50,75	16,64	87,26	85,48	87,99	86,93	0	-1,45	1,422	24	0	
15.05.2026	67,16	50,27	16,89	82,25	80,57	82,89	81,91	0	-1,34	1,361	24	0	
16.05.2026	67,26	51,24	16,02	81,77	80,11	82,46	81,47	0	-1,36	1,282	24	0	
17.05.2026	67,31	51,52	15,79	87,34	85,53	88,09	87,02	0	-1,49	1,347	24	0	
18.05.2026	66,77	51,64	15,13	89,99	88,18	90,82	89,7	0	-1,52	1,333	24	0	
19.05.2026	67,1	51,64	15,46	85,87	84,13	86,67	85,62	0	-1,49	1,301	24	0	
20.05.2026	67,19	51,94	15,25	84,54	82,81	85,32	84,25	0	-1,44	1,261	24	0	
21.05.2026	67	52,24	14,76	89,74	87,93	90,53	89,4	0,01	-1,47	1,299	24	0	
22.05.2026	67,51	52,01	15,5	85,65	83,9	86,37	85,29	0	-1,39	1,295	24	0	
23.05.2026	67,1	52,86	14,24	88,74	86,95	89,56	88,4	0	-1,45	1,237	24	0	
Итого:				2819,2	2754,89	2831,3	2800,44	0,04	-45,55	64,1	720	0	
Средние:	70,86	48,49	22,36										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2024:0	25679,61	24730,55	25442,02	25122,31	1,09	-391,76	1034,244	3895	1490
23/05/2024:0	28498,83	27485,44	28273,38	27922,75	1,13	-437,31	1098,344	4615	1490
Итого:	2819,22	2754,89	2831,36	2800,44	0,04	-45,55	64,1	720	0

39,984

24,116



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
27.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167111
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ069 ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,29	42,11	35,18	96,77	94,22	95,46	94,69	0	-0,47	3,312	24	0	
25.04.2026	76,69	41,82	34,87	103,47	100,8	101,99	101,16	0	-0,36	3,513	24	0	
26.04.2026	77,14	41,73	35,41	101,73	99,07	100,26	99,45	0	-0,38	3,504	24	0	
27.04.2026	77,69	42,28	35,41	98,71	96,11	97,33	96,54	0	-0,43	3,4	24	0	
28.04.2026	76,98	41,97	35,01	96,54	94,03	95,24	94,48	0	-0,45	3,29	24	0	
29.04.2026	76,48	42,39	34,09	97,43	94,9	96,18	95,41	0	-0,51	3,232	24	0	
30.04.2026	77,26	42,33	34,93	91,9	89,51	90,72	89,95	0	-0,44	3,126	24	0	
01.05.2026	77,17	42,62	34,55	95,97	93,48	94,69	93,91	0	-0,43	3,227	24	0	
02.05.2026	77,59	43,02	34,57	96,64	94,1	95,35	94,54	0,01	-0,44	3,25	24	0	
03.05.2026	77,04	42,44	34,6	100,71	98,06	99,32	98,51	0	-0,45	3,39	24	0	
04.05.2026	74,86	42,66	32,2	84,37	82,26	83,54	82,84	0,02	-0,58	2,644	24	0	
05.05.2026	68,46	45,96	22,5	64,31	62,95	64,39	63,78	0,02	-0,83	1,413	24	0	
06.05.2026	67,09	47,03	20,06	75,99	74,43	75,98	75,19	0,01	-0,76	1,491	24	0	
07.05.2026	67,11	47,19	19,92	74,8	73,29	74,83	74,06	0,01	-0,77	1,457	24	0	
08.05.2026	67,39	47,45	19,94	70,44	69	70,52	69,78	0,02	-0,78	1,378	24	0	
09.05.2026	67,15	47,81	19,34	75,63	74,08	75,66	74,85	0,02	-0,77	1,433	24	0	
10.05.2026	66,81	48,52	18,29	79,52	77,94	79,54	78,66	0,01	-0,72	1,428	24	0	
11.05.2026	66,74	47,74	19	82,03	80,39	81,97	81,1	0,01	-0,71	1,525	24	0	
12.05.2026	66,67	48,06	18,61	81,5	79,85	81,48	80,58	0,02	-0,73	1,483	24	0	
13.05.2026	67,04	47,59	19,45	76,95	75,36	76,95	76,15	0,01	-0,79	1,462	24	0	
14.05.2026	67,24	47,48	19,76	76,71	75,14	76,71	75,9	0,01	-0,76	1,484	24	0	
15.05.2026	67,02	48,2	18,82	72,63	71,18	72,72	71,95	0,01	-0,77	1,34	24	0	
16.05.2026	67,19	48,09	19,1	72,52	71,06	72,61	71,86	0,01	-0,8	1,359	24	0	
17.05.2026	67,29	47,13	20,16	76,03	74,5	76,02	75,25	0,01	-0,75	1,501	24	0	
18.05.2026	66,66	47,99	18,67	73,8	72,3	73,89	73,11	0,01	-0,81	1,348	24	0	
19.05.2026	66,95	48,09	18,86	71,56	70,1	71,68	70,92	0,02	-0,82	1,321	24	0	
20.05.2026	67,06	48,06	19	71,77	70,29	71,88	71,12	0,01	-0,83	1,334	24	0	
21.05.2026	66,85	48,17	18,68	75,56	74,05	75,59	74,77	0,01	-0,72	1,385	24	0	
22.05.2026	67,28	47,88	19,4	70,24	68,83	70,31	69,56	0,01	-0,73	1,336	24	0	
23.05.2026	66,89	49,01	17,88	72,35	70,91	72,46	71,65	0,01	-0,74	1,265	24	0	
Итого:				2478,5	2422,19	2465,2	2441,72	0,27	-19,53	62,631	720	0	
Средние:	70,7	45,76	24,94										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/26	74133,3	71968,3	73192,3	72391,3	32,1	-422,92	2406,75	17985	0
23/05/26	76611,9	74390,5	75657,5	74833	32,37	-442,45	2469,381	18705	0
Итого:	2478,58	2422,19	2465,27	2441,72	0,27	-19,53	62,631	720	0

37,301
25,33



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
А.В. Спирина
Ф.И.О.
Подпись

Представитель теплоснабж. организации
/Л.А. Болтачева/
/  /
Подпись
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0,00 °C

G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хСА7Е ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,91	44,89	32,02	108,49	105,68	105,58	104,61	0,01	1,07	3,382	0	24	0	
25.04.2026	76,26	45,01	31,25	112,37	109,47	109,42	108,41	0	1,06	3,419	0	24	0	
26.04.2026	76,74	44,96	31,78	118,53	115,43	115,34	114,24	0	1,19	3,668	0	24	0	
27.04.2026	77,27	44,53	32,74	110,14	107,22	107,13	106,14	0,01	1,08	3,51	0	24	0	
28.04.2026	76,58	45,11	31,47	109,55	106,74	106,65	105,66	0	1,08	3,355	0	24	0	
29.04.2026	76,09	45,3	30,79	110,98	108,16	108,08	107,08	0	1,08	3,326	0	24	0	
30.04.2026	76,85	44,96	31,89	106,26	103,5	103,4	102,42	0,01	1,08	3,298	0	24	0	
01.05.2026	76,69	45,08	31,61	106,76	104	103,9	102,93	0	1,07	3,285	0	24	0	
02.05.2026	77,16	45,13	32,03	106,75	103,95	103,86	102,89	0,01	1,06	3,327	0	24	0	
03.05.2026	76,58	45,22	31,36	111,4	108,52	108,41	107,38	0	1,14	3,401	0	24	0	
04.05.2026	74,36	47,01	27,35	100,98	98,48	98,53	97,53	0,01	0,95	2,691	0	24	0	
05.05.2026	68,01	55,32	12,69	115,61	113,19	113,8	112,19	0,01	1	1,435	0	24	0	
06.05.2026	66,82	57,06	9,76	160,21	156,99	157,97	155,61	0	1,38	1,532	0	24	0	
07.05.2026	66,87	57,14	9,73	148,89	145,91	146,83	144,63	0	1,28	1,419	0	24	0	
08.05.2026	67,01	56,82	10,19	138,12	135,32	136,18	134,15	0	1,17	1,378	0	24	0	
09.05.2026	67,04	57,23	9,81	140,28	137,45	138,37	136,28	0	1,17	1,348	0	24	0	
10.05.2026	66,81	57,87	8,94	163,26	159,99	161,15	158,64	0,01	1,35	1,431	0	24	0	
11.05.2026	66,71	57,61	9,1	175,02	171,5	172,75	170,11	0	1,39	1,558	0	24	0	
12.05.2026	66,53	58,34	8,19	187,63	183,88	185,28	182,38	0	1,5	1,507	0	24	0	
13.05.2026	66,87	57,9	8,97	168,47	165,07	166,3	163,74	0	1,33	1,48	0	24	0	
14.05.2026	67,11	57,29	9,82	163,21	159,88	161,01	158,57	0	1,31	1,567	0	24	0	
15.05.2026	66,98	57,02	9,96	149,1	146,06	147,13	144,91	0	1,15	1,453	0	24	0	
16.05.2026	67,02	57,1	9,92	138,35	135,58	136,47	134,41	0	1,17	1,343	0	24	0	
17.05.2026	67,03	56,76	10,27	147,91	144,91	145,8	143,63	0	1,28	1,49	0	24	0	
18.05.2026	66,47	57,88	8,59	156,24	153,13	154,15	151,75	0	1,38	1,314	0	24	0	
19.05.2026	66,75	57,22	9,53	141,39	138,57	139,4	137,28	0,01	1,29	1,322	0	24	0	
20.05.2026	66,86	56,91	9,95	132,52	129,86	130,52	128,56	0	1,3	1,293	0	24	0	
21.05.2026	66,73	57,8	8,93	155,78	152,64	153,43	151,1	0	1,54	1,361	0	24	0	
22.05.2026	67,16	57,25	9,91	136,62	133,84	134,54	132,49	0	1,35	1,326	0	24	0	
23.05.2026	66,83	57,9	8,93	150,9	147,88	148,76	146,49	0	1,39	1,318	0	24	0	
Итого:				4071,7	3982,8	4000,1	3946,21	0,08	36,59	63,537	0	720	0	
Средние:	70,43	52,85	17,58											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624	74211,98	72061,27	72450,75	71494,23	2,32	567,04	2023,641	0	12612	0
23/05/2624	78283,7	76044,07	76450,89	75440,44	2,4	603,63	2087,178	0	13332	0
Итого:	4071,72	3982,8	4000,14	3946,21	0,08	36,59	63,537	0	720	0

38,097
25,44



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: А.В. Спириды
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Qi Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °С

Договор N:3440167117
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,47	44,47	33	114,31	111,3	110,31	109,29	0	2,01	3,67	24	0	
25.04.2026	76,84	44,74	32,1	116,09	113,07	112,06	111,01	0	2,06	3,629	24	0	
26.04.2026	77,32	44,83	32,49	119,25	116,11	115,07	113,99	0	2,12	3,77	24	0	
27.04.2026	77,85	45,52	32,33	114,63	111,57	110,64	109,57	0	2	3,608	24	0	
28.04.2026	77,15	44,45	32,7	116,06	113,04	111,99	110,95	0	2,09	3,695	24	0	
29.04.2026	76,65	45	31,65	115,38	112,38	111,4	110,34	0	2,04	3,557	24	0	
30.04.2026	77,43	45,12	32,31	112,95	109,98	109	107,98	0	2	3,55	24	0	
01.05.2026	77,35	45,11	32,24	114,4	111,38	110,4	109,33	0	2,05	3,59	24	0	
02.05.2026	77,73	45,65	32,08	115,44	112,37	111,43	110,36	0	2,01	3,605	24	0	
03.05.2026	77,25	45,37	31,88	117,65	114,57	113,56	112,47	0	2,1	3,65	24	0	
04.05.2026	75,01	46,22	28,79	98,08	95,64	94,92	93,98	0,02	1,66	2,752	24	0	
05.05.2026	68,35	52,62	15,73	88,16	86,33	86,19	85,05	0	1,28	1,359	24	0	
06.05.2026	67,27	54,7	12,57	118,67	116,24	116,13	114,51	0	1,73	1,46	24	0	
07.05.2026	67,37	54,46	12,91	114,65	112,33	112,19	110,64	0	1,69	1,448	24	0	
08.05.2026	67,49	54,71	12,78	106,04	103,88	103,79	102,35	0	1,53	1,327	24	0	
09.05.2026	67,44	54,62	12,82	110,96	108,68	108,61	107,13	0	1,55	1,392	24	0	
10.05.2026	67,17	56,47	10,7	142,23	139,34	139,24	137,19	0	2,15	1,491	24	0	
11.05.2026	67,09	56,37	10,72	144,24	141,32	141,18	139,13	0	2,19	1,518	24	0	
12.05.2026	66,97	56,92	10,05	149,8	146,79	146,67	144,46	0	2,33	1,473	24	0	
13.05.2026	67,24	55,91	11,33	134,88	132,13	132,01	130,12	0	2,01	1,496	24	0	
14.05.2026	67,42	55,79	11,63	127,56	124,98	124,85	123,04	0	1,94	1,451	24	0	
15.05.2026	67,3	55,61	11,69	126,94	124,34	124,23	122,45	0,02	1,89	1,453	24	0	
16.05.2026	67,4	54,4	13	116,65	114,25	114,1	112,53	0	1,72	1,486	24	0	
17.05.2026	67,48	54,03	13,45	107,85	105,66	105,49	104,05	0	1,61	1,419	24	0	
18.05.2026	66,9	55,95	10,95	133,41	130,75	130,58	128,71	0	2,04	1,428	24	0	
19.05.2026	67,08	55,56	11,52	121,24	118,79	118,59	116,91	0	1,88	1,366	24	0	
20.05.2026	67,22	55,03	12,19	108,9	106,65	106,46	104,95	0	1,7	1,3	24	0	
21.05.2026	67,06	55,17	11,89	114,44	112,09	111,68	110,08	0	2,01	1,33	24	0	
22.05.2026	67,47	54,02	13,45	104,72	102,56	102,16	100,75	0	1,81	1,38	24	0	
23.05.2026	67,12	55,68	11,44	113,67	111,4	111,02	109,44	0	1,96	1,275	24	0	
Итого:				3539,2	3459,92	3445,9	3402,76	0,04	57,16	65,928	720	0	
Средние:	70,89	51,48	19,41										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624	64379,1	62386,8	62345,15	61599,9	4,03	786,86	2117,218	12613	0
23/05/2624	67918,4	65846,7	65791,1	65002,7	4,07	844,02	2183,146	13333	0
Итого:	3539,25	3459,92	3445,95	3402,76	0,04	57,16	65,928	720	0

40,435
25,493



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/ *А.В. Спирина* /
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева /
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qн Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: 3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,46	41,9	34,56	105,9	103,18	103,2	102,35	0	0,83	3,562	24	0	
25.04.2026	75,84	42,49	33,35	107,57	104,87	104,92	103,99	0	0,88	3,493	24	0	
26.04.2026	76,34	42,04	34,3	109,91	107,07	107,08	106,17	0	0,9	3,667	24	0	
27.04.2026	76,83	42,31	34,52	104,24	101,54	101,66	100,85	0	0,69	3,501	24	0	
28.04.2026	76,16	42,42	33,74	106,1	103,42	103,5	102,63	0	0,79	3,488	24	0	
29.04.2026	75,69	42,63	33,06	107,52	104,83	104,91	103,95	0	0,88	3,462	24	0	
30.04.2026	76,42	42,79	33,63	106,19	103,46	103,59	102,66	0	0,8	3,476	24	0	
01.05.2026	76,33	41,98	34,35	105,96	103,26	103,31	102,45	0	0,81	3,545	24	0	
02.05.2026	76,72	42,17	34,55	104,8	102,08	102,13	101,24	0	0,84	3,525	24	0	
03.05.2026	76,28	42,69	33,59	107,68	104,92	105,06	104,16	0	0,76	3,524	24	0	
04.05.2026	74,07	43,43	30,64	92,79	90,57	90,3	89,49	0,01	1,08	2,775	24	0	
05.05.2026	67,42	47,76	19,66	77,88	76,31	76,19	75,38	0	0,93	1,5	24	0	
06.05.2026	66,25	48,47	17,78	85,91	84,22	84,36	83,42	0	0,8	1,496	24	0	
07.05.2026	66,33	48,32	18,01	80,82	79,21	79,51	78,62	0	0,59	1,425	24	0	
08.05.2026	66,59	47,96	18,63	76,59	75,05	75,45	74,64	0,01	0,41	1,398	24	0	
09.05.2026	66,42	48,68	17,74	83,52	81,89	82,26	81,35	0	0,54	1,453	24	0	
10.05.2026	66,14	49,35	16,79	91,57	89,74	90,16	89,14	0	0,6	1,503	24	0	
11.05.2026	66,04	49,61	16,43	95,86	93,99	94,35	93,28	0	0,71	1,544	24	0	
12.05.2026	65,99	49,66	16,33	93,48	91,61	92,07	91	0	0,61	1,495	24	0	
13.05.2026	66,4	48,93	17,47	89,14	87,36	87,76	86,76	0	0,6	1,523	24	0	
14.05.2026	66,58	48,11	18,47	84,65	82,95	83,34	82,45	0	0,5	1,528	24	0	
15.05.2026	66,36	49,25	17,11	85,72	84	84,49	83,54	0	0,46	1,436	24	0	
16.05.2026	66,43	48,95	17,48	81	79,37	79,91	79,01	0	0,36	1,387	24	0	
17.05.2026	66,61	48,83	17,78	83,11	81,44	81,95	81,04	0	0,4	1,446	24	0	
18.05.2026	65,96	49,83	16,13	84,68	82,99	83,58	82,6	0	0,39	1,335	24	0	
19.05.2026	66,19	49,7	16,49	79,14	77,57	78,21	77,31	0	0,26	1,277	24	0	
20.05.2026	66,31	50	16,31	79,8	78,22	78,91	78	0	0,22	1,274	24	0	
21.05.2026	66,2	49,48	16,72	86,98	85,27	85,91	84,91	0	0,36	1,425	24	0	
22.05.2026	66,55	49,14	17,41	79,11	77,55	78,15	77,27	0	0,28	1,348	24	0	
23.05.2026	66,22	49,85	16,37	87,48	85,74	86,39	85,38	0	0,36	1,402	24	0	
Итого:				2765,1	2703,68	2712,6	2685,04	0,02	18,64	65,213	720	0	
Средние:	69,93	46,62	23,31										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624	43740,6	42421,1	42542,99	42077,2	1,13	343,89	1473,14	10166	0
23/05/2624	46505,7	45124,7	45255,6	44762,2	1,15	362,53	1538,353	10886	0
Итого:	2765,1	2703,68	2712,61	2685,04	0,02	18,64	65,213	720	0

39,518
25,695



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись: Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_к = Q_н
Т_{раб} х Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г. - 23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xFEF5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,91	41,26	36,65	61,04	59,43	59,62	59,14	0	0,29	2,176	24	0	
25.04.2026	77,23	40,81	36,42	60,83	59,24	59,42	58,94	0	0,3	2,155	24	0	
26.04.2026	77,63	40,56	37,07	61,15	59,52	59,72	59,24	0	0,28	2,204	24	0	
27.04.2026	78,25	40,79	37,46	57,97	56,43	56,6	56,12	0	0,31	2,114	24	0	
28.04.2026	77,52	41,12	36,4	57,89	56,37	56,57	56,09	0	0,28	2,049	24	0	
29.04.2026	77,02	41,51	35,51	58,18	56,65	56,89	56,41	0	0,24	2,009	24	0	
30.04.2026	77,83	41,71	36,12	57,38	55,87	56,09	55,61	0	0,26	2,016	24	0	
01.05.2026	77,75	41,66	36,09	58,78	57,22	57,47	56,99	0	0,23	2,062	24	0	
02.05.2026	78,14	41,53	36,61	59,75	58,17	58,42	57,94	0	0,23	2,128	24	0	
03.05.2026	77,55	41,45	36,1	59,22	57,66	57,93	57,45	0	0,21	2,08	24	0	
04.05.2026	75,18	41,76	33,42	61,06	59,51	59,86	59,37	0	0,14	1,988	24	0	
05.05.2026	70,25	44,73	25,52	51,85	50,68	51,13	50,65	0,01	0,03	1,293	24	0	
06.05.2026	67,53	48,31	19,22	42,49	41,6	42,12	41,63	0	-0,03	0,8	24	0	
07.05.2026	67,53	49,09	18,44	47,94	46,97	47,57	47,04	0	-0,07	0,865	24	0	
08.05.2026	67,84	48,42	19,42	46,02	45,06	45,65	45,13	0	-0,07	0,878	24	0	
09.05.2026	67,61	49,37	18,24	44,99	44,07	44,7	44,19	0,01	-0,12	0,805	24	0	
10.05.2026	67,28	49,89	17,39	49,44	48,41	49,2	48,62	0	-0,21	0,841	24	0	
11.05.2026	67,2	49,89	17,31	53,34	52,26	53,13	52,51	0	-0,25	0,904	24	0	
12.05.2026	67,15	50,51	16,64	55,44	54,33	55,3	54,62	0	-0,29	0,902	24	0	
13.05.2026	67,52	50,4	17,12	52,17	51,12	52,04	51,4	0,01	-0,28	0,874	24	0	
14.05.2026	67,74	50,24	17,5	51,57	50,49	51,43	50,85	0	-0,36	0,885	24	0	
15.05.2026	67,56	49,83	17,73	51,01	49,93	50,84	50,25	0	-0,32	0,884	24	0	
16.05.2026	67,69	50,12	17,57	50,69	49,64	50,53	49,92	0	-0,28	0,871	24	0	
17.05.2026	67,73	50,1	17,63	50,03	49,02	49,87	49,29	0	-0,27	0,864	24	0	
18.05.2026	67,12	51,15	15,97	53,23	52,17	53,11	52,45	0	-0,28	0,831	24	0	
19.05.2026	67,45	50,89	16,56	49,38	48,37	49,16	48,58	0	-0,21	0,802	24	0	
20.05.2026	67,61	50,46	17,15	48,57	47,57	48,29	47,72	0	-0,15	0,813	24	0	
21.05.2026	67,34	51,16	16,18	50,14	49,12	49,65	49,06	0	0,06	0,791	24	0	
22.05.2026	67,91	50,65	17,26	50,36	49,31	49,83	49,24	0	0,07	0,853	24	0	
23.05.2026	67,41	51,59	15,82	50,85	49,8	50,41	49,79	0	0,01	0,788	24	0	
Итого:				1602,7	1565,99	1582,5	1566,24	0,03	-0,25	39,525	720	0	
Средние:	71,24	46,69	24,55										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/26г.	13831,8	13317,88	13438,1	13284,65	0,55	33,23	592,172	3898	1487
23/05/26г.	15434,5	14883,87	15020,7	14850,89	0,58	32,98	631,697	4618	1487
Итого:	1602,76	1565,99	1582,55	1566,24	0,03	-0,25	39,525	720	0

24,274
15,251



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент:000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8A48

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	78,43	49,16	29,27	147,34	143,38	144,85	143,18	0	0,2	4,2	24	0	
25.04.2026	77,44	37,82	39,62	103,71	100,97	101,25	100,55	0	0,42	3,998	24	0	
26.04.2026	77,9	37,93	39,97	104,74	101,96	102,24	101,55	0	0,41	4,072	24	0	
27.04.2026	78,48	39,14	39,34	107,04	104,14	104,51	103,76	0	0,38	4,093	24	0	
28.04.2026	77,77	38,57	39,2	103,69	100,95	101,21	100,5	0	0,45	3,952	24	0	
29.04.2026	77,22	37,89	39,33	103,49	100,79	101	100,28	0	0,51	3,961	24	0	
30.04.2026	78,07	38,72	39,35	103,08	100,3	100,64	99,92	0	0,38	3,944	24	0	
01.05.2026	77,99	38,14	39,85	105,65	102,83	103,15	102,39	0	0,44	4,095	24	0	
02.05.2026	78,37	40,52	37,85	104,24	101,42	101,88	101,06	0	0,36	3,837	24	0	
03.05.2026	77,79	38,3	39,49	107,03	104,21	104,61	103,84	0	0,37	4,114	24	0	
04.05.2026	75,53	39,47	36,06	112,76	109,92	110,47	109,65	0	0,27	3,958	24	0	
05.05.2026	70,36	40,63	29,73	99,27	97,08	97,59	96,84	0	0,24	2,883	24	0	
06.05.2026	67,77	41,93	25,84	87,53	85,71	86,24	85,52	0	0,19	2,212	24	0	
07.05.2026	67,77	42,25	25,52	83,55	81,84	82,31	81,63	0	0,21	2,085	24	0	
08.05.2026	68,11	42,3	25,81	80,63	78,94	79,43	78,76	0	0,18	2,034	24	0	
09.05.2026	67,84	42,96	24,88	86,58	84,81	85,38	84,66	0	0,15	2,108	24	0	
10.05.2026	67,56	43,67	23,89	92,14	90,26	90,92	90,1	0	0,16	2,154	24	0	
11.05.2026	67,44	43,62	23,82	95,33	93,38	94,12	93,28	0	0,1	2,222	24	0	
12.05.2026	67,38	44,35	23,03	98,09	96,09	97,03	96,13	0	-0,04	2,21	24	0	
13.05.2026	67,78	43,89	23,89	93,33	91,4	92,3	91,48	0	-0,08	2,179	24	0	
14.05.2026	67,99	43,56	24,43	85,78	83,96	84,75	84,01	0	-0,05	2,047	24	0	
15.05.2026	67,66	45,75	21,91	75,17	73,64	74,27	73,55	0	0,09	1,612	24	0	
16.05.2026	67,75	45,59	22,16	72,56	71,04	71,71	71,02	0	0,02	1,576	24	0	
17.05.2026	67,81	46,17	21,64	72,99	71,48	72,11	71,36	0	0,12	1,545	24	0	
18.05.2026	67,16	46,86	20,3	75,31	73,78	74,48	73,71	0	0,07	1,497	24	0	
19.05.2026	67,46	46,3	21,16	71,64	70,13	70,79	70,06	0	0,07	1,486	24	0	
20.05.2026	67,59	45,72	21,87	71,29	69,84	70,33	69,64	0	0,2	1,526	24	0	
21.05.2026	67,38	46,8	20,58	73,63	72,1	72,51	71,75	0	0,35	1,483	24	0	
22.05.2026	67,88	46,17	21,71	71,83	70,33	70,63	69,88	0	0,45	1,524	24	0	
23.05.2026	67,46	47,44	20,02	73,47	71,95	72,38	71,62	0	0,33	1,438	24	0	
Итого:				2762,8	2698,63	2715	2691,68	0	6,95	80,045	720	0	
Средние:	71,43	42,72	28,71										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:0	22624,16	21780,6	22026,87	21776	1,85	4,57	985,66	3893	1493
23/05/2624:0	25387,05	24479,23	24741,96	24467,7	1,85	11,52	1065,71	4613	1493
Итого:	2762,89	2698,63	2715,09	2691,68	0	6,95	80,045	720	0

47,107
32,938



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкортр = Qi
Траб х Тнш 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,25	46,02	31,23	116,65	113,56	114,43	113,27	0	0,29	3,543	24	0	
25.04.2026	76,61	45,68	30,93	120,62	117,52	118,3	117,14	0	0,38	3,634	24	0	
26.04.2026	77,05	45,11	31,94	122,01	118,84	119,59	118,43	0	0,41	3,794	24	0	
27.04.2026	77,63	46,05	31,58	117,47	114,34	115,2	114,05	0	0,29	3,609	24	0	
28.04.2026	76,93	46,35	30,58	119,18	116,08	116,92	115,72	0	0,36	3,549	24	0	
29.04.2026	76,42	46,03	30,39	118,37	115,34	116,16	115	0	0,34	3,504	24	0	
30.04.2026	77,22	46,29	30,93	115,23	112,25	113,07	111,94	0	0,31	3,468	24	0	
01.05.2026	77,15	46,01	31,14	116,41	113,38	114,19	113,04	0	0,34	3,528	24	0	
02.05.2026	77,5	45,86	31,64	115,99	112,93	113,74	112,61	0	0,32	3,569	24	0	
03.05.2026	76,96	45,43	31,53	119,64	116,55	117,32	116,17	0	0,38	3,672	24	0	
04.05.2026	74,62	46,92	27,7	125,82	122,7	123,61	122,33	0	0,37	3,396	24	0	
05.05.2026	68,96	50,04	18,92	172,37	168,7	169,82	167,84	0	0,86	3,188	24	0	
06.05.2026	67,39	52,88	14,51	154,77	151,61	151,55	149,59	0,01	2,02	2,196	24	0	
07.05.2026	67,13	55,25	11,88	126,31	123,7	124,14	122,35	0,01	1,35	1,468	24	0	
08.05.2026	67,33	55,38	11,95	127,28	124,65	125,79	124,02	0	0,63	1,486	24	0	
09.05.2026	67,2	55,88	11,32	138,93	136,1	137,51	135,52	0	0,58	1,54	24	0	
10.05.2026	66,95	56,63	10,32	155,26	152,13	153,7	151,45	0,01	0,68	1,568	24	0	
11.05.2026	66,86	55,89	10,97	160,96	157,72	159,25	156,93	0	0,79	1,729	24	0	
12.05.2026	66,73	56,4	10,33	157,95	154,76	156,4	154,09	0,01	0,67	1,6	24	0	
13.05.2026	67,1	56,21	10,89	151,96	148,88	150,49	148,29	0	0,59	1,621	24	0	
14.05.2026	67,3	55,77	11,53	137,42	134,63	136,19	134,25	0	0,38	1,552	24	0	
15.05.2026	67,15	55,17	11,98	127,93	125,34	126,86	125,07	0	0,27	1,501	24	0	
16.05.2026	67,29	56,16	11,13	136,82	134,03	135,68	133,71	0	0,32	1,492	24	0	
17.05.2026	67,37	55,69	11,68	135,58	132,83	134,42	132,48	0	0,35	1,549	24	0	
18.05.2026	66,76	56,03	10,73	140,39	137,59	139,26	137,24	0	0,35	1,475	24	0	
19.05.2026	66,98	55,57	11,41	126,17	123,6	125,23	123,45	0	0,15	1,411	24	0	
20.05.2026	67,08	55,66	11,42	126,9	124,33	125,9	124,11	0	0,22	1,416	24	0	
21.05.2026	66,87	56,06	10,81	138,36	135,55	137,14	135,16	0	0,39	1,463	24	0	
22.05.2026	67,31	55,5	11,81	124,9	122,38	123,83	122,06	0	0,32	1,443	24	0	
23.05.2026	66,99	56,37	10,62	136,07	133,29	134,86	132,89	0	0,4	1,415	24	0	
Итого:				3983,7	3895,31	3930,5	3880,2	0,04	15,11	70,379	720	0	
Средние:	70,73	51,94	18,79										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/26г.:	66220,14	64177,9	64804,4	64005,7	1,74	172,17	2112,78	12590	0
23/05/26г.:	70203,86	68073,2	68734,9	67885,9	1,78	187,28	2183,16	13310	0
Итого:	3983,72	3895,31	3930,55	3880,2	0,04	15,11	70,379	720	0

42,454

27,925



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: */Л.А. Болтачева/*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 3-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x1DBC ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,85	48,16	29,69	121,03	117,83	118,24	116,96	0	0,87	3,497	24	0	
25.04.2026	77,2	47,38	29,82	125,61	122,36	122,71	121,42	0	0,94	3,648	24	0	
26.04.2026	77,69	46,19	31,5	124,86	121,53	121,86	120,64	0	0,89	3,825	24	0	
27.04.2026	78,23	48,3	29,93	120,3	117,07	117,51	116,27	0	0,8	3,501	24	0	
28.04.2026	77,52	47,87	29,65	120,07	116,95	117,31	116,07	0	0,88	3,467	24	0	
29.04.2026	77	47,49	29,51	123,11	119,89	120,29	119,01	0,01	0,88	3,533	24	0	
30.04.2026	77,85	48,29	29,56	121,41	118,17	118,61	117,34	0	0,83	3,493	24	0	
01.05.2026	77,78	48,24	29,54	122,93	119,67	120,09	118,79	0	0,88	3,532	24	0	
02.05.2026	78,14	48,31	29,83	124,6	121,23	121,68	120,39	0	0,84	3,616	24	0	
03.05.2026	77,61	47,54	30,07	122,45	119,19	119,6	118,34	0	0,85	3,582	24	0	
04.05.2026	75,54	48,86	26,68	100,22	97,71	97,93	96,83	0,02	0,88	2,605	24	0	
05.05.2026	69,26	48,36	20,9	62,79	61,42	61,72	61,07	0,02	0,35	1,281	24	0	
06.05.2026	67,13	44,92	22,21	59,93	58,71	59,08	58,5	0,02	0,21	1,302	24	0	
07.05.2026	67,08	45,11	21,97	61,74	60,49	60,85	60,28	0,02	0,21	1,33	24	0	
08.05.2026	67,49	45,46	22,03	56,87	55,71	56,07	55,52	0,01	0,19	1,227	24	0	
09.05.2026	67,23	45,61	21,62	58,15	56,95	57,35	56,82	0,02	0,13	1,232	24	0	
10.05.2026	66,83	46,54	20,29	61,14	59,92	60,31	59,68	0	0,24	1,214	24	0	
11.05.2026	66,81	46,41	20,4	71,01	69,62	70,01	69,32	0,02	0,3	1,419	24	0	
12.05.2026	66,67	46,53	20,14	67,08	65,74	66,16	65,47	0,01	0,27	1,321	24	0	
13.05.2026	67,06	46,2	20,86	64,21	62,9	63,3	62,66	0,01	0,24	1,31	24	0	
14.05.2026	67,32	45,51	21,81	61,71	60,43	60,83	60,25	0,01	0,18	1,318	24	0	
15.05.2026	67,12	45,52	21,6	59,01	57,79	58,18	57,61	0	0,18	1,247	24	0	
16.05.2026	67,28	46,01	21,27	59,03	57,83	58,22	57,66	0	0,17	1,226	24	0	
17.05.2026	67,34	45,97	21,37	64	62,66	63,07	62,44	0,01	0,22	1,337	24	0	
18.05.2026	66,66	45,71	20,95	58,4	57,22	57,62	57,06	0,01	0,16	1,194	24	0	
19.05.2026	66,94	45,41	21,53	55,45	54,31	54,67	54,13	0	0,18	1,17	24	0	
20.05.2026	67,08	45,74	21,34	57,68	56,51	56,83	56,27	0	0,24	1,207	24	0	
21.05.2026	66,87	46,2	20,67	58,78	57,61	57,82	57,24	0,01	0,37	1,189	24	0	
22.05.2026	67,34	45,98	21,36	55,49	54,36	54,48	53,96	0	0,4	1,159	24	0	
23.05.2026	66,88	46,43	20,45	57,45	56,29	56,39	55,84	0	0,45	1,15	24	0	
Итого:				2476,5	2418,07	2428,7	2403,84	0,2	14,23	62,132	720	0	
Средние:	70,96	46,67	24,28										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:0	78767,9	76457,17	77063,5	76156,77	8,26	300,4	2418,685	17846	0
23/05/2624:0	81244,4	78875,24	79492,3	78560,61	8,46	314,63	2480,817	18566	0
Итого:	2476,51	2418,07	2428,79	2403,84	0,2	14,23	62,132	720	0

39,58
22,552



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / А.В. Спирина Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,54	42,56	33,98	99,01	96,44	95,58	94,79	0	1,65	3,276	24	0	
25.04.2026	75,91	42,58	33,33	99,2	96,73	95,81	95,01	0	1,72	3,222	24	0	
26.04.2026	76,38	41,82	34,56	99,34	96,83	95,88	95,11	0	1,72	3,344	24	0	
27.04.2026	76,94	43,31	33,63	101,19	98,56	97,71	96,86	0	1,7	3,313	24	0	
28.04.2026	76,25	43,53	32,72	100,47	97,87	97,07	96,23	0	1,64	3,201	24	0	
29.04.2026	75,76	43,83	31,93	101,95	99,36	98,55	97,67	0	1,69	3,167	24	0	
30.04.2026	76,5	44,08	32,42	100,04	97,43	96,65	95,8	0	1,63	3,156	24	0	
01.05.2026	76,46	44,67	31,79	100,25	97,66	96,88	95,97	0	1,69	3,105	24	0	
02.05.2026	76,84	43,45	33,39	103,53	100,86	99,95	99,07	0	1,79	3,364	24	0	
03.05.2026	76,35	43,79	32,56	100,26	97,73	96,87	96,01	0	1,72	3,179	24	0	
04.05.2026	74,28	44,96	29,32	89,04	86,85	86,26	85,42	0,01	1,43	2,544	24	0	
05.05.2026	68,11	45,37	22,74	57,56	56,32	56,09	55,56	0	0,76	1,283	24	0	
06.05.2026	67,13	44,92	22,21	59,93	58,71	59,08	58,5	0,02	0,21	1,302	24	0	
07.05.2026	67,08	45,11	21,97	61,74	60,49	60,85	60,28	0,02	0,21	1,33	24	0	
08.05.2026	67,49	45,46	22,03	56,87	55,71	56,07	55,52	0,01	0,19	1,227	24	0	
09.05.2026	67,23	45,61	21,62	58,15	56,95	57,35	56,82	0,02	0,13	1,232	24	0	
10.05.2026	66,83	46,54	20,29	61,14	59,92	60,31	59,68	0	0,24	1,214	24	0	
11.05.2026	66,81	46,41	20,4	71,01	69,62	70,01	69,32	0,02	0,3	1,419	24	0	
12.05.2026	66,67	46,53	20,14	67,08	65,74	66,16	65,47	0,01	0,27	1,321	24	0	
13.05.2026	67,06	46,2	20,86	64,21	62,9	63,3	62,66	0,01	0,24	1,31	24	0	
14.05.2026	67,32	45,51	21,81	61,71	60,43	60,83	60,25	0,01	0,18	1,318	24	0	
15.05.2026	67,12	45,52	21,6	59,01	57,79	58,18	57,61	0	0,18	1,247	24	0	
16.05.2026	67,28	46,01	21,27	59,03	57,83	58,22	57,66	0	0,17	1,226	24	0	
17.05.2026	67,34	45,97	21,37	64	62,66	63,07	62,44	0,01	0,22	1,337	24	0	
18.05.2026	66,66	45,71	20,95	58,4	57,22	57,62	57,06	0,01	0,16	1,194	24	0	
19.05.2026	66,94	45,41	21,53	55,45	54,31	54,67	54,13	0	0,18	1,17	24	0	
20.05.2026	67,08	45,74	21,34	57,68	56,51	56,83	56,27	0	0,24	1,207	24	0	
21.05.2026	66,87	46,2	20,67	58,78	57,61	57,82	57,24	0,01	0,37	1,189	24	0	
22.05.2026	67,34	45,98	21,36	55,49	54,36	54,48	53,96	0	0,4	1,159	24	0	
23.05.2026	66,88	46,43	20,45	57,45	56,29	56,39	55,84	0	0,45	1,15	24	0	
Итого:				2238,97	2187,69	2184,54	2164,21	0,16	23,48	58,706	720	0	
Средние:	77,75	45,63	32,12										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/262	72151,57	69999	70781,43	70003,59	85,78	-4,59	2396,102	17842	0
23/05/262	69912,6	67811,31	68596,89	67839,38	85,62	-28,07	2337,396	17122	0
Итого:	2238,97	2187,69	2184,54	2164,21	0,16	23,48	58,706	720	0

34,18
24,526



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись] /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

[Подпись] А.В. Спирина
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,54	42,56	33,98	99,01	96,44	95,58	94,79	0	1,65	3,276	24	0	
25.04.2026	75,91	42,58	33,33	99,2	96,73	95,81	95,01	0	1,72	3,222	24	0	
26.04.2026	76,38	41,82	34,56	99,34	96,83	95,88	95,11	0	1,72	3,344	24	0	
27.04.2026	76,94	43,31	33,63	101,19	98,56	97,71	96,86	0	1,7	3,313	24	0	
28.04.2026	76,25	43,53	32,72	100,47	97,87	97,07	96,23	0	1,64	3,201	24	0	
29.04.2026	75,76	43,83	31,93	101,95	99,36	98,55	97,67	0	1,69	3,167	24	0	
30.04.2026	76,5	44,08	32,42	100,04	97,43	96,65	95,8	0	1,63	3,156	24	0	
01.05.2026	76,46	44,67	31,79	100,25	97,66	96,88	95,97	0	1,69	3,105	24	0	
02.05.2026	76,84	43,45	33,39	103,53	100,86	99,95	99,07	0	1,79	3,364	24	0	
03.05.2026	76,35	43,79	32,56	100,26	97,73	96,87	96,01	0	1,72	3,179	24	0	
04.05.2026	74,28	44,96	29,32	89,04	86,85	86,26	85,42	0,01	1,43	2,544	24	0	
05.05.2026	68,11	45,37	22,74	57,56	56,32	56,09	55,56	0	0,76	1,283	24	0	
06.05.2026	65,99	43,38	22,61	57,98	56,81	56,5	55,97	0	0,84	1,284	24	0	
07.05.2026	66,08	44,19	21,89	57,98	56,79	56,5	55,97	0,01	0,82	1,242	24	0	
08.05.2026	66,32	44,85	21,47	58,11	56,93	56,62	56,1	0	0,83	1,221	24	0	
09.05.2026	66,11	43,22	22,89	57,88	56,68	56,33	55,82	0	0,86	1,298	24	0	
10.05.2026	65,77	42,3	23,47	57,8	56,6	56,23	55,72	0	0,88	1,328	24	0	
11.05.2026	65,83	43,05	22,78	57,86	56,68	56,3	55,8	0	0,88	1,29	24	0	
12.05.2026	65,72	42,81	22,91	57,96	56,76	56,38	55,88	0	0,88	1,301	24	0	
13.05.2026	66,17	42,01	24,16	58	56,81	56,39	55,89	0	0,92	1,372	24	0	
14.05.2026	66,34	42,8	23,54	58,12	56,94	56,54	56,03	0	0,91	1,339	24	0	
15.05.2026	66,12	44,51	21,61	58,13	56,93	56,61	56,09	0	0,84	1,232	24	0	
16.05.2026	66,33	43,82	22,51	58,2	57	56,66	56,13	0	0,87	1,281	24	0	
17.05.2026	66,52	43,56	22,96	58,15	56,95	56,62	56,08	0	0,87	1,307	24	0	
18.05.2026	65,79	44,38	21,41	58,03	56,85	56,57	56,04	0	0,81	1,216	24	0	
19.05.2026	66,07	44,71	21,36	58,14	56,95	56,65	56,14	0	0,81	1,217	24	0	
20.05.2026	66,19	45,83	20,36	58,35	57,15	56,86	56,33	0	0,82	1,163	24	0	
21.05.2026	65,77	44,47	21,3	58,3	57,11	56,75	56,24	0	0,87	1,216	24	0	
22.05.2026	66,21	44,73	21,48	58,38	57,18	56,81	56,29	0	0,89	1,224	24	0	
23.05.2026	65,92	44,87	21,05	58,21	57,01	56,69	56,15	0	0,86	1,197	24	0	
Итого:				2197,4	2146,77	2131,3	2112,17	0,02	34,6	58,882	720	0	
Средние:	69,85	43,78	26,07										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624	76216,4	73990	73983,4	73159,16	4,49	830,83	2438,362	17844	0
23/05/2624	78413,8	76136,8	76114,7	75271,33	4,51	865,43	2497,244	18564	0
Итого:	2197,42	2146,77	2131,31	2112,17	0,02	34,6	58,882	720	0

36,154
22,728



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / А.В. Спирина /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАСА1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	78,04	47,09	30,95	128,16	124,76	124,02	122,75	0	2,01	3,859	24	0	
25.04.2026	77,4	46,37	31,03	131,02	127,59	126,66	125,42	0	2,17	3,959	24	0	
26.04.2026	77,85	45,98	31,87	130,25	126,79	125,84	124,58	0	2,21	4,042	24	0	
27.04.2026	78,43	46,89	31,54	128,56	125,12	124,29	123,03	0	2,09	3,943	24	0	
28.04.2026	77,71	47,11	30,6	128,18	124,77	124	122,73	0,01	2,04	3,818	24	0	
29.04.2026	77,22	47,07	30,15	130,86	127,45	126,63	125,29	0	2,16	3,841	24	0	
30.04.2026	77,99	47,49	30,5	124,91	121,54	120,84	119,58	0	1,96	3,703	24	0	
01.05.2026	77,94	47,43	30,51	126,58	123,22	122,52	121,24	0	1,98	3,757	24	0	
02.05.2026	78,32	47,24	31,08	128,02	124,58	123,83	122,54	0,01	2,04	3,87	24	0	
03.05.2026	77,81	46,39	31,42	130,2	126,74	125,85	124,6	0	2,14	3,982	24	0	
04.05.2026	75,86	48,23	27,63	104,46	101,8	100,93	99,81	0	1,99	2,81	24	0	
05.05.2026	69,49	48,76	20,73	65,65	64,2	63,51	62,79	0,01	1,41	1,331	24	0	
06.05.2026	67,57	47,01	20,56	64,9	63,58	63,04	62,39	0	1,19	1,306	24	0	
07.05.2026	67,58	47,15	20,43	66,78	65,43	64,87	64,16	0,01	1,27	1,334	24	0	
08.05.2026	67,81	47,43	20,38	64,56	63,23	62,76	62,1	0	1,13	1,286	24	0	
09.05.2026	67,63	47,79	19,84	64,88	63,54	63,09	62,41	0	1,13	1,261	24	0	
10.05.2026	67,32	48,63	18,69	71,73	70,25	69,75	68,97	0,01	1,28	1,313	24	0	
11.05.2026	67,22	48,19	19,03	77,7	76,12	75,51	74,68	0,01	1,44	1,447	24	0	
12.05.2026	67,13	48,47	18,66	76,95	75,4	74,77	73,92	0	1,48	1,404	24	0	
13.05.2026	67,85	53,11	14,74	98,88	96,85	96,17	94,92	0	1,93	1,428	24	0	
14.05.2026	67,73	48,17	19,56	74,58	73,03	72,47	71,68	0	1,35	1,427	24	0	
15.05.2026	67,57	48,96	18,61	71,13	69,66	69,13	68,35	0	1,31	1,296	24	0	
16.05.2026	67,66	48,08	19,58	70,43	68,97	68,43	67,7	0	1,27	1,348	24	0	
17.05.2026	67,78	48,18	19,6	71,11	69,64	69,07	68,32	0	1,32	1,363	24	0	
18.05.2026	67,24	51	16,24	82,38	80,68	80,12	79,14	0	1,54	1,308	24	0	
19.05.2026	67,61	50,8	16,81	80,27	78,6	78	77,06	0	1,54	1,319	24	0	
20.05.2026	67,84	51,84	16	80,33	78,66	78,06	77,1	0	1,56	1,257	24	0	
21.05.2026	67,55	51,03	16,52	80,07	78,4	77,63	76,68	0	1,72	1,296	24	0	
22.05.2026	67,98	51,21	16,77	79,91	78,23	77,41	76,47	0	1,76	1,312	24	0	
23.05.2026	67,66	51,32	16,34	79,78	78,11	77,34	76,4	0	1,71	1,273	24	0	
Итого:				2813,2	2746,94	2726,5	2696,81	0,06	50,13	66,893	720	0	
Средние:	71,35	48,48	22,87										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/26г.	26335,29	25376,5	25150,8	24855,3	0,71	521,18	1084,888	4233	3
23/05/26г.	29148,51	28123,4	27877,34	27552,1	0,77	571,31	1151,781	4953	3
Итого:	2813,22	2746,94	2726,54	2696,81	0,06	50,13	66,893	720	0

42,915
23,978



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб x Tнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1


КС=0хА90D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	78,13	45,61	32,52	74,59	72,59	74,7	73,94	0	-1,35	2,358	24	0	
25.04.2026	77,49	44,79	32,7	75,52	73,51	75,62	74,88	0	-1,37	2,406	24	0	
26.04.2026	77,95	44,97	32,98	78,2	76,13	78,28	77,51	0	-1,38	2,507	24	0	
27.04.2026	78,53	45,08	33,45	75,98	73,91	76,05	75,29	0	-1,38	2,472	24	0	
28.04.2026	77,8	45,02	32,78	73,73	71,79	73,83	73,07	0	-1,28	2,351	24	0	
29.04.2026	77,3	44,73	32,57	75,79	73,81	75,89	75,17	0	-1,36	2,404	24	0	
30.04.2026	78,06	45,04	33,02	72,94	70,98	73,03	72,28	0	-1,3	2,343	24	0	
01.05.2026	77,19	45,32	31,87	73,61	71,69	73,75	72,99	0	-1,3	2,282	24	0	
02.05.2026	77,13	45,05	32,08	74,09	72,17	74,22	73,48	0	-1,31	2,313	24	0	
03.05.2026	77,11	44,91	32,2	75,21	73,25	75,34	74,6	0,01	-1,35	2,359	24	0	
04.05.2026	75,12	45,79	29,33	62,12	60,57	62,34	61,7	0,01	-1,13	1,776	24	0	
05.05.2026	68,31	55,1	13,21	63,05	61,71	63,81	62,9	0	-1,19	0,813	24	0	
06.05.2026	67,37	57,7	9,67	93,96	92,06	95,14	93,67	0	-1,61	0,892	24	0	
07.05.2026	67,56	56,44	11,12	76,33	74,78	77,31	76,17	0	-1,39	0,831	24	0	
08.05.2026	68,04	58,62	9,42	83,67	81,93	84,77	83,43	0	-1,5	0,771	24	0	
09.05.2026	67,76	57,96	9,8	83,17	81,45	84,24	82,95	0	-1,5	0,798	24	0	
10.05.2026	67,47	58,44	9,03	82,93	81,25	84,04	82,73	0	-1,48	0,734	24	0	
11.05.2026	67,53	55,73	11,8	82,92	81,19	83,91	82,71	0	-1,52	0,956	24	0	
12.05.2026	67,43	57,1	10,33	83,37	81,64	84,42	83,16	0	-1,52	0,842	24	0	
13.05.2026	67,79	56,77	11,02	83,24	81,51	84,26	83,02	0	-1,51	0,899	24	0	
14.05.2026	67,9	56,31	11,59	83,55	81,83	84,55	83,33	0	-1,5	0,948	24	0	
15.05.2026	67,71	58,02	9,69	83,38	81,66	84,47	83,13	0	-1,47	0,789	24	0	
16.05.2026	67,93	58,19	9,74	83,59	81,85	84,68	83,39	0	-1,54	0,797	24	0	
17.05.2026	68,14	57,13	11,01	83,54	81,8	84,58	83,33	0	-1,53	0,9	24	0	
18.05.2026	67,41	57,46	9,95	83,46	81,77	84,55	83,27	0	-1,5	0,814	24	0	
19.05.2026	67,75	57,76	9,99	84,07	82,35	85,16	83,83	0	-1,48	0,823	24	0	
20.05.2026	68,03	58,43	9,6	84,73	83	85,85	84,49	0	-1,49	0,795	24	0	
21.05.2026	67,77	58,11	9,66	84,39	82,66	85,5	84,17	0	-1,51	0,801	24	0	
22.05.2026	68,22	59,27	8,95	84,39	82,66	85,54	84,16	0	-1,5	0,741	24	0	
23.05.2026	67,92	58,92	9	84,21	82,47	85,34	83,96	0	-1,49	0,742	24	0	
Итого:				2383,7	2329,97	2405,1	2372,71	0,02	-42,74	41,257	720	0	
Средние:	71,32	52,99	18,33										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:	15845	15266,26	15709,9	15524,4	0,1	-258,17	657,049	4237	0
23/05/2624:	18228,73	17596,23	18115,1	17897,1	0,12	-300,91	698,306	4957	0
Итого:	2383,73	2329,97	2405,17	2372,71	0,02	-42,74	41,257	720	0

26,384
14,873

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации


Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб x Tнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г. - 23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x349В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,97	48,09	28,88	129,64	126,26	121,15	119,84	0,01	6,42	3,644	24	0	
25.04.2026	76,33	47,28	29,05	129,48	126,15	121	119,72	0,01	6,43	3,663	24	0	
26.04.2026	76,81	46,8	30,01	128,94	125,58	120,43	119,18	0,01	6,4	3,767	24	0	
27.04.2026	77,33	47,89	29,44	129,75	126,36	121,21	119,9	0	6,46	3,717	24	0	
28.04.2026	76,65	48,13	28,52	129,09	125,71	120,68	119,36	0,01	6,35	3,584	24	0	
29.04.2026	76,15	47,74	28,41	129,35	126,05	120,92	119,62	0,01	6,43	3,581	24	0	
30.04.2026	76,89	48,52	28,37	129,71	126,35	121,23	119,92	0	6,43	3,583	24	0	
01.05.2026	76,77	48,36	28,41	128,92	125,55	120,49	119,17	0,01	6,38	3,568	24	0	
02.05.2026	77,09	48,1	28,99	129,25	125,86	120,75	119,43	0,01	6,43	3,649	24	0	
03.05.2026	76,71	47,23	29,48	129,08	125,7	120,57	119,32	0,01	6,38	3,706	24	0	
04.05.2026	74,68	48,15	26,53	110,61	107,89	103,32	102,19	0,02	5,7	2,864	24	0	
05.05.2026	68,59	48,14	20,45	80,01	78,33	74,61	73,81	0,01	4,52	1,6	24	0	
06.05.2026	66,48	46,54	19,94	79,83	78,22	74,46	73,72	0	4,5	1,557	24	0	
07.05.2026	66,59	46,77	19,82	79,73	78,08	74,35	73,56	0,01	4,52	1,548	24	0	
08.05.2026	66,76	47,22	19,54	80,03	78,38	74,62	73,87	0,01	4,51	1,531	24	0	
09.05.2026	66,47	48,19	18,28	79,72	78,09	74,41	73,6	0	4,49	1,428	24	0	
10.05.2026	66,19	48,03	18,16	79,64	78,1	74,35	73,56	0,01	4,54	1,417	24	0	
11.05.2026	66,25	45,05	21,2	79,56	77,99	74,15	73,43	0,01	4,56	1,654	24	0	
12.05.2026	66,14	45,56	20,58	79,58	78,05	74,16	73,45	0,01	4,6	1,606	24	0	
13.05.2026	66,54	45,82	20,72	79,67	78,07	74,24	73,51	0,01	4,56	1,617	24	0	
14.05.2026	66,61	46,43	20,18	79,87	78,23	74,36	73,62	0,01	4,61	1,578	24	0	
15.05.2026	66,41	46,72	19,69	79,86	78,22	74,29	73,55	0,01	4,67	1,541	24	0	
16.05.2026	66,6	48,04	18,56	79,87	78,27	74,34	73,54	0	4,73	1,451	24	0	
17.05.2026	66,81	47,28	19,53	80,12	78,49	74,57	73,79	0	4,7	1,532	24	0	
18.05.2026	66,08	47,38	18,7	79,83	78,23	74,33	73,56	0,01	4,67	1,463	24	0	
19.05.2026	66,36	46,88	19,48	79,91	78,29	74,41	73,63	0,01	4,66	1,524	24	0	
20.05.2026	66,59	47,46	19,13	80,61	78,97	75,1	74,3	0	4,67	1,509	24	0	
21.05.2026	66,28	47,56	18,72	79,68	78,11	74,2	73,41	0,01	4,7	1,462	24	0	
22.05.2026	66,69	48,61	18,08	80,44	78,78	74,94	74,1	0,01	4,68	1,426	24	0	
23.05.2026	66,43	48,53	17,9	80,18	78,56	74,73	73,91	0,01	4,65	1,406	24	0	
Итого:				2921,9	2854,92	2726,3	2697,57	0,24	157,35	68,176	720	0	
Средние:	70,24	47,41	22,82										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/26г.	20259,4	19523,6	18833,35	18611,9	0,36	911,71	834,434	3561	0
23/05/26г.	23181,4	22378,6	21559,72	21309,5	0,6	1069,06	902,61	4281	0
Итого:	2921,96	2854,92	2726,37	2697,57	0,24	157,35	68,176	720	0

40,926
27,25



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,7	44,31	33,39	109,8	106,87	109,87	108,86	0,02	-1,99	3,567	24	0	
25.04.2026	77,08	44,12	32,96	113,53	110,56	113,65	112,64	0,03	-2,08	3,64	24	0	
26.04.2026	77,5	43,32	34,18	114,17	111,14	114,19	113,22	0,02	-2,08	3,798	24	0	
27.04.2026	78,08	44,04	34,04	110,84	107,87	110,81	109,81	0,02	-1,94	3,672	24	0	
28.04.2026	77,37	43,91	33,46	111,28	108,35	111,33	110,32	0,03	-1,97	3,622	24	0	
29.04.2026	76,87	44,08	32,79	113,31	110,38	113,41	112,42	0,02	-2,04	3,618	24	0	
30.04.2026	77,67	44,24	33,43	106,4	103,56	106,36	105,38	0,02	-1,82	3,462	24	0	
01.05.2026	77,61	43,99	33,62	111,09	108,15	111,07	110,1	0,02	-1,95	3,633	24	0	
02.05.2026	77,97	43,76	34,21	108,27	105,38	108,19	107,22	0,02	-1,84	3,604	24	0	
03.05.2026	77,38	43,39	33,99	111,36	108,44	111,32	110,34	0,02	-1,9	3,683	24	0	
04.05.2026	75,22	45,42	29,8	94,77	92,38	94,82	93,9	0,08	-1,52	2,749	24	0	
05.05.2026	68,62	50,82	17,8	91,64	89,72	92,36	91,25	0,09	-1,53	1,595	24	0	
06.05.2026	67,44	52,1	15,34	112,52	110,22	113,76	112,33	0,03	-2,11	1,691	24	0	
07.05.2026	67,42	52,59	14,83	109,81	107,55	111,01	109,59	0,05	-2,04	1,594	24	0	
08.05.2026	67,64	52,25	15,39	101,37	99,25	102,38	101,09	0,03	-1,84	1,525	24	0	
09.05.2026	67,48	53,04	14,44	109,29	107,06	110,47	109,01	0,03	-1,95	1,542	24	0	
10.05.2026	67,24	53,97	13,27	117,72	115,33	119,24	117,65	0,03	-2,32	1,528	24	0	
11.05.2026	67,11	53,46	13,65	130	127,38	131,58	129,84	0,03	-2,46	1,738	24	0	
12.05.2026	66,97	53,75	13,22	127,61	125,06	129,25	127,5	0,03	-2,44	1,651	24	0	
13.05.2026	67,37	52,53	14,84	118,32	115,9	119,64	118,11	0,04	-2,21	1,72	24	0	
14.05.2026	67,6	52,18	15,42	107,93	105,74	108,98	107,59	0,02	-1,85	1,632	24	0	
15.05.2026	67,43	52,73	14,7	108,91	106,71	110,01	108,55	0,02	-1,84	1,57	24	0	
16.05.2026	67,54	52,35	15,19	105,91	103,74	106,96	105,61	0,02	-1,87	1,575	24	0	
17.05.2026	67,65	52,06	15,59	105,39	103,19	106,35	105,02	0,02	-1,83	1,606	24	0	
18.05.2026	67,02	53,09	13,93	110,19	107,96	111,42	109,98	0,02	-2,02	1,504	24	0	
19.05.2026	67,42	59,02	8,4	180,89	177,19	183,04	180,11	0,03	-2,92	1,488	24	0	
20.05.2026	67,86	61,26	6,6	229,32	224,55	232,4	228,42	0,03	-3,87	1,48	24	0	
21.05.2026	67,6	61,12	6,48	240,29	235,33	243,32	239,18	0,06	-3,85	1,526	24	0	
22.05.2026	68,07	61,39	6,68	232,71	227,84	235,6	231,54	0,07	-3,7	1,519	24	0	
23.05.2026	67,68	61,4	6,28	237,83	232,94	241,06	236,93	0,06	-3,99	1,464	24	0	
Итого:				3882,4	3795,74	3913,8	3863,51	1,01	-67,77	68,996	720	0	
Средние:	71,12	50,85	20,26										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624	82206,5	79756	82720,2	81774,81	16,36	-2018,8	2648,333	17987	0
23/05/2624	86089	83551,8	86634,1	85638,32	17,37	-2086,6	2717,329	18707	0
Итого:	3882,47	3795,74	3913,85	3863,51	1,01	-67,77	68,996	720	0

40,643

28,353



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,23	42,81	33,42	72,76	70,92	72,46	71,85	0,01	-0,93	2,369	24	0	
25.04.2026	75,74	44,17	31,57	77,13	75,18	76,82	76,1	0	-0,92	2,371	24	0	
26.04.2026	76,13	44,1	32,03	77	75,05	76,72	76,01	0	-0,96	2,403	24	0	
27.04.2026	76,73	44,03	32,7	76,87	74,85	76,52	75,79	0,01	-0,94	2,444	24	0	
28.04.2026	76,15	45,33	30,82	80,1	78,07	79,77	79	0	-0,93	2,405	24	0	
29.04.2026	75,66	46	29,66	81,34	79,3	80,97	80,13	0	-0,83	2,35	24	0	
30.04.2026	76,26	44,3	31,96	75,48	73,54	75,08	74,35	0	-0,81	2,349	24	0	
01.05.2026	76,18	44,8	31,38	74,94	73,03	74,61	73,88	0,01	-0,85	2,288	24	0	
02.05.2026	76,61	44,62	31,99	75,3	73,37	74,95	74,25	0	-0,88	2,346	24	0	
03.05.2026	76,27	45,71	30,56	81,73	79,66	81,38	80,58	0	-0,92	2,432	24	0	
04.05.2026	74,2	48,2	26	73,68	71,87	73,6	72,8	0,02	-0,93	1,869	24	0	
05.05.2026	67,73	50,15	17,58	58,5	57,32	58,88	58,21	0	-0,89	1,006	24	0	
06.05.2026	65,92	49,24	16,68	62,89	61,66	63,33	62,61	0,01	-0,95	1,028	24	0	
07.05.2026	65,96	49,51	16,45	59,87	58,69	60,34	59,63	0	-0,94	0,964	24	0	
08.05.2026	66,14	50,41	15,73	59,51	58,33	60,03	59,3	0,01	-0,97	0,918	24	0	
09.05.2026	66,17	51,27	14,9	65,56	64,25	66,16	65,35	0	-1,1	0,958	24	0	
10.05.2026	65,89	50,38	15,51	64,25	63	64,79	64,05	0,01	-1,05	0,977	24	0	
11.05.2026	65,91	49,39	16,52	68,08	66,74	68,58	67,82	0,01	-1,08	1,104	24	0	
12.05.2026	65,74	49,37	16,37	66,09	64,79	66,61	65,88	0	-1,09	1,06	24	0	
13.05.2026	66,15	48,9	17,25	63,85	62,57	64,32	63,6	0	-1,03	1,077	24	0	
14.05.2026	66,31	48,63	17,68	62,74	61,48	63,19	62,49	0,01	-1,01	1,088	24	0	
15.05.2026	66,15	49,85	16,3	61,83	60,61	62,3	61,57	0,01	-0,96	0,989	24	0	
16.05.2026	66,21	49,6	16,61	59,47	58,3	59,88	59,2	0	-0,9	0,97	24	0	
17.05.2026	66,6	52,08	14,52	68,59	67,23	69,01	68,12	0,01	-0,89	0,975	24	0	
18.05.2026	66,34	55,51	10,83	94,42	92,53	95,16	93,78	0	-1,25	1,003	24	0	
19.05.2026	66,21	52,04	14,17	67,81	66,48	68,34	67,45	0,01	-0,97	0,94	24	0	
20.05.2026	66,33	51,8	14,53	67,5	66,16	67,92	67,07	0,01	-0,91	0,962	24	0	
21.05.2026	65,68	50,13	15,55	58,4	57,26	58,81	58,11	0,01	-0,85	0,887	24	0	
22.05.2026	66,53	53,33	13,2	74,05	72,54	74,56	73,59	0	-1,05	0,958	24	0	
23.05.2026	66,05	52,74	13,31	72,08	70,66	72,6	71,65	0,01	-0,99	0,941	24	0	
Итого:				2101,8	2055,44	2107,6	2084,22	0,16	-28,78	44,431	720	0	
Средние:	69,8	48,61	21,19										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:	45945,6	44566,87	45922,2	45421	6,5	-854,17	1551,98	14535	0
23/05/2624:	48047,42	46622,31	48029,9	47505,3	6,66	-882,95	1596,41	15255	0
Итого:	2101,82	2055,44	2107,69	2084,22	0,16	-28,78	44,431	720	0

26,632
17,799



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
«УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г. - 23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C


Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5842 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,05	44,2	31,85	69,06	67,28	67,75	67,1	0	0,18	2,14	24	0	
25.04.2026	75,46	44,1	31,36	71,38	69,57	70,05	69,38	0	0,19	2,182	24	0	
26.04.2026	75,9	43,64	32,26	70,18	68,4	68,84	68,18	0	0,22	2,206	24	0	
27.04.2026	76,41	43,71	32,7	69,3	67,51	67,95	67,33	0	0,18	2,206	24	0	
28.04.2026	75,78	44,23	31,55	69,53	67,78	68,22	67,55	0	0,23	2,135	24	0	
29.04.2026	75,31	44,27	31,04	69,53	67,8	68,26	67,56	0	0,24	2,102	24	0	
30.04.2026	75,96	44,17	31,79	68,62	66,89	67,32	66,69	0	0,2	2,128	24	0	
01.05.2026	75,85	44,07	31,78	68,48	66,72	67,2	66,54	0	0,18	2,118	24	0	
02.05.2026	76,2	43,85	32,35	68,49	66,77	67,18	66,56	0	0,21	2,16	24	0	
03.05.2026	75,85	43,86	31,99	69,37	67,61	68,06	67,45	0	0,16	2,161	24	0	
04.05.2026	73,63	45,24	28,39	61,55	60,07	60,51	59,92	0	0,15	1,702	24	0	
05.05.2026	67,39	52,73	14,66	71,73	70,29	71,05	70,15	0	0,14	1,028	24	0	
06.05.2026	66,1	54,69	11,41	89,97	88,18	89,27	88,02	0	0,16	1,003	24	0	
07.05.2026	66,31	55,1	11,21	84,47	82,8	83,84	82,67	0	0,13	0,927	24	0	
08.05.2026	66,29	54,34	11,95	79,1	77,53	78,48	77,4	0,01	0,13	0,925	24	0	
09.05.2026	66,17	54,6	11,57	79,79	78,19	79,18	78,09	0	0,1	0,905	24	0	
10.05.2026	66,05	55,57	10,48	94,7	92,82	93,98	92,63	0	0,19	0,97	24	0	
11.05.2026	66	55,35	10,65	97,34	95,41	96,59	95,21	0	0,2	1,014	24	0	
12.05.2026	65,84	55,4	10,44	94,81	92,94	94,09	92,75	0	0,19	0,971	24	0	
13.05.2026	66,14	54,83	11,31	89,13	87,37	88,41	87,18	0	0,19	0,988	24	0	
14.05.2026	66,21	54,94	11,27	87,2	85,5	85,9	84,7	0	0,8	0,965	24	0	
15.05.2026	66,18	54,41	11,77	84,6	82,97	83,11	81,96	0	1,01	0,974	24	0	
16.05.2026	66,28	54,31	11,97	81,52	79,92	80,1	79	0	0,92	0,956	24	0	
17.05.2026	66,48	54,2	12,28	78,19	76,65	76,82	75,78	0	0,87	0,94	24	0	
18.05.2026	65,78	55,58	10,2	88,57	86,87	86,93	85,69	0,02	1,18	0,885	24	0	
19.05.2026	66	54,67	11,33	77,44	75,92	76,05	74,97	0	0,95	0,858	24	0	
20.05.2026	66,18	53,6	12,58	73,28	71,83	71,92	70,97	0	0,86	0,903	24	0	
21.05.2026	65,95	53,94	12,01	77,55	76,04	76,09	75,08	0	0,96	0,914	24	0	
22.05.2026	66,3	54,72	11,58	75,06	73,53	73,65	72,62	0	0,91	0,852	24	0	
23.05.2026	66,08	54,99	11,09	80,46	78,87	78,96	77,86	0	1,01	0,875	24	0	
Итого:				2340,4	2290,03	2305,7	2276,99	0,03	13,04	41,093	720	0	
Средние:	69,67	50,77	18,89										


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:0	52567,79	51093,7	51220,88	50650,7	2,05	443	1590,69	18009	0
23/05/2624:0	54908,19	53383,73	53526,64	52927,7	2,08	456,04	1631,79	18729	0
Итого:	2340,4	2290,03	2305,76	2276,99	0,03	13,04	41,093	720	0

24,268
16,825

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О. 744819935/



Представитель теплоснабж. организации


/Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 7-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	78,01	42,85	35,16	48,21	46,99	48,08	47,6	0,01	-0,61	1,653	24	0	
25.04.2026	77,38	43,23	34,15	49,85	48,54	49,78	49,3	0	-0,76	1,655	24	0	
26.04.2026	77,82	42,44	35,38	49,94	48,63	49,84	49,36	0,01	-0,73	1,718	24	0	
27.04.2026	78,4	42,79	35,61	48,66	47,38	48,52	48,04	0	-0,66	1,689	24	0	
28.04.2026	77,69	43,4	34,29	48,77	47,52	48,68	48,2	0,01	-0,68	1,628	24	0	
29.04.2026	77,17	43,51	33,66	49,48	48,23	49,42	48,94	0	-0,71	1,621	24	0	
30.04.2026	78,04	43,53	34,51	48,61	47,36	48,5	48,02	0	-0,66	1,631	24	0	
01.05.2026	77,87	43,38	34,49	47,75	46,53	47,63	47,15	0,01	-0,62	1,604	24	0	
02.05.2026	78,13	42,87	35,26	48,68	47,41	48,57	48,09	0	-0,68	1,673	24	0	
03.05.2026	77,59	43,11	34,48	48,41	47,17	48,32	47,84	0	-0,67	1,623	24	0	
04.05.2026	75,56	43,93	31,63	40,32	39,33	40,12	39,74	0,14	-0,41	1,24	24	0	
05.05.2026	68,98	49,63	19,35	37,84	37,04	37,86	37,43	0,21	-0,39	0,72	24	0	
06.05.2026	67,63	50,82	16,81	45	44,09	45,31	44,74	0,04	-0,65	0,739	24	0	
07.05.2026	67,64	51,63	16,01	44,72	43,79	45,02	44,49	0,05	-0,7	0,701	24	0	
08.05.2026	67,95	51,23	16,72	40,29	39,48	40,45	39,95	0,03	-0,47	0,66	24	0	
09.05.2026	67,81	51,27	16,54	42,22	41,32	42,43	41,92	0,03	-0,6	0,683	24	0	
10.05.2026	67,49	51,94	15,55	44,48	43,57	44,8	44,24	0,02	-0,67	0,676	24	0	
11.05.2026	67,4	51,71	15,69	49,58	48,58	50,05	49,43	0,02	-0,85	0,762	24	0	
12.05.2026	67,25	51,83	15,42	49,15	48,15	49,61	48,98	0,02	-0,83	0,741	24	0	
13.05.2026	67,61	51,64	15,97	49,29	48,3	49,75	49,12	0,01	-0,82	0,773	24	0	
14.05.2026	67,89	51,7	16,19	45,18	44,25	45,51	44,93	0,02	-0,68	0,715	24	0	
15.05.2026	67,71	51,72	15,99	47,24	46,29	47,62	47,03	0,01	-0,74	0,739	24	0	
16.05.2026	67,83	51,89	15,94	44,94	44,02	45,26	44,68	0,01	-0,66	0,702	24	0	
17.05.2026	67,89	51,43	16,46	42,21	41,34	42,4	41,88	0,01	-0,54	0,682	24	0	
18.05.2026	67,3	52,69	14,61	46,01	45,06	46,4	45,78	0	-0,72	0,658	24	0	
19.05.2026	67,54	51,74	15,8	41,84	41,01	42,04	41,52	0,03	-0,51	0,645	24	0	
20.05.2026	67,66	52,27	15,39	42,81	41,95	43,07	42,52	0,01	-0,57	0,647	24	0	
21.05.2026	67,48	51,91	15,57	44,3	43,37	44,6	44,05	0,02	-0,68	0,677	24	0	
22.05.2026	67,99	52,04	15,95	42,48	41,57	42,71	42,18	0,02	-0,61	0,663	24	0	
23.05.2026	67,59	53,31	14,28	44	43,1	44,31	43,71	0,01	-0,61	0,613	24	0	
Итого:				1372,2	1341,37	1376,6	1360,86	0,75	-19,49	30,931	720	0	
Средние:	71,34	48,58	22,76										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:0	35179,88	34120,99	35024,07	34626,5	8,23	-505,51	1167,755	17558	0
23/05/2624:0	36552,14	35462,36	36400,73	35987,36	8,98	-525	1198,686	18278	0
Итого:	1372,26	1341,37	1376,66	1360,86	0,75	-19,49	30,931	720	0

18,455
12,476



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О.
/Л.А. Болтачева/
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x1477

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,6	47,06	29,54	42,23	41,12	40,64	40,16	0	0,96	1,215	24	0	
25.04.2026	76	46,63	29,37	43,31	42,15	41,69	41,22	0	0,93	1,237	24	0	
26.04.2026	76,44	47,05	29,39	43,09	41,94	41,48	41	0	0,94	1,234	24	0	
27.04.2026	76,95	46,8	30,15	41,46	40,38	39,88	39,42	0	0,96	1,219	24	0	
28.04.2026	76,33	47,73	28,6	43,39	42,21	41,79	41,31	0	0,9	1,207	24	0	
29.04.2026	75,84	47,55	28,29	42,56	41,5	41,01	40,53	0	0,97	1,174	24	0	
30.04.2026	76,59	47,66	28,93	42,85	41,7	41,25	40,77	0	0,93	1,205	24	0	
01.05.2026	76,36	46,82	29,54	41,92	40,87	40,34	39,86	0	1,01	1,207	24	0	
02.05.2026	76,49	47,42	29,07	42,8	41,66	41,22	40,74	0	0,92	1,212	24	0	
03.05.2026	76,29	47,08	29,21	42,66	41,53	41,09	40,62	0	0,91	1,211	24	0	
04.05.2026	74,14	48,42	25,72	39,33	38,35	37,96	37,53	0,01	0,82	0,985	24	0	
05.05.2026	68,01	56,42	11,59	51,97	50,87	50,71	49,99	0,01	0,88	0,588	24	0	
06.05.2026	66,93	57,97	8,96	61,75	60,46	60,38	59,45	0,01	1,01	0,543	24	0	
07.05.2026	67	58,31	8,69	61,69	60,44	60,33	59,38	0	1,06	0,525	24	0	
08.05.2026	67,07	58,34	8,73	57,13	55,97	55,86	54,95	0	1,02	0,488	24	0	
09.05.2026	67,01	58,09	8,92	57,06	55,94	55,79	54,94	0,01	1	0,499	24	0	
10.05.2026	66,7	58,35	8,35	62,73	61,5	61,34	60,39	0	1,11	0,515	24	0	
11.05.2026	66,71	59,34	7,37	73,72	72,21	72,18	71,01	0	1,2	0,534	24	0	
12.05.2026	66,5	58,03	8,47	63,65	62,35	62,27	61,34	0,01	1,01	0,53	24	0	
13.05.2026	66,91	57,9	9,01	61,46	60,22	60,11	59,16	0	1,06	0,546	24	0	
14.05.2026	67,17	58,55	8,62	67,37	66	65,93	64,89	0	1,11	0,568	24	0	
15.05.2026	66,92	58,85	8,07	64,08	62,82	62,71	61,74	0	1,08	0,507	24	0	
16.05.2026	66,99	57,71	9,28	54,41	53,32	53,17	52,36	0	0,96	0,493	24	0	
17.05.2026	67,15	57,74	9,41	52,5	51,41	51,3	50,53	0	0,88	0,484	24	0	
18.05.2026	66,56	58,75	7,81	63,44	62,17	62,08	61,09	0	1,08	0,487	24	0	
19.05.2026	66,87	58,48	8,39	57,38	56,21	56,09	55,21	0	1	0,47	24	0	
20.05.2026	66,93	58,25	8,68	54,42	53,27	53,17	52,33	0	0,94	0,462	24	0	
21.05.2026	66,67	58,62	8,05	60,6	59,37	59,2	58,26	0	1,11	0,478	24	0	
22.05.2026	67,12	58,28	8,84	53,72	52,66	52,44	51,66	0	1	0,466	24	0	
23.05.2026	66,82	59,11	7,71	63,15	61,89	61,76	60,76	0	1,13	0,479	24	0	
Итого:				1607,8	1572,49	1565,1	1542,6	0,05	29,89	22,768	720	0	
Средние:	70,33	54,24	16,09										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/26г.	44595,7	43282,6	42995,4	42399,37	0,71	883,26	1179,353	21084	0
23/05/26г.	46203,5	44855,1	44560,5	43941,97	0,76	913,15	1202,121	21804	0
Итого:	1607,83	1572,49	1565,17	1542,6	0,05	29,89	22,768	720	0

13,694
9,074



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xE99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,66	53,94	23,72	59,23	57,65	58,92	58,14	0	-0,49	1,367	24	0	
25.04.2026	77,03	53,09	23,94	59,19	57,68	58,88	58,12	0	-0,44	1,379	24	0	
26.04.2026	77,5	52,33	25,17	59,18	57,65	58,81	58,04	0	-0,39	1,453	24	0	
27.04.2026	78,04	53,25	24,79	59,33	57,7	58,99	58,22	0	-0,52	1,427	24	0	
28.04.2026	77,35	53,61	23,74	59,18	57,65	58,87	58,09	0	-0,44	1,369	24	0	
29.04.2026	76,84	52,01	24,83	58,98	57,49	58,62	57,87	0	-0,38	1,426	24	0	
30.04.2026	77,62	54,31	23,31	58,26	56,74	57,96	57,16	0	-0,42	1,319	24	0	
01.05.2026	77,49	53,76	23,73	58,42	56,92	58,11	57,33	0	-0,41	1,354	24	0	
02.05.2026	77,76	53,33	24,43	59,44	57,84	59,1	58,34	0	-0,5	1,412	24	0	
03.05.2026	77,36	52,26	25,1	57,85	56,34	57,5	56,75	0	-0,41	1,415	24	0	
04.05.2026	75,43	54,15	21,28	48,65	47,43	48,46	47,8	0	-0,37	1,011	24	0	
05.05.2026	69,42	52,11	17,31	35,3	34,52	35,2	34,76	0	-0,24	0,595	24	0	
06.05.2026	67,31	50,2	17,11	34,83	34,11	34,7	34,28	0	-0,17	0,583	24	0	
07.05.2026	67,4	49,43	17,97	34,64	33,92	34,54	34,11	0	-0,19	0,61	24	0	
08.05.2026	67,65	52,27	15,38	34,6	33,88	34,57	34,1	0	-0,22	0,522	24	0	
09.05.2026	67,33	50,79	16,54	34,54	33,82	34,48	34,04	0	-0,22	0,557	24	0	
10.05.2026	66,98	50,37	16,61	34,51	33,79	34,44	34,03	0	-0,24	0,559	24	0	
11.05.2026	67,05	47,88	19,17	34,53	33,81	34,4	34,01	0	-0,2	0,648	24	0	
12.05.2026	66,92	50,14	16,78	34,56	33,84	34,49	34,08	0	-0,24	0,565	24	0	
13.05.2026	67,32	49,38	17,94	34,53	33,81	34,43	34,01	0	-0,2	0,605	24	0	
14.05.2026	67,45	50,05	17,4	34,55	33,83	34,47	34,05	0	-0,22	0,589	24	0	
15.05.2026	67,22	50,03	17,19	34,51	33,79	34,43	34,02	0	-0,23	0,58	24	0	
16.05.2026	67,41	52,41	15	34,53	33,81	34,53	34,07	0	-0,26	0,509	24	0	
17.05.2026	67,6	51,72	15,88	34,61	33,89	34,58	34,13	0	-0,24	0,536	24	0	
18.05.2026	66,87	50,08	16,79	34,53	33,81	34,47	34,06	0	-0,25	0,569	24	0	
19.05.2026	67,15	51,26	15,89	34,59	33,87	34,56	34,11	0	-0,24	0,538	24	0	
20.05.2026	67,35	52,26	15,09	34,78	34,06	34,73	34,28	0	-0,22	0,512	24	0	
21.05.2026	67,08	51,13	15,95	34,58	33,86	34,47	34,04	0	-0,18	0,541	24	0	
22.05.2026	67,47	52,31	15,16	34,52	33,8	34,37	33,91	0	-0,11	0,512	24	0	
23.05.2026	67,18	51,88	15,3	34,49	33,77	34,34	33,87	0	-0,1	0,516	24	0	
Итого:				1295,4	1265,08	1290,4	1273,82	0	-8,74	25,578	720	0	
Средние:	71	51,72	19,28										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624	46373	44987,7	45751,7	45147,1	0	-159,45	1329,027	24372	0
23/05/2624	47668,5	46252,7	47042,1	46420,9	0	-168,19	1354,605	25092	0
Итого:	1295,44	1265,08	1290,42	1273,82	0	-8,74	25,578	720	0

15,527
10,051



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.В. Спирина /
Ф.И.О.

Подпись /Л.А. Болтачева/ /
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г. - 23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,72	51,35	25,37	41,25	40,19	40,88	40,4	0	-0,21	1,021	24	0	
25.04.2026	76,08	51,45	24,63	41,97	40,9	41,61	41,13	0	-0,23	1,008	24	0	
26.04.2026	76,56	51,07	25,49	42,48	41,39	42,11	41,63	0	-0,24	1,056	24	0	
27.04.2026	77,1	51,39	25,71	42,95	41,81	42,56	42,08	0	-0,27	1,075	24	0	
28.04.2026	76,45	51,64	24,81	42,39	41,32	42,02	41,54	0	-0,22	1,026	24	0	
29.04.2026	75,97	51,66	24,31	42,87	41,81	42,51	42,03	0	-0,22	1,014	24	0	
30.04.2026	76,7	51,7	25	41,93	40,85	41,55	41,07	0	-0,22	1,021	24	0	
01.05.2026	76,48	52,18	24,3	41,21	40,19	40,87	40,39	0	-0,2	0,975	24	0	
02.05.2026	76,75	52,08	24,67	42,15	41,07	41,77	41,29	0	-0,22	1,011	24	0	
03.05.2026	76,36	51,58	24,78	42,28	41,21	41,93	41,45	0	-0,24	1,019	24	0	
04.05.2026	74,37	51,67	22,7	37,39	36,48	37,11	36,68	0	-0,2	0,829	24	0	
05.05.2026	68,07	53,44	14,63	33,86	33,15	33,82	33,36	0	-0,21	0,483	24	0	
06.05.2026	66,63	53,53	13,1	42,45	41,62	42,44	41,89	0	-0,27	0,544	24	0	
07.05.2026	66,66	53,58	13,08	37,91	37,15	37,9	37,41	0	-0,26	0,486	24	0	
08.05.2026	66,59	54,84	11,75	39,21	38,38	39,23	38,65	0	-0,27	0,45	24	0	
09.05.2026	66,63	54,76	11,87	39,41	38,64	39,44	38,9	0	-0,26	0,457	24	0	
10.05.2026	66,41	55,98	10,43	44,46	43,59	44,54	43,91	0	-0,32	0,455	24	0	
11.05.2026	66,35	55,22	11,13	47,7	46,74	47,78	47,11	0	-0,37	0,516	24	0	
12.05.2026	66,25	54,4	11,85	44,35	43,46	44,43	43,8	0	-0,34	0,515	24	0	
13.05.2026	66,57	54,54	12,03	42,42	41,58	42,48	41,89	0	-0,31	0,498	24	0	
14.05.2026	66,69	54,04	12,65	42,73	41,89	42,78	42,21	0	-0,32	0,53	24	0	
15.05.2026	66,61	54,69	11,92	40,8	39,96	40,85	40,28	0	-0,32	0,477	24	0	
16.05.2026	66,75	54,17	12,58	35,92	35,2	35,95	35,49	0	-0,29	0,443	24	0	
17.05.2026	66,86	54,15	12,71	35,31	34,57	35,34	34,87	0	-0,3	0,44	24	0	
18.05.2026	66,11	54,77	11,34	42,24	41,43	42,35	41,76	0	-0,33	0,469	24	0	
19.05.2026	66,38	54,46	11,92	38,89	38,13	38,95	38,43	0	-0,3	0,452	24	0	
20.05.2026	66,57	54,85	11,72	37,08	36,35	37,11	36,6	0	-0,25	0,425	24	0	
21.05.2026	66,32	54,67	11,65	38,57	37,77	38,55	38,01	0	-0,24	0,442	24	0	
22.05.2026	66,74	54,58	12,16	36,98	36,23	36,92	36,4	0	-0,17	0,441	24	0	
23.05.2026	66,48	55,53	10,95	39,07	38,31	39,04	38,5	0	-0,19	0,418	24	0	
Итого:				1218,2	1191,37	1214,8	1199,16	0	-7,79	19,996	720	0	
Средние:	70,17	53,46	16,7										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/26г.	42651,91	41379,77	42290,7	41705,8	72,59	-326,07	1151,13	24421	0
23/05/26г.	43870,14	42571,14	43505,5	42905	72,59	-333,86	1171,12	25141	0
Итого:	1218,23	1191,37	1214,82	1199,16	0	-7,79	19,996	720	0

11,538
8,458



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О.

Подпись _____ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г. - 23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,99	45,78	31,21	150,29	146,36	144,93	143,52	0	2,84	4,566	24	0	
25.04.2026	76,35	45,52	30,83	152,16	148,24	146,78	145,36	0	2,88	4,567	24	0	
26.04.2026	76,84	44,55	32,29	152,56	148,62	147,01	145,63	0	2,99	4,798	24	0	
27.04.2026	77,38	45,62	31,76	151,19	147,21	145,76	144,33	0,01	2,88	4,671	24	0	
28.04.2026	76,71	45,54	31,17	152,43	148,51	147,01	145,58	0	2,93	4,627	24	0	
29.04.2026	76,23	45,21	31,02	152,47	148,56	147,06	145,65	0	2,91	4,604	24	0	
30.04.2026	76,94	45,53	31,41	148,06	144,2	142,79	141,39	0	2,81	4,525	24	0	
01.05.2026	76,7	45,42	31,28	144,93	141,18	139,77	138,4	0	2,78	4,414	24	0	
02.05.2026	76,97	46,44	30,53	144,21	140,47	139,16	137,74	0	2,73	4,284	24	0	
03.05.2026	76,65	45,21	31,44	146,7	142,9	141,43	140,08	0	2,82	4,49	24	0	
04.05.2026	74,93	45,86	29,07	114,92	112,06	111,09	109,97	0,01	2,09	3,255	24	0	
05.05.2026	68,03	50,63	17,4	75,8	74,25	74,06	73,14	0	1,11	1,291	24	0	
06.05.2026	66,44	53,56	12,88	107,21	105,07	104,81	103,4	0	1,67	1,353	24	0	
07.05.2026	66,66	51,76	14,9	92,77	90,9	90,63	89,5	0	1,4	1,353	24	0	
08.05.2026	66,72	52,3	14,42	90,51	88,69	88,49	87,37	0	1,32	1,279	24	0	
09.05.2026	66,58	53,52	13,06	87,2	85,45	85,25	84,1	0	1,35	1,114	22	2	*
10.05.2026	66,41	54,23	12,18	107,8	105,63	105,13	103,7	0	1,93	1,286	24	0	
11.05.2026	66,35	54,99	11,36	140,67	137,86	136,66	134,73	0	3,13	1,567	24	0	
12.05.2026	66,23	55,51	10,72	131,44	128,83	127,83	126,01	0	2,82	1,382	24	0	
13.05.2026	66,53	54,44	12,09	118,26	115,91	115	113,41	0	2,5	1,402	24	0	
14.05.2026	66,75	53,79	12,96	111,04	108,78	108,08	106,61	0	2,17	1,411	24	0	
15.05.2026	66,69	53,72	12,97	105,61	103,48	102,91	101,53	0	1,95	1,34	24	0	
16.05.2026	66,76	54,62	12,14	113,52	111,22	110,72	109,18	0	2,04	1,348	24	0	
17.05.2026	66,83	53,18	13,65	105,2	103,05	102,56	101,19	0	1,86	1,405	24	0	
18.05.2026	66,27	55,31	10,96	121,02	118,63	118,08	116,41	0	2,22	1,298	24	0	
19.05.2026	66,47	54,47	12	102,26	100,22	99,86	98,48	0	1,74	1,202	24	0	
20.05.2026	66,57	54,18	12,39	101,99	99,93	99,46	98,08	0	1,85	1,239	24	0	
21.05.2026	66,42	55,13	11,29	110,24	108,03	107,12	105,64	0	2,39	1,22	23	1	*
22.05.2026	66,77	55,27	11,5	103,4	101,32	99,74	98,33	0	2,99	1,169	24	0	
23.05.2026	66,55	55,75	10,8	113,84	111,52	110,3	108,7	0	2,82	1,206	24	0	
Итого:				3649,7	3567,08	3539,4	3497,16	0,02	69,92	73,666	717	3	
Средние:	70,29	50,9	19,38										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/26г.	32826,06	31646,3	31398,8	31034,8	0,26	611,51	1340,32	4152	12
23/05/26г.	36475,76	35213,4	34938,3	34531,9	0,28	681,43	1413,99	4869	15
Итого:	3649,7	3567,08	3539,48	3497,16	0,02	69,92	73,666	717	3

50,092
23,574

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Тнш	0

ПО 2.7

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр.Краснопольский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:

Договор №:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х8F8A


ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,1	41,34	35,76	49,1	47,85	47,71	47,28	0,03	0,57	1,71	24	0	
25.04.2026	76,45	41,17	35,28	49,6	48,31	48,2	47,77	0,03	0,54	1,703	24	0	
26.04.2026	76,91	40,41	36,5	50,83	49,48	49,35	48,91	0,03	0,57	1,803	24	0	
27.04.2026	77,47	41,01	36,46	47,78	46,53	46,43	46,07	0,03	0,46	1,694	24	0	
28.04.2026	76,79	41,2	35,59	47,82	46,57	46,5	46,1	0,03	0,47	1,656	24	0	
29.04.2026	76,3	41,62	34,68	46,91	45,69	45,63	45,23	0,03	0,46	1,584	24	0	
30.04.2026	77,05	41,92	35,13	46,98	45,76	45,67	45,26	0,03	0,5	1,607	24	0	
01.05.2026	76,85	41,7	35,15	46,48	45,28	45,18	44,83	0,04	0,45	1,591	24	0	
02.05.2026	77,09	41,65	35,44	47,05	45,83	45,73	45,34	0,03	0,49	1,621	24	0	
03.05.2026	76,71	41,16	35,55	48,55	47,29	47,19	46,82	0,03	0,47	1,679	24	0	
04.05.2026	74,76	42,16	32,6	40,4	39,39	39,38	39,04	0,07	0,35	1,281	24	0	
05.05.2026	68,3	47,58	20,72	38,65	37,83	37,95	37,56	0,14	0,27	0,782	24	0	
06.05.2026	66,97	49,32	17,65	46,76	45,82	45,97	45,42	0,16	0,4	0,811	24	0	
07.05.2026	67	49,64	17,36	44,87	43,97	44,12	43,63	0,14	0,34	0,762	24	0	
08.05.2026	67,1	49,64	17,46	44,05	43,16	43,32	42,82	0,07	0,34	0,753	24	0	
09.05.2026	66,97	49,9	17,07	43,87	42,96	43,13	42,64	0,07	0,32	0,732	24	0	
10.05.2026	66,67	50,51	16,16	48,98	47,98	48,24	47,63	0,07	0,35	0,773	24	0	
11.05.2026	66,63	50,06	16,57	52,8	51,77	52,01	51,4	0,07	0,37	0,856	24	0	
12.05.2026	66,57	50,44	16,13	51,97	50,92	51,22	50,59	0,07	0,33	0,823	24	0	
13.05.2026	66,94	49,3	17,64	48,17	47,2	47,45	46,94	0,07	0,26	0,83	24	0	
14.05.2026	67,13	48,91	18,22	47,11	46,13	46,38	45,84	0,06	0,29	0,841	24	0	
15.05.2026	66,96	49,45	17,51	44,74	43,83	44,04	43,54	0,06	0,29	0,767	24	0	
16.05.2026	67,05	50,47	16,58	44,91	43,99	44,18	43,69	0,06	0,3	0,727	24	0	
17.05.2026	67,19	49,33	17,86	45,63	44,69	44,84	44,33	0,06	0,36	0,798	24	0	
18.05.2026	66,52	50,64	15,88	48,71	47,73	47,91	47,34	0,06	0,39	0,756	24	0	
19.05.2026	66,86	49,99	16,87	44,92	44,03	44,12	43,61	0,04	0,42	0,742	24	0	
20.05.2026	66,99	50,46	16,53	45,04	44,1	44,22	43,69	0,02	0,41	0,729	24	0	
21.05.2026	66,74	50,64	16,1	47,09	46,11	46,17	45,61	0,02	0,5	0,74	24	0	
22.05.2026	67,16	50,37	16,79	44,1	43,21	43,24	42,73	0,01	0,48	0,722	24	0	
23.05.2026	66,86	50,87	15,99	45,68	44,75	44,81	44,26	0,01	0,49	0,714	24	0	
Итого:				1399,5	1368,16	1370,2	1355,92	1,64	12,24	32,587	720	0	
Средние:	70,53	46,76	23,77										


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:0	10396,1	10020,62	10059,5	9951,65	13,51	68,97	446,448	4163	0
23/05/2624:0	11795,6	11388,78	11429,8	11307,57	15,15	81,21	479,035	4883	0
Итого:	1399,55	1368,16	1370,29	1355,92	1,64	12,24	32,587	720	0

18,711

13,876

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ 
Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации


Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Вейвеля 48
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167251
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х775С ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,79	46,26	30,53	38,39	37,44	84,33	83,5	0,01	-46,06	1,207	24	0	
25.04.2026	76,28	44,96	31,32	79,38	77,39	78,23	77,46	0	-0,07	2,422	24	0	
26.04.2026	76,82	45,5	31,32	79,54	77,51	78,38	77,61	0	-0,1	2,426	24	0	
27.04.2026	77,27	46,04	31,23	80,15	78,02	78,98	78,21	0	-0,19	2,436	24	0	
28.04.2026	76,63	45,78	30,85	79,08	77,06	77,95	77,21	0	-0,15	2,375	24	0	
29.04.2026	76,14	45,52	30,62	80,5	78,42	79,35	78,57	0	-0,15	2,399	24	0	
30.04.2026	76,79	46,14	30,65	80,8	78,68	79,64	78,84	0	-0,16	2,414	24	0	
01.05.2026	76,79	45,89	30,9	80	77,89	78,84	78,04	0	-0,15	2,406	24	0	
02.05.2026	77,13	45,73	31,4	79,97	77,82	78,79	78	0	-0,18	2,442	24	0	
03.05.2026	76,87	45,17	31,7	78,95	76,9	77,78	77,04	0,01	-0,14	2,437	24	0	
04.05.2026	75,05	46,53	28,52	67,52	65,82	66,04	65,38	0	0,44	1,879	24	0	
05.05.2026	69,25	47,41	21,84	45,22	44,24	42,82	42,37	0	1,87	0,965	24	0	
06.05.2026	66,92	45,74	21,18	46,49	45,53	44,47	44,05	0	1,48	0,964	24	0	
07.05.2026	67,16	45,41	21,75	45,73	44,77	44,11	43,66	0,01	1,11	0,972	24	0	
08.05.2026	67,21	46,44	20,77	46	45,04	44,69	44,22	0	0,82	0,935	24	0	
09.05.2026	66,97	46,71	20,26	46,17	45,21	45,11	44,64	0	0,57	0,915	24	0	
10.05.2026	66,67	46,71	19,96	46,87	45,91	45,84	45,37	0	0,54	0,916	24	0	
11.05.2026	66,69	45,17	21,52	47,33	46,37	46,27	45,83	0	0,54	0,996	24	0	
12.05.2026	66,65	46,66	19,99	47,99	47,02	46,99	46,52	0	0,5	0,941	24	0	
13.05.2026	67	47,19	19,81	47,21	46,23	46,26	45,75	0	0,48	0,917	24	0	
14.05.2026	67,08	45,17	21,91	46,09	45,13	45,22	44,78	0	0,35	0,988	24	0	
15.05.2026	66,91	45,99	20,92	45,97	45,01	45,23	44,8	0	0,21	0,941	24	0	
16.05.2026	67,09	45,79	21,3	45,72	44,76	45,01	44,55	0	0,21	0,953	24	0	
17.05.2026	67,31	45,85	21,46	45,3	44,34	44,65	44,21	0	0,13	0,951	24	0	
18.05.2026	66,51	46,41	20,1	45,6	44,64	45,05	44,6	0	0,04	0,898	24	0	
19.05.2026	66,82	47,36	19,46	45,15	44,19	44,72	44,27	0	-0,08	0,861	24	0	
20.05.2026	67,04	47,5	19,54	45,44	44,48	45,03	44,58	0,01	-0,1	0,87	24	0	
21.05.2026	66,74	47,32	19,42	46,35	45,38	46,12	45,64	0	-0,26	0,881	24	0	
22.05.2026	67,16	47,37	19,79	45,16	44,2	45,13	44,67	0	-0,47	0,873	24	0	
23.05.2026	66,9	46,94	19,96	45,27	44,31	45,25	44,77	0	-0,46	0,883	24	0	
Итого:				1699,3	1659,71	1716,2	1699,14	0,04	-39,43	42,463	720	0	
Средние:	70,55	46,22	24,33										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:0	39623,56	38380,49	38853,07	38345,7	2,03	34,79	1230,721	10763	0
23/05/2624:0	41322,9	40040,2	40569,35	40044,84	2,07	-4,64	1273,184	11483	0
Итого:	1699,34	1659,71	1716,28	1699,14	0,04	-39,43	42,463	720	0

25,808
16,655



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб х Тнш 0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0E99

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,08	44,36	32,72	100,31	97,7	98,54	97,58	0,01	0,12	3,193	24	0	
25.04.2026	76,39	44,33	32,06	99,77	97,2	98,04	97,1	0,02	0,1	3,116	24	0	
26.04.2026	76,91	44,09	32,82	103,2	100,51	101,34	100,38	0,01	0,13	3,298	24	0	
27.04.2026	77,41	44,14	33,27	97,95	95,38	96,17	95,26	0,02	0,12	3,17	24	0	
28.04.2026	76,78	44,3	32,48	98,92	96,37	97,18	96,25	0,01	0,12	3,128	24	0	
29.04.2026	76,31	43,79	32,52	101,02	98,43	99,21	98,27	0,02	0,16	3,2	24	0	
30.04.2026	76,93	44,33	32,6	96,73	94,23	95,04	94,1	0,01	0,13	3,071	24	0	
01.05.2026	76,9	44,49	32,41	96,85	94,34	95,15	94,21	0,02	0,13	3,057	24	0	
02.05.2026	77,27	44,39	32,88	96,73	94,21	95,03	94,1	0,01	0,11	3,095	24	0	
03.05.2026	76,99	44,62	32,37	100,96	98,32	99,24	98,29	0,02	0,03	3,179	24	0	
04.05.2026	74,88	45,76	29,12	88,11	85,93	86,68	85,81	0,03	0,12	2,504	24	0	
05.05.2026	68,62	52,79	15,83	92,92	90,96	92	90,81	0,02	0,15	1,439	24	0	
06.05.2026	67,12	54,85	12,27	116,39	114,02	115,49	113,86	0,01	0,16	1,397	24	0	
07.05.2026	67,34	54,06	13,28	112,3	110,01	111,38	109,85	0,01	0,16	1,459	24	0	
08.05.2026	67,07	55,39	11,68	113,42	111,09	112,63	111	0,02	0,09	1,296	24	0	
09.05.2026	67,16	55,27	11,89	114,35	112,01	113,58	111,98	0,01	0,03	1,333	24	0	
10.05.2026	66,9	55,39	11,51	127,16	124,6	126,38	124,57	0	0,03	1,432	24	0	
11.05.2026	66,77	55,75	11,02	140,39	137,58	139,49	137,47	0,01	0,11	1,516	24	0	
12.05.2026	66,74	55,62	11,12	137,22	134,46	136,34	134,4	0,01	0,06	1,496	24	0	
13.05.2026	67,01	55,56	11,45	130,88	128,22	130,03	128,15	0,01	0,07	1,468	24	0	
14.05.2026	67,15	54,56	12,59	114,26	111,9	113,49	111,91	0	-0,01	1,41	24	0	
15.05.2026	67,11	54,53	12,58	115,32	112,99	114,53	112,95	0	0,04	1,421	24	0	
16.05.2026	67,17	55,37	11,8	118,51	116,12	117,74	116,06	0,01	0,06	1,367	24	0	
17.05.2026	67,4	54,15	13,25	113,15	110,82	112,37	110,84	0	-0,02	1,467	24	0	
18.05.2026	66,68	55,42	11,26	121,01	118,55	120,33	118,62	0,01	-0,07	1,333	24	0	
19.05.2026	66,95	55,31	11,64	113,09	110,84	112,45	110,87	0	-0,03	1,288	24	0	
20.05.2026	67,15	54,86	12,29	106,58	104,39	106	104,54	0	-0,15	1,281	24	0	
21.05.2026	66,85	55,72	11,13	125,96	123,4	125,11	123,29	0	0,11	1,373	24	0	
22.05.2026	67,23	55,59	11,64	114,31	111,98	113,55	111,92	0,01	0,06	1,303	24	0	
23.05.2026	67	56,01	10,99	120,34	117,9	119,58	117,85	0	0,05	1,295	24	0	
Итого:				3328,1	3254,46	3294	3252,29	0,31	2,17	60,385	720	0	
Средние:	70,64	51,16	19,48										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/26г.	37577,18	36398,89	34942,69	34482,1	3,01	1916,79	1173,333	7404	2065
23/05/26г.	40905,29	39653,35	38236,78	37734,39	3,32	1918,96	1233,718	8124	2065
Итого:	3328,11	3254,46	3294,09	3252,29	0,31	2,17	60,385	720	0

35,45
24,935



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Траб x Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:Бейвеля 56
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0А27 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,33	44,52	31,81	97,69	95,21	90,51	89,71	0	5,5	3,024	24	0	
25.04.2026	75,67	44,36	31,31	103,47	100,87	95,9	95,01	0	5,86	3,157	24	0	
26.04.2026	76,17	44,28	31,89	104,15	101,48	96,51	95,62	0	5,86	3,234	24	0	
27.04.2026	76,69	44,7	31,99	102,96	100,28	95,38	94,47	0	5,81	3,207	24	0	
28.04.2026	76,05	44,63	31,42	100,7	98,12	93,32	92,46	0	5,66	3,079	24	0	
29.04.2026	75,57	44,94	30,63	102,26	99,71	94,82	93,89	0	5,82	3,052	24	0	
30.04.2026	76,18	44,76	31,42	98,76	96,22	91,52	90,67	0	5,55	3,02	24	0	
01.05.2026	76,18	44,68	31,5	96,88	94,41	89,78	88,93	0	5,48	2,972	24	0	
02.05.2026	76,53	44,78	31,75	97,18	94,68	90,05	89,2	0	5,48	3,003	24	0	
03.05.2026	76,24	44,32	31,92	99,55	97,01	92,23	91,34	0	5,67	3,093	24	0	
04.05.2026	74,27	45,93	28,34	86,18	84,08	79,31	78,53	0	5,55	2,383	24	0	
05.05.2026	68,1	50,05	18,05	78,64	77	72,14	71,29	0	5,71	1,388	24	0	
06.05.2026	66,39	52,8	13,59	98,29	96,34	91,16	89,98	0	6,36	1,306	24	0	
07.05.2026	66,69	51,98	14,71	92,44	90,57	85,81	84,75	0	5,82	1,331	24	0	
08.05.2026	66,66	52,48	14,18	89,97	88,16	83,59	82,54	0	5,62	1,248	24	0	
09.05.2026	66,53	52,46	14,07	96,24	94,29	89,57	88,41	0	5,88	1,326	24	0	
10.05.2026	66,26	53,61	12,65	103,4	101,35	96,3	95,02	0	6,33	1,28	24	0	
11.05.2026	66,19	53,36	12,83	114,45	112,17	106,68	105,26	0	6,91	1,438	24	0	
12.05.2026	66,14	52,96	13,18	108,02	105,88	100,76	99,43	0	6,45	1,397	24	0	
13.05.2026	66,47	52,27	14,2	108,28	106,14	100,93	99,65	0	6,49	1,506	24	0	
14.05.2026	66,54	52,22	14,32	99,03	97,05	92,26	91,09	0	5,96	1,391	24	0	
15.05.2026	66,47	52,77	13,7	100,61	98,59	93,8	92,6	0	5,99	1,351	24	0	
16.05.2026	66,57	52,22	14,35	97,21	95,28	90,59	89,45	0	5,83	1,365	24	0	
17.05.2026	66,75	52,11	14,64	89,21	87,43	83,11	82,05	0	5,38	1,28	24	0	
18.05.2026	66,04	52,82	13,22	92,96	91,13	86,71	85,59	0	5,54	1,203	24	0	
19.05.2026	66,31	52,27	14,04	90,59	88,77	84,47	83,41	0	5,36	1,245	24	0	
20.05.2026	66,53	52,19	14,34	91,24	89,46	85,08	84,01	0	5,45	1,283	24	0	
21.05.2026	66,24	52,55	13,69	95,49	93,57	89,11	87,96	0	5,61	1,28	24	0	
22.05.2026	66,66	52,18	14,48	92,52	90,63	86,31	85,23	0	5,4	1,313	24	0	
23.05.2026	66,37	52,88	13,49	95,21	93,31	88,91	87,76	0	5,55	1,258	24	0	
Итого:				2923,5	2859,19	2716,6	2685,31	0	173,88	58,413	720	0	
Средние:	69,99	49,6	20,39										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:0	4397,94	4278,16	4065,71	4028,08	0,01	250,08	146,544	1067	192
23/05/2624:0	7321,52	7137,35	6782,33	6713,39	0,01	423,96	204,957	1787	192
Итого:	2923,58	2859,19	2716,62	2685,31	0	173,88	58,413	720	0

34,612
23,801



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ОАО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorp = Qi Траб x Tнш	

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 0,00 °С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	75,94	46,85	29,09	84,03	81,89	82,09	81,23	0	0,66	2,38	24	0	
25.04.2026	75,32	46,93	28,39	85,95	83,82	84	83,12	0	0,7	2,375	24	0	
26.04.2026	75,82	46,45	29,37	86,86	84,66	84,82	83,94	0	0,72	2,483	24	0	
27.04.2026	76,3	46,84	29,46	83,74	81,6	81,77	80,94	0	0,66	2,4	24	0	
28.04.2026	75,68	47,07	28,61	83,21	81,09	81,29	80,44	0	0,65	2,318	24	0	
29.04.2026	75,23	46,87	28,36	85,36	83,25	83,4	82,51	0	0,74	2,361	24	0	
30.04.2026	75,83	46,98	28,85	82,69	80,62	80,79	79,98	0	0,64	2,323	24	0	
01.05.2026	75,81	46,66	29,15	81,56	79,48	79,67	78,93	0	0,55	2,315	24	0	
02.05.2026	76,12	46,74	29,38	80,8	78,71	78,91	78,13	0	0,58	2,311	24	0	
03.05.2026	75,89	46,51	29,38	84,68	82,52	82,66	81,81	0	0,71	2,424	24	0	
04.05.2026	73,82	48,15	25,67	73,27	71,51	71,68	70,9	0,01	0,61	1,833	24	0	
05.05.2026	67,7	55,25	12,45	80,2	78,54	78,87	77,78	0	0,76	0,978	24	0	
06.05.2026	66,35	56,54	9,81	106,27	104,17	104,68	103,14	0,01	1,03	1,022	24	0	
07.05.2026	66,58	55,98	10,6	94,51	92,6	93,09	91,75	0	0,85	0,979	24	0	
08.05.2026	66,48	55,5	10,98	88,39	86,61	87,09	85,86	0	0,75	0,95	24	0	
09.05.2026	66,43	56,41	10,02	92,34	90,5	91,04	89,69	0	0,81	0,908	24	0	
10.05.2026	66,14	57,27	8,87	104,07	102,02	102,62	101,09	0	0,93	0,905	24	0	
11.05.2026	66,08	57,28	8,8	121,15	118,74	119,41	117,6	0	1,14	1,045	24	0	
12.05.2026	66,01	56,73	9,28	109,14	107,02	107,59	105,99	0	1,03	0,991	24	0	
13.05.2026	66,32	56,98	9,34	111,78	109,55	110,19	108,53	0	1,02	1,025	24	0	
14.05.2026	66,42	56,78	9,64	105,81	103,68	104,32	102,76	0	0,92	0,999	24	0	
15.05.2026	66,34	56,58	9,76	102,31	100,29	100,87	99,39	0	0,9	0,977	24	0	
16.05.2026	66,47	56,7	9,77	98,25	96,31	96,89	95,43	0	0,88	0,941	24	0	
17.05.2026	66,66	55,78	10,88	94,23	92,34	92,88	91,54	0	0,8	1,005	24	0	
18.05.2026	65,94	56,81	9,13	100,56	98,56	99,21	97,71	0	0,85	0,899	24	0	
19.05.2026	66,24	56,32	9,92	94	92,14	92,75	91,39	0	0,75	0,914	24	0	
20.05.2026	66,48	55,88	10,6	88,1	86,35	86,94	85,69	0	0,66	0,916	24	0	
21.05.2026	66,19	56,33	9,86	97,25	95,35	95,99	94,59	0	0,76	0,94	24	0	
22.05.2026	66,57	56,88	9,69	96,38	94,48	95,09	93,66	0	0,82	0,914	24	0	
23.05.2026	66,29	57,51	8,78	104,99	102,89	103,58	101,99	0	0,9	0,903	24	0	
Итого:				2801,8	2741,29	2754,1	2717,51	0,02	23,78	43,734	720	0	
Средние:	69,78	52,98	16,79										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:	16722,78	16142,26	16182,94	15990,43	1,64	151,83	640,938	4213	0
23/05/2624:	19524,66	18883,55	18937,12	18707,94	1,66	175,61	684,672	4933	0
Итого:	2801,88	2741,29	2754,18	2717,51	0,02	23,78	43,734	720	0

26,501

17,233



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева

/Л.А. Болтачева/

ООО «УРЛОЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6948

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	75,98	45,68	30,3	80,49	78,44	79,12	78,39	0	0,05	2,374	24	0	
25.04.2026	75,35	45,43	29,92	82,06	79,99	80,67	79,9	0	0,09	2,39	24	0	
26.04.2026	75,83	45,11	30,72	80,8	78,74	79,39	78,66	0	0,08	2,415	24	0	
27.04.2026	76,32	45,14	31,18	79,2	77,17	77,83	77,11	0	0,06	2,405	24	0	
28.04.2026	75,67	45,55	30,12	78,29	76,29	76,97	76,24	0	0,05	2,297	24	0	
29.04.2026	75,21	45,51	29,7	79,79	77,81	78,46	77,74	0	0,07	2,308	24	0	
30.04.2026	75,84	45,65	30,19	77,2	75,25	75,9	75,18	0	0,07	2,272	24	0	
01.05.2026	75,79	45,65	30,14	76,59	74,67	75,3	74,58	0	0,09	2,252	24	0	
02.05.2026	76,15	45,75	30,4	77,38	75,38	76,07	75,35	0	0,03	2,291	24	0	
03.05.2026	75,85	45,65	30,2	79,14	77,12	77,79	77,05	0	0,07	2,327	24	0	
04.05.2026	73,78	46,83	26,95	67,54	65,9	66,35	65,64	0	0,26	1,776	24	0	
05.05.2026	67,59	53,63	13,96	69,56	68,11	68,61	67,7	0,02	0,41	0,952	24	0	
06.05.2026	66,27	54,81	11,46	88,03	86,26	87,17	85,96	0,01	0,3	0,988	24	0	
07.05.2026	66,47	54,3	12,17	81,28	79,7	80,52	79,38	0	0,32	0,97	24	0	
08.05.2026	66,32	54,13	12,19	80,45	78,88	79,68	78,59	0	0,29	0,961	24	0	
09.05.2026	66,3	54,18	12,12	79,91	78,35	79,2	78,14	0	0,21	0,95	24	0	
10.05.2026	66,02	55,59	10,43	88,04	86,32	87,35	86,09	0	0,23	0,901	24	0	
11.05.2026	65,98	55,37	10,61	102,36	100,33	101,57	100,13	0	0,2	1,061	24	0	
12.05.2026	65,92	55,07	10,85	97,96	96,05	97,16	95,8	0,01	0,25	1,04	24	0	
13.05.2026	66,18	54,79	11,39	86,66	84,94	85,94	84,72	0	0,22	0,967	24	0	
14.05.2026	66,31	54,31	12	86,64	84,89	85,9	84,72	0	0,17	1,02	24	0	
15.05.2026	66,24	54,53	11,71	83,39	81,71	82,7	81,58	0	0,13	0,956	24	0	
16.05.2026	66,3	54,84	11,46	81,88	80,26	81,23	80,12	0	0,14	0,92	24	0	
17.05.2026	66,53	53,83	12,7	80,66	79,08	79,97	78,91	0	0,17	1,004	24	0	
18.05.2026	65,85	54,98	10,87	81,91	80,31	81,31	80,15	0	0,16	0,873	24	0	
19.05.2026	66,11	54,22	11,89	80,16	78,58	79,57	78,5	0	0,08	0,931	24	0	
20.05.2026	66,24	54,22	12,02	75,58	74,1	75,11	74,09	0	0,01	0,891	24	0	
21.05.2026	65,98	54,77	11,21	80,03	78,46	79,41	78,3	0	0,16	0,88	24	0	
22.05.2026	66,41	53,97	12,44	76,97	75,44	76,41	75,38	0	0,06	0,937	24	0	
23.05.2026	66,11	54,71	11,4	80,78	79,17	80,21	79,13	0	0,04	0,901	24	0	
Итого:				2440,7	2387,7	2412,8	2383,23	0,04	4,47	43,21	720	0	
Средние:	69,69	51,27	18,42										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:	35455,88	34421,09	36252,34	35818,13	0,42	-1397,04	1066,144	10765	0
23/05/2624:	37896,61	36808,79	38665,21	38201,36	0,46	-1392,57	1109,354	11485	0
Итого:	2440,73	2387,7	2412,87	2383,23	0,04	4,47	43,21	720	0

26,059

17,151



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:ул.Хариса Юсупова 101
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5360 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	75,54	44,11	31,43	52,14	50,86	51,5	51,02	0,01	-0,16	1,597	24	0	
25.04.2026	74,98	44,47	30,51	54,39	53,05	53,74	53,26	0	-0,21	1,617	24	0	
26.04.2026	75,47	43,5	31,97	53,97	52,59	53,3	52,82	0,01	-0,23	1,681	24	0	
27.04.2026	75,94	43,81	32,13	52,39	51,07	51,74	51,26	0,01	-0,19	1,64	24	0	
28.04.2026	75,32	44,03	31,29	52,56	51,29	51,94	51,46	0,01	-0,17	1,603	24	0	
29.04.2026	74,86	44,09	30,77	53,58	52,28	52,97	52,49	0,01	-0,21	1,609	24	0	
30.04.2026	75,5	44,51	30,99	53,02	51,67	52,39	51,91	0,02	-0,24	1,602	24	0	
01.05.2026	75,35	44,42	30,93	52,44	51,13	51,83	51,35	0,01	-0,22	1,581	24	0	
02.05.2026	75,59	44,33	31,26	52,4	51,07	51,78	51,3	0,02	-0,23	1,593	24	0	
03.05.2026	75,32	44,06	31,26	52,71	51,42	52,09	51,61	0,01	-0,19	1,605	24	0	
04.05.2026	73,24	45,17	28,07	44,27	43,25	43,84	43,41	0,05	-0,16	1,213	24	0	
05.05.2026	67,02	50,92	16,1	44,97	44,05	44,9	44,37	0,04	-0,32	0,708	24	0	
06.05.2026	65,84	52,18	13,66	52,98	51,93	52,93	52,26	0,02	-0,33	0,711	24	0	
07.05.2026	65,99	52,58	13,41	55,52	54,41	55,46	54,76	0,02	-0,35	0,729	24	0	
08.05.2026	65,98	52,54	13,44	52,65	51,58	52,59	51,91	0,02	-0,33	0,694	24	0	
09.05.2026	65,87	53,13	12,74	51,89	50,82	51,86	51,2	0,01	-0,38	0,648	24	0	
10.05.2026	65,68	53,38	12,3	58,43	57,27	58,38	57,61	0,02	-0,34	0,705	24	0	
11.05.2026	65,7	53,3	12,4	62,27	61,04	62,19	61,36	0,01	-0,32	0,758	24	0	
12.05.2026	65,54	53,23	12,31	58,06	56,91	57,99	57,25	0,01	-0,34	0,698	24	0	
13.05.2026	65,88	53,16	12,72	58,42	57,25	58,35	57,58	0,01	-0,33	0,728	24	0	
14.05.2026	66	52,85	13,15	57,01	55,84	56,94	56,18	0,02	-0,34	0,732	24	0	
15.05.2026	65,91	53,22	12,69	58,17	57,04	58,13	57,38	0,01	-0,34	0,721	24	0	
16.05.2026	65,98	53,49	12,49	55,29	54,18	55,28	54,57	0,01	-0,39	0,677	24	0	
17.05.2026	66,13	53,21	12,92	53,6	52,51	53,59	52,88	0,01	-0,37	0,681	24	0	
18.05.2026	65,52	53,23	12,29	55,06	54,01	55,07	54,34	0,01	-0,33	0,665	24	0	
19.05.2026	65,75	53,44	12,31	53,46	52,37	53,49	52,78	0,02	-0,41	0,641	24	0	
20.05.2026	65,91	52,77	13,14	50,17	49,15	50,17	49,54	0,03	-0,39	0,647	24	0	
21.05.2026	65,73	54,25	11,48	56,78	55,68	56,77	56	0,02	-0,32	0,639	24	0	
22.05.2026	66,07	52,87	13,2	51,94	50,91	51,9	51,22	0,03	-0,31	0,671	24	0	
23.05.2026	65,86	53,95	11,91	57,06	55,95	57,03	56,28	0,02	-0,33	0,664	24	0	
Итого:				1617,6	1582,58	1610,1	1591,36	0,5	-8,78	30,458	720	0	
Средние:	69,31	49,8	19,5										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624	1616,41	1575,88	1597,05	1582,38	0,39	-6,5	50,678	735	0
23/05/2624	3234,01	3158,46	3207,19	3173,74	0,89	-15,28	81,136	1455	0
Итого:	1617,6	1582,58	1610,14	1591,36	0,5	-8,78	30,458	720	0

30,612
18,049
-12,409
13,563



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х5696 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	НС
24.04.2026	76,4	45,48	30,92	78,13	76,15	76,63	75,88	0	0,27	2,736	24	0	
25.04.2026	75,78	45,55	30,23	79,86	77,83	78,34	77,59	0	0,24	2,735	24	0	
26.04.2026	76,25	45,01	31,24	80,14	78,11	78,59	77,85	0	0,26	2,834	24	0	
27.04.2026	76,76	44,91	31,85	76,88	74,9	75,33	74,61	0	0,29	2,773	24	0	
28.04.2026	76,1	45,06	31,04	76,63	74,66	75,14	74,41	0	0,25	2,693	24	0	
29.04.2026	75,67	45,32	30,35	78,52	76,55	77	76,25	0	0,3	2,699	24	0	
30.04.2026	76,34	45,34	31	76,21	74,25	74,71	73,97	0	0,28	2,675	24	0	
01.05.2026	76,14	45,55	30,59	76,09	74,15	74,6	73,88	0	0,27	2,637	24	0	
02.05.2026	76,4	45,88	30,52	78,37	76,4	76,85	76,08	0	0,32	2,706	24	0	
03.05.2026	76,06	44,85	31,21	80,26	78,21	78,67	77,93	0	0,28	2,835	24	0	
04.05.2026	74,02	46,91	27,11	67,52	65,88	66,27	65,55	0,03	0,33	2,076	24	0	
05.05.2026	67,71	52,49	15,22	74,74	73,17	73,88	72,93	0,01	0,24	1,293	24	0	
06.05.2026	66,48	53,45	13,03	86,29	84,6	85,51	84,38	0	0,22	1,282	24	0	
07.05.2026	66,55	53,13	13,42	83,3	81,64	82,54	81,44	0	0,2	1,273	24	0	
08.05.2026	66,61	52,86	13,75	81,91	80,27	81,18	80,13	0	0,14	1,285	24	0	
09.05.2026	66,51	53,57	12,94	78,02	76,45	77,37	76,35	0	0,1	1,149	24	0	
10.05.2026	66,29	53,71	12,58	90,59	88,79	89,88	88,67	0	0,12	1,298	24	0	
11.05.2026	66,26	53,3	12,96	93,62	91,74	92,91	91,67	0	0,07	1,382	24	0	
12.05.2026	66,12	53,54	12,58	91,04	89,22	90,39	89,2	0	0,02	1,3	24	0	
13.05.2026	66,46	53,75	12,71	87,16	85,43	86,53	85,39	0	0,04	1,262	24	0	
14.05.2026	66,62	52,69	13,93	84,22	82,52	83,53	82,47	0	0,05	1,337	24	0	
15.05.2026	66,46	53,5	12,96	82,23	80,56	81,61	80,54	0	0,02	1,214	24	0	
16.05.2026	66,57	53,46	13,11	80,28	78,68	79,69	78,63	0	0,05	1,2	24	0	
17.05.2026	66,74	52,27	14,47	75,07	73,57	74,44	73,5	0	0,07	1,236	24	0	
18.05.2026	66,16	53,57	12,59	80,9	79,29	80,32	79,24	0	0,05	1,163	24	0	
19.05.2026	66,35	53,5	12,85	76,86	75,33	76,28	75,25	0	0,08	1,125	24	0	
20.05.2026	66,49	52,87	13,62	74,11	72,64	73,51	72,54	0	0,1	1,149	24	0	
21.05.2026	66,31	53,88	12,43	86,08	84,39	85,3	84,14	0	0,25	1,221	24	0	
22.05.2026	66,66	54,22	12,44	81,99	80,31	81,27	80,19	0	0,12	1,16	24	0	
23.05.2026	66,41	54,69	11,72	84,01	82,35	83,38	82,23	0	0,12	1,122	24	0	
Итого:				2421	2368,04	2391,6	2362,89	0,04	5,15	52,85	720	0	
Средние:	69,98	50,47	19,51										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/04/262	16199,38	15625,86	15774,63	15579,32	0,11	46,54	729,641	4185	0
23/05/262	18620,41	17993,9	18166,28	17942,21	0,15	51,69	782,491	4905	0
Итого:	2421,03	2368,04	2391,65	2362,89	0,04	5,15	52,85	720	0

30,692
22,158



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись А.В. Спирина Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5E62

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,42	44,91	32,51	92,65	90,23	91,78	90,91	0	-0,68	2,933	24	0	
25.04.2026	76,77	44,77	32	92,35	89,95	91,51	90,64	0	-0,69	2,876	24	0	
26.04.2026	77,25	44,37	32,88	92,41	89,99	91,53	90,68	0	-0,69	2,957	24	0	
27.04.2026	77,78	44,77	33,01	90,18	87,8	89,29	88,48	0	-0,68	2,895	24	0	
28.04.2026	77,11	44,65	32,46	91,82	89,42	90,96	90,11	0	-0,69	2,901	24	0	
29.04.2026	76,64	45	31,64	93,91	91,49	93,08	92,18	0	-0,69	2,891	24	0	
30.04.2026	77,35	45,27	32,08	92,93	90,49	92,06	91,16	0	-0,67	2,902	24	0	
01.05.2026	77,18	45,37	31,81	92,27	89,86	91,44	90,53	0	-0,67	2,856	24	0	
02.05.2026	77,41	45,07	32,34	92,21	89,79	91,34	90,46	0	-0,67	2,901	24	0	
03.05.2026	77,07	44,9	32,17	90,71	88,32	89,88	89,02	0	-0,7	2,841	24	0	
04.05.2026	75,15	46,4	28,75	77,22	75,3	76,31	75,53	0	-0,23	2,164	24	0	
05.05.2026	68,69	50,86	17,83	67,36	65,92	66,92	66,12	0	-0,2	1,175	24	0	
06.05.2026	67,25	52,09	15,16	81,48	79,83	81,43	80,39	0	-0,56	1,208	24	0	
07.05.2026	67,35	51,68	15,67	75,93	74,33	75,82	74,88	0	-0,55	1,165	24	0	
08.05.2026	67,37	52,9	14,47	76,54	74,99	76,54	75,55	0	-0,56	1,085	24	0	
09.05.2026	67,24	53,11	14,13	73,83	72,33	73,86	72,92	0	-0,59	1,02	24	0	
10.05.2026	67,03	53,26	13,77	80,35	78,71	80,4	79,32	0	-0,61	1,085	24	0	
11.05.2026	67,02	53,24	13,78	87,76	85,96	87,84	86,69	0	-0,73	1,186	24	0	
12.05.2026	66,9	53,07	13,83	83,31	81,62	83,36	82,27	0	-0,65	1,128	24	0	
13.05.2026	67,24	53,08	14,16	83,25	81,54	83,29	82,2	0	-0,66	1,153	24	0	
14.05.2026	67,37	53,17	14,2	81,84	80,15	81,86	80,78	0	-0,63	1,137	24	0	
15.05.2026	67,23	53,34	13,89	78,59	76,97	78,64	77,6	0	-0,63	1,067	24	0	
16.05.2026	67,34	52,38	14,96	75,58	74,03	75,58	74,63	0	-0,6	1,108	24	0	
17.05.2026	67,48	52,03	15,45	73,5	71,98	73,47	72,53	0	-0,55	1,111	24	0	
18.05.2026	66,81	54,21	12,6	83,68	81,99	83,81	82,67	0	-0,68	1,033	24	0	
19.05.2026	67,06	53,29	13,77	76,2	74,62	76,26	75,25	0	-0,63	1,026	24	0	
20.05.2026	67,25	53,04	14,21	75,59	74,04	75,62	74,6	0	-0,56	1,05	24	0	
21.05.2026	66,98	53,74	13,24	78,99	77,42	79,12	78,06	0	-0,64	1,022	24	0	
22.05.2026	67,42	53,41	14,01	73,96	72,46	74,01	73,04	0	-0,58	1,016	24	0	
23.05.2026	67,16	53,81	13,35	77,4	75,81	77,47	76,43	0	-0,62	1,012	24	0	
Итого:				2483,8	2427,34	2474,4	2445,63	0	-18,29	51,904	720	0	
Средние:	70,84	50,03	20,8										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/26	17558,85	16894,24	17251,71	17018,5	0,02	-124,26	696,024	3395	2
23/05/26	20042,65	19321,58	19726,19	19464,13	0,02	-142,55	747,928	4115	2
Итого:	2483,8	2427,34	2474,48	2445,63	0	-18,29	51,904	720	0

32,292
19,612

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Т _{нш}	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.05.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хСЕ22

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
24.04.2026	76,24	46,63	29,61	95,91	93,44	95,53	94,57	0	-1,13	2,767	0	24	0
25.04.2026	75,62	46,08	29,54	97,77	95,29	97,58	96,62	0	-1,33	2,814	0	24	0
26.04.2026	76,07	45,89	30,18	97,32	94,82	97,08	96,11	0	-1,29	2,858	0	24	0
27.04.2026	76,58	46,25	30,33	92,85	90,45	92,6	91,64	0	-1,19	2,74	0	24	0
28.04.2026	75,95	46,37	29,58	94,73	92,33	94,59	93,62	0	-1,29	2,73	0	24	0
29.04.2026	75,49	46,25	29,24	95,59	93,18	95,43	94,46	0	-1,28	2,722	0	24	0
30.04.2026	76,18	46,7	29,48	94,87	92,44	94,7	93,72	0	-1,28	2,723	0	24	0
01.05.2026	75,99	46,25	29,74	96,34	93,88	96,15	95,19	0	-1,31	2,79	0	24	0
02.05.2026	76,24	46,44	29,8	96,8	94,32	96,61	95,64	0	-1,32	2,811	0	24	0
03.05.2026	75,93	45,99	29,94	98,59	96,09	98,42	97,45	0	-1,36	2,875	0	24	0
04.05.2026	73,71	48,37	25,34	87,31	85,19	87,27	86,34	0,01	-1,15	2,154	0	24	0
05.05.2026	67,76	54,81	12,95	103,45	101,33	104,01	102,54	0	-1,21	1,311	0	24	0
06.05.2026	66,44	55,96	10,48	125,98	123,45	126,39	124,59	0	-1,14	1,293	0	24	0
07.05.2026	66,56	55,24	11,32	114,64	112,36	114,85	113,24	0	-0,88	1,269	0	24	0
08.05.2026	66,48	55,77	10,71	113,94	111,65	114,19	112,57	0	-0,92	1,195	0	24	0
09.05.2026	66,38	55,78	10,6	121,32	118,92	121,7	119,97	0	-1,05	1,26	0	24	0
10.05.2026	66,18	56,46	9,72	132,27	129,66	132,85	130,88	0	-1,22	1,258	0	24	0
11.05.2026	66,16	56,51	9,65	138,54	135,8	139,04	137	0	-1,2	1,312	0	24	0
12.05.2026	66,07	56,24	9,83	134,55	131,86	134,99	133,02	0	-1,16	1,294	0	24	0
13.05.2026	66,41	55,84	10,57	129,21	126,61	129,59	127,73	0	-1,12	1,337	0	24	0
14.05.2026	66,47	56,08	10,39	124,33	121,86	124,67	122,85	0	-0,99	1,265	0	24	0
15.05.2026	66,38	56,26	10,12	123,92	121,46	124,13	122,32	0	-0,86	1,226	0	24	0
16.05.2026	66,48	56,2	10,28	121,5	119,07	121,79	120,02	0	-0,95	1,223	0	24	0
17.05.2026	66,63	55,49	11,14	118,79	116,4	118,99	117,31	0	-0,91	1,295	0	24	0
18.05.2026	66,03	56,73	9,3	131,53	128,94	131,17	129,22	0	-0,28	1,2	0	24	0
19.05.2026	66,23	56,45	9,78	120,78	118,38	120,29	118,52	0	-0,14	1,155	0	24	0
20.05.2026	66,46	56,14	10,32	116,99	114,68	116,45	114,74	0	-0,06	1,183	0	24	0
21.05.2026	66,18	55,83	10,35	117,86	115,54	117,32	115,64	0	-0,1	1,197	0	24	0
22.05.2026	66,54	55,3	11,24	110,86	108,63	110,35	108,81	0	-0,18	1,221	0	24	0
23.05.2026	66,3	56,13	10,17	118,53	116,17	118,05	116,33	0	-0,16	1,18	0	24	0
Итого:				3367	3294,2	3366,7	3322,66	0,01	-28,46	53,658	0	720	0
Средние:	69,87	52,48	17,39										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:	21431,66	20642,79	20924,35	20581,95	1,22	60,84	699,575	0	3539	2
23/05/2624:	24798,73	23936,99	24291,13	23904,61	1,23	32,38	753,233	0	4259	2
Итого:	3367,07	3294,2	3366,78	3322,66	0,01	-28,46	53,658	0	720	0

31,295
22,363



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.05.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г. - 23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: Солнечная 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	75,96	43,19	32,77	84,42	82,26	83,61	82,89	----	-0,63	2,694	0	24	0	*
25.04.2026	75,74	43,22	32,52	84,33	82,17	83,55	82,83	----	-0,66	2,674	0	24	0	*
26.04.2026	76,53	42,89	33,64	83,55	81,39	82,72	82	----	-0,61	2,735	0	24	0	*
27.04.2026	76,92	42,67	34,25	80,14	78,05	79,3	78,58	----	-0,53	2,671	0	24	0	*
28.04.2026	76,27	43,03	33,24	79,61	77,58	78,83	78,11	----	-0,53	2,578	0	24	0	*
29.04.2026	75,91	42,98	32,93	81,93	79,86	81,15	80,43	----	-0,57	2,626	0	24	0	*
30.04.2026	76,33	43,29	33,04	81,41	79,34	80,6	79,88	----	-0,54	2,618	0	24	0	*
01.05.2026	76,09	43,05	33,04	82,48	80,4	81,67	80,95	----	-0,55	2,655	0	24	0	*
02.05.2026	76,97	43,11	33,86	81,57	79,46	80,73	80,01	----	-0,55	2,69	0	24	0	*
03.05.2026	76,32	43,08	33,24	81,8	79,69	81	80,28	----	-0,59	2,647	0	24	0	*
04.05.2026	74,24	44,41	29,83	68,13	66,46	67,58	66,97	----	-0,51	1,984	0	24	0	*
05.05.2026	67,69	53,71	13,98	56,63	55,44	56,68	55,91	----	-0,47	0,773	0	24	0	*
06.05.2026	66,35	55,42	10,93	74,72	73,24	74,95	73,89	----	-0,65	0,8	0	24	0	*
07.05.2026	66,17	56,28	9,89	81,82	80,21	82,09	80,88	----	-0,67	0,792	0	24	0	*
08.05.2026	66,42	56,45	9,97	77,9	76,37	78,13	76,97	----	-0,6	0,759	0	24	0	*
09.05.2026	66,9	54,8	12,1	71,6	70,16	71,73	70,72	----	-0,56	0,848	0	24	0	*
10.05.2026	66,54	56,07	10,47	81,38	79,73	81,63	80,44	----	-0,71	0,837	0	24	0	*
11.05.2026	66,44	55,94	10,5	88,07	86,31	88,35	87,04	----	-0,73	0,903	0	24	0	*
12.05.2026	66,39	56,39	10	84,69	83,05	84,99	83,71	----	-0,66	0,828	0	24	0	*
13.05.2026	66,7	55,65	11,05	78,3	76,71	78,5	77,36	----	-0,65	0,847	0	24	0	*
14.05.2026	66,94	55,43	11,51	74,67	73,15	74,85	73,77	----	-0,62	0,842	0	24	0	*
15.05.2026	66,55	55,76	10,79	77,11	75,6	77,3	76,2	----	-0,6	0,814	0	24	0	*
16.05.2026	67,21	54,18	13,03	64,72	63,43	64,76	63,86	----	-0,43	0,825	0	24	0	*
17.05.2026	67,73	53,54	14,19	59,67	58,44	59,65	58,86	----	-0,42	0,827	0	24	0	*
18.05.2026	66,6	56,28	10,32	76,71	75,19	76,88	75,74	----	-0,55	0,775	0	24	0	*
19.05.2026	66,92	55,77	11,15	68,15	66,76	68,26	67,3	----	-0,54	0,748	0	24	0	*
20.05.2026	67,44	54,26	13,18	59,07	57,86	59,06	58,25	----	-0,39	0,765	0	24	0	*
21.05.2026	66,23	56,14	10,09	72,49	71,03	72,65	71,6	----	-0,57	0,715	0	24	0	*
22.05.2026	66,67	56,16	10,51	79,7	78,08	79,88	78,76	----	-0,68	0,822	0	24	0	*
23.05.2026	66,4	57,01	9,39	85,86	84,15	86,11	84,82	----	-0,67	0,792	0	24	0	*
Итого:				2302,6	2251,57	2297,1	2269,01	----	-17,44	43,884	0	720	0	*
Средние:	70,18	51	19,18											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:0	49498,44	48036	49529,34	48914,17	0	-878,17	1481,97	0	12610	0
23/05/2624:0	51801,07	50287,57	51826,53	51183,18	0	-895,61	1525,854	0	13330	0
Итого:	2302,63	2251,57	2297,19	2269,01	0	-17,44	43,884	0	720	0

29,345
14,539



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: Солнечная 17

Договор N: _____

Адрес: ООО УК "На Ворошилова"

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель Эльф - 03

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 30813211

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0xF6D9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	75,26	42,78	32,48	82,386	81,608	0,778	2,679	24	0	
25.04.2026	75,03	41,81	33,22	82,884	82,135	0,748	2,757	24	0	
26.04.2026	75,77	41,56	34,21	83,335	82,641	0,694	2,854	24	0	
27.04.2026	76,03	42,70	33,33	82,056	81,113	0,942	2,738	24	0	
28.04.2026	75,39	42,86	32,53	82,672	81,900	0,772	2,692	24	0	
29.04.2026	74,99	42,49	32,50	82,399	81,516	0,883	2,681	24	0	
30.04.2026	75,46	43,26	32,20	80,622	79,807	0,815	2,599	24	0	
01.05.2026	75,24	42,46	32,79	82,386	81,719	0,668	2,704	24	0	
02.05.2026	76,14	42,54	33,60	82,244	81,418	0,827	2,767	24	0	
03.05.2026	75,33	41,74	33,59	83,942	83,229	0,713	2,823	24	0	
04.05.2026	73,04	42,95	30,09	65,313	64,845	0,468	1,968	24	0	
05.05.2026	66,23	46,00	20,23	55,968	56,044	-0,076	1,134	24	0	
06.05.2026	65,30	47,99	17,31	64,137	63,907	0,230	1,113	24	0	
07.05.2026	64,77	48,09	16,69	65,039	64,894	0,145	1,088	24	0	
08.05.2026	65,19	47,75	17,43	59,629	59,561	0,068	1,042	24	0	
09.05.2026	65,25	48,02	17,23	61,196	61,137	0,059	1,057	24	0	
10.05.2026	64,99	47,75	17,23	71,406	71,040	0,367	1,233	24	0	
11.05.2026	64,96	47,80	17,17	73,860	73,511	0,349	1,271	24	0	
12.05.2026	64,83	47,97	16,86	74,258	73,801	0,457	1,255	24	0	
13.05.2026	65,04	47,42	17,62	69,346	69,170	0,176	1,224	24	0	
14.05.2026	65,45	47,10	18,36	68,641	68,486	0,156	1,262	24	0	
15.05.2026	64,94	48,25	16,69	70,526	70,230	0,296	1,179	24	0	
16.05.2026	65,56	47,08	18,48	63,637	63,538	0,099	1,178	24	0	
17.05.2026	65,94	46,30	19,64	63,330	63,263	0,067	1,246	24	0	
18.05.2026	64,75	47,31	17,44	64,845	64,719	0,126	1,133	24	0	
19.05.2026	65,18	46,50	18,68	58,159	58,011	0,148	1,088	24	0	
20.05.2026	65,31	47,13	18,18	59,038	58,787	0,251	1,075	24	0	
21.05.2026	64,84	47,84	16,99	66,017	65,693	0,325	1,124	24	0	
22.05.2026	65,56	47,08	18,48	63,637	63,538	0,099	1,178	24	0	
23.05.2026	65,94	46,30	19,64	63,330	63,263	0,067	1,246	24	0	
Итого:				2126,24	2114,52	11,71	51,390	720		
Средние:	68,92	45,56	23,36							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	105064,111	103878,158	1185,95	3640,900	29484	0
23.05.2026	107190,349	105992,682	1197,67	3692,290	30204	0
Итого:	2126,24	2114,52	11,71	51,390	720	0

Ответственный представитель потребителя:

А.В. Мерлинг

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} × Т_{нш}

0

Заводской номер 76973412 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF6D9 ПО 2.7

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}}$ $\text{Траб} \times \text{Тнш}$	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: Солнечная 19 ИТП 2
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 76913412 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,91	47,88	29,03	93,890	95,953	-2,063	2,659	24	0	
25.04.2026	76,64	47,83	28,81	97,765	99,933	-2,167	2,748	24	0	
26.04.2026	77,48	47,63	29,85	99,185	101,313	-2,128	2,887	24	0	
27.04.2026	77,82	48,05	29,78	93,663	95,668	-2,005	2,719	24	0	
28.04.2026	77,09	48,45	28,65	93,585	95,585	-2,000	2,615	24	0	
29.04.2026	76,69	47,96	28,73	94,795	96,845	-2,050	2,657	24	0	
30.04.2026	77,13	47,78	29,35	92,913	94,470	-1,557	2,660	24	0	
01.05.2026	76,95	47,74	29,21	96,520	98,420	-1,900	2,750	24	0	
02.05.2026	77,81	48,06	29,75	95,315	97,255	-1,940	2,765	24	0	
03.05.2026	77,11	47,88	29,23	98,860	100,820	-1,960	2,819	24	0	
04.05.2026	75,01	49,29	25,72	85,070	86,410	-1,340	2,137	24	0	
05.05.2026	69,09	47,93	21,16	53,060	53,770	-0,710	1,101	24	0	
06.05.2026	66,67	46,30	20,37	53,010	53,708	-0,697	1,060	24	0	
07.05.2026	66,36	45,89	20,47	53,605	54,358	-0,752	1,077	24	0	
08.05.2026	66,57	46,03	20,54	51,753	52,547	-0,795	1,044	24	0	
09.05.2026	66,89	45,46	21,43	49,678	50,515	-0,838	1,045	24	0	
10.05.2026	66,53	45,79	20,74	54,910	55,892	-0,983	1,118	24	0	
11.05.2026	66,56	45,33	21,23	56,865	57,945	-1,080	1,185	24	0	
12.05.2026	66,48	45,24	21,25	55,870	56,925	-1,055	1,165	24	0	
13.05.2026	66,78	45,83	20,95	54,407	55,357	-0,950	1,119	24	0	
14.05.2026	67,15	45,55	21,60	52,220	52,908	-0,688	1,107	24	0	
15.05.2026	66,55	45,05	21,50	53,450	54,225	-0,775	1,128	24	0	
16.05.2026	67,33	45,43	21,90	48,937	49,680	-0,743	1,052	24	0	
17.05.2026	67,81	45,08	22,72	46,800	47,470	-0,670	1,043	24	0	
18.05.2026	66,46	44,36	22,09	48,710	49,388	-0,677	1,056	24	0	
19.05.2026	66,96	43,53	23,43	43,535	44,273	-0,737	1,001	24	0	
20.05.2026	67,36	43,91	23,45	40,702	41,415	-0,712	0,936	24	0	
21.05.2026	66,39	45,11	21,29	48,015	48,597	-0,583	1,003	24	0	
22.05.2026	67,33	45,43	21,90	48,937	49,680	-0,743	1,052	24	0	
23.05.2026	67,81	45,08	22,72	46,800	47,470	-0,670	1,043	24	0	
Итого:				2002,83	2038,79	-35,97	49,751	720		
Средние:	70,66	46,36	24,30							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	50596,887	49297,884	1299,005	1840,923	13257	0
23.05.2026	52599,714	51336,678	1263,04	1890,675	13977	0
Итого:	2002,83	2038,79	-35,97	49,751	720	0

Ответственный представитель потребителя:

А.В. Мерлинг

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0


ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.23/05/26г.

Абонент: Солнечная 11 Договор N: _____
Адрес: ООО УК "На Ворошилова" Тип расходомера: _____
Тепловычислитель Эльф - 03 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 16864224 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xP6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,32	42,20	35,12	57,030	56,860	55,970	55,970	0,00	1,977	24	0	
25.04.2026	77,08	42,11	35,12	60,730	60,550	59,608	59,608	0,00	2,102	24	0	
26.04.2026	77,92	41,47	34,97	62,510	62,320	61,345	61,345	0,00	2,255	24	0	
27.04.2026	78,30	41,76	36,45	61,520	61,300	60,348	60,348	0,00	2,227	24	0	
28.04.2026	77,55	42,30	36,54	57,640	57,520	56,590	56,590	0,00	2,006	24	0	
29.04.2026	77,14	42,12	35,25	61,070	60,950	59,971	59,971	0,00	2,118	24	0	
30.04.2026	77,68	41,39	36,28	66,240	65,770	64,879	64,879	0,00	2,376	24	0	
01.05.2026	77,52	41,14	36,28	64,810	64,460	63,540	63,540	0,00	2,330	24	0	
02.05.2026	78,33	41,93	36,37	58,940	58,650	57,773	57,773	0,00	2,122	24	0	
03.05.2026	77,64	41,37	36,40	65,400	65,180	64,178	64,178	0,00	2,339	24	0	
04.05.2026	75,45	43,20	36,27	49,640	49,600	48,789	48,789	0,00	1,599	24	0	
05.05.2026	69,49	46,47	32,26	34,670	34,810	34,154	34,223	-0,07	0,711	24	0	
06.05.2026	67,14	48,46	18,68	39,180	39,210	38,575	38,575	0,00	0,701	24	0	
07.05.2026	66,83	48,24	18,59	40,500	40,490	39,860	39,860	0,00	0,725	24	0	
08.05.2026	67,22	47,96	19,26	36,560	36,530	35,969	35,969	0,00	0,690	24	0	
09.05.2026	67,54	48,42	19,11	39,130	39,120	38,500	38,499	0,00	0,720	24	0	
10.05.2026	66,87	48,36	18,51	39,530	39,510	38,895	38,890	0,00	0,708	24	0	
11.05.2026	66,99	48,58	18,41	41,200	41,250	40,574	40,574	0,00	0,729	24	0	
12.05.2026	66,87	48,34	18,41	39,950	40,010	39,350	39,350	0,00	0,708	24	0	
13.05.2026	67,30	48,33	18,53	40,740	40,770	40,108	40,108	0,00	0,755	24	0	
14.05.2026	67,61	48,25	18,97	41,220	41,210	40,559	40,559	0,00	0,781	24	0	
15.05.2026	67,07	48,75	18,32	43,660	43,630	42,953	42,949	0,00	0,790	24	0	
16.05.2026	67,94	48,10	18,32	36,520	36,460	35,911	35,908	0,00	0,702	24	0	
17.05.2026	68,24	47,46	19,84	31,930	31,880	31,399	31,397	0,00	0,639	24	0	
18.05.2026	66,86	48,57	20,78	32,980	32,940	32,444	32,439	0,00	0,578	24	0	
19.05.2026	67,43	48,36	18,29	34,670	34,650	34,106	34,100	0,01	0,654	24	0	
20.05.2026	67,84	47,64	19,08	33,340	33,330	32,812	32,804	0,01	0,654	24	0	
21.05.2026	66,38	48,00	18,38	30,470	30,500	30,012	30,012	0,00	0,547	24	0	
22.05.2026	67,07	48,75	18,32	43,660	43,630	42,953	42,949	0,00	0,790	24	0	
23.05.2026	67,94	48,10	18,32	36,520	36,460	35,911	35,908	0,00	0,702	24	0	
Итого:				1381,96	1379,55	1358,03	1358,07	-0,032	36,735	720		
Средние:	71,08	45,87	25,51									

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	28324,067	28278,23	27690,651	27689,173	1,42	1012,245	11000	0
23.05.2026	29706,027	29657,78	29048,684	29047,238	1,38	1048,981	11720	0
Итого:	1381,96	1379,55	1358,03	1358,07	-0,03	36,735	720	0

Ответственный представитель потребителя:  А.В. Мерлинг
Ответственный представитель энергоснабжающей организации:  О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0


ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г. - 23/05/26г.

Абонент: Солнечная 21 Договор N: _____
 Адрес: ООО УК "На Ворошилова" Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель Эльф - 03 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 2621223

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,53	41,01	36,53	77,120	73,720	74,126	74,126	0,00	2,723	24	0	
25.04.2026	77,29	40,78	36,53	81,540	77,950	78,388	78,388	0,00	2,881	24	0	
26.04.2026	78,15	39,98	36,51	77,450	73,970	74,415	74,415	0,00	2,872	24	0	
27.04.2026	78,47	40,90	38,17	73,150	69,910	70,284	70,284	0,00	2,658	24	0	
28.04.2026	77,76	40,64	37,57	74,900	71,590	71,990	71,990	0,00	2,693	24	0	
29.04.2026	77,33	41,12	37,12	75,310	72,020	72,405	72,405	0,00	2,638	24	0	
30.04.2026	77,75	40,99	36,76	72,360	69,180	69,551	69,551	0,00	2,567	24	0	
01.05.2026	77,69	40,64	37,06	76,550	73,170	73,581	73,581	0,00	2,748	24	0	
02.05.2026	78,50	40,76	37,74	73,530	70,260	70,643	70,643	0,00	2,682	24	0	
03.05.2026	77,88	40,80	37,08	77,050	73,650	74,056	74,056	0,00	2,768	24	0	
04.05.2026	75,79	40,00	35,79	65,380	62,590	62,918	62,918	0,00	2,186	24	0	
05.05.2026	70,30	42,71	27,59	41,410	39,800	39,995	39,995	0,00	1,091	24	0	
06.05.2026	67,46	45,26	22,20	46,720	44,950	45,152	45,152	0,00	1,029	24	0	
07.05.2026	67,17	45,21	21,96	48,480	46,660	46,861	46,861	0,00	1,048	24	0	
08.05.2026	67,36	45,58	21,78	46,630	44,900	45,071	45,071	0,00	0,980	24	0	
09.05.2026	67,81	45,36	22,44	45,910	44,190	44,369	44,369	0,00	1,012	24	0	
10.05.2026	67,29	46,54	20,75	47,900	46,130	46,298	46,298	0,00	0,976	24	0	
11.05.2026	67,39	44,16	23,23	52,690	50,650	50,912	50,912	0,00	1,211	24	0	
12.05.2026	67,28	44,84	22,44	50,900	48,960	49,190	49,190	0,00	1,129	24	0	
13.05.2026	67,58	45,36	22,22	49,550	47,680	47,883	47,883	0,00	1,088	24	0	
14.05.2026	67,85	44,12	23,73	47,550	45,740	45,949	45,949	0,00	1,111	24	0	
15.05.2026	67,28	45,55	21,73	48,460	46,650	46,839	46,839	0,00	1,032	24	0	
16.05.2026	68,10	45,24	22,86	46,000	44,270	44,446	44,446	0,00	1,019	24	0	
17.05.2026	68,73	44,22	24,51	44,630	42,920	43,113	43,113	0,00	1,075	24	0	
18.05.2026	67,29	46,41	20,89	47,380	45,630	45,797	45,797	0,00	0,976	24	0	
19.05.2026	67,78	45,41	22,37	44,770	43,110	43,272	43,272	0,00	0,972	24	0	
20.05.2026	68,36	45,32	23,04	41,620	40,060	40,218	40,218	0,00	0,952	24	0	
21.05.2026	67,21	46,00	21,21	49,430	47,570	47,764	47,764	0,00	1,016	24	0	
22.05.2026	68,10	45,24	22,86	46,000	44,270	44,446	44,446	0,00	1,019	24	0	
23.05.2026	68,73	44,22	24,51	44,630	42,920	43,113	43,113	0,00	1,075	24	0	
Итого:				1715,00	1645,07	1653,05	1653,05	0,000	49,225	720		
Средние:	71,44	43,48	27,97									

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	22582,243	21534,14	21573,213	21573,192	0,02	908,291	6205	0
23.05.2026	24297,242	23179,21	23226,260	23226,238	0,02	957,516	6925	0
Итого:	1715,00	1645,07	1653,05	1653,05	0,00	49,225	720	0

Ответственный представитель потребителя:  А.В. Мерлинг
 Ответственный представитель энергоснабжающей организации:  О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} × Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент:ООО УК "На Ворошилова"

Договор N: _____

Адрес:Ворошилова 8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00188245

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x70D1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,26	46,64	30,62	115,56	0	112,54	0	112,54	3,442	24	0	
25.04.2026	76,97	46,9	30,07	116,95	0	113,89	0	113,89	3,42	24	0	
26.04.2026	77,82	46,88	30,94	118,78	0	115,64	0	115,64	3,564	24	0	
27.04.2026	78,13	46,69	31,44	110,36	65,1	107,41	64,45	42,96	3,392	24	0	
28.04.2026	77,42	46,65	30,77	112	110,97	109,06	109,86	-0,8	3,354	24	0	
29.04.2026	77	46,92	30,08	114,25	113,24	111,28	112,07	-0,79	3,349	24	0	
30.04.2026	77,5	46,57	30,93	108,44	107,45	105,58	106,35	-0,77	3,264	24	0	
01.05.2026	77,29	46,78	30,51	111,01	110,01	108,12	108,88	-0,76	3,297	24	0	
02.05.2026	78,32	46,84	31,48	111,7	110,62	108,71	109,51	-0,8	3,419	24	0	
03.05.2026	77,39	46,96	30,43	119,66	118,6	116,52	117,38	-0,86	3,543	24	0	
04.05.2026	75,38	46,75	28,63	93,99	93,27	91,64	92,31	-0,67	2,623	24	0	
05.05.2026	68,72	55,69	13,03	101,81	101,98	99,66	100,52	-0,86	1,297	24	0	
06.05.2026	67,5	57,95	9,55	138,64	139,14	135,82	137	-1,18	1,296	24	0	
07.05.2026	67,11	58,16	8,95	145,91	146,46	142,94	144,17	-1,23	1,28	24	0	
08.05.2026	67,68	57,48	10,2	117,62	118,05	115,19	116,28	-1,09	1,175	24	0	
09.05.2026	67,96	57,64	10,32	121,09	121,5	118,57	119,65	-1,08	1,225	24	0	
10.05.2026	67,55	58,6	8,95	153,51	154,11	150,35	151,67	-1,32	1,344	24	0	
11.05.2026	67,42	58,43	8,99	157,7	158,27	154,5	155,78	-1,28	1,387	24	0	
12.05.2026	67,24	57,55	9,69	142,77	143,25	139,86	141,08	-1,22	1,355	24	0	
13.05.2026	67,71	57,77	9,94	143,35	143,83	140,37	141,63	-1,26	1,397	24	0	
14.05.2026	68,05	57,67	10,38	136,39	136,81	133,56	134,7	-1,14	1,388	24	0	
15.05.2026	67,57	58,23	9,34	147,33	147,84	144,31	145,52	-1,21	1,347	24	0	
16.05.2026	68,41	57,38	11,03	116,06	116,37	113,58	114,62	-1,04	1,253	24	0	
17.05.2026	68,86	57,1	11,76	119,32	119,55	116,78	117,74	-0,96	1,372	24	0	
18.05.2026	67,49	57,86	9,63	132,09	132,53	129,39	130,46	-1,07	1,246	24	0	
19.05.2026	68,2	57,2	11	114,3	114,64	111,9	112,93	-1,03	1,231	24	0	
20.05.2026	68,39	57,36	11,03	110,87	111,18	108,53	109,53	-1	1,196	24	0	
21.05.2026	67,28	58,09	9,19	130,14	130,53	127,48	128,51	-1,03	1,171	24	0	
22.05.2026	67,31	58,86	8,45	139,93	140,58	137,07	138,35	-1,28	1,159	24	0	
23.05.2026	66,92	59,07	7,85	140,73	141,44	137,88	139,18	-1,3	1,082	24	0	
Итого:				3742,2	3347,3	3658,13	3300,13	358	60,868	720	0	
Средние:	71,26	53,75	17,5									

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:0	67200,8	61790,54	65151,25	60987,84	4163,41	2020,121	12156	0
23/05/2624:0	70943,06	65137,86	68809,38	64287,97	4521,41	2080,989	12876	0
Итого:	3742,26	3347,32	3658,13	3300,13	358	60,868	720	0

Ответственный представитель потребителя:

А.В. Мерлинг

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{кортр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент:ООО УК "На Ворошилова"

Договор №: _____

Адрес:Ворошилова 66 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00146517

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хЕСАЕ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	75,22	45,44	29,78	84,81	82,89	82,71	82,13	0,58	2,46	24	0	
25.04.2026	75,03	45,2	29,83	87,54	85,54	85,37	84,77	0,6	2,543	24	0	
26.04.2026	75,84	45,11	30,73	88,64	86,57	86,41	85,79	0,62	2,654	24	0	
27.04.2026	76,05	44,95	31,1	81,98	80,05	79,91	79,32	0,59	2,483	24	0	
28.04.2026	75,39	44,96	30,43	82,43	80,54	80,37	79,8	0,57	2,443	24	0	
29.04.2026	75,04	45,21	29,83	85,04	83,11	82,91	82,34	0,57	2,47	24	0	
30.04.2026	75,46	45,49	29,97	82,41	80,55	80,36	79,8	0,56	2,405	24	0	
01.05.2026	75,33	44,86	30,47	81,56	79,69	79,5	78,96	0,54	2,419	24	0	
02.05.2026	76,16	45,33	30,83	81,97	80,06	79,86	79,31	0,55	2,46	24	0	
03.05.2026	75,41	45,5	29,91	83,32	81,43	81,21	80,67	0,54	2,428	24	0	
04.05.2026	73,43	46,9	26,53	76,76	75,17	74,93	74,42	0,51	1,987	24	0	
05.05.2026	67,2	55,41	11,79	76,2	75,4	74,64	74,32	0,32	0,881	24	0	
06.05.2026	66,53	58,46	8,07	105,39	104,42	103,29	102,77	0,52	0,835	24	0	
07.05.2026	65,65	55,74	9,91	69,16	68,59	67,81	67,58	0,23	0,672	24	0	
08.05.2026	65,48	51,76	13,72	59,28	58,71	58,12	57,99	0,13	0,796	24	0	
09.05.2026	65,96	51,96	14	65,55	64,82	64,26	64	0,26	0,902	24	0	
10.05.2026	65,55	52,99	12,56	72,54	71,74	71,11	70,82	0,29	0,891	24	0	
11.05.2026	65,55	52,26	13,29	77,29	76,37	75,78	75,4	0,38	1,007	24	0	
12.05.2026	65,48	53,2	12,28	78,06	77,17	76,55	76,15	0,4	0,939	24	0	
13.05.2026	65,83	53,89	11,94	72,15	71,34	70,74	70,38	0,36	0,846	23	1	*
14.05.2026	66,11	52,19	13,92	71,93	71,07	70,52	70,18	0,34	0,981	24	0	
15.05.2026	65,65	52,82	12,83	74,35	73,53	72,9	72,6	0,3	0,935	24	0	
16.05.2026	66,31	52,39	13,92	66,49	65,73	65,19	64,87	0,32	0,906	24	0	
17.05.2026	66,7	51,94	14,76	62,23	61,5	60,97	60,74	0,23	0,898	24	0	
18.05.2026	65,64	53,1	12,54	70,46	69,7	69,11	68,74	0,37	0,863	24	0	
19.05.2026	66,16	52,99	13,17	67,42	66,66	66,07	65,78	0,29	0,868	24	0	
20.05.2026	66,49	52,95	13,54	63,18	62,48	61,91	61,67	0,24	0,836	24	0	
21.05.2026	65,65	56,23	9,42	72,79	72,09	71,37	71,03	0,34	0,673	22	2	*
22.05.2026	65,49	53,22	12,27	73,76	72,92	72,36	71,94	0,42	0,887	24	0	
23.05.2026	65,23	54,48	10,75	75,03	74,24	73,6	73,22	0,38	0,79	24	0	
Итого:				2289,7	2254	2239,84	2227,49	12,35	43,158	717	3	
Средние:	69,36	50,56	18,8									

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:	55458,51	54138,81	53836,42	53474,97	361,45	1641,106	13124	665
23/05/2624:	57748,23	56392,89	56076,26	55702,46	373,8	1684,264	13841	668
Итого:	2289,72	2254,08	2239,84	2227,49	12,35	43,158	717	3

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

А.В. Мерлинг

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}}$
 $T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}$

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: Ворошилова 6Б ИТП 1
Адрес: ООО УК "На Ворошилова"
Тепловычислитель Эльф - 03
Договорные расходи:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 07680917 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x°F6D9 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,407	41,521	34,89	57,288	54,093	55,817	53,669	2,148	1,958	24	0	
25.04.2026	76,134	41,332	34,80	57,688	54,725	56,217	54,299	1,918	1,965	24	0	
26.04.2026	76,955	41,035	35,92	58,384	55,445	56,867	55,021	1,846	2,054	24	0	
27.04.2026	77,315	41,371	35,94	56,224	53,440	54,750	53,024	1,726	1,979	24	0	
28.04.2026	76,646	41,617	35,03	55,394	52,672	53,964	52,256	1,708	1,898	24	0	
29.04.2026	76,192	41,744	34,45	55,545	52,867	54,126	52,447	1,679	1,875	24	0	
30.04.2026	76,696	41,651	35,05	55,659	52,914	54,220	52,495	1,725	1,909	24	0	
01.05.2026	76,636	41,421	35,22	56,830	54,021	55,365	53,602	1,763	1,965	24	0	
02.05.2026	77,388	41,772	35,62	55,969	53,280	54,499	52,855	1,644	1,949	24	0	
03.05.2026	76,661	41,827	34,83	56,659	53,996	55,197	53,567	1,630	1,934	24	0	
04.05.2026	74,878	42,689	32,19	52,715	50,260	51,414	49,839	1,575	1,655	24	0	
05.05.2026	69,611	48,655	20,96	49,249	47,416	48,211	46,878	1,334	0,931	24	0	
06.05.2026	67,260	52,015	15,25	62,977	60,931	61,707	60,141	1,566	0,883	24	0	
07.05.2026	66,843	52,611	14,23	62,222	60,170	60,977	59,392	1,584	0,857	24	0	
08.05.2026	67,194	50,818	16,38	54,084	52,212	52,989	51,570	1,419	0,839	24	0	
09.05.2026	67,567	51,901	15,67	53,972	52,136	52,870	51,479	1,391	0,818	24	0	
10.05.2026	66,976	53,191	13,79	61,555	59,489	60,315	58,704	1,611	0,827	24	0	
11.05.2026	67,066	53,330	13,74	72,423	70,156	70,965	69,225	1,741	0,962	24	0	
12.05.2026	66,945	53,454	13,49	72,180	69,946	70,733	69,005	1,728	0,923	24	0	
13.05.2026	67,287	53,243	14,04	79,133	76,943	77,524	75,796	1,727	0,857	24	0	
14.05.2026	67,480	49,561	17,92	51,691	49,863	50,637	49,283	1,354	0,890	24	0	
15.05.2026	66,963	50,643	16,32	55,970	53,973	54,843	53,326	1,516	0,896	24	0	
16.05.2026	67,752	49,621	18,13	47,778	46,034	46,795	45,501	1,294	0,844	24	0	
17.05.2026	68,266	48,392	19,87	43,226	41,658	42,326	41,207	1,119	0,846	24	0	
18.05.2026	66,937	50,268	16,67	49,442	47,776	48,447	47,212	1,235	0,806	24	0	
19.05.2026	67,495	49,259	18,24	44,630	43,042	43,719	42,549	1,170	0,785	24	0	
20.05.2026	68,000	48,923	19,08	43,916	42,339	43,008	41,868	1,139	0,823	24	0	
21.05.2026	66,859	56,328	10,53	85,877	83,998	84,146	82,611	1,536	0,630	24	0	
22.05.2026	66,963	50,643	16,32	55,970	53,973	54,843	53,326	1,516	0,896	24	0	
23.05.2026	67,752	49,621	18,13	47,778	46,034	46,795	45,501	1,294	0,844	24	0	
Итого:				1712,43	1645,80	1674,29	1627,65	45,343	37,297	720		
Средние:	70,77	47,68	23,09									

Дата	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	18216,68	17357,42	17653,19	17171,91	462,31	653,297	6229	0
23.05.2026	19929,11	19003,23	19327,48	18799,56	507,65	690,595	6949	0
Итого:	1712,43	1645,80	1674,29	1627,65	45,34	37,297	720	0

Ответственный представитель потребителя:

А.В. Мерлинг

Ответственный представитель энергоснабжающей организации:

О.В. Малыгина

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xA950 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	м4	т	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
24.04.2026	78,18	45,24	32,94	99,099	97,209	96,418	96,418	1,89	0,00	3,194	11	0	
25.04.2026	77,53	44,34	33,20	102,843	100,881	100,100	100,100	1,96	0,00	3,343	24	0	
26.04.2026	78,03	43,87	34,17	104,157	102,123	101,354	101,354	2,03	0,00	3,491	24	0	
27.04.2026	78,55	44,62	33,93	102,087	100,089	99,302	99,302	2,00	0,00	3,390	24	0	
28.04.2026	77,85	44,41	33,45	102,546	100,575	99,795	99,795	1,97	0,00	3,363	24	0	
29.04.2026	77,35	44,81	32,54	103,158	101,223	100,418	100,418	1,94	0,00	3,289	24	0	
30.04.2026	78,10	45,09	33,01	100,539	98,604	97,815	97,815	1,93	0,00	3,246	24	0	
01.05.2026	78,05	44,64	33,41	99,891	97,965	97,193	97,193	1,93	0,00	3,266	24	0	
02.05.2026	78,41	45,25	33,16	98,649	96,759	95,969	95,969	1,89	0,00	3,198	24	0	
03.05.2026	77,99	44,14	33,85	101,952	99,945	99,197	99,197	2,01	0,00	3,385	24	0	
04.05.2026	75,51	45,20	30,31	79,182	77,769	77,124	77,124	1,41	0,00	2,363	24	0	
05.05.2026	69,47	44,79	24,69	47,934	47,268	46,897	46,897	0,67	0,00	1,196	24	0	
06.05.2026	67,38	43,00	24,38	45,567	44,910	44,608	44,608	0,66	0,00	1,134	24	0	
07.05.2026	67,49	42,89	24,60	45,693	45,054	44,740	44,740	0,64	0,00	1,124	24	0	
08.05.2026	67,59	42,18	25,41	39,699	39,123	38,863	38,863	0,58	0,00	1,012	24	0	
09.05.2026	67,30	42,50	24,81	41,184	40,599	40,324	40,324	0,58	0,00	1,034	24	0	
10.05.2026	66,97	43,28	23,69	41,787	41,211	40,923	40,923	0,58	0,00	0,998	24	0	
11.05.2026	67,15	43,69	23,47	48,573	47,898	47,561	47,561	0,67	0,00	1,151	24	0	
12.05.2026	66,96	42,55	24,41	45,171	44,541	44,238	44,238	0,63	0,00	1,094	24	0	
13.05.2026	67,36	41,85	25,51	44,451	43,812	43,523	43,523	0,64	0,00	1,118	24	0	
14.05.2026	67,48	42,20	25,28	44,838	44,172	43,888	43,888	0,67	0,00	1,138	24	0	
15.05.2026	67,23	42,61	24,62	42,408	41,778	41,510	41,510	0,63	0,00	1,042	24	0	
16.05.2026	67,38	43,19	24,19	42,975	42,345	42,063	42,063	0,63	0,00	1,056	24	0	
17.05.2026	67,65	43,52	24,13	47,142	46,449	46,134	46,134	0,69	0,00	1,149	24	0	
18.05.2026	66,84	42,80	24,04	43,290	42,660	42,382	42,382	0,63	0,00	1,047	24	0	
19.05.2026	67,09	43,61	23,47	42,408	41,778	41,502	41,502	0,63	0,00	1,009	24	0	
20.05.2026	67,39	44,46	22,93	43,236	42,615	42,314	42,314	0,62	0,00	0,998	24	0	
21.05.2026	67,06	43,80	23,26	43,290	42,678	42,379	42,379	0,61	0,00	1,012	24	0	
22.05.2026	67,38	43,19	24,19	42,975	42,345	42,063	42,063	0,63	0,00	1,056	24	0	
23.05.2026	67,65	43,52	24,13	47,142	46,449	46,134	46,134	0,69	0,00	1,149	24	0	
Итого:				1933,87	1900,83	1886,73	1886,73	156,04	0,00	56,046	707		
Средние:	71,21	43,71	27,50										

	V1	V1	M1	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	м2	т	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.04.2026	21175,210	20620,953	20350,260	20350,260	780,200	0,00	803,297	3511	0
23.05.2026	23109,076	22521,780	22236,990	22236,990	936,240	0,00	859,343	4218	0
Итого:	1933,87	1900,83	1886,73	1886,73	156,04	0,00	56,046	707	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Свирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

25 МАЙ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г. - 23/05/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19А
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	78,02	42,99	35,03	108,819	105,904	2,91	3,824	24	0	
25.04.2026	78,51	42,61	35,90	99,323	96,712	2,61	3,590	24	0	
26.04.2026	77,82	43,07	34,75	102,135	99,385	2,75	3,567	24	0	
27.04.2026	77,34	43,57	33,76	105,523	102,635	2,89	3,587	24	0	
28.04.2026	78,03	42,96	35,07	99,190	96,538	2,65	3,500	24	0	
29.04.2026	78,01	43,15	34,86	100,983	98,276	2,71	3,543	24	0	
30.04.2026	78,38	43,20	35,18	98,436	95,818	2,62	3,485	24	0	
01.05.2026	78,02	43,39	34,63	105,170	102,334	2,84	3,653	24	0	
02.05.2026	75,70	43,86	31,83	82,300	79,958	2,34	2,636	24	0	
03.05.2026	69,86	48,12	21,74	63,583	61,401	2,18	1,315	24	0	
04.05.2026	67,79	49,78	18,01	71,113	68,597	2,52	1,315	24	0	
05.05.2026	67,96	49,59	18,37	72,110	69,556	2,55	1,326	24	0	
06.05.2026	68,11	49,53	18,58	66,103	63,773	2,33	1,239	24	0	
07.05.2026	67,82	50,58	17,24	67,640	65,219	2,42	1,187	24	0	
08.05.2026	67,52	51,59	15,93	77,184	74,371	2,81	1,248	24	0	
09.05.2026	67,58	51,80	15,78	84,504	81,407	3,10	1,328	24	0	
10.05.2026	67,50	51,14	16,37	80,874	77,924	2,95	1,306	24	0	
11.05.2026	67,88	51,24	16,64	75,937	73,183	2,75	1,255	24	0	
12.05.2026	67,98	51,08	16,90	75,505	72,790	2,71	1,293	24	0	
13.05.2026	67,76	50,77	17,00	75,014	72,317	2,70	1,290	24	0	
14.05.2026	67,93	51,00	16,93	70,976	68,423	2,55	1,218	24	0	
15.05.2026	68,14	50,70	17,44	74,193	71,535	2,66	1,295	24	0	
16.05.2026	67,34	51,47	15,88	76,062	73,283	2,78	1,218	24	0	
17.05.2026	67,60	50,87	16,73	68,244	65,784	2,46	1,164	24	0	
18.05.2026	67,82	50,82	17,00	66,542	64,143	2,40	1,138	24	0	
19.05.2026	67,53	51,13	16,40	70,806	68,236	2,57	1,174	24	0	
20.05.2026	67,88	51,24	16,64	75,937	73,183	2,75	1,255	24	0	
21.05.2026	67,98	51,08	16,90	75,505	72,790	2,71	1,293	24	0	
22.05.2026	67,76	50,77	17,00	75,014	72,317	2,70	1,290	24	0	
23.05.2026	67,93	51,00	16,93	70,976	68,423	2,55	1,218	24	0	
Итого:				2435,70	2356,22	79,48	57,749	720		
Средние:	70,85	48,47	22,38							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	139260,771	134727,437	2477,33	4942,339	22019,41	0
23.05.2026	141696,472	137083,653	2556,81	5000,087	22739,41	0
Итого:	2435,70	2356,22	79,48	57,749	720	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кorr} = Q _и Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25 МАЙ 2026

25 МАЙ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0F7D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	75,09	42,37	32,72	75,85	73,94	72,89	72,24	0	1,7	2,416	24	0	
25.04.2026	74,49	42,19	32,3	77,29	75,37	74,31	73,68	0	1,69	2,433	24	0	
26.04.2026	74,99	41,4	33,59	77	75,07	74	73,42	0	1,65	2,518	24	0	
27.04.2026	75,39	41,98	33,41	75,48	73,56	72,53	71,95	0,01	1,61	2,454	24	0	
28.04.2026	74,85	42,28	32,57	75,12	73,25	72,22	71,63	0	1,62	2,386	24	0	
29.04.2026	74,48	42,33	32,15	77,37	75,47	74,45	73,79	0	1,68	2,426	24	0	
30.04.2026	75,09	42,23	32,86	74,53	72,66	71,66	71,07	0,01	1,59	2,385	24	0	
01.05.2026	75	42,25	32,75	73,79	71,96	70,98	70,41	0	1,55	2,352	24	0	
02.05.2026	75,32	42,15	33,17	73,89	72,04	71,05	70,49	0	1,55	2,387	24	0	
03.05.2026	75,14	41,91	33,23	74,02	72,18	71,19	70,64	0	1,54	2,396	24	0	
04.05.2026	73,23	42,93	30,3	60,7	59,25	58,45	57,94	0,02	1,31	1,793	24	0	
05.05.2026	67,24	48,11	19,13	49,38	48,4	47,83	47,31	0	1,09	0,926	24	0	
06.05.2026	65,75	50,05	15,7	58,81	57,66	57,12	56,47	0	1,19	0,902	24	0	
07.05.2026	65,98	49,56	16,42	56,86	55,73	55,2	54,54	0	1,19	0,913	24	0	
08.05.2026	65,8	51,11	14,69	57,75	56,63	56,12	55,44	0	1,19	0,831	24	0	
09.05.2026	65,78	50,23	15,55	57,74	56,61	56,09	55,41	0	1,2	0,88	24	0	
10.05.2026	65,57	51,26	14,31	60,08	58,94	58,42	57,73	0	1,21	0,844	24	0	
11.05.2026	65,55	50,44	15,11	65,64	64,38	63,86	63,13	0	1,25	0,97	24	0	
12.05.2026	65,57	50,3	15,27	63,48	62,25	61,76	61,05	0	1,2	0,952	24	0	
13.05.2026	65,82	50,42	15,4	61,35	60,13	59,69	58,99	0	1,14	0,925	24	0	
14.05.2026	65,89	50,16	15,73	61,11	59,89	59,43	58,73	0	1,16	0,944	24	0	
15.05.2026	65,78	50,44	15,34	58,26	57,13	56,65	55,95	0	1,18	0,872	24	0	
16.05.2026	65,89	50,84	15,05	55,99	54,87	54,43	53,77	0	1,1	0,825	24	0	
17.05.2026	66,02	50,18	15,84	55,46	54,35	53,86	53,21	0	1,14	0,861	24	0	
18.05.2026	65,32	51	14,32	61,02	59,81	59,32	58,59	0	1,22	0,856	24	0	
19.05.2026	65,56	50,3	15,26	57,76	56,63	56,09	55,4	0	1,23	0,864	24	0	
20.05.2026	65,74	51,19	14,55	54,94	53,88	53,39	52,72	0,01	1,16	0,782	24	0	
21.05.2026	65,44	51,06	14,38	60,87	59,69	59,21	58,49	0	1,2	0,857	24	0	
22.05.2026	65,77	50,47	15,3	56,15	55,07	54,56	53,9	0	1,17	0,843	24	0	
23.05.2026	65,58	51,74	13,84	58,57	57,41	56,96	56,27	0	1,14	0,793	24	0	
Итого:				1926,2	1884,21	1863,7	1844,36	0,05	39,85	42,586	720	0	
Средние:	69,1	47,42	21,67										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:	25397,52	24610,83	24242,06	23952,35	1,3	658,48	833,621	7405	0
23/05/2624:	27323,78	26495,04	26105,78	25796,71	1,35	698,33	876,207	8125	0
Итого:	1926,26	1884,21	1863,72	1844,36	0,05	39,85	42,586	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

/  /
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/  /
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

25 МАЙ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	75,28	44,07	31,21	76,84	74,93	74,74	74,02	0	0,91	2,336	24	0	
25.04.2026	74,64	44,32	30,32	76,12	74,24	74,11	73,39	0	0,85	2,249	24	0	
26.04.2026	75,15	44,07	31,08	77,88	75,94	75,76	75,05	0	0,89	2,359	24	0	
27.04.2026	75,6	44,15	31,45	76,11	74,16	74,05	73,33	0	0,83	2,33	24	0	
28.04.2026	75,04	44,41	30,63	75,83	73,91	73,8	73,08	0	0,83	2,264	24	0	
29.04.2026	74,64	44,37	30,27	77,63	75,73	75,58	74,86	0	0,87	2,29	24	0	
30.04.2026	75,3	44,13	31,17	73,66	71,82	71,68	70,98	0	0,84	2,237	24	0	
01.05.2026	75,15	44,74	30,41	72,77	70,98	70,84	70,14	0	0,84	2,156	24	0	
02.05.2026	75,51	44,44	31,07	74,44	72,56	72,44	71,72	0	0,84	2,253	24	0	
03.05.2026	75,29	44,54	30,75	73,58	71,74	71,62	70,93	0	0,81	2,203	24	0	
04.05.2026	73,39	46,52	26,87	64,13	62,56	62,58	61,92	0,01	0,64	1,679	24	0	
05.05.2026	67,46	54,55	12,91	73,6	72,09	72,41	71,38	0	0,71	0,931	24	0	
06.05.2026	66,07	55,96	10,11	95,39	93,5	94,06	92,72	0	0,78	0,945	24	0	
07.05.2026	66,32	55,98	10,34	88,51	86,73	87,27	86	0	0,73	0,895	24	0	
08.05.2026	66,23	55,39	10,84	85,11	83,42	83,92	82,71	0	0,71	0,905	24	0	
09.05.2026	66,13	55,88	10,25	85,77	84,08	84,61	83,4	0	0,68	0,862	24	0	
10.05.2026	65,87	56,19	9,68	99,68	97,71	98,33	96,91	0	0,8	0,943	24	0	
11.05.2026	65,82	56,2	9,62	106,97	104,88	105,53	103,99	0	0,89	1,009	24	0	
12.05.2026	65,75	56,3	9,45	103,45	101,43	102,07	100,58	0	0,85	0,96	24	0	
13.05.2026	65,99	56,1	9,89	100,12	98,14	98,77	97,34	0	0,8	0,969	24	0	
14.05.2026	66,17	56,06	10,11	97,83	95,88	96,49	95,1	0	0,78	0,967	24	0	
15.05.2026	66,11	55,8	10,31	89,49	87,7	88,26	86,99	0	0,71	0,904	24	0	
16.05.2026	66,23	55,58	10,65	87,58	85,82	86,36	85,14	0	0,68	0,912	24	0	
17.05.2026	66,4	55,34	11,06	83,01	81,34	81,84	80,7	0	0,64	0,898	24	0	
18.05.2026	65,59	54,57	11,02	77,11	75,61	76,05	74,99	0	0,62	0,834	24	0	
19.05.2026	65,78	52,03	13,75	69,19	67,83	68,12	67,28	0	0,55	0,934	24	0	
20.05.2026	65,95	51,53	14,42	63,86	62,58	62,87	62,11	0	0,47	0,905	24	0	
21.05.2026	65,72	52,21	13,51	65,64	64,38	64,64	63,83	0	0,55	0,868	24	0	
22.05.2026	66,02	52,27	13,75	62,87	61,68	61,92	61,13	0	0,55	0,848	24	0	
23.05.2026	65,83	53,29	12,54	69,49	68,12	68,5	67,62	0	0,5	0,852	24	0	
Итого:				2423,6	2371,49	2379,2	2349,34	0,01	22,15	41,697	720	0	
Средние:	69,34	51,03	18,31										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:	16007,16	15455,84	15443,27	15269,65	0,48	186,19	635,553	4262	0
23/05/2624:	18430,82	17827,33	17822,49	17618,99	0,49	208,34	677,25	4982	0
Итого:	2423,66	2371,49	2379,22	2349,34	0,01	22,15	41,697	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / *А.В. Спирина* /
Ф.И.О.

Подпись / *Е.В. Жукова* /
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корт} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

25 МАЙ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,71	42,44	34,27	62,98	61,33	61	60,51	0	0,82	2,102	24	0	
25.04.2026	75,7	42,62	33,08	67,08	65,35	64,99	64,48	0	0,87	2,159	24	0	
26.04.2026	76,13	42,54	33,59	65,61	63,95	63,56	63,07	0	0,88	2,147	24	0	
27.04.2026	76,86	42,77	34,09	65,65	63,94	63,57	63,05	0	0,89	2,179	24	0	
28.04.2026	76,47	43,07	33,4	62,23	60,63	60,31	59,81	0	0,82	2,023	24	0	
29.04.2026	75,6	42,87	32,73	64,98	63,36	62,99	62,46	0	0,9	2,072	24	0	
30.04.2026	76,16	42,96	33,2	62,12	60,56	60,21	59,73	0	0,83	2,01	24	0	
01.05.2026	76,12	42,77	33,35	63,42	61,8	61,45	60,97	0	0,83	2,061	24	0	
02.05.2026	76,54	43,23	33,31	64,08	62,44	62,09	61,57	0	0,87	2,076	24	0	
03.05.2026	76,17	42,85	33,32	66,36	64,63	64,3	63,77	0	0,86	2,153	24	0	
04.05.2026	74,01	44,41	29,6	56,95	55,57	55,29	54,79	0	0,78	1,645	24	0	
05.05.2026	68	49,12	18,88	55,96	54,79	54,6	54	0,01	0,79	1,034	24	0	
06.05.2026	66,56	50,45	16,11	62,91	61,63	61,42	60,69	0	0,94	0,993	24	0	
07.05.2026	66,71	50,09	16,62	62,43	61,16	60,99	60,28	0	0,88	1,017	24	0	
08.05.2026	66,74	50,56	16,18	62,97	61,68	61,54	60,81	0	0,87	0,999	24	0	
09.05.2026	66,64	50,74	15,9	62,98	61,69	61,52	60,79	0	0,9	0,979	24	0	
10.05.2026	66,41	52,07	14,34	67,61	66,28	65,98	65,11	0	1,17	0,951	24	0	
11.05.2026	66,36	50,81	15,55	70,1	68,7	68,33	67,51	0	1,19	1,068	24	0	
12.05.2026	66,28	51,1	15,18	71,41	70,01	69,63	68,78	0	1,23	1,061	24	0	
13.05.2026	66,61	51,21	15,4	67,94	66,59	66,23	65,43	0	1,16	1,021	24	0	
14.05.2026	66,74	49,82	16,92	65,65	64,32	64	63,27	0	1,05	1,086	24	0	
15.05.2026	66,61	50,49	16,12	63,27	61,98	61,75	61,03	0	0,95	1,001	24	0	
16.05.2026	66,7	49,72	16,98	61,05	59,84	59,63	58,97	0	0,87	1,015	24	0	
17.05.2026	66,85	50,03	16,82	60,73	59,5	59,38	58,68	0	0,82	0,999	24	0	
18.05.2026	66,17	51,38	14,79	65,32	64,03	63,93	63,13	0	0,9	0,946	24	0	
19.05.2026	66,43	50,53	15,9	60,12	58,93	58,83	58,13	0	0,8	0,938	24	0	
20.05.2026	66,53	50,04	16,49	57,61	56,46	56,36	55,71	0	0,75	0,931	24	0	
21.05.2026	66,35	51,24	15,11	63,9	62,62	62,49	61,7	0,01	0,92	0,948	24	0	
22.05.2026	66,76	50,57	16,19	58,31	57,13	57,02	56,33	0	0,8	0,923	24	0	
23.05.2026	66,47	50,94	15,53	61,26	60,03	59,93	59,21	0	0,82	0,931	24	0	
Итого:				1902,9	1860,93	1853,3	1833,77	0,02	27,16	41,468	720	0	
Средние:	70,07	47,78	22,29										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:	39936,34	38723,47	38687,24	38237,18	0,53	486,29	1305,731	12637	0
23/05/2624:	41839,33	40584,4	40540,56	40070,95	0,55	513,45	1347,199	13357	0
Итого:	1902,99	1860,93	1853,32	1833,77	0,02	27,16	41,468	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб х Тнш

0,000

25 МАЙ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хВВБ2 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	77,6	44,38	33,22	74,16	72,19	72,45	71,75	0	0,44	2,394	24	0	
25.04.2026	76,95	43,87	33,08	79,1	77,05	77,26	76,55	0	0,5	2,547	24	0	
26.04.2026	77,41	43,15	34,26	78,52	76,47	76,67	75,99	0	0,48	2,618	24	0	
27.04.2026	77,96	44,2	33,76	73,52	71,55	71,81	71,13	0	0,42	2,416	24	0	
28.04.2026	77,27	44,87	32,4	73,96	72,02	72,29	71,59	0	0,43	2,33	24	0	
29.04.2026	76,83	44,42	32,41	75,31	73,35	73,59	72,87	0	0,48	2,375	24	0	
30.04.2026	77,58	44,47	33,11	71,12	69,22	69,45	68,78	0	0,44	2,292	24	0	
01.05.2026	77,54	43,92	33,62	72,17	70,27	70,46	69,8	0	0,47	2,363	24	0	
02.05.2026	77,93	44,27	33,66	71,91	69,98	70,21	69,54	0	0,44	2,354	24	0	
03.05.2026	77,43	43,82	33,61	74,19	72,22	72,43	71,76	0	0,46	2,426	24	0	
04.05.2026	75,38	45,53	29,85	63,26	61,66	61,8	61,22	0	0,44	1,84	24	0	
05.05.2026	68,89	51,49	17,4	60,17	58,9	59,12	58,4	0	0,5	1,025	24	0	
06.05.2026	67,47	53,61	13,86	72,93	71,44	71,9	70,93	0	0,51	0,992	24	0	
07.05.2026	67,51	53,08	14,43	74,14	72,65	73,1	72,13	0	0,52	1,048	24	0	
08.05.2026	67,61	54,14	13,47	74,6	73,07	73,63	72,63	0	0,44	0,984	24	0	
09.05.2026	67,54	54,53	13,01	75,01	73,45	74,07	73,04	0	0,41	0,955	24	0	
10.05.2026	67,25	55,4	11,85	90	88,17	88,91	87,67	0	0,5	1,044	24	0	
11.05.2026	67,18	54,49	12,69	89,56	87,73	88,45	87,24	0	0,49	1,11	24	0	
12.05.2026	67,1	54,74	12,36	89,69	87,88	88,6	87,38	0	0,5	1,087	24	0	
13.05.2026	67,45	54,63	12,82	86,36	84,59	85,31	84,1	0	0,49	1,084	24	0	
14.05.2026	67,58	54,41	13,17	82,34	80,63	81,31	80,18	0	0,45	1,061	24	0	
15.05.2026	67,44	54,38	13,06	83,37	81,68	82,33	81,18	0	0,5	1,063	24	0	
16.05.2026	67,54	54,47	13,07	79,72	78,07	78,72	77,6	0	0,47	1,02	24	0	
17.05.2026	67,65	53,43	14,22	74,27	72,75	73,31	72,33	0	0,42	1,033	24	0	
18.05.2026	66,96	54,44	12,52	76,34	74,81	75,41	74,37	0	0,44	0,936	24	0	
19.05.2026	67,19	53,24	13,95	68,57	67,2	67,7	66,8	0	0,4	0,936	24	0	
20.05.2026	67,38	53,48	13,9	68,76	67,32	67,89	66,98	0	0,34	0,935	24	0	
21.05.2026	67,12	53,93	13,19	76	74,48	74,89	73,88	0	0,6	0,983	24	0	
22.05.2026	67,6	54,38	13,22	72,14	70,62	71,13	70,14	0	0,48	0,935	24	0	
23.05.2026	67,29	54,9	12,39	74,3	72,76	73,3	72,28	0	0,48	0,9	24	0	
Итого:				2275,4	2224,18	2237,5	2210,24	0	13,94	45,086	720	0	
Средние:	71,05	50,46	20,58										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624	8051,68	7766,9	7813,77	7726,21	0	40,69	329,26	2196	0
23/05/2624	10327,17	9991,08	10051,27	9936,45	0	54,63	374,346	2916	0
Итого:	2275,49	2224,18	2237,5	2210,24	0	13,94	45,086	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Е.В. Жукова*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и _____ Траб x T _{нш}	0,000

25 МАЙ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 Парк-Сервис
Адрес: Вейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2026	76,35	46,05	30,3	42,95	41,86	42,17	41,69	0,18	0,17	1,268	24	0	
25.04.2026	75,75	45,9	29,85	44,03	42,93	43,25	42,77	0,18	0,16	1,279	24	0	
26.04.2026	76,19	45,83	30,36	43,37	42,28	42,6	42,12	0,18	0,16	1,283	24	0	
27.04.2026	76,72	46,08	30,64	42,73	41,63	41,95	41,47	0,17	0,16	1,276	24	0	
28.04.2026	76,08	45,58	30,5	43,44	42,35	42,63	42,15	0,18	0,2	1,291	24	0	
29.04.2026	75,61	46,15	29,46	43,93	42,83	43,13	42,65	0,18	0,18	1,263	24	0	
30.04.2026	76,22	46,25	29,97	42,71	41,61	41,91	41,43	0,18	0,18	1,243	24	0	
01.05.2026	75,76	47,08	28,68	43,63	42,53	42,84	42,36	0,17	0,17	1,219	24	0	
02.05.2026	76,35	46,99	29,36	44,29	43,13	43,49	43,01	0,17	0,12	1,265	24	0	
03.05.2026	76,03	45,77	30,26	45,54	44,33	44,68	44,2	0,18	0,13	1,339	24	0	
04.05.2026	73,84	47,63	26,21	39,44	38,48	38,77	38,34	0,18	0,14	1,009	24	0	
05.05.2026	67,98	53,65	14,33	45,87	44,91	45,39	44,8	0,16	0,11	0,645	24	0	
06.05.2026	66,75	55,26	11,49	52,15	51,07	51,72	50,97	0,1	0,1	0,589	24	0	
07.05.2026	66,85	55,38	11,47	49,63	48,65	49,25	48,56	0,12	0,09	0,56	24	0	
08.05.2026	66,89	55,94	10,95	49,95	48,95	49,6	48,9	0,13	0,05	0,534	24	0	
09.05.2026	66,8	55,74	11,06	51,95	50,92	51,57	50,82	0,09	0,1	0,563	24	0	
10.05.2026	66,53	55,87	10,66	53,86	52,78	53,45	52,7	0,08	0,08	0,561	24	0	
11.05.2026	66,45	55,72	10,73	58,36	57,17	57,94	57,08	0,06	0,09	0,614	24	0	
12.05.2026	66,32	55,91	10,41	57,12	56,01	56,72	55,89	0,07	0,12	0,58	24	0	
13.05.2026	66,63	55,58	11,05	54,24	53,2	53,88	53,12	0,08	0,08	0,589	24	0	
14.05.2026	66,8	55,69	11,11	52,32	51,25	51,99	51,26	0,06	-0,01	0,571	24	0	
15.05.2026	66,7	55,45	11,25	51,33	50,32	50,96	50,24	0,07	0,08	0,566	24	0	
16.05.2026	66,81	55,36	11,45	49,49	48,54	49,11	48,4	0,08	0,14	0,558	24	0	
17.05.2026	67	54,57	12,43	48,16	47,22	47,77	47,09	0,07	0,13	0,588	24	0	
18.05.2026	66,32	55,65	10,67	50,81	49,83	50,47	49,75	0,07	0,08	0,53	24	0	
19.05.2026	66,55	55,51	11,04	47,24	46,29	46,91	46,23	0,08	0,06	0,512	24	0	
20.05.2026	66,77	54,88	11,89	46,04	45,13	45,73	45,1	0,09	0,03	0,538	24	0	
21.05.2026	66,46	55,59	10,87	51,87	50,85	51,53	50,78	0,09	0,07	0,554	24	0	
22.05.2026	66,88	55,58	11,3	49,64	48,65	49,32	48,61	0,07	0,04	0,548	24	0	
23.05.2026	66,6	56,16	10,44	50,23	49,23	49,91	49,19	0,07	0,04	0,511	24	0	
Итого:				1446,3	1414,93	1430,6	1411,68	3,59	3,25	24,446	720	0	
Средние:	70,09	52,09	18										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624:	8845,85	8535,96	8628,32	8523,41	13,72	12,55	345,107	4211	0
23/05/2624:	10292,17	9950,89	10058,96	9935,09	17,31	15,8	369,553	4931	0
Итого:	1446,32	1414,93	1430,64	1411,68	3,59	3,25	24,446	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Е.В. Жукова*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

25 МАЙ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/26г.-23/05/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 25
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0,00 °C

Договор N: 5487
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = 2,00 м3/ч G обр min = 1,00 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G3 min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00176446 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хDB59 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
24.04.2026	76,99	41,45	35,54	112,77	109,85	110,46	109,56	0	0,29	3,902	0	24	0
25.04.2026	76,36	41,78	34,58	115,8	112,83	113,51	112,57	0	0,26	3,898	0	24	0
26.04.2026	76,85	41,77	35,08	118,57	115,5	116,15	115,19	0	0,31	4,048	0	24	0
27.04.2026	77,36	41,56	35,8	114,81	111,81	112,44	111,53	0	0,28	3,997	0	24	0
28.04.2026	76,7	42,01	34,69	116,91	113,88	114,54	113,56	0	0,32	3,95	0	24	0
29.04.2026	76,26	42,69	33,57	120,82	117,73	118,44	117,45	0	0,28	3,951	0	24	0
30.04.2026	76,98	42,56	34,42	118,22	115,14	115,83	114,86	0	0,28	3,961	0	24	0
01.05.2026	76,92	42,79	34,13	119,19	116,1	116,79	115,8	0	0,3	3,96	0	24	0
02.05.2026	77,31	42,73	34,58	117,97	114,87	115,56	114,58	0,01	0,29	3,968	0	24	0
03.05.2026	76,84	42,9	33,94	122,63	119,43	120,14	119,1	0	0,33	4,051	0	24	0
04.05.2026	74,87	43,33	31,54	100,79	98,3	98,6	97,73	0,02	0,57	3,097	0	24	0
05.05.2026	68,27	48,42	19,85	81,6	79,89	79,83	78,95	0,01	0,94	1,582	0	24	0
06.05.2026	67,06	52,77	14,29	110,54	108,3	108,97	107,54	0,01	0,76	1,547	0	24	0
07.05.2026	67,18	52,27	14,91	108,35	106,17	106,87	105,52	0,01	0,65	1,584	0	24	0
08.05.2026	67,26	52,67	14,59	102,73	100,62	101,59	100,27	0,02	0,35	1,468	0	24	0
09.05.2026	67,02	53,39	13,63	111,14	108,89	110,21	108,75	0	0,14	1,483	0	24	0
10.05.2026	66,72	54,12	12,6	114,67	112,41	113,8	112,25	0,01	0,16	1,414	0	24	0
11.05.2026	66,73	51,82	14,91	113,75	111,46	112,76	111,32	0,01	0,14	1,658	0	24	0
12.05.2026	66,67	52,71	13,96	116,95	114,63	116,01	114,51	0	0,12	1,597	0	24	0
13.05.2026	67,06	53,69	13,37	114,52	112,21	113,65	112,14	0	0,07	1,498	0	24	0
14.05.2026	67,24	53,47	13,77	116,44	114,07	115,51	113,99	0,01	0,08	1,571	0	24	0
15.05.2026	67,03	54,44	12,59	118,82	116,4	117,94	116,31	0	0,09	1,467	0	24	0
16.05.2026	67,11	54,07	13,04	114,47	112,17	113,57	112,05	0	0,12	1,463	0	24	0
17.05.2026	67,3	53,91	13,39	111,9	109,61	111,01	109,5	0,01	0,11	1,468	0	24	0
18.05.2026	66,63	54,15	12,48	117,22	114,85	116,34	114,75	0	0,1	1,431	0	24	0
19.05.2026	66,85	54,22	12,63	111,49	109,27	110,65	109,16	0	0,11	1,376	0	24	0
20.05.2026	67,05	53,83	13,22	107,49	105,32	106,64	105,21	0	0,11	1,393	0	24	0
21.05.2026	66,81	54,49	12,32	115,71	113,38	114,86	113,3	0	0,08	1,397	0	24	0
22.05.2026	67,17	53,47	13,7	105,31	103,17	104,47	103,09	0,01	0,08	1,411	0	24	0
23.05.2026	66,83	54,72	12,11	111,27	109,06	110,43	108,91	0	0,15	1,321	0	24	0
Итого:				3382,8	3307,32	3337,5	3299,45	0,13	7,87	70,912	0	720	0
Средние:	70,58	49,27	21,3										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2624	27928,59	26918,65	27005,41	26713,68	0,68	204,97	1199,321	0	4188	0
23/05/2624	31311,44	30225,97	30342,98	30013,13	0,81	212,84	1270,233	0	4908	0
Итого:	3382,85	3307,32	3337,57	3299,45	0,13	7,87	70,912	0	720	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0,000

25 МАЙ 2026