

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:Солнечная 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 0.00°С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч	НС
24.06.2026	64,91	58,51	6,4	96,41	94,57	96,84	95,34	----	-0,77	0,603	0	24	0	*
25.06.2026	64,87	58,37	6,5	96,78	94,97	97,24	95,74	----	-0,77	0,619	0	24	0	*
26.06.2026	65,13	57,91	7,22	88,62	86,92	89,02	87,64	----	-0,72	0,626	0	24	0	*
27.06.2026	65,18	57,96	7,22	89,63	87,91	90,04	88,64	----	-0,73	0,634	0	24	0	*
28.06.2026	65,12	57,94	7,18	97,19	95,31	97,65	96,15	----	-0,84	0,684	0	24	0	*
29.06.2026	65,47	58,48	6,99	100,13	98,18	100,63	99,05	----	-0,87	0,684	0	24	0	*
30.06.2026	65,57	58,17	7,4	90,77	88,98	91,2	89,78	----	-0,8	0,655	0	24	0	*
01.07.2026	65,82	57,31	8,51	84,02	82,36	84,34	83,06	----	-0,7	0,7	0	24	0	*
02.07.2026	65,55	58,11	7,44	93,15	91,33	93,54	92,07	----	-0,74	0,677	0	24	0	*
03.07.2026	66,14	57,93	8,21	82,05	80,47	82,3	81	----	-0,53	0,661	0	24	0	*
04.07.2026	66,41	57,01	9,4	78,66	77,12	78,82	77,65	----	-0,53	0,724	0	24	0	*
05.07.2026	66,77	56,75	10,02	69,99	68,58	70,05	69,02	----	-0,44	0,685	0	24	0	*
06.07.2026	66,59	57,04	9,55	67,64	66,32	67,73	66,69	----	-0,37	0,633	0	24	0	*
07.07.2026	67,15	56,19	10,96	58,41	57,23	58,41	57,54	----	-0,31	0,627	0	24	0	*
08.07.2026	65,9	56,91	8,99	68,32	66,95	68,44	67,41	----	-0,46	0,6	0	24	0	*
09.07.2026	65,55	58,77	6,78	94,65	92,79	95,02	93,54	----	-0,75	0,631	0	24	0	*
10.07.2026	66,6	56,57	10,03	62,1	60,85	62,15	61,24	----	-0,39	0,61	0	24	0	*
11.07.2026	66,31	57,69	8,62	68,63	67,28	68,78	67,77	----	-0,49	0,578	0	24	0	*
12.07.2026	66,52	57,48	9,04	70,6	69,21	70,78	69,66	----	-0,45	0,625	0	24	0	*
13.07.2026	65,99	57,36	8,63	74,42	72,93	74,67	73,52	----	-0,59	0,63	0	24	0	*
14.07.2026	65,74	57,99	7,75	41,47	40,68	41,64	41	----	-0,32	0,315	0	24	0	*
15.07.2026	23,12	23,72	-0,6	0	0	0	0	----	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	22,27	22,8	-0,53	0	0	0	0	----	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	21,83	22,32	-0,49	0	0	0	0	----	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	21,68	22,14	-0,46	0	0	0	0	----	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	21,39	21,83	-0,44	0	0	0	0	----	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	21,25	21,68	-0,43	0	0	0	0	----	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	21,2	21,59	-0,39	0	0	0	0	----	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	21,09	21,45	-0,36	0	0	0	0	----	0	0	0	24	0	*
Итого:				1673,6	1640,94	1679,2	1653,51	----	-12,57	13,201	0	696	0	
Средние:	53,69	47,86	5,83											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/06/2624:0	54270,63	52708	54299,27	53618,23	0	-910,23	1547,074	0	14074	0
22/07/2624:0	55944,27	54348,94	55978,56	55271,74	0	-922,8	1560,275	0	14770	0
Итого:	1673,64	1640,94	1679,29	1653,51	0	-12,57	13,201	0	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:


Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,35	40,83	25,52	28,971	28,728	28,470	28,470	0,24	0,00	0,744	11	0	
25.06.2026	66,31	41,07	25,23	28,476	28,242	27,984	27,984	0,23	0,00	0,725	24	0	
26.06.2026	66,59	40,83	25,77	28,719	28,467	28,214	28,214	0,25	0,00	0,743	24	0	
27.06.2026	66,42	41,45	24,97	29,664	29,430	29,154	29,154	0,23	0,00	0,748	24	0	
28.06.2026	66,45	40,80	25,65	32,310	32,031	31,747	31,747	0,28	0,00	0,844	24	0	
29.06.2026	66,70	40,92	25,79	30,753	30,474	30,206	30,206	0,28	0,00	0,800	24	0	
30.06.2026	67,39	40,72	26,68	30,150	29,880	29,610	29,610	0,27	0,00	0,807	24	0	
01.07.2026	67,31	40,13	27,17	30,762	30,465	30,206	30,206	0,30	0,00	0,843	24	0	
02.07.2026	66,24	41,11	25,14	33,219	32,913	32,629	32,629	0,31	0,00	0,829	24	0	
03.07.2026	66,61	41,00	25,62	31,824	31,518	31,249	31,249	0,31	0,00	0,814	24	0	
04.07.2026	67,48	40,63	26,85	29,952	29,637	29,392	29,392	0,32	0,00	0,810	24	0	
05.07.2026	68,41	40,20	28,21	29,403	29,061	28,833	28,833	0,34	0,00	0,831	24	0	
06.07.2026	68,67	40,28	28,39	27,855	27,549	27,320	27,320	0,31	0,00	0,789	24	0	
07.07.2026	69,10	40,45	28,65	26,424	26,127	25,911	25,911	0,30	0,00	0,758	24	0	
08.07.2026	66,58	41,80	24,77	30,357	30,069	29,807	29,807	0,29	0,00	0,749	24	0	
09.07.2026	66,73	41,92	24,81	30,798	30,501	30,233	30,233	0,30	0,00	0,764	24	0	
10.07.2026	68,27	41,06	27,21	26,928	26,640	26,414	26,414	0,29	0,00	0,730	24	0	
11.07.2026	67,82	41,73	26,08	27,522	27,252	27,008	27,008	0,27	0,00	0,719	24	0	
12.07.2026	68,20	41,55	26,65	29,412	29,106	28,854	28,854	0,31	0,00	0,787	24	0	
13.07.2026	67,63	41,71	25,92	28,800	28,548	28,279	28,279	0,25	0,00	0,748	24	0	
14.07.2026	55,30	39,15	16,15	11,565	11,484	11,366	11,366	0,08	0,00	0,259	24	0	
15.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
16.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
17.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
18.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
19.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
20.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
21.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
22.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
Итого:				603,86	598,12	592,88	592,88	156,04	0,00	15,839	683		
Средние:	48,30	29,63	18,66										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	24393,402	23791,698	23496,112	23496,151	1092,280	-0,04	891,111	4949	0
22.06.2026	24997,267	24389,820	24088,997	24089,036	1248,320	-0,04	906,950	5632	0
Итого:	603,86	598,12	592,88	592,88	156,04	0,00	15,839	683	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

24 ИЮЛ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/22/26г.

Абонент:000 "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	67,05	51,62	15,43	61,529	59,273	2,26	0,968	24	0	
25.06.2026	67,04	51,46	15,58	61,432	59,182	2,25	0,970	24	0	
26.06.2026	67,34	51,49	15,85	61,147	58,917	2,23	0,986	24	0	
27.06.2026	67,18	52,18	15,00	60,374	58,143	2,23	0,915	24	0	
28.06.2026	67,15	51,96	15,19	68,525	66,008	2,52	1,067	24	0	
29.06.2026	67,93	51,02	16,92	58,245	56,153	2,09	1,001	24	0	
30.06.2026	68,19	51,40	16,79	60,633	58,453	2,18	1,036	24	0	
01.07.2026	68,05	51,07	16,97	59,767	57,624	2,14	1,033	24	0	
02.07.2026	67,50	51,78	15,73	64,582	62,223	2,36	1,030	24	0	
03.07.2026	68,14	51,27	16,87	60,294	58,130	2,16	1,038	24	0	
04.07.2026	68,67	51,03	17,64	53,574	51,670	1,90	0,962	24	0	
05.07.2026	69,20	51,03	18,17	52,161	50,326	1,84	0,970	24	0	
06.07.2026	69,41	49,99	19,42	49,250	47,544	1,71	0,973	24	0	
07.07.2026	69,95	49,84	20,11	45,612	44,049	1,56	0,932	24	0	
08.07.2026	68,14	51,70	16,45	55,135	53,142	1,99	0,921	24	0	
09.07.2026	68,01	51,46	16,55	56,312	54,274	2,04	0,937	24	0	
10.07.2026	69,23	50,67	18,56	46,913	45,266	1,65	0,882	24	0	
11.07.2026	68,80	51,94	16,86	47,347	45,649	1,70	0,816	24	0	
12.07.2026	68,89	51,71	17,18	49,985	48,200	1,78	0,878	24	0	
13.07.2026	68,39	51,95	16,44	51,759	49,890	1,87	0,868	24	0	
14.07.2026	64,88	51,10	13,78	22,594	21,761	0,83	0,342	24	0	
15.07.2026	27,71	28,44	-0,73	0,009	0,009	0,00	0,000	24	0	
16.07.2026	26,32	26,35	-0,03	0,014	0,014	0,00	0,000	24	0	
17.07.2026	25,87	25,49	0,37	0,014	0,014	0,00	0,000	24	0	
18.07.2026	25,60	25,14	0,46	0,024	0,023	0,00	0,000	24	0	
19.07.2026	25,34	24,86	0,47	0,014	0,014	0,00	0,000	24	0	
20.07.2026	25,13	24,65	0,48	0,015	0,015	0,00	0,000	24	0	
21.07.2026	24,71	24,27	0,44	0,031	0,030	0,00	0,000	24	0	
22.07.2026	24,54	24,08	0,46	0,101	0,100	0,00	0,000	24	0	
Итого:				1147,39	1106,09	41,30	19,526	696		
Средние:	56,36	44,17	12,19							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	143566,159	138886,393	2623,76	5032,844	23483,41	0
22.07.2026	144713,552	139992,487	2665,06	5052,370	24179,41	0
Итого:	1147,39	1106,09	41,30	19,526	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись  А.В. Спирина
Ф.И.О.
Для документов


Подпись  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

24 ИЮЛ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г. - 22/07/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 В
Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	71,75	47,24	24,50	52,236	50,247	50,409	50,409	1,99	0,00	1,245	24	0	
25.06.2026	71,77	46,86	24,91	51,309	49,338	49,509	49,509	1,97	0,00	1,237	24	0	
26.06.2026	72,02	46,71	25,32	50,211	48,276	48,445	48,445	1,94	0,00	1,227	24	0	
27.06.2026	71,88	47,25	24,62	50,751	48,807	48,968	48,968	1,94	0,00	1,204	24	0	
28.06.2026	71,87	47,36	24,51	53,397	51,372	51,532	51,532	2,02	0,00	1,274	24	0	
29.06.2026	72,53	46,21	26,32	47,862	45,981	46,159	46,159	1,88	0,00	1,222	24	0	
30.06.2026	72,79	46,12	26,66	48,168	46,287	46,457	46,457	1,88	0,00	1,246	24	0	
01.07.2026	72,68	46,13	26,55	49,698	47,799	47,955	47,955	1,90	0,00	1,282	24	0	
02.07.2026	72,31	46,50	25,80	50,472	48,555	48,710	48,710	1,92	0,00	1,267	24	0	
03.07.2026	72,88	45,92	26,96	46,602	44,766	44,939	44,939	1,84	0,00	1,221	24	0	
04.07.2026	73,43	45,65	27,77	45,153	43,353	43,527	43,527	1,80	0,00	1,214	24	0	
05.07.2026	73,84	45,68	28,15	42,075	40,356	40,534	40,534	1,72	0,00	1,146	24	0	
06.07.2026	73,93	45,86	28,07	40,698	39,042	39,208	39,208	1,66	0,00	1,103	24	0	
07.07.2026	74,35	45,67	28,68	39,897	38,259	38,428	38,428	1,64	0,00	1,108	24	0	
08.07.2026	72,76	47,20	25,56	44,424	42,669	42,826	42,826	1,76	0,00	1,096	24	0	
09.07.2026	72,82	46,87	25,95	45,522	43,758	43,902	43,902	1,76	0,00	1,139	24	0	
10.07.2026	73,77	46,93	26,84	40,824	39,159	39,321	39,321	1,66	0,00	1,062	24	0	
11.07.2026	73,34	46,84	26,49	41,112	39,474	39,623	39,623	1,64	0,00	1,057	24	0	
12.07.2026	73,40	47,25	26,15	41,733	40,059	40,213	40,213	1,67	0,00	1,059	24	0	
13.07.2026	72,98	47,45	25,52	44,469	42,669	42,843	42,843	1,80	0,00	1,101	24	0	
14.07.2026	55,50	39,22	16,28	17,820	17,100	17,165	17,165	0,72	0,00	0,408	24	0	
15.07.2026	30,60	25,26	5,34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
16.07.2026	29,60	24,49	5,11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
17.07.2026	29,14	24,08	5,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
18.07.2026	29,00	23,94	5,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
19.07.2026	28,62	23,58	5,04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
20.07.2026	28,53	23,44	5,09	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
21.07.2026	28,38	23,27	5,11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
22.07.2026	28,33	23,24	5,09	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
Итого:				944,43	907,33	910,67	910,67	156,04	0,00	23,917	696		
Средние:	60,16	40,08	20,09										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	137382,799	134336,243	132989,986	124340,543	6866,384	-350,561	5608,769	31742	0
22.07.2026	138327,232	135243,569	133900,656	125251,213	7022,424	-350,561	5632,686	32438	0
Итого:	944,43	907,33	910,67	910,67	156,04	0,00	23,917	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0

24 ИЮЛ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	64,97	52,33	12,64	57,41	56,32	55,5	54,79	0	1,53	0,709	24	0	
25.06.2026	64,98	52,52	12,46	55,55	54,51	53,68	52,96	0	1,55	0,679	24	0	
26.06.2026	65,25	52,41	12,84	54,1	53,07	52,28	51,6	0	1,47	0,681	24	0	
27.06.2026	65,07	52,52	12,55	55,92	54,83	54,08	53,39	0	1,44	0,688	24	0	
28.06.2026	65,02	52,57	12,45	57,84	56,72	55,98	55,26	0	1,46	0,706	24	0	
29.06.2026	65,59	51,79	13,8	54,34	53,29	52,54	51,86	0,01	1,43	0,733	24	0	
30.06.2026	65,82	51,01	14,81	53,5	52,46	51,7	51,1	0,02	1,36	0,774	24	0	
01.07.2026	65,79	50,62	15,17	52,7	51,67	50,83	50,27	0	1,4	0,782	24	0	
02.07.2026	65,37	51,54	13,83	53,36	52,33	51,6	50,93	0	1,4	0,72	24	0	
03.07.2026	65,84	50,06	15,78	54,11	53,05	52,28	51,72	0	1,33	0,838	24	0	
04.07.2026	66,03	50,78	15,25	48,12	47,15	46,43	45,88	0	1,27	0,719	24	0	
05.07.2026	66,39	50,38	16,01	46,2	45,26	44,54	44,01	0	1,25	0,724	24	0	
06.07.2026	66,48	50,06	16,42	45,36	44,43	43,7	43,19	0	1,24	0,729	24	0	
07.07.2026	66,95	49,58	17,37	42,61	41,75	40,98	40,49	0	1,26	0,725	24	0	
08.07.2026	65,58	51,9	13,68	48,88	47,91	47,17	46,6	0	1,31	0,655	24	0	
09.07.2026	65,38	51,61	13,77	51,08	50,05	49,31	48,74	0	1,31	0,69	24	0	
10.07.2026	66,22	51,31	14,91	43,18	42,34	41,61	41,1	0	1,24	0,629	24	0	
11.07.2026	65,94	51,64	14,3	45,66	44,73	44,12	43,59	0	1,14	0,637	24	0	
12.07.2026	66,06	51,62	14,44	45,14	44,25	43,81	43,28	0	0,97	0,637	24	0	
13.07.2026	65,65	51,75	13,9	47,32	46,39	46,15	45,58	0,01	0,81	0,641	24	0	
14.07.2026	65,22	52,52	12,7	22,53	22,09	21,96	21,69	0	0,4	0,281	24	0	
15.07.2026	25,42	26,42	-1	0,25	0,25	0	0	0	0,25	0	24	0	*
16.07.2026	24,73	24,69	0,04	3,29	3,29	0	0	0	3,29	0	24	0	*
17.07.2026	23,87	23,82	0,05	3,73	3,73	0	0	0	3,73	0	24	0	*
18.07.2026	23,43	23,34	0,09	4,44	4,44	0	0	0	4,44	0	24	0	*
19.07.2026	23,11	22,94	0,17	1,13	1,13	0	0	0	1,13	0	24	0	*
20.07.2026	22,81	22,64	0,17	1,58	1,58	0	0	0	1,58	0	24	0	*
21.07.2026	22,58	22,46	0,12	1,43	1,43	0	0	0	1,43	0	24	0	*
22.07.2026	22,46	22,33	0,13	1,87	1,87	0	0	0	1,87	0	24	0	*
Итого:				1052,6	1032,32	1000,2	988,03	0,04	44,29	14,377	696	0	
Средние:	54,06	43,76	10,3										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	28959,76	28098,77	27688,77	27360,55	1,36	738,22	899,769	8869	0
22/07/2624:	30012,39	29131,09	28689,02	28348,58	1,4	782,51	914,146	9565	0
Итого:	1052,63	1032,32	1000,25	988,03	0,04	44,29	14,377	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Е.В. Жукова
Подпись
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0,000

24 ИЮЛ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	65,28	55,67	9,61	74,53	73,11	73,62	72,58	0	0,53	0,7	24	0	
25.06.2026	65,3	56,06	9,24	78,69	77,19	77,73	76,6	0	0,59	0,711	24	0	
26.06.2026	65,64	55,26	10,38	76,59	75,14	75,61	74,51	0	0,63	0,78	24	0	
27.06.2026	65,4	55,3	10,1	71,95	70,54	71,04	70,04	0	0,5	0,712	24	0	
28.06.2026	65,36	55,39	9,97	74,08	72,66	73,15	72,15	0	0,51	0,724	24	0	
29.06.2026	65,97	54,46	11,51	71,99	70,57	71,03	70,06	0	0,51	0,812	24	0	
30.06.2026	66,3	55,2	11,1	69,35	67,98	68,46	67,5	0,02	0,48	0,756	24	0	
01.07.2026	66,15	55,42	10,73	69,72	68,34	68,84	67,86	0	0,48	0,732	24	0	
02.07.2026	65,8	55,69	10,11	74,99	73,52	74,03	72,95	0,03	0,57	0,741	24	0	
03.07.2026	66,13	54,42	11,71	65,21	63,91	64,37	63,48	0	0,43	0,748	24	0	
04.07.2026	66,39	54,21	12,18	61,59	60,34	60,79	59,98	0	0,36	0,735	24	0	
05.07.2026	66,8	53,38	13,42	56,39	55,3	55,63	54,87	0	0,43	0,742	24	0	
06.07.2026	66,94	53,81	13,13	56,89	55,71	56,14	55,38	0	0,33	0,732	24	0	
07.07.2026	67,39	52,88	14,51	49,77	48,76	49,11	48,46	0	0,3	0,708	24	0	
08.07.2026	65,93	54,14	11,79	63,16	61,94	62,36	61,52	0	0,42	0,729	24	0	
09.07.2026	65,62	54,34	11,28	64,05	62,8	63,29	62,42	0	0,38	0,707	24	0	
10.07.2026	66,65	52,64	14,01	47,83	46,9	47,26	46,63	0	0,27	0,654	24	0	
11.07.2026	66,31	53,68	12,63	50,5	49,54	49,98	49,33	0	0,21	0,621	24	0	
12.07.2026	66,41	52,86	13,55	49,66	48,68	49,24	48,59	0	0,09	0,658	24	0	
13.07.2026	65,97	53,31	12,66	55,21	54,14	54,61	53,87	0	0,27	0,687	24	0	
14.07.2026	65,58	53,24	12,34	24,39	23,91	24,07	23,74	0	0,17	0,295	24	0	
15.07.2026	27,24	27,17	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,6	25,41	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,66	24,46	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,08	23,89	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	23,6	23,41	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,25	23,07	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	22,99	22,81	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	22,85	22,66	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1306,5	1280,98	1290,3	1272,52	0,05	8,46	14,684	696	0	
Средние:	54,53	46	8,52										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	20477,32	19833,17	19839,23	19608,73	0,49	224,44	702,012	5726	0
22/07/2624:	21783,86	21114,15	21129,59	20881,25	0,54	232,9	716,696	6422	0
Итого:	1306,54	1280,98	1290,36	1272,52	0,05	8,46	14,684	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *А.В. Спирина*
ФИО



Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Е.В. Жукова*
ФИО

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qн Траб x Тнш	0,000

24 ИЮЛ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	65,97	50,37	15,6	58,33	57,19	56,73	56,07	0	1,12	0,893	24	0	
25.06.2026	65,95	50,67	15,28	56,13	55,04	54,6	53,94	0	1,1	0,841	24	0	
26.06.2026	66,2	51,12	15,08	54,79	53,74	53,3	52,63	0	1,11	0,809	24	0	
27.06.2026	66,06	51,16	14,9	56,79	55,66	55,26	54,59	0	1,07	0,828	24	0	
28.06.2026	66,04	50,56	15,48	57,16	56,04	55,59	54,93	0	1,11	0,868	24	0	
29.06.2026	66,75	50,4	16,35	54,92	53,81	53,38	52,71	0	1,1	0,882	24	0	
30.06.2026	66,95	50,14	16,81	51,5	50,49	50,02	49,46	0	1,03	0,847	24	0	
01.07.2026	66,83	50,46	16,37	54,05	52,98	52,53	51,93	0	1,05	0,867	24	0	
02.07.2026	66,53	50,98	15,55	53,03	51,95	51,56	50,95	0,02	1	0,809	24	0	
03.07.2026	67,22	49,3	17,92	48,32	47,33	46,87	46,35	0	0,98	0,848	24	0	
04.07.2026	67,52	49,32	18,2	47,22	46,25	45,81	45,3	0	0,95	0,839	24	0	
05.07.2026	67,8	49,2	18,6	43,92	42,99	42,59	42,11	0	0,88	0,801	24	0	
06.07.2026	67,89	48,62	19,27	43,58	42,66	42,24	41,72	0	0,94	0,822	24	0	
07.07.2026	68,28	47,75	20,53	40,89	40,04	39,6	39,15	0	0,89	0,824	24	0	
08.07.2026	66,84	49,3	17,54	47,05	46,08	45,68	45,17	0	0,91	0,805	24	0	
09.07.2026	66,76	49,74	17,02	47,74	46,76	46,36	45,83	0	0,93	0,794	24	0	
10.07.2026	67,72	48,46	19,26	42,23	41,37	40,93	40,45	0	0,92	0,797	24	0	
11.07.2026	67,42	49,35	18,07	44,11	43,16	42,77	42,29	0	0,87	0,78	24	0	
12.07.2026	67,41	49,39	18,02	43,38	42,49	42,05	41,55	0	0,94	0,764	24	0	
13.07.2026	67	49,18	17,82	45,84	44,91	44,56	44,04	0	0,87	0,798	24	0	
14.07.2026	66,75	51,06	15,69	21,72	21,27	21,19	20,93	0	0,34	0,333	24	0	
15.07.2026	25,95	26,05	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	24,07	24,05	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	23,36	23,29	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	23,05	22,98	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	22,69	22,63	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	22,42	22,37	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	22,26	22,19	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	22,22	22,15	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1012,7	992,21	983,62	972,1	0,02	20,11	16,849	696	0	
Средние:	54,89	42,49	12,4										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	43499,42	42211,21	42156,14	41667,89	0,55	543,32	1374,823	14101	0
22/07/2624:	44512,12	43203,42	43139,76	42639,99	0,57	563,43	1391,672	14797	0
Итого:	1012,7	992,21	983,62	972,1	0,02	20,11	16,849	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр = Qi
Траб x Tнш

0,000

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Для документов

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

24 ИЮЛ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 000 Парк-Сервис

Адрес: Вейделя 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,13	56,37	9,76	49,28	48,33	48,86	48,18	0	0,15	0,471	24	0	
25.06.2026	66,07	56,73	9,34	48,88	47,9	48,46	47,74	0	0,16	0,444	24	0	
26.06.2026	66,39	56,78	9,61	46,89	45,94	46,53	45,82	0	0,12	0,443	24	0	
27.06.2026	66,13	56,12	10,01	46,16	45,24	45,78	45,1	0	0,14	0,453	24	0	
28.06.2026	66,09	56,74	9,35	50,25	49,3	49,89	49,18	0	0,12	0,46	24	0	
29.06.2026	66,77	56,15	10,62	47,37	46,42	46,98	46,28	0	0,14	0,493	24	0	
30.06.2026	67,03	55,4	11,63	43,92	43,04	43,49	42,89	0	0,15	0,502	24	0	
01.07.2026	66,96	55,34	11,62	42,46	41,63	41,99	41,43	0	0,2	0,484	24	0	
02.07.2026	66,66	56,04	10,62	46,1	45,2	45,5	44,83	0	0,37	0,478	24	0	
03.07.2026	67,4	54,53	12,87	39,39	38,63	38,73	38,2	0	0,43	0,498	24	0	
04.07.2026	67,79	54,89	12,9	38,84	38,05	38,18	37,65	0	0,4	0,49	24	0	
05.07.2026	68,16	55,04	13,12	36,04	35,26	35,41	34,89	0	0,37	0,459	24	0	
06.07.2026	67,57	55,44	12,13	38,13	37,33	37,47	36,94	0	0,39	0,451	24	0	
07.07.2026	67,6	55,1	12,5	37,19	36,44	36,52	35,98	0	0,46	0,455	24	0	
08.07.2026	66,92	55,56	11,36	40,66	39,9	39,96	39,42	0	0,48	0,453	24	0	
09.07.2026	66,86	56,15	10,71	41,97	41,12	41,27	40,67	0	0,45	0,441	24	0	
10.07.2026	68,04	54,51	13,53	33,04	32,33	32,4	31,93	0	0,4	0,435	24	0	
11.07.2026	67,72	55,27	12,45	36,15	35,43	35,59	35,09	0	0,34	0,441	24	0	
12.07.2026	67,77	55,02	12,75	36,08	35,34	35,81	35,29	0	0,05	0,448	24	0	
13.07.2026	67,37	54,63	12,74	37,81	37,06	37,6	37,08	0	-0,02	0,47	24	0	
14.07.2026	67,07	55,81	11,26	18,33	17,98	18,22	17,96	0	0,02	0,201	24	0	
15.07.2026	26,33	26,42	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	24,77	24,59	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,07	23,83	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	23,73	23,46	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	23,33	23,07	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,03	22,77	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	22,81	22,54	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	22,7	22,41	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				854,94	837,87	844,64	832,55	0	5,32	9,47	696	0	
Средние:	55,14	46,78	8,36										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	11683,43	11314,2	11435,78	11292,31	17,99	21,89	385,241	5675	0
22/07/2624:	12538,37	12152,07	12280,42	12124,86	17,99	27,21	394,711	6371	0
Итого:	854,94	837,87	844,64	832,55	0	5,32	9,47	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись:  А.В. Спирина
Ф.И.О. «Парк-Сервис»
Для документов
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240
ОГРНИП 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0,000

24 ИЮЛ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г. - 22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВВФ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,78	55,78	11	74,87	73,33	73,74	72,68	0	0,65	0,803	24	0	
25.06.2026	66,71	55,72	10,99	74,57	73,09	73,52	72,48	0	0,61	0,806	24	0	
26.06.2026	67,04	55,6	11,44	72,09	70,6	71,11	70,09	0	0,51	0,806	24	0	
27.06.2026	66,89	55,45	11,44	71,03	69,61	70,09	69,13	0	0,48	0,796	24	0	
28.06.2026	66,88	55,19	11,69	75,48	73,97	74,51	73,47	0	0,5	0,867	24	0	
29.06.2026	67,62	55,53	12,09	74,96	73,43	74,03	73,01	0	0,42	0,888	24	0	
30.06.2026	67,86	54,34	13,52	65,27	63,91	64,33	63,44	0	0,47	0,865	24	0	
01.07.2026	67,7	54,76	12,94	67,23	65,87	66,3	65,38	0	0,49	0,852	24	0	
02.07.2026	67,49	55,04	12,45	69,17	67,75	68,19	67,22	0	0,53	0,844	24	0	
03.07.2026	68,25	53,39	14,86	61,7	60,42	60,79	60	0	0,42	0,896	24	0	
04.07.2026	68,59	53,73	14,86	57,29	56,1	56,51	55,77	0	0,33	0,836	24	0	
05.07.2026	68,98	53,04	15,94	53,95	52,82	53,22	52,52	0	0,3	0,841	24	0	
06.07.2026	69,07	53,65	15,42	51,87	50,75	51,22	50,54	0	0,21	0,782	24	0	
07.07.2026	69,52	53,71	15,81	48,87	47,82	48,27	47,63	0	0,19	0,755	24	0	
08.07.2026	67,87	54,36	13,51	58,55	57,31	57,93	57,15	0	0,16	0,774	24	0	
09.07.2026	67,85	54,74	13,11	60,31	59,05	59,6	58,76	0	0,29	0,774	24	0	
10.07.2026	68,93	53,92	15,01	50,03	49,01	49,48	48,8	0	0,21	0,735	24	0	
11.07.2026	68,55	54,63	13,92	52,49	51,4	52,1	51,37	0	0,03	0,715	24	0	
12.07.2026	68,58	54,14	14,44	53,39	52,3	53,07	52,34	0	-0,04	0,755	24	0	
13.07.2026	68,11	54,98	13,13	57,34	56,15	56,8	55,98	0	0,17	0,735	24	0	
14.07.2026	67,73	56,59	11,14	21,9	21,45	21,6	21,29	0	0,16	0,238	24	0	
15.07.2026	23,87	24,26	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	22,95	23,02	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	22,5	22,54	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	22,3	22,32	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	21,91	21,94	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	21,7	21,74	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	21,61	21,63	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	21,59	21,61	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1272,3	1246,14	1256,4	1239,05	0	7,09	16,363	696	0	
Средние:	55,35	45,77	9,58										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624	12480,9	12100,16	12162,91	12018,6	0	81,56	401,85	3660	0
22/07/2624	13753,26	13346,3	13419,32	13257,65	0	88,65	418,213	4356	0
Итого:	1272,36	1246,14	1256,41	1239,05	0	7,09	16,363	696	0

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_н _____
Траб х Т_{нш}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.В. Спирина /
Ф.И.О.

Подпись / Е.В. Жукова /
Ф.И.О.



24 ИЮЛ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:5487

Адрес: пр. Краснопольский 25

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хДВ59

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
24.06.2026	66,51	51,93	14,58	120,98	118,6	118,89	117,4	0	1,2	1,73	0	24	0
25.06.2026	66,54	52,52	14,02	122,53	120,11	120,51	118,96	0	1,15	1,682	0	24	0
26.06.2026	66,81	52,33	14,48	121,2	118,77	119,25	117,71	0	1,06	1,717	0	24	0
27.06.2026	66,61	51,83	14,78	118,45	116,1	116,52	115,07	0	1,03	1,714	0	24	0
28.06.2026	66,55	51,26	15,29	118,74	116,39	116,82	115,39	0,01	1	1,776	0	24	0
29.06.2026	67,28	51,76	15,52	104,43	102,3	102,77	101,49	0	0,81	1,587	0	24	0
30.06.2026	67,35	53,19	14,16	88,49	86,65	87,25	86,14	0	0,51	1,228	0	24	0
01.07.2026	67,23	53,55	13,68	93,47	91,58	92,02	90,78	0	0,8	1,252	0	24	0
02.07.2026	67,03	53,89	13,14	96,83	94,88	95,24	93,97	0	0,91	1,247	0	24	0
03.07.2026	67,73	52,77	14,96	81,81	80,11	80,27	79,25	0	0,86	1,196	0	24	0
04.07.2026	68,03	52,79	15,24	77,4	75,8	75,95	74,97	0	0,83	1,154	0	24	0
05.07.2026	68,45	54,27	14,18	69,39	67,96	68,17	67,24	0	0,72	0,964	0	24	0
06.07.2026	68,5	62,1	6,4	69,92	68,45	69,48	68,24	0	0,21	0,445	0	24	0
07.07.2026	68,55	46,55	22	48,46	47,44	47,65	47,15	0	0,29	1,04	0	24	0
08.07.2026	66,98	48,29	18,69	56,3	55,17	55,47	54,88	0	0,29	1,029	0	24	0
09.07.2026	67,04	48,28	18,76	57,18	56,02	56,31	55,7	0	0,32	1,052	0	24	0
10.07.2026	67,98	47,04	20,94	50,58	49,52	49,75	49,22	0	0,3	1,035	0	24	0
11.07.2026	67,57	48,39	19,18	49,45	48,43	48,66	48,15	0	0,28	0,928	0	24	0
12.07.2026	67,63	48,06	19,57	51,54	50,46	50,79	50,26	0	0,2	0,988	0	24	0
13.07.2026	67,21	49,11	18,1	53,88	52,81	53,21	52,63	0	0,18	0,954	0	24	0
14.07.2026	66,91	50,75	16,16	25,8	25,26	25,49	25,2	0	0,06	0,407	0	24	0
15.07.2026	26,38	26,41	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
16.07.2026	25,03	24,93	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
17.07.2026	24,34	24,25	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
18.07.2026	23,97	23,83	0,14	0	0	0,01	0,01	0	-0,01	0	0	24	0
19.07.2026	23,72	23,66	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
20.07.2026	23,34	23,27	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
21.07.2026	23,02	22,99	0,03	0	0	0,01	0,01	0	-0,01	0	0	24	0
22.07.2026	22,97	22,92	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
Итого:				1676,8	1642,81	1650,4	1629,82	0,01	12,99	25,125	0	696	0
Средние:	55,42	43,89	11,52										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624	34487,58	33337,27	33468,92	33098,71	0,83	238,56	1316,237	0	5652	0
22/07/2624	36164,41	34980,08	35119,41	34728,53	0,84	251,55	1341,362	0	6348	0
Итого:	1676,83	1642,81	1650,49	1629,82	0,01	12,99	25,125	0	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / А.В. Спирина /
Ф.И.О.

Подпись / Е.В. Жукова /
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

24 ИЮЛ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор №:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	65,41	54,13	11,28	50,66	49,65	50,71	50,02	0	-0,37	0,558	24	0	
25.06.2026	65,47	54,71	10,76	53,76	52,75	53,8	53,04	0	-0,29	0,567	24	0	
26.06.2026	65,69	54,38	11,31	52,21	51,17	52,2	51,53	0	-0,36	0,578	24	0	
27.06.2026	65,48	54,02	11,46	50,3	49,36	50,29	49,62	0	-0,26	0,565	24	0	
28.06.2026	65,52	54,21	11,31	52,28	51,28	52,25	51,54	0	-0,26	0,579	24	0	
29.06.2026	66,12	53,02	13,1	49,19	48,25	49,13	48,47	0	-0,22	0,63	24	0	
30.06.2026	66,3	52,81	13,49	47,92	46,95	47,85	47,28	0	-0,33	0,634	24	0	
01.07.2026	66,26	53,75	12,51	49,19	48,25	49,15	48,49	0	-0,24	0,602	24	0	
02.07.2026	66,02	53,14	12,88	49,34	48,36	49,27	48,62	0	-0,26	0,624	24	0	
03.07.2026	66,51	52,81	13,7	45,51	44,58	45,46	44,87	0	-0,29	0,615	24	0	
04.07.2026	66,84	53,08	13,76	44,62	43,74	44,57	43,99	0	-0,25	0,6	24	0	
05.07.2026	67,16	52,64	14,52	41,93	41,08	41,9	41,37	0	-0,29	0,596	24	0	
06.07.2026	67,18	52,86	14,32	39,45	38,67	39,43	38,9	0	-0,23	0,553	24	0	
07.07.2026	67,51	51,6	15,91	36,08	35,33	36,04	35,58	0	-0,25	0,562	24	0	
08.07.2026	66,23	53,14	13,09	43,33	42,42	43,32	42,77	0	-0,35	0,554	24	0	
09.07.2026	66,09	53,11	12,98	43,21	42,34	43,18	42,61	0	-0,27	0,549	24	0	
10.07.2026	66,99	52,5	14,49	37,35	36,63	37,37	36,89	0	-0,26	0,527	24	0	
11.07.2026	66,69	52,84	13,85	38,79	38,04	38,85	38,35	0	-0,31	0,525	24	0	
12.07.2026	66,8	53,5	13,3	40,1	39,3	40,13	39,57	0	-0,27	0,52	24	0	
13.07.2026	66,44	53,51	12,93	43,37	42,54	43,39	42,83	0	-0,29	0,549	24	0	
14.07.2026	66	55,59	10,41	16,8	16,45	16,83	16,58	0	-0,13	0,172	24	0	
15.07.2026	28,21	27,85	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	26,12	26,03	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,24	25,11	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,73	24,57	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,23	24,06	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,92	23,75	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	23,74	23,56	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,67	23,47	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				925,39	907,14	925,12	912,92	0	-5,78	11,659	696	0	
Средние:	54,91	45,5	9,4										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624	4744,94	4639,32	4717,57	4664,29	2,14	-24,97	100,042	2199	0
22/07/2624	5670,33	5546,46	5642,69	5577,21	2,14	-30,75	111,701	2895	0
Итого:	925,39	907,14	925,12	912,92	0	-5,78	11,659	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	НС
24.06.2026	65,97	55,22	10,75	84,52	82,82	83,54	82,37	0	0,45	1,036	24	0	
25.06.2026	65,98	55,38	10,6	86,18	84,51	85,14	83,95	0	0,56	1,041	24	0	
26.06.2026	66,23	55,2	11,03	79,71	78,12	78,75	77,62	0	0,5	1	24	0	
27.06.2026	66,08	55,21	10,87	83,03	81,39	82,04	80,89	0	0,5	1,028	24	0	
28.06.2026	66,06	55,78	10,28	85,21	83,54	84,28	83,06	0	0,48	0,999	24	0	
29.06.2026	66,71	55,06	11,65	80,39	78,81	79,47	78,37	0	0,44	1,067	24	0	
30.06.2026	66,95	54,32	12,63	75,66	74,16	74,8	73,78	0	0,38	1,089	24	0	
01.07.2026	66,86	54,39	12,47	75,59	74,08	74,68	73,64	0	0,44	1,072	24	0	
02.07.2026	66,63	54,6	12,03	78,66	77,1	77,66	76,57	0	0,53	1,079	24	0	
03.07.2026	67,17	54,43	12,74	74,59	73,13	73,52	72,54	0	0,59	1,084	24	0	
04.07.2026	67,52	54,51	13,01	69,24	67,82	68,26	67,31	0	0,51	1,024	24	0	
05.07.2026	67,85	53,37	14,48	64,29	62,98	63,33	62,5	0	0,48	1,062	24	0	
06.07.2026	67,93	53,87	14,06	62,47	61,21	61,6	60,75	0	0,46	0,999	24	0	
07.07.2026	68,3	53,33	14,97	54,8	53,67	54,03	53,33	0	0,34	0,933	24	0	
08.07.2026	66,84	54,35	12,49	69,2	67,81	68,28	67,37	0	0,44	0,984	24	0	
09.07.2026	66,76	54,81	11,95	72,69	71,19	71,67	70,66	0	0,53	0,988	24	0	
10.07.2026	67,73	53,64	14,09	61,12	59,86	60,21	59,41	0	0,45	0,979	24	0	
11.07.2026	67,4	54,47	12,93	62,24	60,97	61,54	60,71	0	0,26	0,914	24	0	
12.07.2026	67,48	54,23	13,25	64,31	62,97	63,87	62,99	0	-0,02	0,968	24	0	
13.07.2026	67,12	54,94	12,18	68,06	66,68	67,5	66,52	0	0,16	0,943	24	0	
14.07.2026	66,67	55,16	11,51	24,16	23,67	23,89	23,55	0	0,12	0,317	24	0	
15.07.2026	28,17	27,83	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	26,22	25,96	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,21	24,94	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,68	24,4	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,25	23,98	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,98	23,7	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	23,7	23,43	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,6	23,32	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1476,1	1446,49	1458	1437,89	0	8,6	20,606	696	0	
Средние:	55,38	46,33	9,04										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/06/262	20921,94	20248,91	20439,31	20184,48	0,15	64,43	816,366	5649	0
22/07/262	22398,06	21695,4	21897,37	21622,37	0,15	73,03	836,972	6345	0
Итого:	1476,12	1446,49	1458,06	1437,89	0	8,6	20,606	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х5Е62

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,68	56,03	10,65	86,02	84,31	85,86	84,61	0	-0,3	0,898	23	1	*
25.06.2026	66,77	55,88	10,89	88,69	86,94	88,68	87,4	0	-0,46	0,947	24	0	
26.06.2026	67,02	56,22	10,8	87,15	85,41	87,21	85,94	0	-0,53	0,921	24	0	
27.06.2026	66,87	56,47	10,4	88	86,25	88,18	86,89	0	-0,64	0,897	24	0	
28.06.2026	66,85	55,87	10,98	89,82	88,02	90	88,7	0	-0,68	0,965	24	0	
29.06.2026	67,56	55,76	11,8	85,96	84,19	86,13	84,89	0	-0,7	0,995	24	0	
30.06.2026	67,79	56	11,79	85,29	83,56	85,48	84,22	0	-0,66	0,985	24	0	
01.07.2026	67,68	55,39	12,29	85,7	83,95	85,83	84,6	0	-0,65	1,03	24	0	
02.07.2026	67,44	55,47	11,97	86,15	84,39	86,16	84,91	0	-0,52	1,011	24	0	
03.07.2026	68,02	55,73	12,29	83,92	82,22	83,77	82,56	0	-0,34	1,006	24	0	
04.07.2026	68,4	56,12	12,28	81,68	80	81,65	80,46	0	-0,46	0,981	24	0	
05.07.2026	68,78	56,13	12,65	79,69	78,01	79,72	78,58	0	-0,57	0,99	24	0	
06.07.2026	68,89	56,56	12,33	79,54	77,86	79,61	78,42	0	-0,56	0,96	24	0	
07.07.2026	69,33	56,7	12,63	77,54	75,86	77,63	76,46	0	-0,6	0,958	24	0	
08.07.2026	67,71	56,05	11,66	81,38	79,7	81,56	80,36	0	-0,66	0,928	24	0	
09.07.2026	67,65	56,31	11,34	82,62	80,94	82,71	81,5	0	-0,56	0,917	24	0	
10.07.2026	68,67	57,55	11,12	78,23	76,55	78,45	77,27	0	-0,72	0,852	24	0	
11.07.2026	68,29	57,46	10,83	79,6	77,92	79,91	78,69	0	-0,77	0,84	24	0	
12.07.2026	68,38	56,84	11,54	79,53	77,85	79,85	78,66	0	-0,81	0,9	24	0	
13.07.2026	67,95	56,44	11,51	80,14	78,46	80,47	79,28	0	-0,82	0,901	24	0	
14.07.2026	67,45	57,32	10,13	29,89	29,28	30,05	29,61	0,01	-0,33	0,297	24	0	
15.07.2026	29,84	30,31	-0,47	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	27,27	27,61	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	26,32	26,43	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	25,84	25,81	0,03	0	0	0	0	0,01	0	0	24	0	*
19.07.2026	25,46	25,36	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	25,19	25,05	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,93	24,77	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,71	24,56	0,15	0	0	0	0	0,01	0	0	24	0	*
Итого:				1696,5	1661,67	1698,9	1674,01	0,03	-12,34	19,179	695	1	
Средние:	56,33	48	8,32										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/262	22481,53	21710,7	22150,92	21855,32	0,02	-144,62	779,155	4859	2
22/07/262	24178,07	23372,37	23849,83	23529,33	0,05	-156,96	798,334	5554	3
Итого:	1696,54	1661,67	1698,91	1674,01	0,03	-12,34	19,179	695	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

А.В. Спирина
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хСЕ22

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	65,86	57,17	8,69	124,65	122,24	125,42	123,55	0	-1,31	1,062	0	24	0	
25.06.2026	65,91	57,34	8,57	126,11	123,63	126,9	124,94	0	-1,31	1,057	0	24	0	
26.06.2026	66,1	57,11	8,99	116,91	114,62	117,76	116	0	-1,38	1,03	0	24	0	
27.06.2026	65,98	57,12	8,86	122,4	119,99	123,41	121,56	0	-1,57	1,058	0	24	0	
28.06.2026	65,98	57,51	8,47	132,45	129,84	133,6	131,54	0	-1,7	1,101	0	24	0	
29.06.2026	66,58	56,8	9,78	113,45	111,17	114,37	112,67	0	-1,5	1,084	0	24	0	
30.06.2026	66,8	56,86	9,94	108,41	106,22	109,39	107,75	0	-1,53	1,053	0	24	0	
01.07.2026	66,65	56,62	10,03	105,57	103,46	106,26	104,69	0	-1,23	1,037	0	24	0	
02.07.2026	66,51	57,21	9,3	119,31	116,9	119,69	117,88	0	-0,98	1,084	0	24	0	
03.07.2026	67	56,66	10,34	105,43	103,24	105,47	103,89	0	-0,65	1,064	0	24	0	
04.07.2026	67,31	56,3	11,01	101,8	99,72	101,73	100,22	0	-0,5	1,096	0	24	0	
05.07.2026	67,68	56,03	11,65	93,64	91,68	93,69	92,32	0	-0,64	1,066	0	24	0	
06.07.2026	67,68	56,04	11,64	88,97	87,17	89,1	87,8	0	-0,63	1,014	0	24	0	
07.07.2026	68,08	55,4	12,68	81,03	79,32	81,32	80,15	0	-0,83	1,003	0	24	0	
08.07.2026	66,68	56,27	10,41	97,71	95,77	98,22	96,79	0	-1,02	0,997	0	24	0	
09.07.2026	66,6	56,52	10,08	102,64	100,56	103,09	101,55	0	-0,99	1,014	0	24	0	
10.07.2026	67,5	56,15	11,35	86,09	84,36	87,12	85,83	0	-1,47	0,957	0	24	0	
11.07.2026	67,24	56,81	10,43	91,22	89,34	92,5	91,11	0	-1,77	0,932	0	24	0	
12.07.2026	67,29	56,02	11,27	89,41	87,55	90,62	89,28	0	-1,73	0,985	0	24	0	
13.07.2026	66,95	56,74	10,21	98,81	96,8	100,12	98,61	0	-1,81	0,989	0	24	0	
14.07.2026	66,63	57,37	9,26	42,46	41,6	43,05	42,39	0,01	-0,79	0,385	0	24	0	
15.07.2026	27,82	27,78	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,62	25,42	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,67	24,43	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,2	23,96	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	23,75	23,51	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,26	23,04	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	22,92	22,68	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	22,67	22,44	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				2148,4	2105,18	2162,8	2130,52	0,01	-25,34	21,068	0	696	0	
Средние:	55,1	47,7	7,4											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/06/26г.:	28214,71	27284,37	27701,8	27265,69	1,23	18,68	788,996	0	5003	2
22/07/26г.:	30363,18	29389,55	29864,63	29396,21	1,24	-6,66	810,064	0	5699	2
Итого:	2148,47	2105,18	2162,83	2130,52	0,01	-25,34	21,068	0	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб x T _{шт}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	67,18	50,54	16,64	42,97	42,07	42,13	41,62	0	0,45	0,697	24	0	
25.06.2026	67,24	50,93	16,31	43,69	42,77	42,83	42,31	0	0,46	0,696	24	0	
26.06.2026	67,5	51,41	16,09	41,25	40,43	40,42	39,91	0	0,52	0,651	24	0	
27.06.2026	67,31	51,65	15,66	43,27	42,37	42,45	41,92	0	0,45	0,664	24	0	
28.06.2026	67,3	51,69	15,61	46,05	45,13	45,24	44,66	0	0,47	0,702	24	0	
29.06.2026	68,09	50,61	17,48	42,19	41,33	41,34	40,83	0	0,5	0,721	24	0	
30.06.2026	68,32	50,59	17,73	41,35	40,51	40,5	39,99	0	0,52	0,718	24	0	
01.07.2026	68,16	50,63	17,53	41,72	40,86	40,82	40,31	0	0,55	0,716	24	0	
02.07.2026	68,05	50,45	17,6	41,47	40,61	40,54	40,05	0	0,56	0,712	24	0	
03.07.2026	68,74	50,29	18,45	39,17	38,35	38,21	37,75	0	0,6	0,709	24	0	
04.07.2026	69,1	49,67	19,43	37,87	37,06	36,91	36,48	0	0,58	0,72	24	0	
05.07.2026	69,44	49,85	19,59	36,68	35,88	35,73	35,31	0	0,57	0,7	24	0	
06.07.2026	69,62	49,76	19,86	33,49	32,75	32,58	32,28	0	0,47	0,648	24	0	
07.07.2026	69,97	49,29	20,68	31,93	31,18	31,03	30,68	0	0,5	0,645	24	0	
08.07.2026	68,27	51,27	17	38,47	37,68	37,6	37,14	0	0,54	0,639	24	0	
09.07.2026	68,33	50,85	17,48	39,1	38,27	38,19	37,71	0	0,56	0,669	24	0	
10.07.2026	69,38	49,99	19,39	33,34	32,61	32,45	32,07	0	0,54	0,633	24	0	
11.07.2026	69,01	51,77	17,24	33,87	33,15	33,11	32,68	0	0,47	0,571	24	0	
12.07.2026	69	50	19	35,63	34,85	35,03	34,61	0	0,24	0,664	24	0	
13.07.2026	68,58	51,13	17,45	36,72	35,94	36,27	35,79	0	0,15	0,628	24	0	
14.07.2026	68,32	53,15	15,17	16,1	15,78	15,88	15,66	0	0,12	0,238	24	0	
15.07.2026	25	24,76	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	23,66	23,41	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	23,05	22,81	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	22,87	22,62	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	22,56	22,34	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	22,42	22,2	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	22,3	22,09	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	22,25	22,04	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				796,33	779,58	779,26	769,76	0	9,82	13,741	696	0	
Средние:	55,89	43,02	12,87										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:0	17981,56	17349,69	17505,03	17299,8	0,01	49,94	708,321	5342	1508
22/07/2624:0	18777,89	18129,27	18284,29	18069,5	0,01	59,76	722,062	6038	1508
Итого:	796,33	779,58	779,26	769,76	0	9,82	13,741	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Для документов

ИНН 7448199350

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Инспектор СТИ 5 ЭР

БОЛТАЧЕВА Л.А.

25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ5С6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,7	55,09	11,61	97,55	95,58	98,57	97,18	0	-1,6	1,109	24	0	
25.06.2026	66,76	54,47	12,29	94,4	92,5	95,2	93,92	0	-1,42	1,137	24	0	
26.06.2026	67,01	54,53	12,48	90,71	88,87	91,24	90	0	-1,13	1,11	24	0	
27.06.2026	66,82	54,88	11,94	93,93	92,03	94,44	93,1	0	-1,07	1,098	24	0	
28.06.2026	66,81	55,46	11,35	101,13	99,08	101,66	100,22	0	-1,14	1,122	24	0	
29.06.2026	67,59	50,88	16,71	80,83	79,16	80,9	79,92	0	-0,76	1,318	24	0	
30.06.2026	67,7	50,1	17,6	67,01	65,62	66,98	66,19	0	-0,57	1,154	24	0	
01.07.2026	67,59	50,58	17,01	71,05	69,59	71,02	70,18	0	-0,59	1,182	24	0	
02.07.2026	67,49	51,64	15,85	74,98	73,45	74,94	74,01	0	-0,56	1,166	24	0	
03.07.2026	68,2	50,65	17,55	73	71,49	72,9	72,04	0	-0,55	1,254	24	0	
04.07.2026	68,53	50,57	17,96	67,39	65,97	67,26	66,47	0	-0,5	1,185	24	0	
05.07.2026	68,84	50,34	18,5	64,24	62,9	64,11	63,31	0	-0,41	1,163	24	0	
06.07.2026	69,06	50,56	18,5	63,63	62,29	63,48	62,71	0	-0,42	1,15	24	0	
07.07.2026	69,42	50,53	18,89	60,41	59,13	60,26	59,51	0	-0,38	1,118	24	0	
08.07.2026	67,71	51,77	15,94	70,58	69,13	70,65	69,76	0	-0,63	1,101	24	0	
09.07.2026	67,76	52,27	15,49	70,03	68,56	70,03	69,14	0	-0,58	1,06	24	0	
10.07.2026	68,81	51,73	17,08	62,85	61,52	62,88	62,1	0	-0,58	1,05	24	0	
11.07.2026	68,45	52,53	15,92	63,89	62,54	64,19	63,39	0	-0,85	0,995	24	0	
12.07.2026	68,46	52,18	16,28	64,36	63,01	65	64,18	0	-1,17	1,026	24	0	
13.07.2026	68,06	51,99	16,07	70,17	68,71	70,73	69,88	0	-1,17	1,104	24	0	
14.07.2026	67,76	53,99	13,77	30,21	29,56	30,38	29,98	0	-0,42	0,407	24	0	
15.07.2026	29,12	29,16	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	26,82	26,73	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,77	25,6	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	25,26	25,05	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,7	24,48	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	24,36	24,13	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,12	23,86	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,01	23,73	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1532,3	1500,69	1536,8	1517,19	0	-16,5	23,009	696	0	
Средние:	56,19	44,8	11,38										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:0	31099,29	30032,2	30897,86	30512,64	1,13	-480,44	1135,216	5359	1490
22/07/2624:0	32631,64	31532,89	32434,68	32029,83	1,13	-496,94	1158,225	6055	1490
Итого:	1532,35	1500,69	1536,82	1517,19	0	-16,5	23,009	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес: пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xEO69

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,5	50,29	16,21	73,5	72,02	73,21	72,36	0	-0,34	1,167	24	0	
25.06.2026	66,52	50,37	16,15	72,05	70,63	71,78	70,95	0	-0,32	1,141	24	0	
26.06.2026	66,78	50,1	16,68	70,36	68,93	70,11	69,29	0	-0,36	1,149	24	0	
27.06.2026	66,6	50,41	16,19	73,41	71,95	73,13	72,27	0	-0,32	1,168	24	0	
28.06.2026	66,6	50,14	16,46	76,88	75,35	76,55	75,64	0	-0,29	1,24	24	0	
29.06.2026	67,37	48,95	18,42	68,16	66,78	67,88	67,13	0	-0,35	1,228	24	0	
30.06.2026	67,6	49,49	18,11	67,04	65,65	66,8	66,03	0	-0,38	1,187	24	0	
01.07.2026	67,44	49,37	18,07	70,35	68,9	69,97	69,15	0	-0,25	1,242	24	0	
02.07.2026	67,31	49,38	17,93	68,17	66,79	67,78	67,02	0	-0,23	1,196	24	0	
03.07.2026	67,98	48,49	19,49	62,57	61,26	62,19	61,51	0	-0,25	1,195	24	0	
04.07.2026	68,35	48,44	19,91	61,32	60,03	60,92	60,24	0	-0,21	1,195	24	0	
05.07.2026	68,68	48,29	20,39	59,44	58,19	59,08	58,45	0	-0,26	1,184	24	0	
06.07.2026	68,91	48,23	20,68	54,27	53,09	54,03	53,47	0	-0,38	1,099	24	0	
07.07.2026	69,2	47,98	21,22	53,03	51,9	52,81	52,25	0	-0,35	1,098	24	0	
08.07.2026	67,54	49,61	17,93	63,28	61,98	63	62,28	0	-0,3	1,112	24	0	
09.07.2026	67,61	49,81	17,8	62,92	61,63	62,62	61,86	0	-0,23	1,096	24	0	
10.07.2026	68,62	49,21	19,41	54,12	52,99	53,99	53,32	0	-0,33	1,029	24	0	
11.07.2026	68,26	49,74	18,52	56,48	55,28	56,45	55,77	0	-0,49	1,024	24	0	
12.07.2026	68,25	49,41	18,84	57,92	56,71	58,01	57,33	0	-0,62	1,069	24	0	
13.07.2026	67,84	49,44	18,4	59,54	58,31	59,69	58,98	0	-0,67	1,074	24	0	
14.07.2026	67,6	51,17	16,43	26,05	25,53	26,13	25,8	0	-0,27	0,42	24	0	
15.07.2026	28,18	30,28	-2,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	26,15	27,5	-1,35	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,2	25,95	-0,75	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,58	24,99	-0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	23,99	24,23	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,63	23,76	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	23,39	23,44	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,23	23,21	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1310,8	1283,9	1306,1	1291,1	0	-7,2	23,313	696	0	
Средние:	55,85	42,81	13,04										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/26	78718,2	76453,6	77757,7	76910	32,58	-456,34	2508,468	19449	0
22/07/26	80029	77737,5	79063,8	78201,1	32,58	-463,54	2531,781	20145	0
Итого:	1310,86	1283,9	1306,13	1291,1	0	-7,2	23,313	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хСА7Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,45	58,49	7,96	139,24	136,51	136,37	134,23	0	2,28	1,085	0	24	0	
25.06.2026	66,48	58,14	8,34	137,87	135,14	135,05	132,93	0	2,21	1,127	0	24	0	
26.06.2026	66,72	58,77	7,95	139,13	136,33	136,42	134,28	0	2,05	1,082	0	24	0	
27.06.2026	66,51	58,72	7,79	149,9	146,91	147,09	144,77	0	2,14	1,143	0	24	0	
28.06.2026	66,52	58,82	7,7	151,06	148,05	148,36	146,02	0,01	2,03	1,138	0	24	0	
29.06.2026	67,17	57,82	9,35	129,47	126,85	126,96	125	0	1,85	1,186	0	24	0	
30.06.2026	67,46	58,05	9,41	131,3	128,61	128,65	126,66	0	1,95	1,21	0	24	0	
01.07.2026	67,3	57,86	9,44	128,86	126,22	126,27	124,32	0	1,9	1,191	0	24	0	
02.07.2026	67,19	58,08	9,11	133,6	130,9	130,88	128,86	0	2,04	1,193	0	24	0	
03.07.2026	67,82	57,26	10,56	112,08	109,75	109,45	107,77	0	1,98	1,158	0	24	0	
04.07.2026	68,16	56,72	11,44	101,67	99,57	99,28	97,8	0	1,77	1,137	0	24	0	
05.07.2026	68,45	55,96	12,49	94,06	92,08	91,83	90,49	0	1,59	1,152	0	24	0	
06.07.2026	68,61	55,86	12,75	86,62	84,79	84,56	83,33	0	1,46	1,081	0	24	0	
07.07.2026	68,88	54,96	13,92	77,23	75,61	75,34	74,26	0	1,35	1,052	0	24	0	
08.07.2026	67,33	56,89	10,44	103,54	101,43	101,36	99,86	0	1,57	1,06	0	24	0	
09.07.2026	67,44	57,15	10,29	109,75	107,51	107,28	105,68	0	1,83	1,104	0	24	0	
10.07.2026	68,33	55,38	12,95	80,57	78,87	78,65	77,54	0	1,33	1,019	0	24	0	
11.07.2026	68,03	56,35	11,68	87,15	85,34	85,31	84,06	0	1,28	0,995	0	24	0	
12.07.2026	67,99	56,1	11,89	84,66	82,89	83,06	81,85	0	1,04	0,985	0	24	0	
13.07.2026	67,66	56,87	10,79	96,65	94,62	95,05	93,65	0	0,97	1,02	0	24	0	
14.07.2026	67,42	58,04	9,38	41,85	41	41,18	40,54	0,01	0,46	0,383	0	24	0	
15.07.2026	28,07	28,02	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,75	25,59	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,74	24,55	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,31	24,09	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	23,82	23,61	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,57	23,34	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	23,35	23,12	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,19	22,95	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				2316,2	2268,98	2268,4	2233,9	0,02	35,08	22,501	0	696	0	
Средние:	55,68	48,19	7,48											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624	82061,71	79744,88	80144,25	79078,58	2,41	666,3	2125,501	0	14076	0
22/07/2624	84377,97	82013,86	82412,65	81312,48	2,43	701,38	2148,002	0	14772	0
Итого:	2316,26	2268,98	2268,4	2233,9	0,02	35,08	22,501	0	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,71	56,43	10,28	109,73	107,5	107,46	105,87	0	1,63	1,102	24	0	
25.06.2026	66,82	56,69	10,13	116,14	113,79	113,63	111,94	0	1,85	1,151	24	0	
26.06.2026	66,98	55,93	11,05	104,95	102,82	102,56	101,07	0	1,75	1,137	24	0	
27.06.2026	66,8	55,89	10,91	103,49	101,37	101,08	99,61	0	1,76	1,104	24	0	
28.06.2026	66,82	56,36	10,46	120,64	118,2	117,76	116,02	0	2,18	1,235	24	0	
29.06.2026	67,52	55,08	12,44	98,73	96,68	96,26	94,89	0	1,79	1,204	24	0	
30.06.2026	67,74	55,4	12,34	98,24	96,24	95,63	94,25	0,01	1,99	1,186	24	0	
01.07.2026	67,57	54,55	13,02	95,06	93,14	92,46	91,18	0	1,96	1,211	24	0	
02.07.2026	67,5	55,16	12,34	104,11	101,97	101,25	99,8	0	2,17	1,257	24	0	
03.07.2026	68,09	53,59	14,5	84,69	82,92	82,34	81,22	0	1,7	1,204	24	0	
04.07.2026	68,39	52,84	15,55	74,59	73,02	72,53	71,59	0	1,43	1,135	24	0	
05.07.2026	68,71	52,23	16,48	72,44	70,9	70,43	69,53	0	1,37	1,17	24	0	
06.07.2026	68,81	52,79	16,02	68,51	67,03	66,64	65,78	0	1,25	1,074	24	0	
07.07.2026	69,1	51,88	17,22	62,84	61,48	61,11	60,38	0	1,1	1,058	24	0	
08.07.2026	67,65	54,35	13,3	84,35	82,61	82,16	81,03	0	1,58	1,096	24	0	
09.07.2026	67,66	54,82	12,84	83,33	81,62	81,16	80,01	0	1,61	1,048	24	0	
10.07.2026	68,61	52,94	15,67	68,28	66,85	66,45	65,57	0	1,28	1,045	24	0	
11.07.2026	68,27	53,25	15,02	69,96	68,54	68,18	67,27	0	1,27	1,028	24	0	
12.07.2026	68,25	53,4	14,85	70,14	68,69	68,67	67,75	0	0,94	1,022	24	0	
13.07.2026	67,92	53,79	14,13	79,2	77,55	77,54	76,5	0	1,05	1,095	24	0	
14.07.2026	67,52	55,51	12,01	35,19	34,47	34,37	33,89	0	0,58	0,414	24	0	
15.07.2026	28,2	28,26	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,97	25,87	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,01	24,83	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,62	24,4	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,16	23,93	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,93	23,68	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	23,71	23,48	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,56	23,32	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1804,6	1767,39	1759,6	1735,15	0,01	32,24	22,976	696	0	
Средние:	55,95	46,22	9,72										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624	70972	68837,7	68777,08	67947,3	4,07	890,43	2221,857	14077	0
22/07/2624	72776,7	70605,1	70536,75	69682,4	4,08	922,67	2244,833	14773	0
Итого:	1804,61	1767,39	1759,67	1735,15	0,01	32,24	22,976	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Смирнова
Подпись
Ф.И.О. документа
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 1-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор №:3440167113

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	65,81	51,28	14,53	84,18	82,54	82,73	81,7	0	0,84	1,199	24	0	
25.06.2026	65,88	51,14	14,74	81,49	79,88	80,13	79,17	0	0,71	1,176	24	0	
26.06.2026	66,03	50,29	15,74	76,17	74,68	74,9	74,02	0	0,66	1,176	24	0	
27.06.2026	65,88	50,67	15,21	83,66	81,99	82,21	81,22	0	0,77	1,247	24	0	
28.06.2026	65,93	50,68	15,25	87,35	85,64	85,84	84,82	0	0,82	1,305	24	0	
29.06.2026	66,5	48,77	17,73	72,05	70,62	70,83	70,03	0	0,59	1,252	24	0	
30.06.2026	66,56	47,15	19,41	59,31	58,08	58,15	57,57	0	0,51	1,126	24	0	
01.07.2026	66,29	46,03	20,26	57,74	56,58	56,26	55,7	0	0,88	1,144	24	0	
02.07.2026	66,26	46,58	19,68	64,59	63,33	63,18	62,53	0	0,8	1,243	24	0	
03.07.2026	66,84	45,4	21,44	61,08	59,86	59,78	59,18	0	0,68	1,281	24	0	
04.07.2026	67,14	45,63	21,51	58,36	57,18	57,15	56,58	0	0,6	1,231	24	0	
05.07.2026	67,45	45,6	21,85	55,39	54,27	54,31	53,81	0	0,46	1,183	24	0	
06.07.2026	67,55	44,44	23,11	54,39	53,26	53,32	52,85	0	0,41	1,231	24	0	
07.07.2026	67,87	45,42	22,45	51,34	50,29	50,41	49,94	0	0,35	1,126	24	0	
08.07.2026	66,47	47,02	19,45	58,28	57,12	57,23	56,61	0	0,51	1,111	24	0	
09.07.2026	66,5	46,2	20,3	59,71	58,5	58,59	58	0	0,5	1,183	24	0	
10.07.2026	67,27	45,89	21,38	52,27	51,24	51,41	50,93	0	0,31	1,095	24	0	
11.07.2026	67	45,89	21,11	54,9	53,78	53,93	53,4	0	0,38	1,134	24	0	
12.07.2026	67,01	46,31	20,7	54,53	53,4	53,7	53,17	0	0,23	1,101	24	0	
13.07.2026	66,7	46,24	20,46	57,34	56,18	56,55	55,96	0	0,22	1,146	24	0	
14.07.2026	66,3	46,68	19,62	22,02	21,59	21,9	21,66	0	-0,07	0,422	24	0	
15.07.2026	27,14	26,6	0,54	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25	24,73	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,1	23,81	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	23,66	23,35	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	23,27	22,95	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,01	22,67	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	22,86	22,53	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	22,74	22,4	0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1306,1	1280,01	1282,5	1268,85	0	11,16	24,112	696	0	
Средние:	54,86	40,77	14,09										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624	48830,7	47402,9	47544,9	47025,4	1,15	377,41	1577,753	11630	0
22/07/2624	50136,8	48682,9	48827,41	48294,3	1,15	388,57	1601,865	12326	0
Итого:	1306,15	1280,01	1282,51	1268,85	0	11,16	24,112	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Подпись
Ф.И.О. 7448199350
ОГРН 1167456145240
ООО "Парк-Сервис"
Для документов
ОГРНИП 1167456145240

Представитель теплоснабж.организации

Л.А. Болтачева
Подпись
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор №:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х8А48

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,92	50,66	16,26	66,23	64,87	65,27	64,51	0	0,36	1,054	23	1	*
25.06.2026	67,06	49,59	17,47	67,32	66	66,24	65,48	0	0,52	1,152	24	0	
26.06.2026	67,35	50,09	17,26	64,38	63,08	63,35	62,6	0	0,48	1,087	24	0	
27.06.2026	67,1	51,23	15,87	69,05	67,65	68,04	67,2	0	0,45	1,072	24	0	
28.06.2026	67,1	50,9	16,2	73,71	72,23	72,71	71,81	0	0,42	1,171	24	0	
29.06.2026	67,91	49,51	18,4	65,43	64,1	64,34	63,6	0	0,5	1,175	24	0	
30.06.2026	68,19	48,93	19,26	62,92	61,6	61,83	61,12	0	0,48	1,187	24	0	
01.07.2026	67,91	49,58	18,33	57,25	56,05	56,2	55,55	0	0,5	1,026	24	0	
02.07.2026	67,87	49,91	17,96	64,4	63,06	63,15	62,44	0	0,62	1,131	24	0	
03.07.2026	68,67	51,21	17,46	67,05	65,63	65,71	64,89	0	0,74	1,146	24	0	
04.07.2026	69,26	53,97	15,29	71,43	69,91	70,17	69,19	0	0,72	1,07	24	0	
05.07.2026	69,51	52,73	16,78	66,96	65,54	65,69	64,82	0	0,72	1,099	24	0	
06.07.2026	69,83	55,78	14,05	71,12	69,6	69,95	68,95	0	0,65	0,98	24	0	
07.07.2026	70,16	56,62	13,54	74,29	72,66	73,17	72,09	0	0,57	0,985	24	0	
08.07.2026	68,28	52,59	15,69	66,28	64,88	65,08	64,24	0	0,64	1,019	24	0	
09.07.2026	68,49	54,15	14,34	68,65	67,22	67,47	66,56	0	0,66	0,963	24	0	
10.07.2026	69,53	57,8	11,73	80,02	78,27	79	77,78	0	0,49	0,919	24	0	
11.07.2026	69,13	58,4	10,73	81,5	79,79	80,67	79,42	0	0,37	0,854	24	0	
12.07.2026	69,14	57,51	11,63	79,33	77,63	78,69	77,49	0	0,14	0,903	24	0	
13.07.2026	68,67	55,27	13,4	71,8	70,29	71,16	70,16	0	0,13	0,94	24	0	
14.07.2026	68,4	53,68	14,72	23,96	23,46	23,57	23,26	0	0,2	0,344	24	0	
15.07.2026	28,92	28,98	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	27,09	26,99	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	26,24	26,09	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	25,8	25,63	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	25,37	25,19	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	25,12	24,94	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,85	24,66	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,61	24,43	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1413	1383,52	1391,4	1373,16	0	10,36	21,277	695	1	
Средние:	56,7	45,41	11,29										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:0	27447,89	26497,12	26768,03	26472,4	1,85	24,74	1107,09	5357	1493
22/07/2624:0	28860,97	27880,64	28159,49	27845,5	1,85	35,1	1128,37	6052	1494
Итого:	1413,08	1383,52	1391,46	1373,16	0	10,36	21,277	695	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина

Ф.И.О.

Для документов

ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР

Болтачева Л.А.

25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi

Траб х Тнш

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C


G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хFEF5 ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,89	52,54	14,35	42,08	41,23	40,89	40,37	0	0,86	0,588	21	3	*
25.06.2026	67,03	52,29	14,74	45,99	45,06	45,03	44,47	0	0,59	0,663	24	0	
26.06.2026	67,26	52,29	14,97	43,93	43,07	43,03	42,49	0	0,58	0,644	24	0	
27.06.2026	67,08	52,46	14,62	45,41	44,5	44,52	43,93	0	0,57	0,65	24	0	
28.06.2026	67,07	52,61	14,46	47,69	46,74	46,79	46,18	0	0,56	0,674	24	0	
29.06.2026	67,88	52,1	15,78	43,01	42,11	42,15	41,64	0	0,47	0,666	24	0	
30.06.2026	68,13	51,6	16,53	43,63	42,73	42,76	42,23	0	0,5	0,706	24	0	
01.07.2026	67,87	52,31	15,56	40,88	40,04	40,05	39,52	0	0,52	0,618	24	0	
02.07.2026	67,81	52,03	15,78	44,98	44,03	44,02	43,48	0	0,55	0,693	24	0	
03.07.2026	68,51	50,8	17,71	41,67	40,81	40,71	40,2	0	0,61	0,723	24	0	
04.07.2026	68,88	51,1	17,78	39,06	38,22	38,18	37,7	0	0,52	0,679	24	0	
05.07.2026	69,2	50,75	18,45	38,19	37,36	37,33	36,88	0	0,48	0,688	24	0	
06.07.2026	69,39	50,57	18,82	34,82	34,03	34,02	33,59	0	0,44	0,64	24	0	
07.07.2026	70,64	46,82	23,82	36,9	36,08	35,96	35,55	0	0,53	0,859	24	0	
08.07.2026	67,71	47,65	20,06	28,72	28,12	28,12	27,77	0	0,35	0,563	24	0	
09.07.2026	68,06	48,96	19,1	34,03	33,32	33,37	33	0	0,32	0,633	24	0	
10.07.2026	69,08	49,26	19,82	30,24	29,53	29,64	29,37	0	0,16	0,586	24	0	
11.07.2026	68,71	49,47	19,24	31,49	30,77	30,93	30,6	0	0,17	0,591	24	0	
12.07.2026	68,7	49,44	19,26	32,75	32,03	32,32	31,93	0	0,1	0,616	24	0	
13.07.2026	68,26	49,8	18,46	33,53	32,81	33,33	32,93	0	-0,12	0,608	24	0	
14.07.2026	68,01	51,53	16,48	13,81	13,53	13,64	13,47	0	0,06	0,224	24	0	
15.07.2026	28,2	28,05	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	26,8	26,59	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	26,02	25,78	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	25,58	25,33	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	25,15	24,92	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	24,89	24,64	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,64	24,41	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,46	24,23	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				792,81	776,12	776,79	767,3	0	8,82	13,312	693	3	
Средние:	56,47	43,8	12,67										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	16819,6	16240,21	16371,8	16185,19	0,59	55,02	654,034	5362	1487
22/07/2624:	17612,4	17016,33	17148,6	16952,49	0,59	63,84	667,346	6055	1490
Итого:	792,81	776,12	776,79	767,3	0	8,82	13,312	693	3

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"


А.В. Спирина
Ф.И.О.
ИНН 7448199350
ОГРНИП 1167456145240
«Парк-Сервис»
Для документов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации


/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кorr} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,53	56,23	10,3	123,81	121,34	122,26	120,52	0	0,82	1,249	24	0	
25.06.2026	66,66	56,81	9,85	134,26	131,61	132,61	130,63	0	0,98	1,295	24	0	
26.06.2026	66,86	55,77	11,09	114,97	112,63	113,62	111,99	0	0,64	1,25	24	0	
27.06.2026	66,68	55,93	10,75	124,36	121,84	122,85	121,06	0	0,78	1,308	24	0	
28.06.2026	66,67	56,53	10,14	140,81	138,01	139,11	137,05	0	0,96	1,396	24	0	
29.06.2026	67,44	55,88	11,56	123,14	120,6	121,61	119,85	0	0,75	1,394	24	0	
30.06.2026	67,62	55,78	11,84	116,51	114,09	115,08	113,44	0	0,65	1,35	24	0	
01.07.2026	67,52	56,29	11,23	118,43	115,99	116,79	115,09	0	0,9	1,301	24	0	
02.07.2026	67,41	55,58	11,83	117,3	114,87	115,54	113,87	0	1	1,358	24	0	
03.07.2026	68,02	54,52	13,5	105,08	102,9	103,2	101,8	0	1,1	1,387	24	0	
04.07.2026	68,45	55,63	12,82	102,58	100,44	100,9	99,45	0	0,99	1,287	24	0	
05.07.2026	68,78	54,94	13,84	97,29	95,26	95,78	94,43	0	0,83	1,318	24	0	
06.07.2026	68,96	54,53	14,43	90,42	88,45	89,08	87,84	0	0,61	1,276	24	0	
07.07.2026	69,27	53,51	15,76	80,98	79,24	79,78	78,69	0	0,55	1,248	24	0	
08.07.2026	67,64	55,62	12,02	106,68	104,44	105,23	103,7	0	0,74	1,256	24	0	
09.07.2026	67,69	55,95	11,74	107,19	105	105,53	104	0	1	1,233	24	0	
10.07.2026	68,71	54,4	14,31	85	83,16	83,79	82,65	0	0,51	1,191	24	0	
11.07.2026	68,39	55,76	12,63	91,7	89,78	90,65	89,36	0	0,42	1,135	24	0	
12.07.2026	68,38	55,42	12,96	93,46	91,49	92,67	91,36	0	0,13	1,187	24	0	
13.07.2026	67,94	55,25	12,69	95,11	93,1	94,46	93,12	0	-0,02	1,181	24	0	
14.07.2026	67,71	56,86	10,85	39,21	38,39	38,93	38,35	0	0,04	0,416	24	0	
15.07.2026	28,21	28,66	-0,45	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	26,26	26,34	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,12	25,18	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,36	24,48	-0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	23,74	23,92	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,31	23,52	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	22,99	23,2	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	22,66	22,88	-0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				2208,2	2162,63	2179,4	2148,25	0	14,38	26,016	696	0	
Средние:	55,86	47,08	8,77										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	73852,92	71647,3	72332,2	71431,5	1,79	215,76	2225,44	14054	0
22/07/2624:	76061,21	73809,9	74511,6	73579,7	1,79	230,14	2251,46	14750	0
Итого:	2208,29	2162,63	2179,47	2148,25	0	14,38	26,016	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,45	48,45	18	55,1	54	53,86	53,29	0	0,71	0,971	24	0	
25.06.2026	66,57	48,54	18,03	56,44	55,32	55,15	54,58	0	0,74	1	24	0	
26.06.2026	66,75	47,3	19,45	51,8	50,75	50,51	49,98	0	0,77	0,986	24	0	
27.06.2026	66,59	47,05	19,54	52,04	50,98	50,7	50,19	0	0,79	0,993	24	0	
28.06.2026	66,56	47,18	19,38	55,44	54,31	54,02	53,46	0	0,85	1,05	24	0	
29.06.2026	67,32	46,94	20,38	50,63	49,59	49,21	48,68	0	0,91	1,008	24	0	
30.06.2026	67,57	46,43	21,14	51,4	50,33	49,9	49,38	0	0,95	1,063	24	0	
01.07.2026	67,38	47,29	20,09	50,42	49,39	48,92	48,4	0	0,99	0,99	24	0	
02.07.2026	67,33	47,19	20,14	53,36	52,24	51,73	51,21	0	1,03	1,049	24	0	
03.07.2026	68,01	47,33	20,68	49,98	48,93	48,45	47,94	0	0,99	1,012	24	0	
04.07.2026	68,51	47,88	20,63	48,32	47,28	46,77	46,24	0	1,04	0,973	24	0	
05.07.2026	68,89	48,5	20,39	49,69	48,62	48,1	47,56	0	1,06	0,992	24	0	
06.07.2026	69,11	49,75	19,36	49,12	48,08	47,55	46,99	0	1,09	0,93	24	0	
07.07.2026	69,66	53,76	15,9	55,28	54,07	53,62	52,89	0	1,18	0,862	24	0	
08.07.2026	67,49	47,55	19,94	45,41	44,47	43,99	43,48	0	0,99	0,885	24	0	
09.07.2026	67,69	48,1	19,59	46,39	45,44	44,98	44,47	0	0,97	0,89	24	0	
10.07.2026	68,94	52,33	16,61	49,97	48,9	48,47	47,83	0	1,07	0,812	24	0	
11.07.2026	68,33	48,82	19,51	44,87	43,9	43,43	42,91	0	0,99	0,857	24	0	
12.07.2026	68,44	50,3	18,14	48,83	47,81	47,41	46,86	0	0,95	0,866	24	0	
13.07.2026	67,82	47,95	19,87	45,41	44,48	44,14	43,65	0	0,83	0,885	24	0	
14.07.2026	67,65	49,37	18,28	18,34	17,95	17,82	17,62	0	0,33	0,327	24	0	
15.07.2026	28,73	28,32	0,41	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,95	26,2	-0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,76	25,21	-0,45	0,67	0,67	0	0	0	0,67	0	24	0	*
18.07.2026	24,47	24,76	-0,29	0,96	0,96	0	0	0	0,96	0	24	0	*
19.07.2026	23,82	24,2	-0,38	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24	0	*
20.07.2026	23,63	23,95	-0,32	0,58	0,58	0	0	0	0,58	0	24	0	*
21.07.2026	23,55	23,74	-0,19	0,07	0,07	0	0	0	0,07	0	24	0	*
22.07.2026	23,38	23,58	-0,2	1,72	1,72	0	0	0	1,72	0	24	0	*
Итого:				1032,2	1010,85	998,73	987,61	0	23,24	19,401	696	0	
Средние:	55,9	41,99	13,9										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:0	82909	80505,56	81117,8	80169,16	8,49	336,4	2514,178	19310	0
22/07/2624:0	83941,2	81516,41	82116,5	81156,77	8,49	359,64	2533,579	20006	0
Итого:	1032,25	1010,85	998,73	987,61	0	23,24	19,401	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,92	54,79	12,13	91,47	89,59	90,66	89,41	0	0,18	1,088	24	0	
25.06.2026	66,97	54,64	12,33	91,64	89,75	90,79	89,53	0	0,22	1,103	24	0	
26.06.2026	67,2	54,95	12,25	91,72	89,82	90,86	89,59	0	0,23	1,103	24	0	
27.06.2026	67,01	54,65	12,36	91,52	89,66	90,72	89,45	0	0,21	1,106	24	0	
28.06.2026	67,03	54,33	12,7	91,55	89,68	90,72	89,47	0	0,21	1,138	24	0	
29.06.2026	67,86	55,06	12,8	92,02	90,1	91,06	89,8	0	0,3	1,151	24	0	
30.06.2026	68,08	54,72	13,36	92,26	90,34	91,16	89,9	0	0,44	1,209	24	0	
01.07.2026	67,86	54,27	13,59	84,73	82,95	83,55	82,42	0	0,53	1,128	24	0	
02.07.2026	67,72	54,47	13,25	90,64	88,74	89,26	88,05	0	0,69	1,173	24	0	
03.07.2026	68,47	54,79	13,68	91,14	89,22	89,64	88,4	0	0,82	1,218	24	0	
04.07.2026	68,92	55,65	13,27	91,26	89,31	89,87	88,59	0	0,72	1,185	24	0	
05.07.2026	69,33	55,73	13,6	91,57	89,6	90,29	89,01	0	0,59	1,22	24	0	
06.07.2026	69,51	56,64	12,87	91,89	89,95	90,63	89,28	0	0,67	1,157	24	0	
07.07.2026	69,97	57,14	12,83	91,35	89,34	90,18	88,8	0	0,54	1,146	24	0	
08.07.2026	68,11	55,39	12,72	90,85	88,94	89,67	88,39	0	0,55	1,129	24	0	
09.07.2026	68,19	55,93	12,26	91,15	89,26	89,97	88,68	0	0,58	1,092	24	0	
10.07.2026	69,29	57,12	12,17	91,72	89,75	90,75	89,38	0	0,37	1,09	24	0	
11.07.2026	68,85	57,2	11,65	91,61	89,69	90,86	89,46	0	0,23	1,043	24	0	
12.07.2026	68,89	56,76	12,13	91,24	89,32	90,78	89,46	0	-0,14	1,083	24	0	
13.07.2026	68,35	56,05	12,3	91,58	89,66	90,93	89,59	0	0,07	1,103	24	0	
14.07.2026	68,1	57,22	10,88	37,74	36,95	37,35	36,79	0	0,16	0,402	24	0	
15.07.2026	28,04	29,43	-1,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	26,25	27,02	-0,77	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,35	25,63	-0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,87	24,95	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,35	24,27	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	24	23,89	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	23,79	23,65	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,69	23,54	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1860,6	1821,62	1839,7	1813,45	0	8,17	23,067	696	0	
Средние:	56,3	47,23	9,07										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/26	2366,24	2317,06	2340,82	2309,96	0,03	7,1	34,21	687	0
22/07/26	4226,89	4138,68	4180,52	4123,41	0,03	15,27	57,277	1383	0
Итого:	1860,65	1821,62	1839,7	1813,45	0	8,17	23,067	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} × Т _{нш}	0



Подпись: _____ /Л.А. Болтачева/
ИНЖЕНЕР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	65,68	46,66	19,02	57,36	56,18	56,22	55,68	0	0,5	1,069	24	0	
25.06.2026	65,72	47,15	18,57	57,43	56,26	56,32	55,73	0	0,53	1,044	24	0	
26.06.2026	65,97	47,21	18,76	57,5	56,3	56,39	55,82	0	0,48	1,056	24	0	
27.06.2026	65,8	46,74	19,06	57,45	56,25	56,31	55,76	0	0,49	1,071	24	0	
28.06.2026	65,78	45,66	20,12	57,42	56,22	56,24	55,69	0	0,53	1,129	24	0	
29.06.2026	66,6	45,87	20,73	57,6	56,4	56,35	55,82	0	0,58	1,17	24	0	
30.06.2026	66,82	46,47	20,35	57,69	56,49	56,43	55,87	0	0,62	1,15	24	0	
01.07.2026	66,5	44,92	21,58	52,59	51,49	51,38	50,89	0	0,6	1,111	24	0	
02.07.2026	66,42	45,63	20,79	55,4	54,23	54,15	53,63	0	0,6	1,127	24	0	
03.07.2026	67,16	47,23	19,93	56,21	55,01	54,96	54,41	0	0,6	1,096	24	0	
04.07.2026	67,6	46,64	20,96	56,32	55,12	55,07	54,52	0	0,6	1,154	24	0	
05.07.2026	68,01	47,13	20,88	56,44	55,24	55,23	54,68	0	0,56	1,153	24	0	
06.07.2026	68,19	48,48	19,71	56,53	55,33	55,37	54,75	0	0,58	1,088	24	0	
07.07.2026	68,64	49,48	19,16	56,93	55,73	55,79	55,15	0	0,58	1,068	24	0	
08.07.2026	66,88	48,51	18,37	58,13	56,93	57,01	56,37	0	0,56	1,046	24	0	
09.07.2026	66,95	49,17	17,78	58,2	57	57,09	56,43	0	0,57	1,012	24	0	
10.07.2026	68,01	49,79	18,22	58,05	56,85	56,96	56,28	0	0,57	1,035	24	0	
11.07.2026	67,6	49,94	17,66	58,62	57,42	57,6	56,92	0	0,5	1,012	24	0	
12.07.2026	67,64	50,18	17,46	58,63	57,43	57,65	56,97	0	0,46	1,001	24	0	
13.07.2026	67,11	48,86	18,25	58,77	57,57	57,68	57,03	0	0,54	1,047	24	0	
14.07.2026	66,85	50,28	16,57	23,55	23,07	23,1	22,84	0	0,23	0,381	24	0	
15.07.2026	27,89	27,84	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	26,05	25,93	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,2	25,03	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,69	24,48	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,23	24,01	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,87	23,65	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	23,64	23,4	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,53	23,27	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1166,8	1142,52	1143,3	1131,24	0	11,28	22,02	696	0	
Средние:	55,34	41,36	13,98										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624	80204	77889,9	77864,3	77003,81	4,52	886,08	2533,576	19308	0
22/07/2624	81370,8	79032,4	79007,6	78135,05	4,52	897,36	2555,596	20004	0
Итого:	1166,82	1142,52	1143,3	1131,24	0	11,28	22,02	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
А.В. Спирина
Ф.И.О.
Для документов
ООО "Парк-Сервис"
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456143240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000-УРАЛЭНЕРГОСБЫТ
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хАСА1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	67,37	63,54	3,83	280,07	274,32	269,35	264,43	0	9,89	1,052	23	1	*
25.06.2026	67,48	63,7	3,78	291,43	285,45	280,55	275,38	0	10,07	1,081	24	0	
26.06.2026	67,75	63,93	3,82	291,63	285,6	280,96	275,75	0	9,85	1,09	24	0	
27.06.2026	67,59	63,7	3,89	294,06	288,02	283,25	278,02	0	10	1,122	24	0	
28.06.2026	67,54	63,46	4,08	296,57	290,48	285,68	280,42	0	10,06	1,186	24	0	
29.06.2026	68,41	64,35	4,06	290,63	284,53	280,16	274,88	0	9,65	1,154	24	0	
30.06.2026	68,67	64,6	4,07	289,7	283,56	279,06	273,77	0	9,79	1,152	24	0	
01.07.2026	68,49	64,17	4,32	292,21	286,05	280,89	275,62	0	10,43	1,238	24	0	
02.07.2026	68,31	64,17	4,14	291,68	285,57	279,42	274,18	0	11,39	1,184	24	0	
03.07.2026	69,05	64,9	4,15	289,25	283,04	276,54	271,25	0	11,79	1,175	24	0	
04.07.2026	69,5	65,48	4,02	286,34	280,13	274,08	268,75	0	11,38	1,128	24	0	
05.07.2026	69,9	65,76	4,14	286,58	280,31	274,9	269,53	0	10,78	1,159	24	0	
06.07.2026	70,1	66,28	3,82	282,59	276,37	271,11	265,75	0	10,62	1,053	24	0	
07.07.2026	70,54	66,75	3,79	282,4	276,1	270,96	265,54	0	10,56	1,046	24	0	
08.07.2026	68,66	64,88	3,78	284,56	278,56	272,65	267,45	0	11,11	1,051	24	0	
09.07.2026	68,74	64,96	3,78	283,51	277,48	270,88	265,68	0	11,8	1,048	24	0	
10.07.2026	69,85	66,26	3,59	280,75	274,62	269,21	263,85	0	10,77	0,989	24	0	
11.07.2026	69,41	65,97	3,44	281,08	275,01	270,07	264,74	0	10,27	0,947	24	0	
12.07.2026	69,42	65,87	3,55	281,79	275,71	271,2	265,87	0	9,84	0,978	24	0	
13.07.2026	68,93	65,24	3,69	284	277,96	273,34	268,07	0	9,89	1,024	24	0	
14.07.2026	68,67	65,49	3,18	109,86	107,54	105,21	103,18	0	4,36	0,34	24	0	
15.07.2026	29,33	29,39	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	27,21	27,2	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	26,15	26,09	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	25,53	25,41	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	25	24,85	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	24,57	24,41	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,24	24,06	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,09	23,88	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				5850,6	5726,41	5619,4	5512,11	0	214,3	22,197	695	1	
Средние:	56,91	54,09	2,81										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	32876,5	31772,1	31455,82	31074,1	0,8	698,01	1189,496	5697	3
22/07/2624:	38727,19	37498,5	37075,29	36586,2	0,8	912,31	1211,693	6392	4
Итого:	5850,69	5726,41	5619,47	5512,11	0	214,3	22,197	695	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.



Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi Траб x Tнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x90D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	67,65	64,35	3,3	236,81	231,97	239,33	234,82	0	-2,85	0,765	24	0	
25.06.2026	67,71	64,52	3,19	238,01	233,11	240,56	236,05	0	-2,94	0,742	24	0	
26.06.2026	67,98	65,13	2,85	238,33	233,32	241,06	236,44	0	-3,12	0,666	24	0	
27.06.2026	67,8	64,56	3,24	237,62	232,68	240,35	235,82	0	-3,14	0,754	24	0	
28.06.2026	67,74	64,5	3,24	237,34	232,43	240,25	235,73	0	-3,3	0,754	24	0	
29.06.2026	68,56	65,24	3,32	239,82	234,76	242,82	238,15	0	-3,39	0,78	24	0	
30.06.2026	68,84	65,54	3,3	239,24	234,18	242,35	237,61	0	-3,43	0,772	24	0	
01.07.2026	68,69	65,36	3,33	238,75	233,71	241,55	236,89	0	-3,18	0,782	24	0	
02.07.2026	68,51	65,12	3,39	239,09	234,04	241,35	236,7	0	-2,66	0,795	24	0	
03.07.2026	69,25	66,05	3,2	242,01	236,78	243,63	238,82	0	-2,04	0,757	24	0	
04.07.2026	69,7	66,53	3,17	242,25	236,96	244,26	239,4	0	-2,44	0,75	24	0	
05.07.2026	70,11	67,05	3,06	243,36	238,04	245,7	240,71	0	-2,67	0,726	24	0	
06.07.2026	70,31	67,16	3,15	244,34	238,92	246,79	241,79	0	-2,87	0,753	24	0	
07.07.2026	70,74	67,63	3,11	243,33	237,9	245,87	240,79	0	-2,89	0,743	24	0	
08.07.2026	68,87	65,95	2,92	241,24	236,13	243,74	238,96	0	-2,83	0,688	24	0	
09.07.2026	68,94	66,02	2,92	242,44	237,26	244,38	239,58	0	-2,32	0,693	24	0	
10.07.2026	70,05	67,36	2,69	245,05	239,66	247,69	242,62	0	-2,96	0,649	24	0	
11.07.2026	69,61	67,11	2,5	244,39	239,06	247,39	242,36	0	-3,3	0,599	24	0	
12.07.2026	69,64	66,84	2,8	243,82	238,51	246,85	241,87	0	-3,36	0,664	24	0	
13.07.2026	69,14	66,29	2,85	242,51	237,3	245,68	240,82	0	-3,52	0,676	24	0	
14.07.2026	68,87	66,34	2,53	92,72	90,75	93,73	91,87	0	-1,12	0,23	24	0	
15.07.2026	30,46	30,66	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	27,96	27,94	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	26,65	26,64	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	25,96	25,95	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	25,44	25,41	0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	25,08	25,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,86	24,8	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,68	24,6	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				4912,4	4807,47	4965,3	4867,8	0	-60,33	14,738	696	0	
Средние:	57,23	55,02	2,21										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	21814,04	21105,87	21730,6	21449,2	0,14	-343,28	721,912	5701	0
22/07/2624:	26726,51	25913,34	26695,9	26317	0,14	-403,61	736,65	6397	0
Итого:	4912,47	4807,47	4965,33	4867,8	0	-60,33	14,738	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

А.В. Спирина

Ф.И.О.

«Парк-Сервис»
Для документов

ИНН 7448199350

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР

БОЛТАЧЕВА Л.А.

25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х349В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,28	51,15	15,13	78,27	76,76	71,78	70,88	0,01	5,88	1,161	24	0	
25.06.2026	66,32	50,98	15,34	78,4	76,85	71,86	70,98	0,02	5,87	1,18	24	0	
26.06.2026	66,59	51,03	15,56	78,83	77,21	72,31	71,43	0,01	5,78	1,2	24	0	
27.06.2026	66,44	50,62	15,82	78,42	76,88	71,93	71,09	0,01	5,79	1,214	24	0	
28.06.2026	66,37	50,01	16,36	78,18	76,65	71,74	70,92	0,01	5,73	1,25	24	0	
29.06.2026	67,18	50,51	16,67	78,51	76,89	72,09	71,22	0,01	5,67	1,282	24	0	
30.06.2026	67,43	50,68	16,75	78,67	77,03	72,33	71,43	0,01	5,6	1,29	24	0	
01.07.2026	67,28	50,3	16,98	78,02	76,4	71,63	70,78	0,02	5,62	1,296	24	0	
02.07.2026	66,96	50,44	16,52	77,48	75,9	71,09	70,25	0,01	5,65	1,251	24	0	
03.07.2026	67,8	51,18	16,62	78,88	77,2	72,27	71,41	0,01	5,79	1,281	24	0	
04.07.2026	68,24	51,29	16,95	79,09	77,41	72,45	71,54	0,01	5,87	1,309	24	0	
05.07.2026	68,67	52,05	16,62	79,26	77,58	72,68	71,74	0,01	5,84	1,29	24	0	
06.07.2026	68,85	52,65	16,2	79,62	77,94	73,13	72,21	0,01	5,73	1,261	24	0	
07.07.2026	69,3	53,41	15,89	78,82	77,14	72,45	71,49	0,01	5,65	1,224	24	0	
08.07.2026	67,41	52,2	15,21	78,67	77,02	72,39	71,46	0,02	5,56	1,172	24	0	
09.07.2026	67,51	51,85	15,66	78,7	77,06	72,34	71,45	0,01	5,61	1,208	24	0	
10.07.2026	68,64	53,73	14,91	79,37	77,69	73,12	72,16	0,01	5,53	1,161	24	0	
11.07.2026	68,2	53,55	14,65	79,34	77,66	73,27	72,26	0,01	5,4	1,137	24	0	
12.07.2026	68,25	53,31	14,94	79,29	77,61	73,61	72,64	0,01	4,97	1,158	24	0	
13.07.2026	67,74	52,85	14,89	78,94	77,26	73,46	72,53	0,01	4,73	1,152	24	0	
14.07.2026	66,73	53,91	12,82	30,49	29,87	27,7	27,33	0,01	2,54	0,395	24	0	
15.07.2026	28,97	29	-0,03	1,05	1,05	0	0	0	1,05	0	24	0	*
16.07.2026	26,88	26,62	0,26	0,62	0,62	0	0	0	0,62	0	24	0	*
17.07.2026	25,8	25,68	0,12	0,18	0,18	0	0	0	0,18	0	24	0	*
18.07.2026	25,22	25,15	0,07	0,06	0,06	0	0	0	0,06	0	24	0	*
19.07.2026	24,67	24,64	0,03	0,04	0,04	0	0	0	0,04	0	24	0	*
20.07.2026	24,3	24,29	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24	0	*
21.07.2026	24,11	24,07	0,04	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0	24	0	*
22.07.2026	23,97	23,96	0,01	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0	24	0	*
Итого:				1607,2	1574,01	1475,6	1457,2	0,24	116,81	24,872	696	0	
Средние:	55,93	44,52	11,41										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	25648,9	24795,4	23837,88	23561,2	0,87	1234,13	944,621	5025	0
22/07/2624:	27256,2	26369,4	25313,51	25018,4	1,11	1350,94	969,493	5721	0
Итого:	1607,25	1574,01	1475,63	1457,2	0,24	116,81	24,872	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	67,25	61,57	5,68	237,59	232,78	240,42	236,26	0,01	-3,48	1,318	24	0	
25.06.2026	67,32	61,7	5,62	234,73	229,95	237,28	233,14	0,01	-3,19	1,293	24	0	
26.06.2026	67,59	61,94	5,65	223,88	219,25	226,28	222,34	0,02	-3,09	1,236	24	0	
27.06.2026	67,39	61,81	5,58	234,04	229,25	236,65	232,51	0,01	-3,26	1,279	24	0	
28.06.2026	67,37	61,35	6,02	236,24	231,41	238,79	234,68	0,02	-3,27	1,393	24	0	
29.06.2026	68,22	62,13	6,09	225,92	221,2	228,02	224	0,02	-2,8	1,345	24	0	
30.06.2026	68,46	62,16	6,3	224,74	220,04	226,79	222,77	0,04	-2,73	1,387	24	0	
01.07.2026	68,3	62,19	6,11	223,81	219,13	225,7	221,73	0,04	-2,6	1,338	24	0	
02.07.2026	68,16	61,93	6,23	224,51	219,82	225,94	221,99	0,04	-2,17	1,372	24	0	
03.07.2026	68,86	62,69	6,17	214,97	210,43	216,05	212,2	0,03	-1,77	1,298	24	0	
04.07.2026	69,32	62,79	6,53	211,38	206,82	212,94	209,13	0,03	-2,31	1,351	24	0	
05.07.2026	69,68	63,16	6,52	209,38	204,83	211,2	207,37	0,02	-2,54	1,336	24	0	
06.07.2026	69,92	63,41	6,51	203,61	199,16	205,18	201,45	0,02	-2,29	1,295	24	0	
07.07.2026	70,27	63,86	6,41	198,86	194,48	200,23	196,52	0,02	-2,04	1,248	24	0	
08.07.2026	68,43	62,37	6,06	217,08	212,53	218,73	214,83	0,02	-2,3	1,286	24	0	
09.07.2026	68,56	62,63	5,93	216,65	212,1	217,88	213,96	0,02	-1,86	1,255	24	0	
10.07.2026	69,63	63,78	5,85	202,68	198,29	204,34	200,58	0,01	-2,29	1,16	24	0	
11.07.2026	69,23	63,54	5,69	204,73	200,31	206,55	202,78	0,01	-2,47	1,14	24	0	
12.07.2026	69,2	63,08	6,12	206,75	202,34	208,72	204,94	0,01	-2,6	1,236	24	0	
13.07.2026	68,73	62,75	5,98	209,93	205,5	211,98	208,17	0,01	-2,67	1,231	24	0	
14.07.2026	68,53	63,33	5,2	75,88	74,28	76,53	75,14	0	-0,86	0,386	24	0	
15.07.2026	27,65	29,27	-1,62	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,84	26,85	-1,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,92	25,46	-0,54	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,49	24,82	-0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,03	24,23	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,61	23,79	-0,18	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24	0	*
21.07.2026	23,43	23,53	-0,1	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24	0	*
22.07.2026	23,26	23,32	-0,06	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0	24	0	*
Итого:				4437,4	4343,94	4476,2	4396,49	0,41	-52,55	26,183	696	0	
Средние:	56,47	52,25	4,21										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624	93025,6	90342,8	93644,3	92525,91	18,53	-2183,1	2760,991	19451	0
22/07/2624	97463	94686,7	98120,5	96922,4	18,94	-2235,7	2787,174	20147	0
Итого:	4437,4	4343,94	4476,2	4396,49	0,41	-52,55	26,183	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1- ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x287D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,81	62,22	4,59	184,29	180,61	188,92	185,58	0	-4,97	0,827	24	0	
25.06.2026	66,85	62,42	4,43	184,22	180,51	188,67	185,28	0	-4,77	0,799	24	0	
26.06.2026	67,12	62,7	4,42	183,38	179,67	187,73	184,35	0	-4,68	0,797	24	0	
27.06.2026	66,96	62,61	4,35	184,38	180,63	188,64	185,24	0	-4,61	0,785	24	0	
28.06.2026	66,92	62,32	4,6	186,61	182,83	190,82	187,4	0	-4,57	0,839	24	0	
29.06.2026	67,76	63,12	4,64	183,55	179,73	187,69	184,27	0	-4,54	0,836	24	0	
30.06.2026	68,01	63,1	4,91	183,32	179,5	187,25	183,83	0	-4,33	0,881	24	0	
01.07.2026	67,83	63,08	4,75	181,98	178,2	185,72	182,33	0	-4,13	0,847	24	0	
02.07.2026	67,64	62,98	4,66	181,52	177,75	184,96	181,59	0	-3,84	0,83	24	0	
03.07.2026	68,37	63,69	4,68	180,12	176,32	183,53	180,15	0	-3,83	0,825	24	0	
04.07.2026	68,82	64,01	4,81	179,93	176,07	183,5	180,09	0	-4,02	0,845	24	0	
05.07.2026	69,22	64,57	4,65	176,66	172,87	180,29	176,9	0	-4,03	0,804	24	0	
06.07.2026	69,39	65,04	4,35	175,4	171,6	179,19	175,79	0	-4,19	0,744	24	0	
07.07.2026	69,92	65,53	4,39	176,01	172,18	180,02	176,51	0	-4,33	0,754	24	0	
08.07.2026	67,97	63,89	4,08	176,62	172,96	180,58	177,2	0	-4,24	0,709	24	0	
09.07.2026	68,04	63,75	4,29	178,01	174,31	181,28	177,93	0	-3,62	0,75	24	0	
10.07.2026	69,12	64,78	4,34	176,05	172,29	179,4	176	0	-3,71	0,745	24	0	
11.07.2026	68,69	64,82	3,87	175,91	172,2	179,57	176,15	0	-3,95	0,669	24	0	
12.07.2026	68,72	64,63	4,09	176	172,27	179,82	176,42	0	-4,15	0,705	24	0	
13.07.2026	68,22	64,05	4,17	178,09	174,37	181,74	178,35	0	-3,98	0,728	24	0	
14.07.2026	67,85	64,11	3,74	62,6	61,32	63,72	62,54	0	-1,22	0,23	24	0	
15.07.2026	25,62	26,08	-0,46	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	24,22	24,61	-0,39	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0	24	0	*
17.07.2026	23,65	23,91	-0,26	0,05	0,05	0	0	0	0,05	0	24	0	*
18.07.2026	23,36	23,55	-0,19	0,09	0,09	0	0	0	0,09	0	24	0	*
19.07.2026	22,87	23,07	-0,2	0,14	0,14	0	0	0	0,14	0	24	0	*
20.07.2026	22,5	22,68	-0,18	0,2	0,2	0	0	0	0,2	0	24	0	*
21.07.2026	22,55	22,7	-0,15	0,24	0,24	0	0	0	0,24	0	24	0	*
22.07.2026	22,66	22,76	-0,1	0,27	0,27	0	0	0	0,27	0	24	0	*
Итого:				3665,6	3589,2	3743	3673,9	0	-84,7	15,949	696	0	
Средние:	55,78	52,64	3,13										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	51313,19	49820,93	51361,2	50782,9	6,69	-961,95	1623,59	15999	0
22/07/2624:	54978,85	53410,13	55104,2	54456,8	6,69	-1046,65	1639,54	16695	0
Итого:	3665,66	3589,2	3743,04	3673,9	0	-84,7	15,949	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Подпись
Ф.И.О.
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 5-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор №:

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,71	62,74	3,97	202,97	198,91	201	197,41	0	1,5	0,791	24	0	
25.06.2026	66,74	62,68	4,06	207,54	203,4	205,53	201,85	0	1,55	0,828	24	0	
26.06.2026	67,02	62,96	4,06	201,11	197	199,24	195,59	0	1,41	0,803	24	0	
27.06.2026	66,86	62,77	4,09	205,36	201,2	203,46	199,8	0	1,4	0,822	24	0	
28.06.2026	66,8	62,72	4,08	206,39	202,21	204,52	200,84	0	1,37	0,828	24	0	
29.06.2026	67,59	63,14	4,45	201,55	197,42	199,58	195,94	0	1,48	0,879	24	0	
30.06.2026	67,85	63,49	4,36	197,81	193,7	195,91	192,29	0	1,41	0,846	24	0	
01.07.2026	67,71	63,39	4,32	198,88	194,78	196,9	193,28	0	1,5	0,842	24	0	
02.07.2026	67,51	63,24	4,27	201,59	197,5	199,37	195,75	0	1,75	0,841	24	0	
03.07.2026	68,26	64,02	4,24	195,35	191,28	192,88	189,28	0	2	0,813	24	0	
04.07.2026	68,68	64,18	4,5	192,86	188,77	190,62	187,05	0	1,72	0,849	24	0	
05.07.2026	69,1	64,64	4,46	190,14	186,05	188,18	184,6	0	1,45	0,83	24	0	
06.07.2026	69,25	65	4,25	187,43	183,37	185,62	182,05	0	1,32	0,782	24	0	
07.07.2026	69,72	65,34	4,38	183,46	179,46	181,76	178,23	0	1,23	0,788	24	0	
08.07.2026	67,93	63,73	4,2	190,91	186,93	189,14	185,68	0	1,25	0,784	24	0	
09.07.2026	67,9	63,74	4,16	193,67	189,66	191,57	188,02	0	1,64	0,787	24	0	
10.07.2026	69,06	65,15	3,91	185,85	181,89	184,22	180,68	0	1,21	0,709	24	0	
11.07.2026	68,64	64,65	3,99	187,5	183,54	186,03	182,5	0	1,04	0,732	24	0	
12.07.2026	68,68	64,62	4,06	188,67	184,63	187,29	183,75	0	0,88	0,748	24	0	
13.07.2026	68,16	64,07	4,09	188,97	185	187,56	184,08	0	0,92	0,756	24	0	
14.07.2026	67,73	64	3,73	67,57	66,18	67,02	65,77	0	0,41	0,247	24	0	
15.07.2026	26,64	27,12	-0,48	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,63	25,59	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,05	24,83	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,78	24,52	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,54	24,15	0,39	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	24,38	23,88	0,5	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,31	23,77	0,54	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,34	23,73	0,61	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				3975,5	3892,88	3937,4	3864,44	0	28,44	16,305	696	0	
Средние:	56,12	53,02	3,09										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:0	58033,96	56445,61	56599,47	55951,8	2,08	493,78	1658,19	19473	0
22/07/2624:0	62009,54	60338,49	60536,87	59816,3	2,08	522,22	1674,49	20169	0
Итого:	3975,58	3892,88	3937,4	3864,44	0	28,44	16,305	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	67,03	53,75	13,28	42,39	41,51	42,79	42,22	0	-0,71	0,553	24	0	
25.06.2026	67,13	53,08	14,05	41,64	40,84	41,99	41,45	0	-0,61	0,573	24	0	
26.06.2026	67,4	53,16	14,24	41,8	40,94	42,12	41,58	0	-0,64	0,583	24	0	
27.06.2026	67,2	53,17	14,03	42,67	41,83	43,03	42,46	0	-0,63	0,586	24	0	
28.06.2026	67,2	53,65	13,55	44,01	43,14	44,4	43,79	0	-0,65	0,585	24	0	
29.06.2026	67,97	52,59	15,38	39,36	38,57	39,53	39,03	0	-0,46	0,594	24	0	
30.06.2026	68,22	53,11	15,11	40,17	39,4	40,35	39,83	0	-0,43	0,596	24	0	
01.07.2026	68,06	52,55	15,51	40,12	39,29	40,29	39,77	0	-0,48	0,611	24	0	
02.07.2026	67,92	52,84	15,08	39,68	38,86	39,85	39,32	0,01	-0,46	0,587	24	0	
03.07.2026	68,5	52,12	16,38	36,79	36,05	36,83	36,36	0	-0,31	0,59	24	0	
04.07.2026	68,94	52,02	16,92	34,94	34,21	34,9	34,45	0	-0,24	0,58	24	0	
05.07.2026	69,28	51,92	17,36	34,15	33,42	34,08	33,66	0	-0,24	0,579	24	0	
06.07.2026	69,5	52,03	17,47	32,12	31,38	31,99	31,59	0	-0,21	0,548	24	0	
07.07.2026	69,81	51,56	18,25	30,62	29,92	30,4	30,04	0	-0,12	0,544	24	0	
08.07.2026	68,12	52,91	15,21	35,85	35,09	35,86	35,38	0	-0,29	0,531	24	0	
09.07.2026	68,23	52,56	15,67	34,41	33,66	34,37	33,9	0	-0,24	0,529	24	0	
10.07.2026	69,19	51,29	17,9	29,64	28,97	29,42	29,07	0	-0,1	0,519	24	0	
11.07.2026	68,86	52,13	16,73	30,62	29,9	30,41	30,04	0	-0,14	0,5	24	0	
12.07.2026	68,81	51,62	17,19	31,79	31,08	31,61	31,23	0	-0,15	0,531	24	0	
13.07.2026	68,42	52	16,42	32,42	31,7	32,27	31,85	0	-0,15	0,52	24	0	
14.07.2026	68,17	53,45	14,72	11,06	10,82	11,04	10,9	0	-0,08	0,159	24	0	
15.07.2026	27,83	27,61	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,85	25,6	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,92	24,67	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,54	24,26	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,12	23,85	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,91	23,63	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	23,72	23,42	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,59	23,32	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				746,25	730,58	747,53	737,92	0,01	-7,34	11,398	696	0	
Средние:	56,29	44,82	11,46										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:0	37794,26	36678,77	37649,49	37220,18	9,26	-541,41	1218,08	19022	0
22/07/2624:0	38540,51	37409,35	38397,02	37958,1	9,27	-548,75	1229,478	19718	0
Итого:	746,25	730,58	747,53	737,92	0,01	-7,34	11,398	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 9-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0x1477

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,4	59,1	7,3	56,17	55,08	54,79	53,94	0	1,14	0,402	24	0	
25.06.2026	66,45	59,51	6,94	62,68	61,39	61,16	60,15	0	1,24	0,423	24	0	
26.06.2026	66,62	58,89	7,73	55,81	54,66	54,4	53,5	0	1,16	0,423	24	0	
27.06.2026	66,54	59,07	7,47	55,16	54,04	53,75	52,87	0	1,17	0,405	24	0	
28.06.2026	66,51	59,07	7,44	55,7	54,58	54,3	53,42	0	1,16	0,405	24	0	
29.06.2026	67,18	58,62	8,56	51,18	50,15	49,81	49,04	0	1,11	0,428	24	0	
30.06.2026	67,39	58,81	8,58	53,01	51,92	51,61	50,78	0	1,14	0,445	24	0	
01.07.2026	67,26	58,67	8,59	51,04	49,97	49,64	48,83	0	1,14	0,428	24	0	
02.07.2026	67,15	58,9	8,25	54,47	53,41	53,02	52,2	0	1,21	0,442	24	0	
03.07.2026	67,7	58,65	9,05	51,1	50,06	49,63	48,9	0	1,16	0,451	24	0	
04.07.2026	68,03	58,25	9,78	46,95	45,97	45,52	44,8	0	1,17	0,452	24	0	
05.07.2026	68,37	58,63	9,74	44,6	43,66	43,25	42,58	0	1,08	0,425	24	0	
06.07.2026	68,47	58,59	9,88	43,3	42,39	41,98	41,34	0	1,05	0,419	24	0	
07.07.2026	68,84	57,9	10,94	37,18	36,4	35,96	35,4	0	1	0,397	24	0	
08.07.2026	67,35	58,9	8,45	48,13	47,13	46,77	46,01	0	1,12	0,399	24	0	
09.07.2026	67,3	59,23	8,07	51,15	50,12	49,72	48,94	0	1,18	0,406	24	0	
10.07.2026	68,26	57,77	10,49	36,33	35,58	35,15	34,61	0	0,97	0,37	24	0	
11.07.2026	67,93	59,05	8,88	42,27	41,4	41,12	40,49	0	0,91	0,37	24	0	
12.07.2026	67,93	58,12	9,81	40,13	39,3	39,21	38,61	0	0,69	0,384	24	0	
13.07.2026	67,66	59,26	8,4	45,26	44,29	44,17	43,44	0	0,85	0,371	24	0	
14.07.2026	67,07	58,92	8,15	15,88	15,55	15,42	15,16	0	0,39	0,128	24	0	
15.07.2026	27,03	26,94	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,75	25,57	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,96	24,76	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,56	24,33	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,24	23,99	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,92	23,67	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	23,66	23,39	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,58	23,3	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				997,5	977,05	970,38	955,01	0	22,04	8,373	696	0	
Средние:	55,65	49,3	6,35										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	47835	46453,5	46149,8	45506,13	0,77	947,36	1215,975	22548	0
22/07/2624:	48832,5	47430,5	47120,2	46461,14	0,77	969,4	1224,348	23244	0
Итого:	997,5	977,05	970,38	955,01	0	22,04	8,373	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Тнш

0

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.



Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xE99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,65	53,17	13,48	34,22	33,5	33,81	33,34	0	0,16	0,453	24	0	
25.06.2026	66,71	53,92	12,79	34,3	33,58	33,92	33,45	0	0,13	0,429	24	0	
26.06.2026	66,97	54,19	12,78	34,31	33,59	33,91	33,43	0	0,16	0,43	24	0	
27.06.2026	66,82	53,41	13,41	34,3	33,58	33,86	33,38	0	0,2	0,45	24	0	
28.06.2026	66,77	54	12,77	34,4	33,68	33,94	33,46	0	0,22	0,43	24	0	
29.06.2026	67,52	53,09	14,43	34,34	33,62	33,85	33,4	0	0,22	0,485	24	0	
30.06.2026	67,76	53,88	13,88	34,29	33,57	33,89	33,41	0	0,16	0,464	24	0	
01.07.2026	67,64	53,46	14,18	34,24	33,52	33,81	33,34	0	0,18	0,474	24	0	
02.07.2026	67,42	54,27	13,15	34,2	33,48	33,86	33,38	0	0,1	0,441	24	0	
03.07.2026	68,03	54,09	13,94	34,19	33,47	33,8	33,32	0	0,15	0,465	24	0	
04.07.2026	68,44	55,5	12,94	34,26	33,54	33,88	33,4	0	0,14	0,434	24	0	
05.07.2026	68,84	55,01	13,83	34,21	33,49	33,82	33,35	0	0,14	0,461	24	0	
06.07.2026	69,01	53,97	15,04	34,31	33,59	33,85	33,39	0	0,2	0,503	24	0	
07.07.2026	69,45	55,57	13,88	34,33	33,61	33,91	33,44	0	0,17	0,465	24	0	
08.07.2026	67,74	54,55	13,19	34,23	33,51	33,85	33,38	0	0,13	0,441	24	0	
09.07.2026	67,73	54,57	13,16	34,23	33,51	33,85	33,38	0	0,13	0,442	24	0	
10.07.2026	68,76	56,05	12,71	34,25	33,53	33,97	33,49	0	0,04	0,426	24	0	
11.07.2026	68,37	56,12	12,25	34,18	33,46	34,04	33,56	0	-0,1	0,409	24	0	
12.07.2026	68,43	56,13	12,3	34,17	33,45	34,33	33,86	0	-0,41	0,413	24	0	
13.07.2026	67,99	55,48	12,51	34,17	33,45	34,47	33,99	0	-0,54	0,419	24	0	
14.07.2026	67,56	55,99	11,57	11,98	11,73	12,08	11,91	0	-0,18	0,136	24	0	
15.07.2026	27,77	27,84	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	26,37	26,19	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,64	25,37	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	25,33	25,04	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	25,09	24,78	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	24,95	24,63	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,76	24,45	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,62	24,32	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				697,11	682,46	690,7	681,06	0	1,4	9,07	696	0	
Средние:	56,17	46,51	9,65										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624	48733,9	47295,8	48096,1	47460,7	0	-164,89	1369,859	25836	0
22/07/2624	49431	47978,3	48786,8	48141,7	0	-163,49	1378,929	26532	0
Итого:	697,11	682,46	690,7	681,06	0	1,4	9,07	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: А.В. Спирина
Ф.И.О.
«Парк-Сервис»
Для документов
ИНН 74-09-00250

Подпись: Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
«Парк-Сервис»
Директор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
26.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 11-б

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,17	56,9	9,27	43,37	42,53	43,35	42,7	0	-0,17	0,394	24	0	
25.06.2026	66,27	57,82	8,45	46,93	46,01	46,96	46,24	0	-0,23	0,388	24	0	
26.06.2026	66,43	56,63	9,8	42,77	41,9	42,73	42,11	0	-0,21	0,411	24	0	
27.06.2026	66,25	57,63	8,62	46,27	45,34	46,3	45,58	0	-0,24	0,393	24	0	
28.06.2026	66,3	56,97	9,33	45,07	44,22	45,07	44,43	0	-0,21	0,412	24	0	
29.06.2026	66,94	57,39	9,55	46,23	45,3	46,2	45,49	0	-0,19	0,435	24	0	
30.06.2026	67,13	57,07	10,06	42,96	42,08	42,88	42,27	0	-0,19	0,422	24	0	
01.07.2026	66,95	57,54	9,41	47,65	46,71	47,6	46,85	0	-0,14	0,44	24	0	
02.07.2026	66,82	57,65	9,17	48,86	47,86	48,79	48,03	0	-0,17	0,44	24	0	
03.07.2026	67,37	57,43	9,94	43,43	42,55	43,3	42,64	0	-0,09	0,422	24	0	
04.07.2026	67,74	57,04	10,7	40,84	39,96	40,68	40,05	0	-0,09	0,43	24	0	
05.07.2026	68,06	56,3	11,76	35,87	35,09	35,7	35,17	0	-0,08	0,412	24	0	
06.07.2026	68,14	56,75	11,39	37,15	36,38	37	36,45	0	-0,07	0,418	24	0	
07.07.2026	68,62	56,12	12,5	32,82	32,1	32,62	32,11	0	-0,01	0,4	24	0	
08.07.2026	67,04	57,37	9,67	41	40,17	40,9	40,3	0	-0,13	0,39	24	0	
09.07.2026	66,9	56,78	10,12	41,07	40,22	40,94	40,3	0	-0,08	0,408	24	0	
10.07.2026	67,93	55,68	12,25	32,69	31,97	32,52	32,04	0	-0,07	0,391	24	0	
11.07.2026	67,57	56,21	11,36	32,36	31,64	32,23	31,75	0	-0,11	0,357	24	0	
12.07.2026	67,64	55,48	12,16	33,11	32,39	33,04	32,56	0	-0,17	0,394	24	0	
13.07.2026	67,23	55,84	11,39	35,48	34,75	35,36	34,84	0	-0,09	0,396	24	0	
14.07.2026	66,9	57,21	9,69	15,73	15,42	15,69	15,44	0	-0,02	0,148	24	0	
15.07.2026	27,36	27,52	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,79	25,81	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,22	25,16	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	25	24,92	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,69	24,58	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	24,46	24,33	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,3	24,15	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,24	24,09	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				831,66	814,59	829,86	817,35	0	-2,76	8,301	696	0	
Средние:	55,56	48,08	7,48										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	45517,76	44185,03	45159,9	44532,7	72,73	-347,7	1184,34	25885	0
22/07/2624:	46349,42	44999,62	45989,8	45350,1	72,73	-350,46	1192,64	26581	0
Итого:	831,66	814,59	829,86	817,35	0	-2,76	8,301	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = Qi
Траб х Тнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр Краснополяский 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,04	55,08	10,96	95,12	93,23	91,29	90	0	3,23	1,019	24	0	
25.06.2026	66,11	55,14	10,97	101,35	99,34	97,36	95,97	0	3,37	1,088	24	0	
26.06.2026	66,35	54,25	12,1	91,21	89,38	87,66	86,5	0	2,88	1,081	24	0	
27.06.2026	66,13	55,38	10,75	96,14	94,25	92,54	91,24	0	3,01	1,011	24	0	
28.06.2026	66,14	55,82	10,32	106,67	104,58	102,74	101,27	0	3,31	1,077	24	0	
29.06.2026	66,75	54,66	12,09	87,89	86,14	84,65	83,48	0	2,66	1,042	24	0	
30.06.2026	67,04	53,87	13,17	86,54	84,78	83,33	82,22	0	2,56	1,115	24	0	
01.07.2026	67	52,94	14,06	79,85	78,24	76,81	75,79	0	2,45	1,098	24	0	
02.07.2026	66,75	54,06	12,69	89,79	87,99	86,28	85,11	0	2,88	1,116	24	0	
03.07.2026	67,27	52,88	14,39	77,51	75,93	74,38	73,4	0	2,53	1,092	24	0	
04.07.2026	67,65	52,38	15,27	71,84	70,37	68,94	68,05	0	2,32	1,074	24	0	
05.07.2026	67,98	51,2	16,78	67,42	66,01	64,74	63,95	0	2,06	1,11	24	0	
06.07.2026	68,11	50,36	17,75	58,73	57,48	56,46	55,8	0	1,68	1,022	24	0	
07.07.2026	68,46	50,47	17,99	56,49	55,3	54,24	53,61	0	1,69	0,995	24	0	
08.07.2026	66,91	52,63	14,28	74,93	73,43	71,87	70,94	0	2,49	1,047	24	0	
09.07.2026	66,8	53,94	12,86	81,82	80,18	78,52	77,46	0	2,72	1,03	24	0	
10.07.2026	67,83	50,82	17,01	57,97	56,77	55,75	55,09	0	1,68	0,967	24	0	
11.07.2026	67,52	51,89	15,63	60,84	59,58	58,81	58,07	0	1,51	0,932	24	0	
12.07.2026	67,56	51,41	16,15	62,18	60,9	60,3	59,57	0	1,33	0,985	24	0	
13.07.2026	67,21	51,89	15,32	66,22	64,86	63,93	63,13	0	1,73	0,994	24	0	
14.07.2026	66,85	54,48	12,37	29,61	29	28,6	28,2	0	0,8	0,358	24	0	
15.07.2026	26,47	26,68	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,02	25	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,37	24,35	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,08	24,12	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	22,87	22,94	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	22,2	22,18	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	21,97	21,93	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	21,78	21,72	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1600,1	1567,74	1539,2	1518,85	0	48,89	21,253	696	0	
Средние:	55,07	44,98	10,09										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/26г.	39142,8	37826,4	37488,8	37048,8	0,31	777,61	1449,9	5613	15
22/07/26г.	40742,92	39394,2	39028	38567,7	0,31	826,5	1471,15	6309	15
Итого:	1600,12	1567,74	1539,2	1518,85	0	48,89	21,253	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись / А.В. Спирина /
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись / Л.А. Болтачева /
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

KC=0x8DE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	65,86	54,29	11,57	86,25	84,57	89,51	88,3	0	-3,73	0,979	24	0	
25.06.2026	65,92	54,48	11,44	87,29	85,59	90,6	89,33	0	-3,74	0,978	24	0	
26.06.2026	66,1	54,19	11,91	84,85	83,15	88,19	86,99	0	-3,84	0,99	24	0	
27.06.2026	65,99	54,35	11,64	90,02	88,23	93,47	92,19	0	-3,96	1,027	24	0	
28.06.2026	65,97	54,71	11,26	92,1	90,28	95,64	94,32	0	-4,04	1,016	24	0	
29.06.2026	66,63	54,09	12,54	86,09	84,36	89,45	88,23	0	-3,87	1,054	24	0	
30.06.2026	66,86	54,15	12,71	84,32	82,61	87,67	86,47	0	-3,86	1,049	24	0	
01.07.2026	66,75	53,44	13,31	81,49	79,81	84,61	83,51	0	-3,7	1,062	24	0	
02.07.2026	66,49	54,21	12,28	82,66	81,04	85,59	84,43	0	-3,39	0,996	24	0	
03.07.2026	66,18	53,31	12,87	79,37	78,32	79,37	78,32	0	0	1,008	24	0	
04.07.2026	67,45	53,24	14,21	77,27	76,26	77,27	76,26	0	0	1,084	24	0	
05.07.2026	67,78	53,15	14,63	71,75	70,81	71,75	70,81	0	0	1,036	24	0	
06.07.2026	67,85	53,44	14,41	70,25	69,31	70,25	69,31	0	0	0,999	24	0	
07.07.2026	68,28	53,51	14,77	66,59	65,72	66,59	65,72	0	0	0,971	24	0	
08.07.2026	66,78	54,3	12,48	78,92	77,84	78,92	77,84	0	0	0,971	24	0	
09.07.2026	66,78	54,42	12,36	80,31	79,18	80,31	79,18	0	0	0,979	24	0	
10.07.2026	67,64	53,77	13,87	68,54	67,61	68,54	67,61	0	0	0,938	24	0	
11.07.2026	67,29	54,2	13,09	71,64	70,66	71,64	70,66	0	0	0,925	24	0	
12.07.2026	67,41	54,36	13,05	73,51	72,48	73,51	72,48	0	0	0,946	24	0	
13.07.2026	67	54,21	12,79	76,14	75,11	76,14	75,11	0	0	0,961	24	0	
14.07.2026	50,49	54,35	-3,86	31,49	31,07	31,49	31,07	0	0	0	24	0	*
15.07.2026	27,45	27,59	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	24,4	24,68	-0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	23,15	23,43	-0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	22,63	22,88	-0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	22,19	22,43	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	21,93	22,13	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	21,75	21,92	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	21,59	21,76	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1620,85	1594,01	1650,51	1628,14	0	-34,13	19,967	696	0	
Средние:	54,22	45,55	8,67										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	44681,71	43416,8	44889,6	44342,87	0	-926,06	1260,06	11456	6
22/07/2624:	46302,56	45010,8	46540,11	45971,01	0	-960,19	1280,02	12152	6
Итого:	1620,85	1594,01	1650,51	1628,14	0	-34,13	19,9673	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись _____
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корт} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13-б

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x8F8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,36	52,56	13,8	43,2	42,34	42,49	41,95	0,01	0,39	0,581	24	0	
25.06.2026	66,37	53,1	13,27	46,54	45,61	45,71	45,11	0	0,5	0,602	24	0	
26.06.2026	66,65	52,39	14,26	43,47	42,6	42,68	42,14	0	0,46	0,608	24	0	
27.06.2026	66,43	52,92	13,51	44,19	43,3	43,41	42,85	0	0,45	0,583	24	0	
28.06.2026	66,42	52,62	13,8	47,49	46,55	46,65	46,02	0	0,53	0,643	24	0	
29.06.2026	67,2	51,27	15,93	39,72	38,95	38,98	38,49	0	0,46	0,62	24	0	
30.06.2026	67,45	51,07	16,38	40,56	39,76	39,79	39,31	0	0,45	0,65	24	0	
01.07.2026	67,28	51,41	15,87	41,48	40,66	40,65	40,15	0	0,51	0,647	24	0	
02.07.2026	67,04	52,06	14,98	42,49	41,64	41,63	41,11	0	0,53	0,625	24	0	
03.07.2026	67,65	50,87	16,78	37,17	36,44	36,37	35,92	0	0,52	0,613	24	0	
04.07.2026	68,02	50,85	17,17	34,88	34,15	34,11	33,7	0	0,45	0,587	24	0	
05.07.2026	68,38	50,72	17,66	34,24	33,5	33,51	33,08	0	0,42	0,59	24	0	
06.07.2026	68,49	50,58	17,91	32,78	32,05	32,09	31,74	0	0,31	0,574	24	0	
07.07.2026	68,89	49,55	19,34	29,59	28,96	28,96	28,67	0	0,29	0,56	24	0	
08.07.2026	67,32	50,64	16,68	35,63	34,89	34,91	34,47	0	0,42	0,579	24	0	
09.07.2026	67,27	50,8	16,47	36,79	36,03	36,03	35,56	0	0,47	0,592	24	0	
10.07.2026	68,28	50,02	18,26	31,89	31,21	31,28	30,87	0	0,34	0,57	24	0	
11.07.2026	67,95	50,57	17,38	32,88	32,17	32,36	31,95	0	0,22	0,558	24	0	
12.07.2026	68	50,57	17,43	33,4	32,7	33,03	32,63	0	0,07	0,57	24	0	
13.07.2026	67,6	51,11	16,49	35,63	34,89	35,36	34,9	0	-0,01	0,573	24	0	
14.07.2026	67,13	53,44	13,69	13,09	12,83	13	12,83	0	0	0,175	24	0	
15.07.2026	30,61	28,64	1,97	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	27,49	26,43	1,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,84	25,27	0,57	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,74	24,59	0,15	0,17	0,17	0	0	0	0,17	0	24	0	*
19.07.2026	24,26	24,04	0,22	1,08	1,08	0	0	0	1,08	0	24	0	*
20.07.2026	23,85	23,7	0,15	1,33	1,33	0	0	0	1,33	0	24	0	*
21.07.2026	23,48	23,37	0,11	1,43	1,43	0	0	0	1,43	0	24	0	*
22.07.2026	23,29	23,17	0,12	1,47	1,47	0	0	0	1,47	0	24	0	*
Итого:				782,59	766,71	763	753,45	0,01	13,26	12,1	696	0	
Средние:	55,85	44,08	11,77										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:0	13033,6	12601,61	12645	12507,92	15,42	93,69	499,265	5627	0
22/07/2624:0	13816,2	13368,32	13408	13261,37	15,43	106,95	511,365	6323	0
Итого:	782,59	766,71	763	753,45	0,01	13,26	12,1	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.чн 7448199350
«Парк-Сервис»
Для документов
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева
Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
«ТЭЦ-1»
Инспектор СТИ БЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x775С

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,32	49,21	17,11	44,41	43,47	44,19	43,71	0,01	-0,24	0,744	24	0	
25.06.2026	66,31	48,68	17,63	44,24	43,32	44,03	43,55	0	-0,23	0,763	24	0	
26.06.2026	66,61	48,54	18,07	44,35	43,41	44,17	43,69	0	-0,28	0,783	24	0	
27.06.2026	66,48	48,09	18,39	44,07	43,11	43,91	43,43	0	-0,32	0,794	24	0	
28.06.2026	66,39	47,8	18,59	44,42	43,49	44,29	43,83	0	-0,34	0,807	24	0	
29.06.2026	67,18	48,01	19,17	44,02	43,06	43,88	43,4	0	-0,34	0,827	24	0	
30.06.2026	67,41	48,03	19,38	44,46	43,5	44,33	43,87	0	-0,37	0,844	24	0	
01.07.2026	67,3	48,07	19,23	43,68	42,72	43,54	43,07	0	-0,35	0,821	24	0	
02.07.2026	66,97	48,49	18,48	43,59	42,65	43,47	43	0	-0,35	0,786	24	0	
03.07.2026	67,73	47,96	19,77	43,64	42,68	43,46	42,98	0	-0,3	0,843	24	0	
04.07.2026	68,12	49,59	18,53	42,81	41,85	42,63	42,15	0	-0,3	0,776	24	0	
05.07.2026	68,54	49,24	19,3	42,94	41,98	42,75	42,27	0	-0,29	0,812	24	0	
06.07.2026	68,61	50,06	18,55	43,14	42,18	42,97	42,49	0	-0,31	0,781	24	0	
07.07.2026	69,13	50,59	18,54	42,9	41,94	42,77	42,3	0	-0,36	0,779	24	0	
08.07.2026	67,43	49,99	17,44	42,9	41,94	42,78	42,3	0	-0,36	0,73	24	0	
09.07.2026	67,3	49,57	17,73	42,82	41,9	42,71	42,24	0	-0,34	0,743	24	0	
10.07.2026	68,42	50,99	17,43	43,29	42,33	43,24	42,76	0	-0,43	0,738	24	0	
11.07.2026	67,96	50,7	17,26	43,11	42,15	43,14	42,66	0	-0,51	0,729	24	0	
12.07.2026	68,09	50,61	17,48	42,98	42,02	43,05	42,57	0	-0,55	0,733	24	0	
13.07.2026	67,57	50,21	17,36	42,86	41,9	42,97	42,49	0	-0,59	0,728	24	0	
14.07.2026	67,3	51,21	16,09	20,65	20,2	20,73	20,5	0	-0,3	0,324	24	0	
15.07.2026	31,72	32,04	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	28,04	28,03	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	26,57	26,42	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	26,02	25,83	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	25,38	25,18	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	25,02	24,81	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,8	24,59	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,66	24,45	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				891,28	871,8	889,01	879,26	0,01	-7,46	15,885	696	0	
Средние:	56,18	42,99	13,18										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:0	42705,04	41392,66	41946,48	41407,3	2,07	-14,64	1299,149	12227	0
22/07/2624:0	43596,32	42264,46	42835,49	42286,56	2,08	-22,1	1315,034	12923	0
Итого:	891,28	871,8	889,01	879,26	0,01	-7,46	15,885	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.



Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Вейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0A27

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	65,89	53,78	12,11	93,22	91,39	86,99	85,83	0	5,56	1,104	24	0	
25.06.2026	65,84	54,19	11,65	97,78	95,83	91,3	90,04	0	5,79	1,116	24	0	
26.06.2026	66,13	52,84	13,29	90,84	89,06	84,71	83,6	0	5,46	1,183	24	0	
27.06.2026	65,97	54,39	11,58	98,59	96,66	92,08	90,81	0	5,85	1,119	24	0	
28.06.2026	65,91	54,06	11,85	100,81	98,82	94,11	92,83	0	5,99	1,17	24	0	
29.06.2026	66,68	53,03	13,65	91,26	89,43	85,05	83,91	0	5,52	1,221	24	0	
30.06.2026	66,88	52,88	14	85,77	84,03	79,86	78,84	0	5,19	1,176	24	0	
01.07.2026	66,79	53	13,79	88,7	86,92	82,62	81,54	0	5,38	1,197	24	0	
02.07.2026	66,51	53,25	13,26	95,4	93,51	88,91	87,75	0	5,76	1,24	24	0	
03.07.2026	67,23	52,91	14,32	85,63	83,88	79,69	78,68	0	5,2	1,199	24	0	
04.07.2026	67,57	53,35	14,22	78,75	77,14	73,25	72,28	0	4,86	1,094	24	0	
05.07.2026	67,96	53,03	14,93	73,51	71,95	68,32	67,43	0	4,52	1,072	24	0	
06.07.2026	68,02	52,68	15,34	72,61	71,09	67,47	66,64	0	4,45	1,091	24	0	
07.07.2026	68,52	52,55	15,97	67,56	66,17	62,73	61,91	0	4,26	1,054	24	0	
08.07.2026	66,96	53,36	13,6	80,91	79,32	75,36	74,35	0	4,97	1,078	24	0	
09.07.2026	66,77	53,83	12,94	86,13	84,39	80,31	79,22	0	5,17	1,089	24	0	
10.07.2026	67,87	52,52	15,35	68,45	67,02	63,74	62,93	0	4,09	1,027	24	0	
11.07.2026	67,44	52,91	14,53	71,11	69,7	66,39	65,51	0	4,19	1,01	24	0	
12.07.2026	67,54	52,75	14,79	72,08	70,59	67,43	66,57	0	4,02	1,043	24	0	
13.07.2026	67,09	53,3	13,79	78,28	76,7	73,43	72,43	0	4,27	1,057	24	0	
14.07.2026	66,81	54,12	12,69	38,99	38,2	36,58	36,07	0	2,13	0,484	24	0	
15.07.2026	26,71	26,9	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,5	25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,92	24,83	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,79	24,72	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	24,54	24,43	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	24,43	24,35	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,01	23,99	0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,08	23,08	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1716,3	1681,8	1600,3	1579,17	0	102,63	22,824	696	0	
Средние:	55,32	45,39	9,92										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:0	9978,16	9740,29	9258,8	9157,69	0,02	582,6	241,317	2531	192
22/07/2624:0	11694,54	11422,09	10859,13	10736,86	0,02	685,23	264,141	3227	192
Итого:	1716,38	1681,8	1600,33	1579,17	0	102,63	22,824	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
А.В. Спирина
Ф.И.О. 7448199350

/Л.А. Болтачева/

Подпись _____
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ» Ф.И.О.
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0x0E99

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	66,54	54,12	12,42	92,6	90,75	91,33	90,11	0	0,64	1,127	24	0	
25.06.2026	66,43	54,65	11,78	101,26	99,28	99,92	98,5	0	0,78	1,166	24	0	
26.06.2026	66,79	54,72	12,07	99,64	97,66	98,38	97,02	0	0,64	1,18	24	0	
27.06.2026	66,57	54,78	11,79	102,84	100,75	101,59	100,17	0,01	0,58	1,185	24	0	
28.06.2026	66,54	55,01	11,53	114,28	111,97	112,88	111,29	0	0,68	1,29	24	0	
29.06.2026	67,25	54,6	12,65	98,17	96,21	96,91	95,6	0,03	0,61	1,215	24	0	
30.06.2026	67,47	54,38	13,09	95,19	93,27	93,88	92,57	0,09	0,7	1,221	24	0	
01.07.2026	67,46	54,62	12,84	94,19	92,24	92,88	91,59	0,11	0,65	1,183	24	0	
02.07.2026	67,16	55,36	11,8	102,59	100,5	101,22	99,77	0,11	0,73	1,186	24	0	
03.07.2026	67,87	53,65	14,22	84,77	83,04	83,51	82,39	0,11	0,65	1,18	24	0	
04.07.2026	68,22	53,4	14,82	78,45	76,82	77,26	76,24	0,11	0,58	1,141	24	0	
05.07.2026	68,63	53,21	15,42	78,82	77,13	77,6	76,57	0,1	0,56	1,188	24	0	
06.07.2026	68,62	53,46	15,16	73,55	71,97	72,45	71,48	0,11	0,49	1,09	24	0	
07.07.2026	69,16	52,32	16,84	68,16	66,72	67,07	66,21	0,11	0,51	1,124	24	0	
08.07.2026	67,57	54,53	13,04	86,58	84,83	85,42	84,25	0,1	0,58	1,105	24	0	
09.07.2026	67,36	54,93	12,43	90,23	88,39	89,08	87,85	0,12	0,54	1,098	24	0	
10.07.2026	68,52	53,57	14,95	69,59	68,13	68,62	67,71	0,11	0,42	1,017	24	0	
11.07.2026	68,11	54,68	13,43	78,2	76,6	77,16	76,07	0,12	0,53	1,028	24	0	
12.07.2026	68,21	54,56	13,65	79,76	78,08	79,12	78,04	0,11	0,04	1,063	24	0	
13.07.2026	67,75	54,81	12,94	81,12	79,46	80,82	79,72	0,11	-0,26	1,028	24	0	
14.07.2026	67,48	55,12	12,36	39,64	38,83	39,42	38,86	0,06	-0,03	0,478	24	0	
15.07.2026	30,18	30,52	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	28,05	27,91	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	26,88	26,63	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	26,16	25,89	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	25,58	25,3	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	25,12	24,83	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	24,75	24,48	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	24,52	24,26	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1809,6	1772,63	1786,5	1762,01	1,62	10,62	23,293	696	0	
Средние:	56,23	46,56	9,67										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	43701,21	42391,93	40997	40458,23	3,41	1933,7	1272,306	8868	2065
22/07/2624:	45510,84	44164,56	42783,52	42220,24	5,03	1944,32	1295,599	9564	2065
Итого:	1809,63	1772,63	1786,52	1762,01	1,62	10,62	23,293	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: 
А.В. Спирина
Ф.И.О.
для документов
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРК-СЕРВИС»

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: 
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr = Qi
Траб x Tнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	65,84	57,66	8,18	97,13	95,2	95,68	94,22	0	0,98	0,778	24	0	
25.06.2026	65,81	58,07	7,74	101,83	99,84	100,33	98,78	0	1,06	0,772	24	0	
26.06.2026	66,06	57,29	8,77	90,24	88,48	88,87	87,53	0	0,95	0,774	24	0	
27.06.2026	65,91	57,02	8,89	92,74	90,91	91,31	89,93	0	0,98	0,81	24	0	
28.06.2026	65,89	57,82	8,07	101,11	99,13	99,59	98,05	0,01	1,08	0,799	24	0	
29.06.2026	66,58	57,09	9,49	89,54	87,77	88,14	86,81	0	0,96	0,829	24	0	
30.06.2026	66,76	56,92	9,84	85,75	83,97	84,4	83,13	0	0,84	0,825	24	0	
01.07.2026	66,67	56,85	9,82	83,89	82,23	82,56	81,35	0	0,88	0,807	24	0	
02.07.2026	66,43	57,17	9,26	90,43	88,64	88,94	87,58	0	1,06	0,821	24	0	
03.07.2026	67,1	56,73	10,37	78,75	77,14	77,37	76,21	0	0,93	0,8	24	0	
04.07.2026	67,41	56,7	10,71	74,7	73,18	73,41	72,32	0	0,86	0,784	24	0	
05.07.2026	67,76	55,87	11,89	68,15	66,74	66,95	66	0	0,74	0,796	24	0	
06.07.2026	67,78	55,99	11,79	66,4	65,02	65,26	64,3	0	0,72	0,767	24	0	
07.07.2026	68,27	54,98	13,29	59,75	58,47	58,71	57,86	0	0,61	0,773	24	0	
08.07.2026	66,85	56,25	10,6	74,82	73,32	73,58	72,48	0	0,84	0,775	24	0	
09.07.2026	66,63	55,71	10,92	71,06	69,65	69,87	68,87	0	0,78	0,76	24	0	
10.07.2026	67,65	55,57	12,08	62,49	61,19	61,46	60,58	0	0,61	0,737	24	0	
11.07.2026	67,24	56,01	11,23	63,42	62,11	62,42	61,52	0	0,59	0,695	24	0	
12.07.2026	67,35	56,02	11,33	64,7	63,37	63,65	62,71	0	0,66	0,715	24	0	
13.07.2026	66,96	56,31	10,65	70,22	68,78	69,15	68,12	0	0,66	0,734	24	0	
14.07.2026	66,68	56,94	9,74	34,67	34	34,13	33,61	0	0,39	0,329	24	0	
15.07.2026	27,45	27,08	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	25,63	25,35	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	24,43	24,39	0,04	0,35	0,35	0	0	0	0,35	0	24	0	*
18.07.2026	24,1	23,85	0,25	1,22	1,22	0	0	0	1,22	0	24	0	*
19.07.2026	23,63	23,38	0,25	1,35	1,35	0	0	0	1,35	0	24	0	*
20.07.2026	23,27	23,05	0,22	1,43	1,43	0	0	0	1,43	0	24	0	*
21.07.2026	23,04	22,82	0,22	1,47	1,47	0	0	0	1,47	0	24	0	*
22.07.2026	22,92	22,7	0,22	1,51	1,51	0	0	0	1,51	0	24	0	*
Итого:				1629,1	1596,47	1595,7	1571,96	0,01	24,51	15,88	696	0	
Средние:	55,1	47,64	7,46										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	22191,64	21496,89	21561,9	21293,96	1,66	202,93	711,197	5677	0
22/07/2624:	23820,76	23093,36	23157,68	22865,92	1,67	227,44	727,077	6373	0
Итого:	1629,12	1596,47	1595,78	1571,96	0,01	24,51	15,88	696	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{шт}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

А.В. Смирнова
Ф.И.О.

Подпись

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.07.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х6948

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2026	65,7	55,34	10,36	76,93	75,42	76,01	74,91	0	0,51	0,782	24	0	
25.06.2026	65,68	55,76	9,92	77,07	75,55	76,16	75,05	0	0,5	0,75	24	0	
26.06.2026	65,95	55,16	10,79	75,25	73,78	74,33	73,25	0	0,53	0,796	24	0	
27.06.2026	65,79	55,51	10,28	75,65	74,2	74,78	73,7	0	0,5	0,762	24	0	
28.06.2026	65,76	55,76	10	84,71	83,05	83,78	82,58	0	0,47	0,832	24	0	
29.06.2026	66,43	55,04	11,39	74,58	73,1	73,65	72,63	0	0,47	0,833	24	0	
30.06.2026	66,64	54,6	12,04	70,57	69,15	69,62	68,66	0	0,49	0,834	24	0	
01.07.2026	66,57	54,94	11,63	71,86	70,43	70,85	69,86	0	0,57	0,819	24	0	
02.07.2026	66,34	54,93	11,41	79,43	77,82	78,29	77,21	0	0,61	0,889	24	0	
03.07.2026	66,9	54,01	12,89	63,24	62	62,1	61,26	0	0,74	0,801	24	0	
04.07.2026	67,23	54,1	13,13	63,34	62,04	62,15	61,28	0	0,76	0,816	24	0	
05.07.2026	67,61	54,17	13,44	60,47	59,22	59,33	58,55	0	0,67	0,796	24	0	
06.07.2026	67,65	53,96	13,69	56,6	55,44	55,56	54,79	0	0,65	0,757	24	0	
07.07.2026	68,05	53,72	14,33	52,3	51,21	51,3	50,66	0	0,55	0,734	24	0	
08.07.2026	66,64	54,8	11,84	64,23	62,93	63,12	62,22	0	0,71	0,745	24	0	
09.07.2026	66,5	55,19	11,31	67,66	66,3	66,49	65,54	0	0,76	0,747	24	0	
10.07.2026	67,49	54,33	13,16	55,16	54,03	54,1	53,39	0	0,64	0,711	24	0	
11.07.2026	67,14	54,99	12,15	58,72	57,56	57,62	56,78	0	0,78	0,699	24	0	
12.07.2026	67,21	54,65	12,56	58,56	57,39	57,59	56,78	0	0,61	0,721	24	0	
13.07.2026	66,83	54,95	11,88	65,33	64,03	64,63	63,74	0	0,29	0,761	24	0	
14.07.2026	66,53	55,69	10,84	30,19	29,6	29,78	29,35	0	0,25	0,321	24	0	
15.07.2026	27,83	27,39	0,44	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
16.07.2026	26,03	25,67	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
17.07.2026	25,04	24,72	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
18.07.2026	24,47	24,17	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
19.07.2026	23,98	23,69	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
20.07.2026	23,56	23,28	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
21.07.2026	23,23	22,96	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
22.07.2026	23,12	22,85	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
Итого:				1381,8	1354,25	1361,2	1342,19	0	12,06	15,906	696	0	
Средние:	55,1	46,42	8,67										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2624:	40097,16	38965,24	40836,54	40342,85	0,46	-1377,61	1135,535	12229	0
22/07/2624:	41479,01	40319,49	42197,78	41685,04	0,46	-1365,55	1151,441	12925	0
Итого:	1381,85	1354,25	1361,24	1342,19	0	12,06	15,906	696	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"


Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш}

0

Подпись: 
А.В. Спирина
Ф.И.О.
Для документов
ИНН 7448199350
ОГРНИП 1167456145240
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЛАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Подпись: 
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.07.2026г.