

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:5487

Адрес:пр. Краснопольский 25

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0хДВ59

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,08	23,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,2	23,17	0,03	0	0	0,01	0,01	0	-0,01	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,41	23,37	0,04	0	0	0,01	0,01	0	-0,01	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,67	23,77	-0,1	0	0	0,01	0,01	0	-0,01	0	0	24	0	*
27.07.2026	23,66	23,64	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,88	23,89	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,9	23,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,73	23,74	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,63	23,65	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,36	23,37	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,88	22,89	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	58,05	45,69	12,36	22,14	21,79	21,59	21,38	0	0,41	0,269	0	24	0	
04.08.2026	66,15	49,26	16,89	59,25	58,08	57,51	56,84	0	1,24	0,98	0	24	0	
05.08.2026	66,3	50,89	15,41	73,98	72,5	72,15	71,28	0	1,22	1,115	0	24	0	
06.08.2026	67,32	48,79	18,53	63,96	62,68	62,33	61,66	0	1,02	1,158	0	24	0	
07.08.2026	65,84	51,58	14,26	80,03	78,46	77,93	76,96	0	1,5	1,119	0	24	0	
08.08.2026	67,16	50,5	16,66	67,44	66,09	65,51	64,74	0	1,35	1,099	0	24	0	
09.08.2026	67,08	50,13	16,95	68,18	66,8	66,18	65,42	0	1,38	1,131	0	24	0	
10.08.2026	66,47	51,05	15,42	75,23	73,74	73,14	72,26	0	1,48	1,134	0	24	0	
11.08.2026	67,59	49,22	18,37	64,89	63,58	62,9	62,21	0	1,37	1,166	0	24	0	
12.08.2026	68,43	47,94	20,49	56,21	55,02	54,4	53,81	0	1,21	1,126	0	24	0	
13.08.2026	68,79	47,39	21,4	53,67	52,53	51,94	51,41	0	1,12	1,122	0	24	0	
14.08.2026	67,67	48,79	18,88	64,23	62,89	62,41	61,71	0	1,18	1,187	0	24	0	
15.08.2026	67,15	49,91	17,24	70,64	69,19	68,81	67,99	0	1,2	1,191	0	24	0	
16.08.2026	67,98	49,09	18,89	68,73	67,29	66,96	66,21	0	1,08	1,269	0	24	0	
17.08.2026	67,87	49,55	18,32	57,79	56,58	56,44	55,81	0	0,77	1,037	0	24	0	
18.08.2026	67,33	49,74	17,59	70,93	69,47	69,48	68,68	0	0,79	1,222	0	24	0	
19.08.2026	67,34	53,11	14,23	96,59	94,63	95,08	93,81	0	0,82	1,347	0	24	0	
20.08.2026	67,06	52,67	14,39	102,38	100,34	100,83	99,51	0	0,83	1,443	0	24	0	
21.08.2026	66,69	53,61	13,08	112,8	110,53	111,01	109,5	0	1,03	1,446	0	24	0	
22.08.2026	67,39	53,12	14,27	100,67	98,64	98,26	96,96	0	1,68	1,406	0	24	0	
23.08.2026	67,16	53,42	13,74	110,04	107,82	107,41	105,98	0	1,84	1,479	0	24	0	
Итого:				1539,7	1508,65	1502,3	1484,16	0	24,49	24,446	0	768	0	
Средние:	51,91	41,05	10,85											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624	36164,41	34980,08	35119,41	34728,53	0,84	251,55	1341,362	0	6348	0
23/08/2624	37704,19	36488,73	36621,71	36212,69	0,84	276,04	1365,808	0	7116	0
Итого:	1539,78	1508,65	1502,3	1484,16	0	24,49	24,446	0	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись А.В. Спирина
ФИ.О.



Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись /Е.В. Жукова/
ФИ.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	0,000

25 АВГ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBFB2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	21,68	21,7	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	21,72	21,75	-0,03	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	21,81	21,83	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	21,98	22,04	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	22,13	22,19	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	22,3	22,36	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	22,36	22,44	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	22,32	22,42	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	22,08	22,19	-0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	21,79	21,94	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	21,42	21,57	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	55,2	44,95	10,25	33,12	32,64	33,08	32,77	0	-0,13	0,326	24	0	
04.08.2026	68,18	53,15	15,03	57,38	56,15	56,42	55,67	0	0,48	0,845	24	0	
05.08.2026	67,51	59,92	7,59	83,64	81,91	82,66	81,31	0	0,6	0,623	24	0	
06.08.2026	68,16	53,02	15,14	55,66	54,52	54,35	53,68	0	0,84	0,825	24	0	
07.08.2026	66,5	54,84	11,66	68,71	67,32	68,32	67,33	0	-0,01	0,784	24	0	
08.08.2026	67,85	54,71	13,14	58,16	56,93	57,95	57,14	0	-0,21	0,748	24	0	
09.08.2026	67,85	54,02	13,83	57,28	56,1	56,95	56,17	0	-0,07	0,776	24	0	
10.08.2026	67,09	55,07	12,02	64,48	63,15	64,14	63,29	0	-0,14	0,761	24	0	
11.08.2026	68,36	54,23	14,13	55,3	54,12	54,76	54	0	0,12	0,764	24	0	
12.08.2026	69,3	52,71	16,59	51,27	50,18	50,32	49,67	0	0,51	0,833	24	0	
13.08.2026	69,66	52,74	16,92	46,57	45,5	45,53	44,99	0	0,51	0,766	24	0	
14.08.2026	68,41	53,27	15,14	54,7	53,57	53,44	52,74	0	0,83	0,81	24	0	
15.08.2026	67,85	54,6	13,25	63,62	62,33	62,21	61,37	0	0,96	0,825	24	0	
16.08.2026	68,71	53,05	15,66	57,47	56,25	56,11	55,38	0	0,87	0,881	24	0	
17.08.2026	68,72	53,45	15,27	56,69	55,49	55,34	54,59	0	0,9	0,846	24	0	
18.08.2026	68,09	54,63	13,46	64,09	62,72	62,67	61,77	0	0,95	0,844	24	0	
19.08.2026	67,76	53,78	13,98	61,34	60,07	60	59,19	0	0,88	0,84	24	0	
20.08.2026	67,51	53,48	14,03	64,09	62,76	62,54	61,68	0	1,08	0,879	24	0	
21.08.2026	67,13	54,78	12,35	71,41	69,95	69,77	68,82	0	1,13	0,864	24	0	
22.08.2026	67,87	54,71	13,16	66,1	64,71	64,49	63,59	0	1,12	0,852	24	0	
23.08.2026	67,61	54,53	13,08	73,42	71,93	71,86	70,88	0	1,05	0,943	24	0	
Итого:				1264,5	1238,3	1242,9	1226,03	0	12,27	16,635	768	0	
Средние:	51,77	42,87	8,9										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624	13753,26	13346,3	13419,32	13257,65	0	88,65	418,213	4356	0
23/08/2624	15017,76	14584,6	14662,23	14483,68	0	100,92	434,848	5124	0
Итого:	1264,5	1238,3	1242,91	1226,03	0	12,27	16,635	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

/
Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25 АВГ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: 000 Парк-Сервис

Адрес: Вейвеля 31

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА8А7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	22,74	22,44	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	22,81	22,51	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	22,94	22,65	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,15	22,85	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	23,37	23,05	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,57	23,25	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,63	23,3	0,33	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,63	23,32	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,52	23,21	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,19	22,91	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,78	22,52	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	52,99	45,58	7,41	23,85	23,52	24,6	24,35	0	-0,83	0,17	24	0	
04.08.2026	64,69	56,27	8,42	55,97	54,89	56,48	55,65	0	-0,76	0,461	24	0	
05.08.2026	66,59	54,81	11,78	44,41	43,5	44,28	43,65	0	-0,15	0,513	24	0	
06.08.2026	67,09	54,09	13	37,43	36,65	37,23	36,68	0	-0,03	0,475	24	0	
07.08.2026	65,72	55,73	9,99	45,64	44,78	45,76	45,15	0	-0,37	0,448	24	0	
08.08.2026	66,99	55,41	11,58	40,02	39,24	40,12	39,57	0	-0,33	0,453	24	0	
09.08.2026	67,05	54,15	12,9	37,11	36,36	37,11	36,61	0	-0,25	0,467	24	0	
10.08.2026	66,24	55,46	10,78	41	40,21	41,08	40,53	0	-0,32	0,436	24	0	
11.08.2026	67,33	55,15	12,18	37,9	37,14	37,88	37,35	0	-0,21	0,452	24	0	
12.08.2026	68,3	53,65	14,65	33,71	32,99	33,51	33,03	0	-0,04	0,486	24	0	
13.08.2026	68,61	54,14	14,47	32,24	31,52	31,98	31,5	0	0,02	0,458	24	0	
14.08.2026	67,57	54,87	12,7	35,31	34,57	35,04	34,55	0	0,02	0,439	24	0	
15.08.2026	66,98	55,4	11,58	39,95	39,15	39,63	39,08	0	0,07	0,454	24	0	
16.08.2026	67,79	54,37	13,42	38,26	37,49	37,91	37,42	0	0,07	0,503	24	0	
17.08.2026	67,8	54,32	13,48	38,83	38,04	38,52	37,99	0	0,05	0,512	24	0	
18.08.2026	67,26	55,26	12	41,71	40,85	41,4	40,82	0	0,03	0,49	24	0	
19.08.2026	67,05	54,9	12,15	41,45	40,63	41,17	40,63	0	0	0,494	24	0	
20.08.2026	66,71	54,61	12,1	41,58	40,76	41,21	40,64	0	0,12	0,493	24	0	
21.08.2026	66,31	55,5	10,81	45,71	44,85	45,31	44,69	0	0,16	0,484	24	0	
22.08.2026	66,99	54,18	12,81	39,55	38,73	39,07	38,51	0,01	0,22	0,497	24	0	
23.08.2026	66,72	54,91	11,81	44,24	43,34	43,79	43,17	0	0,17	0,512	24	0	
Итого:				835,87	819,21	833,08	821,57	0,01	-2,36	9,697	768	0	
Средние:	51,5	43,58	7,91										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г.	12538,37	12152,07	12280,42	12124,86	17,99	27,21	394,711	6371	0
23/08/26г.	13374,24	12971,28	13113,5	12946,43	18	24,85	404,408	7139	0
Итого:	835,87	819,21	833,08	821,57	0,01	-2,36	9,697	768	0

Представитель абонента «Парк-Сервис»
Директор ООО "Парк-Сервис" Для документов
А.В. Спирина
Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0,000

25 АВГ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	22,35	22,28	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	22,42	22,34	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	22,52	22,45	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	22,7	22,63	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	22,95	22,87	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,18	23,1	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,18	23,11	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,1	23,03	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	22,96	22,89	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	22,49	22,43	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,08	22	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	60,03	48,67	11,36	28,75	28,27	28,39	28,07	0	0,2	0,321	24	0	
04.08.2026	66,94	49,14	17,8	51,17	50,14	50,06	49,52	0	0,62	0,892	24	0	
05.08.2026	66,49	50,59	15,9	54,83	53,76	53,57	52,92	0	0,84	0,852	24	0	
06.08.2026	66,89	50	16,89	49,98	48,96	48,69	48,09	0	0,87	0,825	24	0	
07.08.2026	65,77	51,46	14,31	57,81	56,67	57,27	56,57	0	0,1	0,811	24	0	
08.08.2026	66,99	51,35	15,64	49,46	48,45	49,03	48,43	0	0,02	0,758	24	0	
09.08.2026	67,07	50,15	16,92	47,75	46,79	47,19	46,63	0	0,16	0,792	24	0	
10.08.2026	66,39	50,82	15,57	54,69	53,56	53,98	53,36	0	0,2	0,833	24	0	
11.08.2026	67,45	50,4	17,05	49,22	48,22	48,48	47,92	0	0,3	0,821	24	0	
12.08.2026	68,24	49,6	18,64	46,19	45,22	45,36	44,85	0	0,37	0,844	24	0	
13.08.2026	68,56	48,99	19,57	43,79	42,84	42,92	42,44	0	0,4	0,837	24	0	
14.08.2026	67,5	50,27	17,23	48,86	47,83	47,92	47,35	0	0,48	0,824	24	0	
15.08.2026	66,97	51,26	15,71	54,62	53,51	53,57	52,93	0	0,58	0,84	24	0	
16.08.2026	67,82	49,95	17,87	50,63	49,58	49,58	48,99	0	0,59	0,888	24	0	
17.08.2026	67,84	50,39	17,45	51,07	50,01	49,98	49,4	0	0,61	0,872	24	0	
18.08.2026	67,31	51,48	15,83	57,18	56,01	55,94	55,25	0	0,76	0,888	24	0	
19.08.2026	67,13	51,68	15,45	59,75	58,55	58,44	57,74	0	0,81	0,905	24	0	
20.08.2026	66,86	51,45	15,41	59,69	58,5	58,31	57,56	0	0,94	0,9	24	0	
21.08.2026	66,46	52,13	14,33	62,41	61,18	60,98	60,24	0	0,94	0,878	24	0	
22.08.2026	67,16	51,71	15,45	57,82	56,66	56,66	55,96	0	0,7	0,877	24	0	
23.08.2026	66,94	51,55	15,39	59,03	57,86	57,88	57,13	0	0,73	0,891	24	0	
Итого:				1094,7	1072,57	1074,2	1061,35	0	11,22	17,349	768	0	
Средние:	51,64	41	10,64										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2024:	44512,12	43203,42	43139,76	42639,99	0,57	563,43	1391,672	14797	0
23/08/2024:	45606,82	44275,99	44213,96	43701,34	0,57	574,65	1409,021	15565	0
Итого:	1094,7	1072,57	1074,2	1061,35	0	11,22	17,349	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

25 АВГ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	22,82	22,63	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	22,85	22,67	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	22,89	22,72	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,01	22,84	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	23,19	23,02	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,4	23,23	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,41	23,24	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,43	23,25	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,37	23,19	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	22,99	22,82	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,29	22,15	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	57,83	49,68	8,15	37,51	36,91	37,26	36,84	0,52	0,07	0,299	24	0	
04.08.2026	65,25	53,1	12,15	68,04	66,76	66,88	66	0,24	0,76	0,812	24	0	
05.08.2026	65,37	53,71	11,66	67,91	66,59	66,93	66,02	0,17	0,57	0,774	24	0	
06.08.2026	66,06	53,29	12,77	59,56	58,4	58,65	57,86	0,19	0,54	0,746	24	0	
07.08.2026	64,64	54,91	9,73	81,88	80,31	80,32	79,21	0,13	1,1	0,78	24	0	
08.08.2026	65,69	54,05	11,64	67,91	66,58	66,48	65,6	0,15	0,98	0,772	24	0	
09.08.2026	65,91	53,75	12,16	60,51	59,34	59,43	58,66	0,18	0,68	0,72	24	0	
10.08.2026	65,16	54,53	10,63	68,79	67,48	67,75	66,8	0,13	0,68	0,716	24	0	
11.08.2026	65,83	54,15	11,68	62,66	61,45	61,65	60,76	0,14	0,69	0,718	24	0	
12.08.2026	66,68	52,77	13,91	52,16	51,13	51,28	50,58	0,14	0,55	0,713	24	0	
13.08.2026	67,02	52,21	14,81	50,18	49,15	49,28	48,71	0,13	0,44	0,726	24	0	
14.08.2026	66,18	52,84	13,34	54,69	53,62	53,77	53,04	0,15	0,58	0,715	24	0	
15.08.2026	65,53	54,08	11,45	68,21	66,88	67,13	66,23	0,13	0,65	0,766	24	0	
16.08.2026	66,33	52,82	13,51	57,4	56,3	56,44	55,71	0,14	0,59	0,759	24	0	
17.08.2026	66,32	52,87	13,45	58,86	57,72	57,91	57,15	0,14	0,57	0,778	24	0	
18.08.2026	65,89	53,75	12,14	66,32	65,01	65,3	64,4	0,13	0,61	0,789	24	0	
19.08.2026	65,71	53,4	12,31	65,41	64,11	64,42	63,6	0,17	0,51	0,789	24	0	
20.08.2026	65,47	53,71	11,76	65,23	63,94	64,21	63,35	0,17	0,59	0,753	24	0	
21.08.2026	65,16	54,52	10,64	72,4	71,01	71,29	70,37	0,15	0,64	0,757	24	0	
22.08.2026	65,68	54,15	11,53	66,91	65,62	65,67	64,78	0,16	0,84	0,758	24	0	
23.08.2026	65,46	53,98	11,48	69,86	68,5	68,61	67,68	0,16	0,82	0,784	24	0	
Итого:				1322,4	1296,81	1300,6	1283,35	3,62	13,46	15,424	768	0	
Средние:	50,83	42,93	7,89										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:	21783,86	21114,15	21129,59	20881,25	0,54	232,9	716,696	6422	0
23/08/2624:	23106,26	22410,96	22430,25	22164,6	4,16	246,36	732,12	7190	0
Итого:	1322,4	1296,81	1300,66	1283,35	3,62	13,46	15,424	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0,000

Подпись _____
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись _____
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25 АВГ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	22,44	22,32	0,12	1,73	1,73	0	0	0	1,73	0	24	0	*
24.07.2026	22,47	22,36	0,11	2,19	2,19	0	0	0	2,19	0	24	0	*
25.07.2026	22,53	22,43	0,1	7,35	7,35	0	0	0	7,35	0	24	0	*
26.07.2026	22,65	22,58	0,07	6,27	6,27	0	0	0	6,27	0	24	0	*
27.07.2026	22,83	22,77	0,06	4,24	4,24	0	0	0	4,24	0	24	0	*
28.07.2026	23,03	22,97	0,06	5,24	5,24	0	0	0	5,24	0	24	0	*
29.07.2026	23,15	23,05	0,1	5,32	5,32	0	0	0	5,32	0	24	0	*
30.07.2026	23,18	23,06	0,12	4,72	4,72	0	0	0	4,72	0	24	0	*
31.07.2026	23,08	22,97	0,11	4,01	4,01	0	0	0	4,01	0	24	0	*
01.08.2026	22,86	22,75	0,11	5,27	5,27	0	0	0	5,27	0	24	0	*
02.08.2026	22,38	22,28	0,1	1,18	1,18	0	0	0	1,18	0	24	0	*
03.08.2026	55,11	49,12	5,99	34,7	34,2	31,67	31,3	0	2,9	0,244	24	0	
04.08.2026	64,97	52,09	12,88	55,46	54,39	54,51	53,83	0	0,56	0,701	24	0	
05.08.2026	65,05	52,09	12,96	55,58	54,53	54,32	53,62	0	0,91	0,706	24	0	
06.08.2026	65,83	50,8	15,03	50,75	49,73	49,49	48,9	0	0,83	0,745	24	0	
07.08.2026	64,35	52,96	11,39	65,9	64,67	64,09	63,29	0	1,38	0,735	24	0	
08.08.2026	65,38	52,38	13	52,98	51,95	51,73	51,08	0	0,87	0,673	24	0	
09.08.2026	65,55	52,12	13,43	49,59	48,58	48,46	47,84	0	0,74	0,652	24	0	
10.08.2026	64,88	52,33	12,55	56,98	55,9	55,62	54,87	0	1,03	0,701	24	0	
11.08.2026	65,51	52,17	13,34	52,16	51,12	50,83	50,18	0	0,94	0,68	24	0	
12.08.2026	66,23	50,42	15,81	44,09	43,19	42,83	42,34	0	0,85	0,683	24	0	
13.08.2026	66,45	49,54	16,91	39,94	39,17	38,71	38,23	0	0,94	0,659	24	0	
14.08.2026	65,74	50,1	15,64	44,42	43,57	43,12	42,63	0	0,94	0,681	24	0	
15.08.2026	65,19	51,24	13,95	49,86	48,9	48,54	47,95	0	0,95	0,681	24	0	
16.08.2026	65,9	49,89	16,01	45,89	44,95	44,61	44,12	0	0,83	0,721	24	0	
17.08.2026	65,86	50,45	15,41	46,59	45,67	45,3	44,77	0	0,9	0,702	24	0	
18.08.2026	65,49	50,75	14,74	49,97	48,98	48,65	48,09	0	0,89	0,719	24	0	
19.08.2026	65,32	50,95	14,37	49,64	48,7	48,33	47,78	0	0,92	0,699	24	0	
20.08.2026	65,1	51,49	13,61	54,47	53,43	53,12	52,45	0	0,98	0,725	24	0	
21.08.2026	64,8	50,98	13,82	54,18	53,17	52,82	52,18	0	0,99	0,735	24	0	
22.08.2026	65,33	50,58	14,75	48,85	47,92	47,47	46,88	0	1,04	0,706	24	0	
23.08.2026	65,09	50,65	14,44	51,01	50,02	49,69	49,13	0	0,89	0,725	24	0	
Итого:				1100,5	1080,26	1023,9	1011,46	0	68,8	14,273	768	0	
Средние:	50,42	41,33	9,09										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:	30012,39	29131,09	28689,02	28348,58	1,4	782,51	914,146	9565	0
23/08/2624:	31112,92	30211,35	29712,93	29360,04	1,4	851,31	928,419	10333	0
Итого:	1100,53	1080,26	1023,91	1011,46	0	68,8	14,273	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись


А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Траб x T _{нш}	0,000

25 АВГ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19 В
Тепловычислитель КАРАТ-306-2

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05411818 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	28,43	23,33	5,09	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
24.07.2026	28,49	23,40	5,09	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
25.07.2026	28,57	23,50	5,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
26.07.2026	28,70	23,64	5,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
27.07.2026	28,84	23,81	5,03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
28.07.2026	28,93	23,93	5,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
29.07.2026	28,87	23,87	5,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
30.07.2026	28,94	23,94	4,99	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
31.07.2026	28,88	23,89	4,99	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
01.08.2026	28,45	23,52	4,93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
02.08.2026	28,08	23,11	4,97	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	-	24	0	
03.08.2026	40,15	28,65	11,50	34,965	33,810	33,877	33,877	1,16	0,00	0,789	24	0	
04.08.2026	72,88	45,09	27,79	75,660	72,615	72,946	72,946	3,04	0,00	2,045	24	0	
05.08.2026	71,97	46,75	25,22	78,585	75,615	75,850	75,850	2,97	0,00	1,920	24	0	
06.08.2026	73,22	45,09	28,13	76,815	73,815	74,093	74,093	3,00	0,00	2,062	24	0	
07.08.2026	71,31	47,15	24,16	85,125	81,765	82,101	82,101	3,36	0,00	1,996	24	0	
08.08.2026	72,71	45,95	26,76	76,020	73,035	73,313	73,313	2,99	0,00	1,961	24	0	
09.08.2026	72,75	45,93	26,82	76,725	73,920	74,102	74,102	2,81	0,00	2,003	24	0	
10.08.2026	71,97	46,93	25,05	80,085	77,325	77,425	77,425	2,76	0,00	1,948	24	0	
11.08.2026	72,95	46,49	26,46	75,105	72,600	72,638	72,638	2,50	0,00	1,924	24	0	
12.08.2026	73,80	45,51	28,29	69,210	66,705	66,839	66,839	2,50	0,00	1,905	24	0	
13.08.2026	74,21	44,75	29,45	66,255	63,690	63,905	63,905	2,57	0,00	1,890	24	0	
14.08.2026	73,14	45,67	27,46	72,390	69,630	69,855	69,855	2,76	0,00	1,930	24	0	
15.08.2026	72,51	46,28	26,23	78,135	75,240	75,438	75,438	2,89	0,00	1,984	24	0	
16.08.2026	73,32	44,88	28,44	75,375	72,435	72,710	72,710	2,94	0,00	2,087	24	0	
17.08.2026	73,39	45,10	28,29	73,545	70,695	70,947	70,947	2,85	0,00	2,017	24	0	
18.08.2026	72,83	45,36	27,47	78,960	75,930	76,195	76,195	3,03	0,00	2,109	24	0	
19.08.2026	72,62	45,79	26,83	78,885	75,900	76,140	76,140	2,98	0,00	2,055	24	0	
20.08.2026	72,28	46,17	26,11	81,090	78,090	78,302	78,302	3,00	0,00	2,052	24	0	
21.08.2026	71,95	47,05	24,90	84,330	81,315	81,474	81,474	3,02	0,00	2,032	24	0	
22.08.2026	72,76	46,03	26,73	80,130	77,145	77,358	77,358	2,98	0,00	2,068	24	0	
23.08.2026	72,39	46,40	25,99	84,255	81,120	81,343	81,343	3,13	0,00	2,130	24	0	
Итого:				1581,64	1522,39	1526,85	1526,85	156,04	0,00	40,908	768		
Средние:	56,57	37,72	18,85										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.2026	138327,232	135243,569	133900,656	125251,213	7022,424	-350,561	5632,686	32438	0
23.08.2026	139908,877	136765,964	135427,506	126778,063	7178,464	-350,561	5673,594	33206	0
Итого:	1581,64	1522,39	1526,85	1526,85	156,04	0,00	40,908	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0



[Signature]
Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25 АВГ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес: пр. Краснопольский 19А

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель КАРАТ-306

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xA950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,52	24,06	0,46	0,250	0,250	0,00	0,000	24	0	
24.07.2026	24,52	24,06	0,46	0,160	0,160	0,00	0,000	24	0	
25.07.2026	24,54	24,08	0,46	0,269	0,270	0,00	0,000	24	0	
26.07.2026	24,59	24,14	0,45	0,150	0,150	0,00	0,000	24	0	
27.07.2026	24,66	24,24	0,42	0,160	0,160	0,00	0,000	24	0	
28.07.2026	24,74	24,34	0,40	0,240	0,240	0,00	0,000	24	0	
29.07.2026	24,74	24,31	0,43	0,289	0,289	0,00	0,000	24	0	
30.07.2026	24,75	24,33	0,42	0,499	0,499	0,00	0,000	24	0	
31.07.2026	24,73	24,30	0,43	0,589	0,589	0,00	0,000	24	0	
01.08.2026	24,62	24,18	0,44	0,439	0,439	0,00	0,000	24	0	
02.08.2026	24,45	23,98	0,47	0,539	0,539	0,00	0,000	24	0	
03.08.2026	60,03	48,67	11,36	28,75	28,39	0,36	0,321	24	0	
04.08.2026	66,94	49,14	17,80	51,17	50,06	1,11	0,892	24	0	
05.08.2026	66,49	50,59	15,90	54,83	53,57	1,26	0,852	24	0	
06.08.2026	66,89	50	16,89	49,98	48,69	1,29	0,825	24	0	
07.08.2026	65,77	51,46	14,31	57,81	57,27	0,54	0,811	24	0	
08.08.2026	66,99	51,35	15,64	49,46	49,03	0,43	0,758	24	0	
09.08.2026	67,07	50,15	16,92	47,75	47,19	0,56	0,792	24	0	
10.08.2026	66,39	50,82	15,57	54,69	53,98	0,71	0,833	24	0	
11.08.2026	67,45	50,4	17,05	49,22	48,48	0,74	0,821	24	0	
12.08.2026	68,24	49,6	18,64	46,19	45,36	0,83	0,844	24	0	
13.08.2026	69,66	52,74	16,92	46,57	45,53	1,04	0,766	24	0	
14.08.2026	68,41	53,27	15,14	54,7	53,44	1,26	0,81	24	0	
15.08.2026	67,85	54,6	13,25	63,62	62,21	1,41	0,825	24	0	
16.08.2026	68,71	53,05	15,66	57,47	56,11	1,36	0,881	24	0	
17.08.2026	68,72	53,45	15,27	56,69	55,34	1,35	0,846	24	0	
18.08.2026	68,09	54,63	13,46	64,09	62,67	1,42	0,844	24	0	
19.08.2026	67,76	53,78	13,98	61,34	60	1,34	0,84	24	0	
20.08.2026	67,51	53,48	14,03	64,09	62,54	1,55	0,879	24	0	
21.08.2026	67,13	54,78	12,35	71,41	69,77	1,64	0,864	24	0	
22.08.2026	67,87	54,71	13,16	66,1	64,49	1,61	0,852	24	0	
23.08.2026	67,61	54,53	13,08	73,42	71,86	1,56	0,943	24	0	
Итого:				1172,93	1149,56	23,37	17,101	768		
Средние:	52,58	42,54	10,04							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.2026	144713,552	139992,487	2665,06	5052,370	24179,41	0
23.08.2026	145886,486	141142,051	2688,43	5069,470	24947,41	0
Итого:	1172,93	1149,56	23,37	17,101	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб x Tнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

25 АВГ 2026



(Signature)
Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Договорные расходы:
М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
24.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
25.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
26.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
27.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
28.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
29.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
30.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
31.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
02.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	24	0	
03.08.2026	64,67	42,90	21,77	14,724	14,661	14,495	14,495	0,06	0,00	0,293	24	0	
04.08.2026	66,10	42,33	23,77	31,725	31,383	31,130	31,130	0,34	0,00	0,751	24	0	
05.08.2026	65,88	42,09	23,79	31,032	30,717	30,463	30,463	0,32	0,00	0,737	24	0	
06.08.2026	67,31	41,98	25,34	30,681	30,357	30,098	30,098	0,32	0,00	0,759	24	0	
07.08.2026	65,87	42,35	23,52	31,680	31,311	31,073	31,073	0,37	0,00	0,742	24	0	
08.08.2026	67,24	41,66	25,58	28,566	28,179	27,984	27,984	0,39	0,00	0,728	24	0	
09.08.2026	67,39	41,89	25,50	30,753	30,303	30,109	30,109	0,45	0,00	0,781	24	0	
10.08.2026	66,54	41,61	24,93	31,086	30,627	30,440	30,440	0,46	0,00	0,775	24	0	
11.08.2026	66,41	42,43	23,98	30,618	30,177	29,982	29,982	0,44	0,00	0,727	24	0	
12.08.2026	68,00	41,35	26,65	29,151	28,719	28,534	28,534	0,43	0,00	0,775	24	0	
13.08.2026	68,85	41,49	27,37	28,683	28,260	28,069	28,069	0,42	0,00	0,779	24	0	
14.08.2026	67,81	41,50	26,31	28,575	28,188	27,989	27,989	0,39	0,00	0,742	24	0	
15.08.2026	66,96	41,66	25,29	30,051	29,637	29,437	29,437	0,41	0,00	0,758	24	0	
16.08.2026	67,56	41,78	25,78	32,022	31,608	31,375	31,375	0,41	0,00	0,826	24	0	
17.08.2026	67,96	41,36	26,60	31,419	31,032	30,793	30,793	0,39	0,00	0,835	24	0	
18.08.2026	67,49	40,98	26,51	31,023	30,654	30,418	30,418	0,37	0,00	0,820	24	0	
19.08.2026	67,35	41,77	25,58	33,786	33,435	33,148	33,148	0,35	0,00	0,867	24	0	
20.08.2026	66,91	41,39	25,52	34,506	34,155	33,866	33,866	0,35	0,00	0,884	24	0	
21.08.2026	66,62	41,50	25,13	32,958	32,643	32,358	32,358	0,31	0,00	0,827	24	0	
22.08.2026	67,52	42,33	25,19	32,697	32,310	32,051	32,051	0,39	0,00	0,816	24	0	
23.08.2026	67,15	41,35	25,80	37,062	36,621	36,340	36,340	0,44	0,00	0,967	24	0	
Итого:				642,80	634,98	630,15	630,15	156,04	0,00	16,190	768		
Средние:	43,99	27,43	16,56										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.2026	24997,267	24389,820	24088,997	24089,036	1248,320	-0,04	906,950	5632	0
23.08.2026	25640,065	25024,797	24719,150	24719,189	1404,360	-0,04	923,140	6400	0
Итого:	642,80	634,98	630,15	630,15	156,04	0,00	16,190	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0

Подпись

Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25 АВГ 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,69	23,48	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,68	23,46	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,69	23,53	0,16	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24	0	*
26.07.2026	23,89	23,67	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,07	23,83	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,22	23,98	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,21	23,97	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,25	24,02	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,15	23,93	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,82	23,63	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,25	23,09	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	58,86	50,02	8,84	29,64	29,17	30,03	29,67	0	-0,5	0,257	24	0	
04.08.2026	66,49	52,06	14,43	39,58	38,77	39,95	39,45	0	-0,68	0,558	24	0	
05.08.2026	65,79	53,64	12,15	45,97	45,04	46,43	45,8	0	-0,76	0,547	24	0	
06.08.2026	66,67	53,57	13,1	44,7	43,82	45,08	44,47	0	-0,65	0,574	24	0	
07.08.2026	65,23	54,18	11,05	52,77	51,75	53,69	52,94	0	-1,19	0,571	24	0	
08.08.2026	66,38	54,21	12,17	45,61	44,66	46,39	45,76	0	-1,1	0,545	24	0	
09.08.2026	66,36	53,35	13,01	42,52	41,7	43,15	42,59	0	-0,89	0,541	24	0	
10.08.2026	65,74	54,6	11,14	48,95	47,95	49,69	49,05	0	-1,1	0,534	24	0	
11.08.2026	66,74	54,23	12,51	43,33	42,47	43,91	43,32	0	-0,85	0,533	24	0	
12.08.2026	67,6	53,04	14,56	39,2	38,42	39,66	39,13	0	-0,71	0,559	24	0	
13.08.2026	67,9	52,3	15,6	36,47	35,71	36,84	36,32	0	-0,61	0,557	24	0	
14.08.2026	66,92	53,4	13,52	42,1	41,24	42,53	41,95	0	-0,71	0,558	24	0	
15.08.2026	66,46	54,75	11,71	47,92	46,96	48,41	47,74	0	-0,78	0,552	24	0	
16.08.2026	67,18	52,49	14,69	42,58	41,7	42,95	42,37	0	-0,67	0,611	24	0	
17.08.2026	67,1	52,85	14,25	42,06	41,24	42,42	41,88	0	-0,64	0,586	24	0	
18.08.2026	66,59	53,75	12,84	47,51	46,56	47,9	47,25	0	-0,69	0,596	24	0	
19.08.2026	66,42	54,07	12,35	48,96	48	49,37	48,7	0	-0,7	0,589	24	0	
20.08.2026	66,14	53,92	12,22	49,76	48,82	50,14	49,45	0	-0,63	0,598	24	0	
21.08.2026	65,73	54,03	11,7	49,43	48,48	49,83	49,18	0	-0,7	0,566	24	0	
22.08.2026	66,37	53,83	12,54	46,42	45,54	46,89	46,27	0	-0,73	0,572	24	0	
23.08.2026	66,23	53,58	12,65	49,92	48,94	50,43	49,78	0	-0,84	0,621	24	0	
Итого:				935,41	916,95	945,69	933,07	0	-16,12	11,625	768	0	
Средние:	51,61	43,2	8,41										


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624	5670,33	5546,46	5642,69	5577,21	2,14	-30,75	111,701	2895	0
23/08/2624	6605,74	6463,41	6588,38	6510,28	2,14	-46,87	123,326	3663	0
Итого:	935,41	916,95	945,69	933,07	0	-16,12	11,625	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации


Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тжв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х5696

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
23.07.2026	23,62	23,34	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,68	23,39	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,83	23,54	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,02	23,71	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,12	23,82	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,29	23,99	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,32	24,03	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,3	24,01	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,18	23,89	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,72	23,44	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,31	23,04	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	59,85	49,95	9,9	41,44	40,74	42,04	41,54	0	-0,8	0,467	24	0	
04.08.2026	67,19	52,72	14,47	59,92	58,66	59,91	59,13	0	-0,47	0,987	24	0	
05.08.2026	66,39	53,56	12,83	65,93	64,63	65,81	64,91	0	-0,28	0,964	24	0	
06.08.2026	67,21	52,69	14,52	62,13	60,85	61,89	61,05	0	-0,2	1,029	24	0	
07.08.2026	65,67	53,53	12,14	68,68	67,37	69,25	68,29	0	-0,92	0,952	24	0	
08.08.2026	66,78	52,18	14,6	42,94	42,04	43,57	43,04	0	-1	0,716	24	0	
09.08.2026	66,74	50,24	16,5	38,18	37,44	38,85	38,37	0	-0,93	0,718	24	0	
10.08.2026	66,23	50,53	15,7	46,98	46,08	47,45	46,9	0	-0,82	0,842	24	0	
11.08.2026	67,31	50,09	17,22	48,77	47,77	49,14	48,58	0	-0,81	0,959	24	0	
12.08.2026	68,12	49,85	18,27	45,97	45	46,19	45,67	0	-0,67	0,957	24	0	
13.08.2026	68,52	49,46	19,06	44,75	43,79	44,92	44,4	0	-0,61	0,972	24	0	
14.08.2026	67,41	50,43	16,98	49,44	48,41	49,6	49,03	0	-0,62	0,954	24	0	
15.08.2026	66,88	50,96	15,92	53,56	52,5	53,74	53,1	0	-0,6	0,975	24	0	
16.08.2026	67,68	49,32	18,36	51,74	50,66	51,78	51,17	0	-0,51	1,081	24	0	
17.08.2026	67,63	50,31	17,32	51,58	50,51	51,61	50,99	0	-0,48	1,016	24	0	
18.08.2026	67	51,21	15,79	57,25	56,1	57,19	56,48	0	-0,38	1,03	24	0	
19.08.2026	66,84	51,14	15,7	57,78	56,6	57,66	56,94	0	-0,34	1,032	24	0	
20.08.2026	66,56	50,96	15,6	59,36	58,16	59,17	58,45	0	-0,29	1,054	24	0	
21.08.2026	66,16	51,33	14,83	58,76	57,6	58,59	57,86	0	-0,26	0,995	24	0	
22.08.2026	66,84	50,99	15,85	57,6	56,45	57,69	56,98	0	-0,53	1,039	24	0	
23.08.2026	66,62	51,11	15,51	59,84	58,63	59,97	59,23	0	-0,6	1,058	24	0	
Итого:				1122,6	1099,99	1126	1112,11	0	-12,12	19,797	768	0	
Средние:	51,96	41,64	10,32										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
22/07/26г	22398,06	21695,4	21897,37	21622,37	0,15	73,03	836,972	6345	0
23/08/26г	23520,66	22795,39	23023,39	22734,48	0,15	60,91	856,769	7113	0
Итого:	1122,6	1099,99	1126,02	1112,11	0	-12,12	19,797	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корт} = Q _и Т _{раб} х Т _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы:

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х5Е62 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,64	24,48	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	24,65	24,47	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24,67	24,5	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,73	24,56	0,17	0	0	0	0	0,01	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,79	24,62	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,87	24,7	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,81	24,62	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,75	24,54	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,66	24,46	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	24,39	24,21	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	24,08	23,91	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	62,88	56,32	6,56	71,61	70,3	73,04	71,95	0	-1,65	0,453	24	0	
04.08.2026	68,43	62,3	6,13	164,08	160,61	164,31	161,39	0	-0,78	0,985	24	0	
05.08.2026	67,48	61,3	6,18	162,98	159,61	163,31	160,52	0	-0,91	0,983	24	0	
06.08.2026	68,72	62,53	6,19	164,04	160,54	164,13	161,19	0	-0,65	0,996	24	0	
07.08.2026	66,64	60,62	6,02	154,05	150,96	159,52	156,83	0	-5,87	0,909	24	0	
08.08.2026	68,1	62,06	6,04	155,1	151,82	160,52	157,68	0	-5,86	0,918	24	0	
09.08.2026	68,12	61,8	6,32	156,43	153,18	161,11	158,31	0	-5,13	0,969	24	0	
10.08.2026	67,33	61,27	6,06	155,27	152,11	159,54	156,79	0,1	-4,68	0,923	24	0	
11.08.2026	68,58	62,24	6,34	155,87	152,58	159,41	156,62	0	-4,04	0,965	24	0	
12.08.2026	69,42	62,8	6,62	159,03	155,61	160,2	157,33	0	-1,72	1,03	24	0	
13.08.2026	69,89	63,51	6,38	160,33	156,78	160,99	158,04	0	-1,26	1,001	24	0	
14.08.2026	68,73	62,44	6,29	160,41	157	160,76	157,9	0	-0,9	0,989	24	0	
15.08.2026	68,08	61,59	6,49	159,86	156,54	160,03	157,25	0	-0,71	1,013	24	0	
16.08.2026	68,99	61,97	7,02	160,4	156,96	160,78	157,96	0	-1	1,103	24	0	
17.08.2026	68,97	62,11	6,86	161,22	157,77	161,66	158,83	0	-1,06	1,084	24	0	
18.08.2026	68,18	61,51	6,67	160,61	157,24	160,89	158,08	0	-0,84	1,048	24	0	
19.08.2026	67,98	61,48	6,5	160,52	157,18	161,01	158,21	0	-1,03	1,023	24	0	
20.08.2026	67,64	60,92	6,72	159,94	156,64	159,87	157,16	0	-0,52	1,055	24	0	
21.08.2026	67,23	61	6,23	159,71	156,49	159,74	157,04	0	-0,55	0,975	24	0	
22.08.2026	68,1	61,57	6,53	157,3	154,04	158,59	155,87	0	-1,83	1,003	24	0	
23.08.2026	67,72	61,06	6,66	156,57	153,31	158,61	155,93	0	-2,62	1,019	24	0	
Итого:				3255,3	3187,27	3288	3230,88	0,11	-43,61	20,444	768	0	
Средние:	53,07	48,79	4,27										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г	24178,07	23372,37	23849,83	23529,33	0,05	-156,96	798,334	5554	3
23/08/26г	27433,4	26559,64	27137,85	26760,21	0,16	-200,57	818,778	6322	3
Итого:	3255,33	3187,27	3288,02	3230,88	0,11	-43,61	20,444	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

[Подпись]
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хСЕ22

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	22,62	22,38	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	22,62	22,38	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	22,69	22,5	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	22,81	22,6	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	22,92	22,69	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,05	22,82	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,03	22,79	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	22,98	22,74	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	22,84	22,6	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	22,5	22,28	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,11	21,88	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	57,93	54,29	3,64	121,78	119,84	123,13	121,4	0,56	-1,56	0,399	0	24	0	
04.08.2026	67,7	63,74	3,96	222,01	217,43	220,45	216,39	0	1,04	0,861	0	24	0	
05.08.2026	66,8	62,94	3,86	231,57	226,91	229,99	225,84	0	1,07	0,874	0	24	0	
06.08.2026	68,02	63,85	4,17	225,09	220,43	223,23	219,09	0	1,34	0,917	0	24	0	
07.08.2026	66,04	61,99	4,05	237,83	233,14	236,53	232,39	0	0,75	0,942	0	24	0	
08.08.2026	67,45	63,52	3,93	230,46	225,75	229,24	225,02	0	0,73	0,887	0	24	0	
09.08.2026	67,5	63,38	4,12	228,27	223,58	226,99	222,86	0	0,72	0,92	0	24	0	
10.08.2026	66,69	62,62	4,07	236,94	232,2	235,66	231,46	0	0,74	0,944	0	24	0	
11.08.2026	67,91	63,74	4,17	227,56	222,81	226,2	222,04	0	0,77	0,927	0	24	0	
12.08.2026	68,77	64,47	4,3	221,94	217,22	220,35	216,23	0	0,99	0,934	0	24	0	
13.08.2026	69,23	64,84	4,39	220,1	215,34	218,24	214,09	0	1,25	0,945	0	24	0	
14.08.2026	68,1	63,93	4,17	226,9	222,15	224,97	220,79	0	1,36	0,926	0	24	0	
15.08.2026	67,45	63,22	4,23	237,11	232,25	235,08	230,81	0	1,44	0,981	0	24	0	
16.08.2026	68,33	63,91	4,42	227,98	223,2	226,03	221,86	0	1,34	0,984	0	24	0	
17.08.2026	68,08	60,6	7,48	143,63	140,64	142,15	139,77	0	0,87	1,053	0	24	0	
18.08.2026	66,84	54,07	12,77	83,53	81,84	82,45	81,32	0	0,52	1,044	0	24	0	
19.08.2026	66,69	54,56	12,13	88,25	86,45	87,12	85,92	0	0,53	1,048	0	24	0	
20.08.2026	66,45	54,8	11,65	96,48	94,55	95,25	93,93	0	0,62	1,1	0	24	0	
21.08.2026	66,1	54,71	11,39	97,22	95,27	95,99	94,68	0	0,59	1,085	0	24	0	
22.08.2026	66,79	54,85	11,94	94,2	92,26	93,09	91,78	0	0,48	1,1	0	24	0	
23.08.2026	66,54	55,36	11,18	99,41	97,4	98,38	96,99	0	0,41	1,086	0	24	0	
Итого:				3798,2	3720,66	3770,5	3704,66	0,56	16	19,957	0	768	0	
Средние:	51,73	47,4	4,32											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г.	30363,18	29389,55	29864,63	29396,21	1,24	-6,66	810,064	0	5699	2
23/08/2026г.	34161,44	33110,21	33635,15	33100,87	1,8	9,34	830,021	0	6467	2
Итого:	3798,26	3720,66	3770,52	3704,66	0,56	16	19,957	0	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

А.В. Спирина

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.



ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснополяский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	22,32	22,12	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	22,39	22,2	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	22,47	22,28	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	22,6	22,42	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	22,79	22,61	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	22,98	22,81	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	22,98	22,83	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,1	22,96	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	22,95	22,8	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	22,4	22,28	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	21,83	21,7	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	21,56	21,42	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2026	68,01	53,09	14,92	33,72	33,02	33,57	33,12	0	-0,1	0,493	24	0	
05.08.2026	67,91	51,71	16,2	45,41	44,48	44,97	44,43	0	0,05	0,721	24	0	
06.08.2026	67,9	50,98	16,92	41,71	40,85	41,28	40,77	0	0,08	0,69	24	0	
07.08.2026	66,9	52,86	14,04	48,98	48	49,21	48,54	0	-0,54	0,674	24	0	
08.08.2026	68,41	51,66	16,75	39,41	38,6	39,4	38,87	0	-0,27	0,645	24	0	
09.08.2026	68,27	51,04	17,23	39,74	38,9	39,61	39,12	0	-0,22	0,67	24	0	
10.08.2026	67,62	51,66	15,96	42,7	41,84	42,57	42,03	0	-0,19	0,667	24	0	
11.08.2026	68,97	50,45	18,52	35,19	34,43	34,92	34,49	0	-0,06	0,636	24	0	
12.08.2026	69,8	49,69	20,11	33,07	32,34	32,67	32,29	0	0,05	0,649	24	0	
13.08.2026	70,24	49,07	21,17	32,29	31,56	31,82	31,5	0	0,06	0,665	24	0	
14.08.2026	68,86	50,27	18,59	36,26	35,49	35,78	35,33	0	0,16	0,659	24	0	
15.08.2026	68,42	51,14	17,28	41,37	40,55	40,81	40,29	0	0,26	0,7	24	0	
16.08.2026	69,18	49,75	19,43	38,75	37,95	38,16	37,72	0	0,23	0,735	24	0	
17.08.2026	69,29	49,49	19,8	39,21	38,38	38,55	38,1	0	0,28	0,76	24	0	
18.08.2026	68,57	50,48	18,09	43,05	42,16	42,34	41,83	0	0,33	0,762	24	0	
19.08.2026	68,41	50,99	17,42	43,88	42,93	43,12	42,6	0	0,33	0,746	24	0	
20.08.2026	68,04	50,96	17,08	43,92	42,98	43,15	42,64	0	0,34	0,733	24	0	
21.08.2026	67,65	52,27	15,38	48,77	47,78	47,99	47,39	0	0,39	0,735	24	0	
22.08.2026	68,33	51,24	17,09	42,59	41,67	41,97	41,46	0	0,21	0,71	24	0	
23.08.2026	68,12	50,42	17,7	44,95	43,99	44,36	43,83	0	0,16	0,779	24	0	
Итого:				814,97	797,9	806,25	796,35	0	1,55	13,829	768	0	
Средние:	51,22	40,23	10,98										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2024:0	18777,89	18129,27	18284,29	18069,5	0,01	59,76	722,062	6038	1508
23/08/2624:0	19592,86	18927,17	19090,54	18865,9	0,01	61,31	735,891	6806	1508
Итого:	814,97	797,9	806,25	796,35	0	1,55	13,829	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Глирина

Ф.И.О.

«Парк-Сервис»

Для документов

ИНН 7448199360

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

«ООО «Теплоснабж.энергосбыт»

Инспектор СТИ Б ЭР

Болтачева Л.А.

25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр. Краснопольский 1 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°С

Договор N:_____

Тип расходомера: ПРЭМ

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ5С6

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,01	23,72	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,95	23,66	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24	23,7	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,06	23,75	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,16	23,84	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,27	23,96	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,24	23,94	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,25	23,93	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,05	23,76	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,57	23,34	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,04	22,84	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	22,75	22,51	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2026	67,53	52,45	15,08	51,38	50,33	54,53	53,83	0	-3,5	0,758	24	0	
05.08.2026	67,37	53,49	13,88	83,89	82,21	86,41	85,24	0	-3,03	1,139	24	0	
06.08.2026	67,9	52,83	15,07	80,25	78,6	81,74	80,64	0,02	-2,04	1,184	24	0	
07.08.2026	66,41	54,8	11,61	90,01	88,22	35,04	34,54	0	53,68	1,1	24	0	
08.08.2026	67,97	53,3	14,67	77,71	76,1	0	0	0,01	76,1	1,11	24	0	
09.08.2026	67,81	53,67	14,14	79,74	78,11	0	0	0	78,11	1,111	24	0	
10.08.2026	67,15	53,72	13,43	83,3	81,61	0	0	0	81,61	1,095	24	0	
11.08.2026	68,53	53,69	14,84	74,54	72,99	0	0	0	72,99	1,076	24	0	
12.08.2026	69,36	53,27	16,09	69,02	67,54	0	0	0,01	67,54	1,091	24	0	
13.08.2026	69,79	52,88	16,91	68,96	67,44	0	0	0,04	67,44	1,146	24	0	
14.08.2026	68,44	53,66	14,78	75,58	74	0	0	0	74	1,097	24	0	
15.08.2026	67,95	54,12	13,83	82,2	80,47	0	0	0,01	80,47	1,113	24	0	
16.08.2026	68,7	53,24	15,46	79,64	77,96	0	0	0	77,96	1,219	24	0	
17.08.2026	68,82	53,36	15,46	80,54	78,85	0	0	0	78,85	1,222	24	0	
18.08.2026	68,11	53,41	14,7	85,44	83,66	0	0	0,01	83,66	1,228	24	0	
19.08.2026	67,91	53,36	14,55	86,35	84,57	0	0	0	84,57	1,229	24	0	
20.08.2026	67,52	53,74	13,78	92,97	91,06	0	0	0	91,06	1,247	24	0	
21.08.2026	67,13	54,04	13,09	95,89	93,92	0	0	0,01	93,92	1,217	24	0	
22.08.2026	67,88	54,25	13,63	85,8	84,02	0	0	0	84,02	1,144	24	0	
23.08.2026	67,62	54,12	13,5	91,15	89,29	0	0	0	89,29	1,203	24	0	
Итого:				1614,3	1580,95	257,72	254,25	0,11	1326,7	22,729	768	0	
Средние:	51,44	42,32	9,12										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:0	32631,64	31532,89	32434,68	32029,83	1,13	-496,94	1158,225	6055	1490
23/08/2024:0	34246	33113,84	32692,4	32284,08	1,24	829,76	1180,954	6823	1490
Итого:	1614,36	1580,95	257,72	254,25	0,11	1326,7	22,729	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина

Для документов

Ф.И.О.ИИН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТУ БЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi Траб х Тнш	0

23/07/26Г. - 23/08/26Г.

Договор N:3440167111

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

$$G_{\text{под max}} = 2.00$$

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

$$\Phi T = 0$$
$$T3=1$$

KC=0xE069

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	оч	
23.07.2026	23,16	23,1	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,11	23,01	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,13	22,99	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,17	23,01	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	23,26	23,09	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,38	23,17	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,51	23,26	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,44	23,2	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,29	23,07	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,07	22,85	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,68	22,48	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	22,34	23	-0,66	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2026	67,44	47,92	19,52	40,6	39,76	40,28	39,85	0	-0,09	0,775	24	0	
05.08.2026	67,1	49,11	17,99	66,8	65,45	66,51	65,76	0	-0,31	1,174	24	0	
06.08.2026	67,47	49,1	18,37	64,25	62,91	64,05	63,32	0	-0,41	1,154	24	0	
07.08.2026	66,18	50,84	15,34	78,25	76,69	78,47	77,51	0	-0,82	1,176	24	0	
08.08.2026	67,67	50,52	17,15	68,21	66,79	68,28	67,46	0	-0,67	1,145	24	0	
09.08.2026	67,56	49,67	17,89	68,72	67,34	68,69	67,9	0	-0,56	1,203	24	0	
10.08.2026	66,9	50,83	16,07	73,98	72,48	73,97	73,08	0	-0,6	1,163	24	0	
11.08.2026	68,23	50,47	17,76	65,19	63,84	65,08	64,3	0	-0,46	1,134	24	0	
12.08.2026	69,08	48,83	20,25	60,43	59,14	60,09	59,41	0	-0,27	1,198	24	0	
13.08.2026	69,48	49,09	20,39	58,93	57,66	58,59	57,93	0	-0,27	1,174	24	0	
14.08.2026	68,16	50,38	17,78	65,84	64,46	65,5	64,74	0	-0,28	1,145	24	0	
15.08.2026	67,71	50,24	17,47	71,91	70,43	71,46	70,63	0	-0,2	1,23	24	0	
16.08.2026	68,46	50,15	18,31	69,9	68,45	69,51	68,68	0	-0,23	1,253	24	0	
17.08.2026	68,52	49,87	18,65	67,82	66,42	67,5	66,7	0	-0,28	1,238	24	0	
18.08.2026	67,84	50,47	17,37	73,55	72,02	73,16	72,26	0	-0,24	1,251	24	0	
19.08.2026	67,65	50,6	17,05	75,2	73,66	74,8	73,89	0	-0,23	1,255	24	0	
20.08.2026	67,28	50,84	16,44	77,68	76,08	77,21	76,29	0	-0,21	1,25	24	0	
21.08.2026	66,87	50,52	16,35	79,86	78,26	79,34	78,39	0	-0,13	1,28	24	0	
22.08.2026	67,57	50,29	17,28	74,3	72,79	73,82	72,92	0	-0,13	1,258	24	0	
23.08.2026	67,3	50,25	17,05	77,48	75,88	77,02	76,12	0	-0,24	1,293	24	0	
Итого:				1378,9	1350,51	1373,3	1357,14	0	-6,63	23,749	768	0	
Средние:	51	39,88	11,11										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/07/262	80029	77737,5	79063,8	78201,1	32,58	-463,54	2531,781	20145	0
23/08/262	81407,9	79088,1	80437,2	79558,2	32,58	-470,17	2555,53	20913	0
Итого:	1378,9	1350,51	1373,33	1357,14	0	-6.63	23,749	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}} \frac{T_{\text{раб}} \times T_{\text{нш}}}{T_{\text{нш}}}$$

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр. Краснополяский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хСА7Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,16	22,9	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,16	22,9	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,23	22,97	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,34	23,08	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	23,53	23,27	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,72	23,46	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,64	23,37	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,55	23,3	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,53	23,28	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23	22,81	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,57	22,38	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	61,92	50,18	11,74	45,67	44,85	45,43	44,9	0	-0,05	0,524	0	24	0	
04.08.2026	67,59	52,55	15,04	79,91	78,28	78,8	77,83	0	0,45	1,176	0	24	0	
05.08.2026	66,87	54,1	12,77	95,47	93,55	94,18	92,92	0	0,63	1,193	0	24	0	
06.08.2026	67,27	52,82	14,45	81,88	80,22	80,44	79,42	0	0,8	1,157	0	24	0	
07.08.2026	66,03	55,37	10,66	105,16	103,08	104,67	103,21	0	-0,13	1,099	0	24	0	
08.08.2026	67,3	54,06	13,24	81,45	79,78	80,72	79,63	0	0,15	1,056	0	24	0	
09.08.2026	67,21	53,88	13,33	82,94	81,26	82,06	80,94	0	0,32	1,081	0	24	0	
10.08.2026	66,63	54,69	11,94	92,32	90,51	91,48	90,25	0	0,26	1,08	0	24	0	
11.08.2026	67,8	53,72	14,08	78,3	76,69	77,29	76,24	0	0,45	1,081	0	24	0	
12.08.2026	68,6	52,47	16,13	67,93	66,48	66,72	65,88	0	0,6	1,073	0	24	0	
13.08.2026	69,03	51,42	17,61	66,85	65,42	65,43	64,62	0	0,8	1,151	0	24	0	
14.08.2026	67,72	53,27	14,45	76,86	75,24	75,36	74,36	0	0,88	1,088	0	24	0	
15.08.2026	67,36	54,46	12,9	90,02	88,19	88,33	87,11	0	1,08	1,137	0	24	0	
16.08.2026	68,03	52,84	15,19	82,44	80,74	80,63	79,6	0	1,14	1,227	0	24	0	
17.08.2026	68,1	52,67	15,43	79,59	77,95	77,63	76,64	0	1,31	1,204	0	24	0	
18.08.2026	67,51	53,08	14,43	90,82	88,93	88,53	87,35	0	1,58	1,284	0	24	0	
19.08.2026	67,33	53,73	13,6	93,89	91,96	91,49	90,27	0	1,69	1,248	0	24	0	
20.08.2026	67,02	54,27	12,75	103,31	101,23	100,58	99,22	0	2,01	1,29	0	24	0	
21.08.2026	66,66	55,14	11,52	110,35	108,14	107,59	106,1	0	2,04	1,245	0	24	0	
22.08.2026	67,23	54,02	13,21	95,3	93,37	93,28	92,01	0	1,36	1,234	0	24	0	
23.08.2026	67,07	54,57	12,5	99,12	97,12	97,33	95,99	0	1,13	1,212	0	24	0	
Итого:				1799,5	1762,99	1767,9	1744,49	0	18,5	23,84	0	768	0	
Средние:	52,08	43,03	9,05											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г	84377,97	82013,86	82412,65	81312,48	2,43	701,38	2148,002	0	14772	0
23/08/2024	86177,55	83776,85	84180,62	83056,97	2,43	719,88	2171,842	0	15540	0
Итого:	1799,58	1762,99	1767,97	1744,49	0	18,5	23,84	0	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Инспектор СГД в ОР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{нш}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес:пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,53	23,27	0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,54	23,27	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,6	23,32	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,7	23,41	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	23,88	23,58	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,07	23,77	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,03	23,68	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,98	23,68	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,93	23,65	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,52	23,27	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,1	22,86	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	61,97	49,95	12,02	41,4	40,67	41,5	41	0	-0,33	0,486	24	0	
04.08.2026	67,95	52,35	15,6	74	72,48	74,27	73,32	0	-0,84	1,127	24	0	
05.08.2026	67,19	53,98	13,21	82,03	80,38	82,31	81,18	0	-0,8	1,063	24	0	
06.08.2026	67,46	51,52	15,94	70,04	68,61	70,03	69,14	0	-0,53	1,093	24	0	
07.08.2026	66,43	55,62	10,81	102,48	100,49	103,23	101,77	0	-1,28	1,083	24	0	
08.08.2026	67,62	53,43	14,19	74,3	72,78	74,89	73,9	0	-1,12	1,031	24	0	
09.08.2026	67,52	52,69	14,83	73,6	72,1	74,09	73,13	0	-1,03	1,065	24	0	
10.08.2026	67	54,04	12,96	85,05	83,32	85,53	84,34	0	-1,02	1,079	24	0	
11.08.2026	68,13	52,18	15,95	67,27	65,87	67,61	66,75	0	-0,88	1,05	24	0	
12.08.2026	68,93	50,62	18,31	59,26	58,01	59,38	58,65	0	-0,64	1,063	24	0	
13.08.2026	69,31	49,79	19,52	57,29	56,06	57,24	56,56	0	-0,5	1,095	24	0	
14.08.2026	68,07	51,99	16,08	68,1	66,67	67,84	66,99	0	-0,32	1,07	24	0	
15.08.2026	67,68	53,7	13,98	79,6	77,97	79,19	78,11	0	-0,14	1,09	24	0	
16.08.2026	68,4	52,01	16,39	75,63	74,03	74,93	73,99	0	0,04	1,213	24	0	
17.08.2026	68,43	51,96	16,47	72,16	70,65	71,29	70,4	0	0,25	1,166	24	0	
18.08.2026	67,86	53,03	14,83	85,11	83,34	83,87	82,79	0	0,55	1,237	24	0	
19.08.2026	67,71	53,73	13,98	88,7	86,87	87,32	86,16	0	0,71	1,213	24	0	
20.08.2026	67,35	54,2	13,15	92,4	90,52	90,7	89,49	0	1,03	1,19	24	0	
21.08.2026	67,02	55,78	11,24	103,28	101,19	101,54	100,09	0	1,1	1,135	24	0	
22.08.2026	67,61	53,65	13,96	83,89	82,16	83,22	82,1	0	0,06	1,147	24	0	
23.08.2026	67,4	54,09	13,31	89	87,14	88,58	87,39	0	-0,25	1,158	24	0	
Итого:				1624,5	1591,31	1618,5	1597,25	0	-5,94	22,854	768	0	
Средние:	52,43	42,75	9,68										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624	72776,7	70605,1	70536,75	69682,4	4,08	922,67	2244,833	14773	0
23/08/2624	74401,2	72196,4	72155,31	71279,7	4,08	916,73	2267,687	15541	0
Итого:	1624,59	1591,31	1618,56	1597,25	0	-5,94	22,854	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Инспектор СДН Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес:пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xE248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	22,72	22,37	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	22,71	22,35	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	22,75	22,39	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	22,87	22,51	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	23,01	22,65	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,21	22,84	0,37	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,26	22,91	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,25	22,89	0,36	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,22	22,87	0,35	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	22,86	22,54	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,45	22,14	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	60,91	46,74	14,17	34,81	34,21	35,6	35,24	0,11	-1,03	0,48	24	0	
04.08.2026	66,91	46,87	20,04	60,57	59,34	60,01	59,39	0	-0,05	1,187	24	0	
05.08.2026	66,13	47,69	18,44	65	63,73	63,93	63,26	0	0,47	1,174	24	0	
06.08.2026	66,88	47,08	19,8	59,67	58,46	58,11	57,52	0	0,94	1,154	24	0	
07.08.2026	65,43	48,84	16,59	71,83	70,43	71,32	70,51	0	-0,08	1,167	24	0	
08.08.2026	66,67	47,18	19,49	61,57	60,35	60,87	60,22	0	0,13	1,175	24	0	
09.08.2026	66,54	47,77	18,77	62,56	61,31	62,24	61,58	0	-0,27	1,147	24	0	
10.08.2026	65,96	48,37	17,59	65,39	64,1	64,25	63,56	0	0,54	1,125	24	0	
11.08.2026	67,15	47,46	19,69	59,63	58,42	58,25	57,64	0	0,78	1,147	24	0	
12.08.2026	67,83	47,45	20,38	56,1	54,95	54,55	53,96	0	0,99	1,118	24	0	
13.08.2026	68,22	46,52	21,7	55,19	54,02	53,63	53,1	0	0,92	1,171	24	0	
14.08.2026	67,1	48,09	19,01	62,05	60,83	60,34	59,7	0	1,13	1,156	24	0	
15.08.2026	66,73	47,93	18,8	67,68	66,34	65,8	65,07	0	1,27	1,245	24	0	
16.08.2026	67,47	47,06	20,41	65,45	64,12	63,55	62,9	0	1,22	1,308	24	0	
17.08.2026	67,51	47,27	20,24	62,63	61,34	60,82	60,18	0	1,16	1,241	24	0	
18.08.2026	66,95	48,17	18,78	69,4	67,97	67,46	66,73	0	1,24	1,276	24	0	
19.08.2026	66,79	47,76	19,03	69,55	68,12	67,6	66,87	0	1,25	1,295	24	0	
20.08.2026	66,46	49,8	16,66	73,21	71,76	71,25	70,42	0	1,34	1,196	24	0	
21.08.2026	66,18	50,69	15,49	81,34	79,76	79,19	78,24	0	1,52	1,233	24	0	
22.08.2026	66,74	49,3	17,44	72,93	71,45	70,98	70,21	0	1,24	1,244	24	0	
23.08.2026	66,56	49,56	17	75,51	73,99	73,58	72,74	0	1,25	1,255	24	0	
Итого:				1352	1325	1323,3	1309,04	0,11	15,96	24,494	768	0	
Средние:	51,54	39,25	12,29										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624	50136,8	48682,9	48827,41	48294,3	1,15	388,57	1601,865	12326	0
23/08/2624	51488,9	50007,9	50150,74	49603,3	1,26	404,53	1626,359	13094	0
Итого:	1352,07	1325	1323,33	1309,04	0,11	15,96	24,494	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О. для документов

ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x8A48

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,52	24,35	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	24,45	24,27	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24,45	24,27	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,45	24,27	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,48	24,32	0,16	0	0	0	0	0	0	0	21	3	*
28.07.2026	24,56	24,39	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,57	24,39	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,52	24,35	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,46	24,28	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	24,11	23,94	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,81	23,62	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	23,8	23,59	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2026	67,34	53,63	13,71	44,26	43,34	43,87	43,29	0	0,05	0,593	24	0	
05.08.2026	67,7	50,47	17,23	64,88	63,57	64	63,23	0	0,34	1,094	24	0	
06.08.2026	67,89	53,46	14,43	76,19	74,58	75,36	74,38	0	0,2	1,076	24	0	
07.08.2026	66,6	49,96	16,64	69,42	68,02	69,09	68,29	0	-0,27	1,131	24	0	
08.08.2026	68,25	49,04	19,21	57,55	56,34	57,04	56,43	0	-0,09	1,082	24	0	
09.08.2026	68,01	48,24	19,77	57,21	56,04	56,68	56,05	0	-0,01	1,106	24	0	
10.08.2026	67,4	48,71	18,69	59,62	58,39	59,19	58,54	0	-0,15	1,09	24	0	
11.08.2026	68,92	49,02	19,9	54,05	52,89	53,61	53,03	0	-0,14	1,052	23	1	*
12.08.2026	69,73	50,45	19,28	55,86	54,65	55,57	54,94	0	-0,29	1,053	24	0	
13.08.2026	70,25	52,05	18,2	58,22	56,91	57,87	57,13	0	-0,22	1,035	24	0	
14.08.2026	68,74	48,89	19,85	56,05	54,83	55,64	55,05	0	-0,22	1,088	24	0	
15.08.2026	68,23	48,17	20,06	58,44	57,2	58,03	57,42	0	-0,22	1,145	24	0	
16.08.2026	69,04	47,87	21,17	58,14	56,9	57,57	56,97	0	-0,07	1,204	24	0	
17.08.2026	69,18	49,42	19,76	60,66	59,36	60,04	59,36	0	0	1,169	24	0	
18.08.2026	68,36	47,71	20,65	62	60,72	61,33	60,68	0	0,04	1,256	24	0	
19.08.2026	68,16	47,41	20,75	61,96	60,66	61,31	60,68	0	-0,02	1,257	24	0	
20.08.2026	67,76	48,12	19,64	67,45	66,05	66,77	66,04	0	0,01	1,297	24	0	
21.08.2026	67,38	49,02	18,36	67,01	65,64	66,46	65,7	0	-0,06	1,203	24	0	
22.08.2026	68,15	48,33	19,82	63,26	61,95	62,85	62,17	0	-0,22	1,227	24	0	
23.08.2026	67,85	48,23	19,62	66,15	64,77	65,78	65,09	0	-0,32	1,271	24	0	
Итого:				1218,3	1192,81	1208	1194,47	0	-1,66	22,429	764	4	
Средние:	51,78	39,94	11,84										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:0	28860,97	27880,64	28159,49	27845,5	1,85	35,1	1128,37	6052	1494
23/08/2624:0	30079,35	29073,45	29367,55	29040	1,85	33,44	1150,8	6816	1498
Итого:	1218,38	1192,81	1208,06	1194,47	0	-1,66	22,429	764	4

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x T_{ншт}

0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирин
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


T3=1


КС=0xFEF5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,39	24,16	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	24,35	24,13	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24,34	24,14	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,36	24,16	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,41	24,21	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,48	24,29	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,53	24,34	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,45	24,27	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,36	24,18	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	24,19	24,02	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	24,01	23,8	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	23,81	23,62	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2026	67,33	47,46	19,87	21,99	21,54	21,7	21,49	0,03	0,05	0,426	24	0	
05.08.2026	67,59	49,92	17,67	41,25	40,42	40,55	40,08	0	0,34	0,712	24	0	
06.08.2026	67,7	50,02	17,68	38,96	38,17	38,3	37,84	0	0,33	0,672	24	0	
07.08.2026	66,59	52,65	13,94	45,6	44,69	17,59	17,37	0	27,32	0,696	24	0	
08.08.2026	68,19	49,75	18,44	37,69	36,95	0	0	0	36,95	0,677	24	0	
09.08.2026	68,02	50,07	17,95	39,16	38,35	0	0	0	38,35	0,694	24	0	
10.08.2026	67,34	50,77	16,57	40,78	39,97	0	0	0,01	39,97	0,659	24	0	
11.08.2026	68,74	49,58	19,16	37,27	36,49	0	0	0	36,49	0,697	24	0	
12.08.2026	69,52	49,15	20,37	33,26	32,53	0	0	0	32,53	0,664	24	0	
13.08.2026	69,97	48,58	21,39	32,81	32,09	0	0	0	32,09	0,685	24	0	
14.08.2026	68,62	50,28	18,34	36,53	35,76	0	0	0	35,76	0,661	24	0	
15.08.2026	68,14	50,03	18,11	39,86	39,04	0	0	0	39,04	0,704	24	0	
16.08.2026	68,91	48,75	20,16	38,12	37,33	0	0	0	37,33	0,759	24	0	
17.08.2026	69,03	48,88	20,15	37,57	36,8	0	0	0,01	36,8	0,741	24	0	
18.08.2026	68,29	50,07	18,22	39,78	38,95	0	0	0	38,95	0,71	24	0	
19.08.2026	68,1	49,87	18,23	42,93	42,03	0	0	0	42,03	0,763	24	0	
20.08.2026	67,74	50,53	17,21	43,98	43,05	0	0	0	43,05	0,738	24	0	
21.08.2026	67,34	50,45	16,89	44,59	43,67	0	0	0,05	43,67	0,736	24	0	
22.08.2026	68,08	50,15	17,93	42,04	41,18	0	0	0	41,18	0,737	24	0	
23.08.2026	67,83	50,15	17,68	45,16	44,2	0	0	0	44,2	0,783	24	0	
Итого:				779,33	763,21	118,14	116,78	0,1	646,43	13,914	768	0	
Средние:	51,71	40,2	11,51										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:	17612,4	17016,33	17148,6	16952,49	0,59	63,84	667,346	6055	1490
23/08/2624:	18391,8	17779,54	17266,7	17069,27	0,69	710,27	681,26	6823	1490
Итого:	779,33	763,21	118,14	116,78	0,1	646,43	13,914	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись  А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
 /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 3-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор №:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х76ЕF

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	22,54	22,79	-0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	22,45	22,74	-0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	22,46	22,72	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	22,52	22,77	-0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	22,65	22,88	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	22,81	23,05	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	22,91	23,12	-0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	22,9	23,1	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	22,87	23,06	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	22,7	22,86	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,32	22,45	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	22,03	22,17	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2026	67,33	53,85	13,48	68,24	66,85	67,34	66,43	0	0,42	0,898	24	0	
05.08.2026	67,18	55,37	11,81	109,43	107,24	108,05	106,51	0	0,73	1,267	24	0	
06.08.2026	67,67	54,36	13,31	97,63	95,59	96,48	95,16	0	0,43	1,273	24	0	
07.08.2026	66,24	56,75	9,49	131,83	129,22	132,11	130,14	0	-0,92	1,229	24	0	
08.08.2026	67,71	55,22	12,49	97,3	95,27	97,38	96	0	-0,73	1,189	24	0	
09.08.2026	67,58	54,06	13,52	91,94	90,07	91,86	90,63	0	-0,56	1,218	24	0	
10.08.2026	66,94	55,25	11,69	104,81	102,7	104,79	103,31	0	-0,61	1,199	24	0	
11.08.2026	68,27	54,81	13,46	95,14	93,13	94,94	93,6	0	-0,47	1,251	24	0	
12.08.2026	69,07	53,78	15,29	83,29	81,52	82,84	81,75	0	-0,23	1,248	24	0	
13.08.2026	69,5	53,99	15,51	82,33	80,54	81,79	80,68	0	-0,14	1,249	24	0	
14.08.2026	68,13	54,06	14,07	87,65	85,85	87,04	85,83	0	0,02	1,207	24	0	
15.08.2026	67,77	55,41	12,36	104,87	102,72	104,17	102,68	0	0,04	1,269	24	0	
16.08.2026	68,44	54,38	14,06	97,6	95,56	96,73	95,39	0	0,17	1,341	24	0	
17.08.2026	68,44	53,72	14,72	91,96	90,02	91,03	89,82	0	0,2	1,324	24	0	
18.08.2026	67,86	55,14	12,72	110,07	107,78	108,93	107,41	0	0,37	1,372	24	0	
19.08.2026	67,65	55,11	12,54	110,2	107,95	109,03	107,48	0	0,47	1,353	24	0	
20.08.2026	67,29	54,16	13,13	112,47	110,16	111,03	109,55	0	0,61	1,447	24	0	
21.08.2026	66,88	54,99	11,89	113,3	111,02	111,9	110,32	0	0,7	1,32	24	0	
22.08.2026	67,6	54,97	12,63	103,15	100,99	102,43	101	0	-0,01	1,279	24	0	
23.08.2026	67,38	54,58	12,8	107,43	105,22	106,77	105,29	0	-0,07	1,346	24	0	
Итого:				2000,6	1959,4	1986,6	1958,98	0	0,42	25,279	768	0	
Средние:	50,81	42,73	8,07										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г:	76061,21	73809,9	74511,6	73579,7	1,79	230,14	2251,46	14750	0
23/08/26г:	78061,85	75769,3	76498,3	75538,7	1,79	230,56	2276,74	15518	0
Итого:	2000,64	1959,4	1986,64	1958,98	0	0,42	25,279	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{ншт}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор №:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,43	23,57	-0,14	1,81	1,81	0	0	0	1,81	0	24	0	*
24.07.2026	23,42	23,54	-0,12	1,73	1,73	0	0	0	1,73	0	24	0	*
25.07.2026	23,66	23,61	0,05	0,73	0,73	0	0	0	0,73	0	24	0	*
26.07.2026	23,65	23,7	-0,05	1,84	1,84	0	0	0	1,84	0	24	0	*
27.07.2026	23,85	23,87	-0,02	1,98	1,98	0	0	0	1,98	0	24	0	*
28.07.2026	24,03	24,06	-0,03	2,09	2,09	0	0	0	2,09	0	24	0	*
29.07.2026	23,95	24,04	-0,09	1,23	1,23	0	0	0	1,23	0	24	0	*
30.07.2026	23,97	24,05	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,85	23,98	-0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,18	23,47	-0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,65	23	-0,35	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	22,63	22,77	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2026	68,42	63,37	5,05	162,54	159,1	162,11	159,14	0	-0,04	0,803	24	0	
05.08.2026	68,06	64,15	3,91	272,81	267,15	271,9	266,81	0	0,34	1,046	24	0	
06.08.2026	69,24	64,03	5,21	227,77	222,85	225,69	221,5	0	1,35	1,163	24	0	
07.08.2026	66,78	59,02	7,76	163,74	160,46	162,9	160,28	0	0,18	1,246	24	0	
08.08.2026	68,51	60,13	8,38	161,9	158,5	160,82	158,16	0	0,34	1,33	24	0	
09.08.2026	68,39	60,47	7,92	163,64	160,21	162,52	159,81	0	0,4	1,269	24	0	
10.08.2026	67,6	59,55	8,05	159,76	156,48	158,63	156,03	0	0,45	1,26	24	0	
11.08.2026	69,16	60,68	8,48	157,38	154,03	156,03	153,4	0	0,63	1,306	24	0	
12.08.2026	69,93	61,43	8,5	158,97	155,49	157,5	154,79	0	0,7	1,322	24	0	
13.08.2026	70,42	61,86	8,56	160,37	156,81	158,63	155,85	0	0,96	1,344	24	0	
14.08.2026	69,04	60,73	8,31	160,48	157,04	158,74	156,04	0	1	1,305	24	0	
15.08.2026	68,46	60,27	8,19	160,53	157,18	158,48	155,84	0	1,34	1,29	24	0	
16.08.2026	69,27	60,34	8,93	161,16	157,71	158,99	156,33	0	1,38	1,408	24	0	
17.08.2026	69,39	60,31	9,08	161,8	158,29	159,38	156,74	0	1,55	1,436	24	0	
18.08.2026	68,59	59,69	8,9	161,35	157,93	158,76	156,16	0	1,77	1,405	24	0	
19.08.2026	68,39	59,62	8,77	161,65	158,26	159	156,4	0	1,86	1,388	24	0	
20.08.2026	67,93	56,94	10,99	121,46	118,9	118,71	116,93	0	1,97	1,309	24	0	
21.08.2026	67,26	53,4	13,86	92,84	90,97	90,58	89,4	0	1,57	1,26	24	0	
22.08.2026	67,96	52,83	15,13	85,67	83,89	83,97	82,87	0	1,02	1,269	24	0	
23.08.2026	67,7	52,9	14,8	86,88	85,08	85,33	84,22	0	0,86	1,262	24	0	
Итого:				3154,1	3087,74	3108,6	3056,7	0	31,04	25,421	768	0	
Средние:	51,64	46,1	5,54										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:0	83941,2	81516,41	82116,5	81156,77	8,49	359,64	2533,579	20006	0
23/08/2624:0	87095,3	84604,15	85225,2	84213,47	8,49	390,68	2559	20774	0
Итого:	3154,11	3087,74	3108,67	3056,7	0	31,04	25,421	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЫСТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 6 ОП
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M твс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,71	23,54	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,7	23,53	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,78	23,6	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,91	23,72	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,09	23,9	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,26	24,06	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,22	24,04	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,26	24,08	0,18	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,08	23,92	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,73	23,59	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,17	23,03	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	22,86	22,71	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2026	67,9	50,56	17,34	46,46	45,49	46,05	45,51	0	-0,02	0,789	24	0	
05.08.2026	67,61	52,77	14,84	79,78	78,1	79,35	78,33	0	-0,23	1,158	24	0	
06.08.2026	68,76	53,77	14,99	78,65	76,99	78,15	77,1	0	-0,11	1,152	24	0	
07.08.2026	66,51	52,25	14,26	76,72	75,23	77,13	76,15	0	-0,92	1,071	24	0	
08.08.2026	68,19	53,14	15,05	76,09	74,45	76,32	75,3	0	-0,85	1,122	24	0	
09.08.2026	68,12	53,47	14,65	76,34	74,71	76,56	75,53	0	-0,82	1,092	24	0	
10.08.2026	67,31	53,01	14,3	75,9	74,4	76,15	75,15	0	-0,75	1,063	24	0	
11.08.2026	68,8	53,73	15,07	74,79	73,18	74,95	73,94	0	-0,76	1,102	24	0	
12.08.2026	69,61	54,35	15,26	74,56	72,88	74,6	73,57	0	-0,69	1,113	24	0	
13.08.2026	70,07	54,4	15,67	74,51	72,83	74,42	73,41	0	-0,58	1,143	24	0	
14.08.2026	68,75	53,95	14,8	74,79	73,18	74,55	73,55	0	-0,37	1,081	24	0	
15.08.2026	68,11	52,76	15,35	75,02	73,45	74,67	73,7	0	-0,25	1,127	24	0	
16.08.2026	68,95	53,22	15,73	74,68	73,07	74,22	73,22	0	-0,15	1,149	24	0	
17.08.2026	69,04	52,46	16,58	74,72	73,1	74,14	73,19	0	-0,09	1,213	24	0	
18.08.2026	68,2	52,1	16,1	74,76	73,18	74,22	73,29	0	-0,11	1,176	24	0	
19.08.2026	67,83	49,68	18,15	62,52	61,22	61,86	61,12	0,02	0,1	1,111	24	0	
20.08.2026	67,27	45,93	21,34	52,34	51,28	51,69	51,18	0	0,1	1,092	24	0	
21.08.2026	66,87	46,99	19,88	52,45	51,4	51,88	51,36	0,01	0,04	1,018	24	0	
22.08.2026	67,64	46,26	21,38	50,41	49,38	50,17	49,67	0	-0,29	1,055	24	0	
23.08.2026	67,35	46,24	21,11	51,05	50	50,94	50,43	0,01	-0,43	1,053	24	0	
Итого:				1376,5	1347,52	1372	1354,7	0,04	-7,18	21,88	768	0	
Средние:	51,52	41,08	10,43										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/262	4226,89	4138,68	4180,52	4123,41	0,03	15,27	57,277	1383	0
23/08/262	5603,43	5486,2	5552,54	5478,11	0,07	8,09	79,157	2151	0
Итого:	1376,54	1347,52	1372,02	1354,7	0,04	-7,18	21,88	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТУ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: _____
 Адрес: пр.Краснопольский 3-д Тип расходомера: ПРЭМ-50
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВЕ55 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,49	23,22	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,48	23,21	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,51	23,22	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,58	23,29	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	23,71	23,42	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,84	23,55	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,85	23,57	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,87	23,59	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,7	23,45	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,53	23,29	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,1	22,91	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	22,74	22,55	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2026	67,43	62,61	4,82	167,03	163,61	166,26	163,29	0	0,32	0,79	24	0	
05.08.2026	67,39	63,32	4,07	298,72	292,6	296,28	290,86	0	1,74	1,191	24	0	
06.08.2026	68,63	64,46	4,17	295,09	288,85	291,76	286,24	0	2,61	1,202	24	0	
07.08.2026	66,26	61,97	4,29	265,08	259,83	265,72	261,09	0	-1,26	1,114	24	0	
08.08.2026	67,98	63,54	4,44	267,68	262,1	267,53	262,6	0	-0,5	1,164	24	0	
09.08.2026	67,88	63,43	4,45	269,02	263,42	268,51	263,6	0	-0,18	1,171	24	0	
10.08.2026	67,09	62,75	4,34	264,63	259,27	264,21	259,46	0	-0,19	1,122	24	0	
11.08.2026	68,64	64,21	4,43	264,34	258,76	263,3	258,35	0	0,41	1,145	24	0	
12.08.2026	69,41	64,78	4,63	266,04	260,28	263,87	258,83	0	1,45	1,204	24	0	
13.08.2026	69,88	65,27	4,61	268,6	262,76	265,64	260,53	0	2,23	1,21	24	0	
14.08.2026	68,53	63,86	4,67	267,29	261,64	263,71	258,82	0	2,82	1,222	24	0	
15.08.2026	67,94	63,22	4,72	267,08	261,5	263,53	258,75	0	2,75	1,232	24	0	
16.08.2026	68,76	63,87	4,89	268,2	262,5	264,24	259,31	0	3,19	1,285	24	0	
17.08.2026	68,87	63,95	4,92	269,79	264,07	265,39	260,45	0	3,62	1,298	24	0	
18.08.2026	68,07	60,19	7,88	167,49	163,99	164,21	161,46	0,15	2,53	1,293	24	0	
19.08.2026	67,01	51,49	15,52	76,85	75,25	75,17	74,25	0	1	1,168	24	0	
20.08.2026	66,68	52,2	14,48	81,42	79,79	79,68	78,69	0	1,1	1,155	24	0	
21.08.2026	66,31	52,15	14,16	84,57	82,87	82,82	81,74	0	1,13	1,173	24	0	
22.08.2026	67	51,54	15,46	78,11	76,53	76,95	75,99	0	0,54	1,182	24	0	
23.08.2026	66,74	51,2	15,54	79,53	77,92	78,52	77,57	0	0,35	1,211	24	0	
Итого:				4266,5	4177,54	4227,3	4151,88	0,15	25,66	23,532	768	0	
Средние:	51,21	46,54	4,67										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624	81370,8	79032,4	79007,6	78135,05	4,52	897,36	2555,596	20004	0
23/08/2624	85637,3	83210	83234,9	82286,93	4,67	923,02	2579,128	20772	0
Итого:	4266,56	4177,54	4227,3	4151,88	0,15	25,66	23,532	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

Подпись
Инспектор СГЛ Б ОР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор №:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хАСА1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,08	23,84	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	24,03	23,79	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24,04	23,8	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,09	23,85	0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,08	23,9	0,18	0	0	0,02	0,02	0,02	-0,02	0	24	0	*
28.07.2026	23,68	23,61	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,82	23,61	0,21	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,66	23,43	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,62	23,39	0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,1	22,93	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,38	22,24	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	37,05	36,36	0,69	0	0	0	0	0,15	0	0	16	8	*
04.08.2026	69,59	68,12	1,47	----	----	----	----	0,17	----	----	0	24	*
05.08.2026	67,8	65,43	2,37	88,27	86,45	84,52	82,88	0,09	3,57	0,205	7	17	*
06.08.2026	69,42	65,96	3,46	286,25	280,08	273,88	268,48	0,08	11,6	0,968	24	0	
07.08.2026	67,2	63,08	4,12	292,57	286,63	286,41	281,22	0,01	5,41	1,179	24	0	
08.08.2026	68,9	64,88	4,02	285,02	278,96	277,77	272,46	0	6,5	1,121	24	0	
09.08.2026	68,81	64,65	4,16	287,24	281,13	279,09	273,81	0	7,32	1,173	24	0	
10.08.2026	68	63,88	4,12	290,65	284,6	282,02	276,78	0	7,82	1,172	24	0	
11.08.2026	69,54	65,19	4,35	282,64	276,52	273,55	268,31	0	8,21	1,203	24	0	
12.08.2026	70,36	65,91	4,45	283,93	277,66	272,68	267,34	0	10,32	1,235	24	0	
13.08.2026	70,84	66,44	4,4	283,38	277,01	271,43	266,05	0	10,96	1,218	24	0	
14.08.2026	69,48	65,18	4,3	288,66	282,39	276,1	270,77	0	11,62	1,214	24	0	
15.08.2026	68,86	64,52	4,34	293,8	287,54	280,72	275,39	0	12,15	1,247	24	0	
16.08.2026	69,74	65,13	4,61	291,34	285,02	278,96	273,6	0	11,42	1,316	24	0	
17.08.2026	69,83	65,26	4,57	292,24	285,86	279,92	274,5	0	11,36	1,307	24	0	
18.08.2026	69,04	64,35	4,69	296,72	290,39	283,85	278,53	0	11,86	1,364	24	0	
19.08.2026	68,83	64,33	4,5	297,43	291,1	285,03	279,69	0	11,41	1,312	24	0	
20.08.2026	68,44	63,92	4,52	297,48	291,23	283,68	278,4	0	12,83	1,319	24	0	
21.08.2026	68,01	63,35	4,66	301,37	295,12	287,9	282,62	0	12,5	1,379	24	0	
22.08.2026	68,92	64,46	4,46	291,62	285,4	279,25	273,99	0	11,41	1,275	24	0	
23.08.2026	68,51	63,87	4,64	295,46	289,22	283,43	278,18	0	11,04	1,343	24	0	
Итого:				5326	5212,31	5120,2	5023,02	0,52	189,29	22,55	719	49	
Средние:	52,42	49,77	2,65										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г:	38727,19	37498,5	37075,29	36586,2	0,8	912,31	1211,693	6392	4
23/08/26г:	44053,26	42710,9	42195,5	41609,3	1,32	1101,6	1234,243	7111	53
Итого:	5326,07	5212,31	5120,21	5023,02	0,52	189,29	22,55	719	49

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
26.08.2026г.


ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис" Договор N: _____
 Адрес: пр.Краснопольский 5 итп 2 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА90D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,57	24,47	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	24,51	24,41	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24,51	24,4	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,55	24,44	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,64	24,53	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,73	24,62	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,71	24,61	0,1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,63	24,55	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,51	24,45	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	24,11	24,07	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,62	23,61	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	65,72	56,82	8,9	29,52	28,94	30,44	29,99	0,11	-1,05	0,254	24	0	
04.08.2026	68,91	61,77	7,14	86,21	84,37	88,41	86,86	0,24	-2,49	0,603	24	0	
05.08.2026	67,88	59,8	8,08	85,59	83,84	87,24	85,81	0,07	-1,97	0,676	24	0	
06.08.2026	69,08	61,2	7,88	86,32	84,47	87,69	86,18	0,09	-1,71	0,666	24	0	
07.08.2026	66,89	59,54	7,35	83,08	81,4	86,2	84,78	0,1	-3,38	0,598	24	0	
08.08.2026	68,55	60,73	7,82	84,18	82,41	87,15	85,69	0,17	-3,28	0,645	24	0	
09.08.2026	68,51	60,45	8,06	84,06	82,29	86,91	85,44	0,15	-3,15	0,663	24	0	
10.08.2026	67,69	59,65	8,04	83,92	82,24	86,77	85,34	0,03	-3,1	0,659	24	0	
11.08.2026	69,18	61,18	8	84,42	82,6	86,94	85,47	0,11	-2,87	0,661	24	0	
12.08.2026	69,99	60,63	9,36	85,52	83,61	87,34	85,86	0,07	-2,25	0,781	24	0	
13.08.2026	70,46	61,87	8,59	86,21	84,29	87,82	86,28	0,05	-1,99	0,725	24	0	
14.08.2026	69,19	61,11	8,08	86,08	84,23	87,57	86,09	0,1	-1,86	0,681	24	0	
15.08.2026	68,53	60,61	7,92	85,83	84,01	87,33	85,85	0	-1,84	0,665	24	0	
16.08.2026	69,36	60,3	9,06	86,42	84,53	87,72	86,25	0	-1,72	0,764	24	0	
17.08.2026	69,47	60,84	8,63	86,98	85,1	88,26	86,74	0	-1,64	0,736	24	0	
18.08.2026	68,69	59,87	8,82	86,81	84,95	88	86,56	0	-1,61	0,747	24	0	
19.08.2026	68,51	59,32	9,19	86,74	84,88	87,86	86,43	0,03	-1,55	0,777	24	0	
20.08.2026	68,13	59,22	8,91	86,49	84,69	87,46	86,06	0	-1,37	0,753	24	0	
21.08.2026	67,72	58,89	8,83	86,17	84,43	87,09	85,7	0	-1,27	0,744	24	0	
22.08.2026	68,6	59,64	8,96	84,83	83,05	86,46	85,02	0	-1,97	0,741	24	0	
23.08.2026	68,18	59,05	9,13	84,22	82,47	86,2	84,83	0	-2,36	0,755	24	0	
Итого:				1739,6	1702,8	1776,8	1747,23	1,32	-44,43	14,294	768	0	
Средние:	53,38	47,83	5,55										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г:	26726,51	25913,34	26695,9	26317	0,14	-403,61	736,65	6397	0
23/08/26г:	28466,11	27616,14	28472,8	28064,2	1,46	-448,04	750,944	7165	0
Итого:	1739,6	1702,8	1776,86	1747,23	1,32	-44,43	14,294	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ 
Подпись А.В. Спирина 7448199350



Представитель теплоснабж. организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТН 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кортр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00 °С

Договор №:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х349В

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,93	23,93	0	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24	0	*
24.07.2026	23,95	23,94	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24	0	*
25.07.2026	24,1	23,83	0,27	0,02	0,02	0	0	0,02	0,02	0	24	0	*
26.07.2026	24,18	24,05	0,13	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0	24	0	*
27.07.2026	24,12	23,91	0,21	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	-0,01	0	24	0	*
28.07.2026	24,34	24,28	0,06	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0	24	0	*
29.07.2026	24,32	24,27	0,05	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24	0	*
30.07.2026	24,41	24,34	0,07	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0	24	0	*
31.07.2026	24,37	24,27	0,1	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0	24	0	*
01.08.2026	24,09	24,01	0,08	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0	24	0	*
02.08.2026	23,76	23,66	0,1	0,01	0,01	0	0	0	0,01	0	24	0	*
03.08.2026	61,99	43,27	18,72	27,04	26,54	25,79	25,57	0,01	0,97	0,496	24	0	
04.08.2026	67,7	51,3	16,4	77,83	76,2	73,88	72,95	0	3,25	1,251	24	0	
05.08.2026	66,61	50,53	16,08	78,52	76,97	73,61	72,73	0	4,24	1,236	24	0	
06.08.2026	67,76	51,41	16,35	78,61	76,98	73,63	72,74	0	4,24	1,26	24	0	
07.08.2026	65,66	50,16	15,5	68,25	66,91	71,12	70,28	0	-3,37	1,033	24	0	
08.08.2026	67,23	51,62	15,61	72,43	70,98	72,63	71,71	0	-0,73	1,107	24	0	
09.08.2026	67,23	51,37	15,86	75,5	73,97	73,13	72,23	0	1,74	1,174	24	0	
10.08.2026	66,4	51,38	15,02	75,39	73,95	71,9	71	0	2,95	1,108	24	0	
11.08.2026	67,65	51,55	16,1	75,88	74,32	71,94	71,02	0	3,3	1,194	24	0	
12.08.2026	68,6	51,9	16,7	76,66	74,98	72,22	71,3	0	3,68	1,254	24	0	
13.08.2026	69,04	52,79	16,25	77,08	75,4	72,47	71,53	0	3,87	1,225	24	0	
14.08.2026	67,83	51,74	16,09	76,92	75,32	72,19	71,27	0	4,05	1,21	24	0	
15.08.2026	67,16	51,76	15,4	77,14	75,56	72,33	71,42	0	4,14	1,162	24	0	
16.08.2026	68,05	51,1	16,95	77,4	75,77	72,39	71,52	0	4,25	1,284	24	0	
17.08.2026	68,11	50,66	17,45	77,58	75,94	72,49	71,6	0	4,34	1,328	24	0	
18.08.2026	67,34	50,07	17,27	77,3	75,69	72,24	71,4	0	4,29	1,303	24	0	
19.08.2026	67,17	49,65	17,52	77,34	75,73	72,28	71,45	0	4,28	1,328	24	0	
20.08.2026	66,79	49,58	17,21	77,16	75,65	72,12	71,3	0	4,35	1,302	24	0	
21.08.2026	66,4	49,27	17,13	76,93	75,44	71,93	71,12	0	4,32	1,291	24	0	
22.08.2026	67,24	50,61	16,63	75,71	74,18	71,62	70,78	0	3,4	1,234	24	0	
23.08.2026	66,82	49,54	17,28	76,35	74,81	71,62	70,79	0	4,02	1,294	24	0	
Итого:				1553,1	1521,46	1473,5	1455,73	0,05	65,73	25,074	768	0	
Средние:	52,32	41,42	10,89										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:	27256,2	26369,4	25313,51	25018,4	1,11	1350,94	969,493	5721	0
23/08/2624:	28809,4	27890,8	26787,06	26474,2	1,16	1416,67	994,567	6489	0
Итого:	1553,19	1521,46	1473,55	1455,73	0,05	65,73	25,074	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Сякина

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

000 «ПАРК-СЕРВИС»
ИНСПЕКТОР СТУ 5 ЗР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕ01В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,24	23,24	0	0,07	0,07	0	0	0	0,07	0	24	0	*
24.07.2026	23,23	23,22	0,01	0,14	0,14	0	0	0	0,14	0	24	0	*
25.07.2026	23,29	23,26	0,03	0,22	0,22	0	0	0	0,22	0	24	0	*
26.07.2026	23,39	23,34	0,05	0,22	0,22	0	0	0	0,22	0	24	0	*
27.07.2026	23,57	23,51	0,06	0,2	0,2	0	0	0	0,2	0	24	0	*
28.07.2026	23,67	23,62	0,05	0,18	0,18	0	0	0	0,18	0	24	0	*
29.07.2026	23,6	23,58	0,02	0,17	0,17	0	0	0	0,17	0	24	0	*
30.07.2026	23,55	23,55	0	0,16	0,16	0	0	0	0,16	0	24	0	*
31.07.2026	23,44	23,46	-0,02	0,15	0,15	0	0	0	0,15	0	24	0	*
01.08.2026	23,08	23,14	-0,06	0,14	0,14	0	0	0	0,14	0	24	0	*
02.08.2026	22,62	22,73	-0,11	0,1	0,1	0	0	0	0,1	0	24	0	*
03.08.2026	62,65	53,84	8,81	81,53	80,04	83,16	82,02	0,01	-1,98	0,701	24	0	
04.08.2026	69,03	59,5	9,53	153,43	150,14	155,28	152,75	0	-2,61	1,432	24	0	
05.08.2026	67,87	58,15	9,72	142,34	139,4	144,24	141,98	0	-2,58	1,355	24	0	
06.08.2026	68,68	58,97	9,71	144,66	141,61	145,97	143,64	0	-2,03	1,372	24	0	
07.08.2026	66,53	54,62	11,91	104,28	102,19	106,1	104,62	0	-2,43	1,217	24	0	
08.08.2026	68,25	55,67	12,58	102,46	100,32	103,95	102,48	0	-2,16	1,263	24	0	
09.08.2026	68,16	55,58	12,58	104,48	102,29	106,07	104,57	0	-2,28	1,286	24	0	
10.08.2026	67,35	54,85	12,5	99,05	97,02	100,53	99,14	0	-2,12	1,214	24	0	
11.08.2026	68,87	55,03	13,84	94,6	92,57	95,85	94,49	0	-1,92	1,279	24	0	
12.08.2026	69,67	55,53	14,14	95,26	93,17	96,51	95,12	0	-1,95	1,32	24	0	
13.08.2026	70,16	56,13	14,03	97,78	95,63	98,88	97,44	0	-1,81	1,341	24	0	
14.08.2026	68,77	55,78	12,99	98,44	96,36	99,84	98,41	0,01	-2,05	1,25	24	0	
15.08.2026	68,17	54,68	13,49	97,18	95,16	98,32	96,98	0	-1,82	1,284	24	0	
16.08.2026	69	54,05	14,95	98,21	96,12	99,37	98	0	-1,88	1,436	24	0	
17.08.2026	69,12	54,46	14,66	98,14	96,01	99,28	97,91	0	-1,9	1,404	24	0	
18.08.2026	68,27	54,29	13,98	100,34	98,26	101,49	100,11	0	-1,85	1,377	24	0	
19.08.2026	68,04	54,23	13,81	102,73	100,62	103,84	102,41	0	-1,79	1,39	24	0	
20.08.2026	67,65	54,79	12,86	104,82	102,67	105,84	104,35	0	-1,68	1,32	24	0	
21.08.2026	67,29	54,08	13,21	107,32	105,14	108,26	106,78	0	-1,64	1,386	24	0	
22.08.2026	68,13	54,4	13,73	101,09	99	101,94	100,56	0	-1,56	1,354	24	0	
23.08.2026	67,73	54,36	13,37	106,63	104,42	107,72	106,23	0	-1,81	1,394	24	0	
Итого:				2236,5	2189,89	2262,4	2229,99	0,02	-40,1	27,375	768	0	
Средние:	52,68	44,36	8,32										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624	97463	94686,7	98120,5	96922,4	18,94	-2235,7	2787,174	20147	0
23/08/2624	99699,5	96876,6	100383	99152,39	18,96	-2275,8	2814,549	20915	0
Итого:	2236,52	2189,89	2262,44	2229,99	0,02	-40,1	27,375	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина

Ф.И.О. для документов

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

ООО «ПАРК-СЕРВИС»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Q_и

Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснопольский 5-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	22,87	22,93	-0,06	0,26	0,26	0	0	0	0,26	0	24	0	*
24.07.2026	23	23,06	-0,06	0,28	0,28	0	0	0	0,28	0	24	0	*
25.07.2026	23,04	23,09	-0,05	0,29	0,29	0	0	0	0,29	0	24	0	*
26.07.2026	23,09	23,14	-0,05	0,27	0,27	0	0	0	0,27	0	24	0	*
27.07.2026	23,15	23,39	-0,24	0,28	0,28	0,01	0,01	0	0,27	0	24	0	*
28.07.2026	23,48	23,53	-0,05	0,3	0,3	0	0	0	0,3	0	24	0	*
29.07.2026	23,42	23,46	-0,04	0,34	0,34	0	0	0,01	0,34	0	24	0	*
30.07.2026	23,4	23,46	-0,06	0,35	0,35	0	0	0	0,35	0	24	0	*
31.07.2026	23,18	23,28	-0,1	0,38	0,38	0	0	0	0,38	0	24	0	*
01.08.2026	22,79	22,92	-0,13	0,41	0,41	0	0	0	0,41	0	24	0	*
02.08.2026	22,14	22,32	-0,18	0,43	0,43	0	0	0	0,43	0	24	0	*
03.08.2026	21,7	21,87	-0,17	0,47	0,47	0	0	0	0,47	0	24	0	*
04.08.2026	64,5	53,92	10,58	58,41	57,27	62,68	61,81	0	-4,54	0,612	24	0	
05.08.2026	67,1	57,66	9,44	93,92	92	97,8	96,31	0	-4,31	0,871	24	0	
06.08.2026	68,16	58,75	9,41	95,88	93,89	100,95	99,33	0	-5,44	0,882	24	0	
07.08.2026	66,13	57,23	8,9	86,32	84,63	109,43	107,75	0	-23,12	0,753	24	0	
08.08.2026	67,8	59,36	8,44	87,5	85,65	109,92	108,16	0	-22,51	0,722	24	0	
09.08.2026	67,73	59,65	8,08	91,42	89,5	110,19	108,4	0	-18,9	0,726	24	0	
10.08.2026	66,89	58,6	8,29	93,47	91,56	106,65	104,96	0	-13,4	0,761	24	0	
11.08.2026	68,42	59,78	8,64	93,98	92,01	105,65	103,91	0	-11,9	0,793	24	0	
12.08.2026	69,18	60,55	8,63	95,32	93,26	105	103,24	0	-9,98	0,804	24	0	
13.08.2026	69,66	60,76	8,9	97,47	95,34	106,34	104,55	0	-9,21	0,85	24	0	
14.08.2026	68,36	59,97	8,39	97,77	95,73	105,71	103,96	0	-8,23	0,8	24	0	
15.08.2026	67,71	58,62	9,09	97,19	95,16	105,04	103,38	0	-8,22	0,866	24	0	
16.08.2026	68,58	59,17	9,41	98,84	96,76	106,07	104,36	0,01	-7,6	0,911	24	0	
17.08.2026	68,68	59,2	9,48	101,04	98,93	107,89	106,17	0	-7,24	0,934	24	0	
18.08.2026	67,81	58,36	9,45	99,09	97,01	105,47	103,84	0	-6,83	0,916	24	0	
19.08.2026	67,54	58,11	9,43	100,83	98,75	106,98	105,33	0	-6,58	0,928	24	0	
20.08.2026	67,13	57,36	9,77	100,31	98,3	105,63	104,03	0,01	-5,73	0,96	24	0	
21.08.2026	66,72	57,75	8,97	98,48	96,52	105,45	103,82	0	-7,3	0,864	24	0	
22.08.2026	67,63	58,68	8,95	90,47	88,61	105,13	103,45	0	-14,84	0,795	24	0	
23.08.2026	67,2	57,73	9,47	94,04	92,15	104,34	102,76	0,01	-10,61	0,873	24	0	
Итого:				1875,8	1837,09	2072,3	2039,53	0,04	-202,44	16,621	768	0	
Средние:	50,88	45,23	5,64										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:	54978,85	53410,13	55104,2	54456,8	6,69	-1046,65	1639,54	16695	0
23/08/2624:	56854,66	55247,22	57176,5	56496,3	6,73	-1249,09	1656,16	17463	0
Итого:	1875,81	1837,09	2072,33	2039,53	0,04	-202,44	16,621	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кортр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж.организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись Ф.И.О.

ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес:пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5842

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,48	23,8	0,68	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	24,73	23,91	0,82	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24,93	23,98	0,95	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	25,3	24,08	1,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	25,51	24,25	1,26	0	0	0,01	0,01	0	-0,01	0	24	0	*
28.07.2026	25,89	24,47	1,42	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	25,05	24,42	0,63	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,01	24,23	-0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,78	24,01	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,46	23,7	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,98	23,24	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	57,04	46,91	10,13	33,02	32,52	32,75	32,4	0	0,12	0,326	24	0	
04.08.2026	67,29	52,54	14,75	58,46	57,23	57,39	56,63	0	0,6	0,841	24	0	
05.08.2026	66,3	53,49	12,81	65,65	64,33	64,52	63,66	0	0,67	0,823	24	0	
06.08.2026	67	53,32	13,68	62,19	60,92	61,01	60,18	0	0,74	0,831	24	0	
07.08.2026	65,79	56,88	8,91	98,44	96,52	97,32	95,87	0	0,65	0,86	24	0	
08.08.2026	67,11	57,07	10,04	87,21	85,45	86,12	84,83	0	0,62	0,855	24	0	
09.08.2026	67,13	56,45	10,68	79,32	77,71	78,21	77,06	0	0,65	0,83	24	0	
10.08.2026	66,53	58,74	7,79	105,74	103,65	104,43	102,79	0	0,86	0,809	24	0	
11.08.2026	67,63	57,51	10,12	82,67	80,97	81,36	80,11	0	0,86	0,821	24	0	
12.08.2026	68,43	56,57	11,86	70,8	69,27	69,47	68,43	0	0,84	0,819	24	0	
13.08.2026	68,74	55,57	13,17	63,87	62,46	62,52	61,6	0	0,86	0,821	24	0	
14.08.2026	67,66	56,57	11,09	74,23	72,68	72,8	71,68	0	1	0,805	24	0	
15.08.2026	67,18	57,75	9,43	88,75	86,96	87,08	85,79	0	1,17	0,818	24	0	
16.08.2026	67,95	56,78	11,17	83,41	81,71	81,78	80,57	0	1,14	0,911	24	0	
17.08.2026	67,94	57,07	10,87	82,02	80,32	80,42	79,21	0	1,11	0,871	24	0	
18.08.2026	67,3	56,88	10,42	86,86	85,06	85,14	83,86	0	1,2	0,886	24	0	
19.08.2026	67,15	58,25	8,9	102,41	100,34	100,69	99,12	0	1,22	0,896	24	0	
20.08.2026	66,85	57,65	9,2	99,06	97,04	97,2	95,7	0	1,34	0,896	24	0	
21.08.2026	66,57	58,64	7,93	120,93	118,5	118,71	116,85	0	1,65	0,939	24	0	
22.08.2026	67,11	57,63	9,48	93,79	91,9	92,11	90,69	0	1,21	0,871	24	0	
23.08.2026	66,92	57,31	9,61	95,72	93,77	94,1	92,67	0	1,1	0,901	24	0	
Итого:				1734,5	1699,31	1705,1	1679,71	0	19,6	17,43	768	0	
Средние:	52,24	45,11	7,12										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:0	62009,54	60338,49	60536,87	59816,3	2,08	522,22	1674,49	20169	0
23/08/2624:0	63744,09	62037,8	62242,01	61496	2,08	541,82	1691,92	20937	0
Итого:	1734,55	1699,31	1705,14	1679,71	0	19,6	17,43	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



ООО «УралЭнергоСбыт»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 7-а

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x99DB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,64	23,35	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,68	23,39	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,78	23,48	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,93	23,63	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,22	23,92	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,51	24,19	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,48	24,16	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,41	24,11	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,35	24,04	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,71	23,44	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,26	22,99	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	60,61	49,72	10,89	28,31	27,82	29,3	28,97	0	-1,15	0,301	24	0	
04.08.2026	68,5	50,72	17,78	34,73	33,97	34,74	34,33	0	-0,36	0,602	24	0	
05.08.2026	67,68	51,62	16,06	36,89	36,12	36,97	36,46	0	-0,34	0,578	24	0	
06.08.2026	67,92	51,15	16,77	34,66	33,9	34,88	34,49	0	-0,59	0,569	24	0	
07.08.2026	66,68	52,45	14,23	37,24	36,5	41,77	41,26	0	-4,76	0,519	24	0	
08.08.2026	68,32	51,46	16,86	31,78	31,07	34,82	34,38	0	-3,31	0,528	24	0	
09.08.2026	68,12	51,22	16,9	32,72	32	34,89	34,44	0	-2,44	0,539	24	0	
10.08.2026	67,49	52,04	15,45	36,43	35,68	38,28	37,78	0	-2,1	0,551	24	0	
11.08.2026	68,77	51,06	17,71	30,43	29,81	31,43	31,07	0	-1,26	0,531	24	0	
12.08.2026	69,61	50,34	19,27	29,89	29,18	30,23	29,9	0	-0,72	0,561	24	0	
13.08.2026	70,08	49,75	20,33	28,46	27,79	28,57	28,27	0	-0,48	0,565	24	0	
14.08.2026	68,67	51,12	17,55	32,47	31,76	32,67	32,27	0	-0,51	0,558	24	0	
15.08.2026	68,28	51,66	16,62	35,67	34,94	36,06	35,6	0	-0,66	0,581	24	0	
16.08.2026	68,98	50,45	18,53	33,42	32,67	33,57	33,14	0	-0,47	0,603	24	0	
17.08.2026	69,08	50,55	18,53	33,16	32,45	33,27	32,86	0	-0,41	0,602	24	0	
18.08.2026	68,37	50,87	17,5	36,19	35,44	36,43	35,97	0	-0,53	0,619	24	0	
19.08.2026	68,16	50,82	17,34	38,49	37,68	38,8	38,31	0	-0,63	0,654	24	0	
20.08.2026	67,82	51,44	16,38	38,74	37,96	39,09	38,59	0	-0,63	0,62	24	0	
21.08.2026	67,48	51,85	15,63	38,56	37,84	39,09	38,6	0	-0,76	0,591	24	0	
22.08.2026	68,2	51,04	17,16	36,31	35,54	37,5	37,06	0	-1,52	0,61	24	0	
23.08.2026	67,94	51,81	16,13	38,54	37,74	39,49	38,98	0	-1,24	0,609	24	0	
Итого:				723,09	707,86	741,85	732,73	0	-24,87	11,891	768	0	
Средние:	52,83	41,68	11,15										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:0	38540,51	37409,35	38397,02	37958,1	9,27	-548,75	1229,478	19718	0
23/08/2624:0	39263,6	38117,21	39138,87	38690,83	9,27	-573,62	1241,369	20486	0
Итого:	723,09	707,86	741,85	732,73	0	-24,87	11,891	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
/Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ Б ОР
Болтачева Л.А.
28.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 9-а

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х1477

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,63	23,35	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,69	23,41	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,82	23,54	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,99	23,71	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,23	23,94	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,48	24,2	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,57	24,29	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,53	24,25	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,39	24,11	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	24,12	23,85	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,59	23,34	0,25	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	60,83	53,68	7,15	28,11	27,64	27,71	27,34	0	0,3	0,197	24	0	
04.08.2026	67,77	57,89	9,88	45,94	44,98	45,04	44,34	0	0,64	0,445	24	0	
05.08.2026	66,96	58,92	8,04	54,01	52,88	52,95	52,08	0	0,8	0,425	24	0	
06.08.2026	67,53	58,03	9,5	45,1	44,16	44,18	43,48	0	0,68	0,419	24	0	
07.08.2026	66,1	59,16	6,94	61,59	60,34	60,72	59,74	0	0,6	0,418	24	0	
08.08.2026	67,4	58,72	8,68	47,74	46,76	46,97	46,23	0	0,53	0,405	24	0	
09.08.2026	67,31	58,01	9,3	44,35	43,44	43,6	42,92	0	0,52	0,403	24	0	
10.08.2026	66,72	58,53	8,19	52,09	51,05	51,24	50,44	0	0,61	0,418	24	0	
11.08.2026	67,78	56,91	10,87	39,49	38,64	38,76	38,17	0	0,47	0,419	24	0	
12.08.2026	68,58	56,61	11,97	35,07	34,34	34,36	33,87	0	0,47	0,41	24	0	
13.08.2026	68,99	57	11,99	35,41	34,65	34,66	34,14	0	0,51	0,414	24	0	
14.08.2026	67,75	57,2	10,55	39,3	38,5	38,5	37,93	0	0,57	0,409	24	0	
15.08.2026	67,36	58,33	9,03	47,28	46,34	46,35	45,65	0	0,69	0,415	24	0	
16.08.2026	68,11	57,65	10,46	40,25	39,43	39,4	38,81	0	0,62	0,413	24	0	
17.08.2026	68,07	57,16	10,91	39,97	39,13	39,09	38,53	0	0,6	0,427	24	0	
18.08.2026	67,49	58,13	9,36	46,69	45,76	45,69	45	0	0,76	0,429	24	0	
19.08.2026	67,37	57,92	9,45	50,83	49,81	49,72	48,98	0	0,83	0,472	24	0	
20.08.2026	67,01	57,91	9,1	47,9	46,98	46,85	46,16	0	0,82	0,427	24	0	
21.08.2026	66,71	57,96	8,75	50,65	49,64	49,58	48,81	0	0,83	0,432	24	0	
22.08.2026	67,4	57,92	9,48	48,6	47,62	47,64	46,92	0	0,7	0,453	24	0	
23.08.2026	67,11	58,42	8,69	52,04	50,99	51,07	50,26	0	0,73	0,442	24	0	
Итого:				952,41	933,08	934,08	919,8	0	13,28	8,692	768	0	
Средние:	52,35	46,06	6,29										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г:	48832,5	47430,5	47120,2	46461,14	0,77	969,4	1224,348	23244	0
23/08/26г:	49784,9	48363,6	48054,3	47380,94	0,77	982,68	1233,04	24012	0
Итого:	952,41	933,08	934,08	919,8	0	13,28	8,692	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *А.В. Спирина*
Ф.И.О. А.В. Спирина
ИНН 1167456145240

«Парк-Сервис»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ «ЧЕРЯВИНСК» *
ОГРН 1167456145240

Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О. Л.А. Болтачева

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТП 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
28.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 11-а

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,67	24,37	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	24,69	24,41	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24,8	24,5	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,99	24,68	0,31	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	25,24	24,94	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	25,45	25,17	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	25,48	25,19	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	25,43	25,14	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	25,31	25,01	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	24,83	24,55	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	24,52	24,2	0,32	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	64,05	48,56	15,49	13,48	13,23	13,42	13,26	0	-0,03	0,205	24	0	
04.08.2026	68,15	53,97	14,18	34,8	34,08	34,56	34,1	0	-0,02	0,484	24	0	
05.08.2026	67,19	53,76	13,43	34,38	33,66	34,22	33,75	0	-0,09	0,452	24	0	
06.08.2026	68,39	54,22	14,17	34,53	33,82	34,33	33,87	0	-0,05	0,479	24	0	
07.08.2026	66,27	52,95	13,32	33,71	32,99	33,71	33,24	0	-0,25	0,439	24	0	
08.08.2026	67,83	55	12,83	33,64	32,92	33,56	33,08	0	-0,16	0,424	24	0	
09.08.2026	67,81	54,51	13,3	33,69	32,97	33,55	33,08	0	-0,11	0,437	24	0	
10.08.2026	67,03	53,07	13,96	33,66	32,94	33,47	33,02	0	-0,08	0,461	24	0	
11.08.2026	68,34	54,16	14,18	33,68	32,96	33,42	32,94	0	0,02	0,468	24	0	
12.08.2026	69,12	54,86	14,26	33,76	33,04	33,42	32,95	0	0,09	0,474	24	0	
13.08.2026	69,59	54,76	14,83	33,66	32,94	33,27	32,81	0	0,13	0,487	24	0	
14.08.2026	68,39	54,62	13,77	33,51	32,79	33,16	32,68	0	0,11	0,45	24	0	
15.08.2026	67,76	53,59	14,17	33,24	32,52	32,96	32,48	0	0,04	0,462	24	0	
16.08.2026	68,61	53,44	15,17	33,28	32,56	32,94	32,49	0	0,07	0,492	24	0	
17.08.2026	68,66	54,07	14,59	33,26	32,54	32,96	32,48	0	0,06	0,476	24	0	
18.08.2026	67,91	52,42	15,49	33,21	32,49	32,9	32,45	0	0,04	0,499	24	0	
19.08.2026	67,73	52,04	15,69	33,21	32,49	32,88	32,45	0	0,04	0,512	24	0	
20.08.2026	67,37	52,65	14,72	33,17	32,45	32,88	32,41	0	0,04	0,48	24	0	
21.08.2026	66,98	52,13	14,85	33,19	32,47	32,85	32,4	0	0,07	0,483	24	0	
22.08.2026	67,86	53,13	14,73	33,1	32,38	32,86	32,39	0	-0,01	0,475	24	0	
23.08.2026	67,46	52,35	15,11	33,07	32,35	32,8	32,36	0	-0,01	0,488	24	0	
Итого:				685,23	670,59	680,12	670,69	0	-0,1	9,627	768	0	
Средние:	53,05	43,51	9,54										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624	49431	47978,3	48786,8	48141,7	0	-163,49	1378,929	26532	0
23/08/2624	50116,2	48648,8	49466,9	48812,4	0	-163,59	1388,556	27300	0
Итого:	685,23	670,59	680,12	670,69	0	-0,1	9,627	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Qi Траб x T _{ншт}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О. Илюментов

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «ПАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ДИРЕКТОР СТУ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр.Краснопольский 11-б

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,2	24,05	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	24,19	24,04	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24,28	24,11	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,39	24,22	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,69	24,5	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,9	24,71	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,91	24,74	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,85	24,68	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,75	23,7	1,05	0	0	0,01	0,01	0,01	-0,01	0	24	0	*
01.08.2026	24,25	24,1	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,83	23,68	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	53,98	48,35	5,63	35,83	35,32	36,6	36,21	0	-0,89	0,191	24	0	
04.08.2026	67,37	56,2	11,17	39,15	38,34	39,21	38,65	0	-0,31	0,431	24	0	
05.08.2026	66,58	56,37	10,21	43,85	42,98	43,99	43,37	0	-0,39	0,436	24	0	
06.08.2026	67,29	56,99	10,3	41,24	40,39	41,41	40,79	0	-0,4	0,418	24	0	
07.08.2026	65,85	57,88	7,97	53,17	52,11	53,57	52,74	0	-0,63	0,415	24	0	
08.08.2026	67,07	57,66	9,41	41,12	40,28	41,36	40,74	0	-0,46	0,379	24	0	
09.08.2026	67,1	57,21	9,89	41,31	40,49	41,52	40,92	0	-0,43	0,401	24	0	
10.08.2026	66,45	57,71	8,74	46,27	45,34	46,57	45,81	0	-0,47	0,396	24	0	
11.08.2026	67,5	57,13	10,37	39,39	38,59	39,57	38,96	0	-0,37	0,402	24	0	
12.08.2026	68,39	56,33	12,06	33,8	33,08	33,88	33,36	0	-0,28	0,399	24	0	
13.08.2026	68,78	55,99	12,79	30,99	30,32	31,02	30,54	0	-0,22	0,387	24	0	
14.08.2026	67,63	56,71	10,92	35,79	35,04	35,91	35,37	0	-0,33	0,382	24	0	
15.08.2026	67,16	57,89	9,27	44,9	44	45,12	44,42	0	-0,42	0,406	24	0	
16.08.2026	67,91	56,6	11,31	38,47	37,65	38,6	38,01	0	-0,36	0,426	24	0	
17.08.2026	67,9	56,58	11,32	38,64	37,82	38,74	38,18	0	-0,36	0,429	24	0	
18.08.2026	67,3	57,8	9,5	45,61	44,67	45,9	45,2	0,08	-0,53	0,424	24	0	
19.08.2026	67,19	57,58	9,61	45,77	44,85	46,09	45,41	0,09	-0,56	0,431	24	0	
20.08.2026	66,83	57,04	9,79	44,41	43,55	44,61	43,96	0	-0,41	0,427	24	0	
21.08.2026	66,45	57,86	8,59	49,4	48,36	49,66	48,85	0	-0,49	0,415	24	0	
22.08.2026	67,11	57,13	9,98	43,63	42,76	43,78	43,12	0	-0,36	0,427	24	0	
23.08.2026	66,9	57,74	9,16	48,48	47,49	48,73	47,98	0	-0,49	0,437	24	0	
Итого:				881,22	863,43	885,85	872,6	0,18	-9,17	8,459	768	0	
Средние:	52,12	45,54	6,58										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г:	46349,42	44999,62	45989,8	45350,1	72,73	-350,46	1192,64	26581	0
23/08/26г:	47230,64	45863,05	46875,6	46222,7	72,91	-359,63	1201,1	27349	0
Итого:	881,22	863,43	885,85	872,6	0,18	-9,17	8,459	768	0



Представитель теплоснабж.организации

Подпись: /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «СТАНЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТП 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр Краснопольский 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕ9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	21,82	21,76	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	21,84	21,78	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	21,88	21,82	0,06	0	0	0	0	0,01	0	0	24	0	*
26.07.2026	22	21,95	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	22,14	22,08	0,06	0	0	0	0	0	0	0	21	3	*
28.07.2026	22,34	22,27	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	22,43	22,37	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	22,4	22,34	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	22,32	21,85	0,47	0	0	0,01	0,01	0	-0,01	0	24	0	*
01.08.2026	21,99	22,03	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	21,45	21,49	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	52,64	47,37	5,27	92,8	91,56	93,56	92,54	0,14	-0,98	0,438	24	0	
04.08.2026	67,24	51,94	15,3	71,25	69,78	68,95	68,08	0	1,7	1,068	24	0	
05.08.2026	66,52	53,27	13,25	82,4	80,76	79,74	78,71	0	2,05	1,069	24	0	
06.08.2026	67,08	52,37	14,71	72,73	71,27	70,31	69,41	0	1,86	1,05	24	0	
07.08.2026	65,84	54,32	11,52	89,38	87,63	88,91	87,7	0	-0,07	1,005	24	0	
08.08.2026	67,07	52,61	14,46	66,02	64,67	65,6	64,73	0	-0,06	0,934	24	0	
09.08.2026	66,99	52,2	14,79	67,57	66,22	66,92	66,07	0	0,15	0,977	24	0	
10.08.2026	66,45	53,34	13,11	79,97	78,38	79,08	78,03	0	0,35	1,025	24	0	
11.08.2026	67,49	52,31	15,18	68,95	67,51	68,01	67,14	0	0,37	1,027	24	0	
12.08.2026	68,33	50,53	17,8	58,38	57,15	57,27	56,6	0	0,55	1,017	24	0	
13.08.2026	68,83	51,42	17,41	59,07	57,83	57,6	56,87	0	0,96	1,004	24	0	
14.08.2026	67,51	51,94	15,57	67,43	66,05	65,41	64,59	0	1,46	1,027	24	0	
15.08.2026	67,08	53,37	13,71	73,98	72,48	71,96	71,02	0	1,46	0,991	24	0	
16.08.2026	67,83	51,53	16,3	70,38	68,92	68,13	67,31	0	1,61	1,122	24	0	
17.08.2026	67,84	52	15,84	71,62	70,14	69,12	68,22	0	1,92	1,112	24	0	
18.08.2026	67,21	53,04	14,17	76,38	74,8	73,64	72,68	0	2,12	1,059	24	0	
19.08.2026	67,01	54,13	12,88	90,38	88,55	87,26	86,08	0	2,47	1,137	24	0	
20.08.2026	66,74	54,54	12,2	88,66	86,87	85,37	84,19	0	2,68	1,06	24	0	
21.08.2026	66,33	56,05	10,28	109,99	107,82	105,95	104,4	0	3,42	1,108	24	0	
22.08.2026	67,03	54,34	12,69	81,03	79,4	79,49	78,41	0	0,99	1,005	24	0	
23.08.2026	66,84	54,38	12,46	91,02	89,18	89,29	88,05	0	1,13	1,112	24	0	
Итого:				1629,3	1596,97	1591,5	1570,84	0,15	26,13	21,347	765	3	
Средние:	51,2	42,14	9,05										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г:	40742,92	39394,2	39028	38567,7	0,31	826,5	1471,15	6309	15
23/08/26г:	42372,31	40991,1	40619,6	40138,5	0,46	852,63	1492,5	7074	18
Итого:	1629,39	1596,97	1591,58	1570,84	0,15	26,13	21,347	765	3

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xE8DE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.07.2026	21,88	21,75	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	21,97	21,85	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	22,09	21,95	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	22,27	22,15	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	22,26	22,14	0,12	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	22,26	22,13	0,13	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	22,17	23,69	-1,52	0	0	0,03	0,03	0	-0,03	0	24	0	*
01.08.2026	21,83	21,82	0,01	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	21,43	21,48	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	55,73	48,95	6,78	71,04	70	75,21	74,35	0	-4,35	0,462	24	0	
04.08.2026	67,18	53,59	13,59	76,67	75,11	79,52	78,44	0	-3,33	1,022	24	0	
05.08.2026	66,34	54,25	12,09	83,55	81,91	87,42	86,23	0	-4,32	0,989	24	0	
06.08.2026	67,27	53,44	13,83	76,27	74,72	79,61	78,55	0	-3,83	1,034	24	0	
07.08.2026	65,62	54,43	11,19	87,97	86,25	91,23	89,98	0	-3,73	0,963	24	0	
08.08.2026	66,83	54,01	12,82	76,69	75,12	79,47	78,37	0	-3,25	0,962	24	0	
09.08.2026	66,85	53,16	13,69	71,02	69,56	73,52	72,52	0	-2,96	0,952	24	0	
10.08.2026	66,17	54,12	12,05	80,38	78,83	83,28	82,13	0	-3,3	0,949	24	0	
11.08.2026	67,21	53,68	13,53	72,62	71,12	75,21	74,24	0	-3,12	0,963	24	0	
12.08.2026	68,05	52,93	15,12	63,95	62,6	66,47	65,59	0	-2,99	0,949	24	0	
13.08.2026	68,46	52,63	15,83	62,45	61,14	64,88	64,08	0	-2,94	0,968	24	0	
14.08.2026	67,4	52,62	14,78	68,02	66,58	70,85	69,93	0	-3,35	0,984	24	0	
15.08.2026	66,9	53,96	12,94	77,9	76,3	80,8	79,73	0	-3,43	0,985	24	0	
16.08.2026	67,68	52,74	14,94	72,51	71,04	75,54	74,54	0	-3,5	1,061	24	0	
17.08.2026	67,66	52,78	14,88	71,98	70,49	75,11	74,12	0	-3,63	1,046	24	0	
18.08.2026	67,05	53,26	13,79	80,01	78,4	83,34	82,24	0	-3,84	1,083	24	0	
19.08.2026	66,88	53,51	13,37	80,96	79,31	84,37	83,27	0	-3,96	1,06	24	0	
20.08.2026	66,57	53,02	13,55	80,98	79,34	84,13	83,05	0	-3,71	1,074	24	0	
21.08.2026	66,23	53,34	12,89	82,06	80,43	85	83,88	0	-3,45	1,036	24	0	
22.08.2026	66,88	53,28	13,6	79,9	78,29	82,09	81,02	0	-2,73	1,064	24	0	
23.08.2026	66,67	53,61	13,06	84,78	83,06	87,37	86,18	0	-3,12	1,083	24	0	
Итого:				1601,7	1569,6	1664,4	1642,47	0	-72,87	20,689	720	0	
Средние:	53,12	43,87	9,25										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/07/26г:	0	0	0	0	0	0	0	13	1
23/08/26г:	1601,71	1569,6	1664,45	1642,47	0	-72,87	20,689	733	1
Итого:	1601,71	1569,6	1664,45	1642,47	0	-72,87	20,689	720	0

ОДПУ обнулены.

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.



Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.


Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч


Заводской номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8F8A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,25	23,11	0,14	1,48	1,48	0	0	0	1,48	0	24	0	*
24.07.2026	23,26	23,11	0,15	1,49	1,49	0	0	0	1,49	0	24	0	*
25.07.2026	23,3	23,14	0,16	1,49	1,49	0	0	0	1,49	0	24	0	*
26.07.2026	23,4	23,24	0,16	1,49	1,49	0	0	0	1,49	0	24	0	*
27.07.2026	23,56	23,4	0,16	1,48	1,48	0	0	0	1,48	0	24	0	*
28.07.2026	23,73	23,57	0,16	1,49	1,49	0	0	0	1,49	0	24	0	*
29.07.2026	23,79	23,63	0,16	1,47	1,47	0	0	0	1,47	0	24	0	*
30.07.2026	23,81	23,66	0,15	1,47	1,47	0	0	0	1,47	0	24	0	*
31.07.2026	23,74	23,59	0,15	1,47	1,47	0	0	0	1,47	0	24	0	*
01.08.2026	23,37	23,22	0,15	1,46	1,46	0	0	0	1,46	0	24	0	*
02.08.2026	22,93	22,79	0,14	1,49	1,49	0	0	0	1,49	0	24	0	*
03.08.2026	58,42	48,94	9,48	27,39	26,96	27,09	26,8	0	0,16	0,278	24	0	
04.08.2026	67,65	48,29	19,36	33,27	32,57	33,65	33,28	0	-0,71	0,63	24	0	
05.08.2026	66,85	49,89	16,96	36,32	35,57	36,48	36,05	0	-0,48	0,602	24	0	
06.08.2026	67,4	48,92	18,48	34,27	33,57	34,4	34,06	0	-0,49	0,619	24	0	
07.08.2026	66,05	50,47	15,58	35,75	35,03	39,73	39,25	0	-4,22	0,544	24	0	
08.08.2026	67,39	49,71	17,68	29,81	29,18	32,89	32,54	0	-3,36	0,516	24	0	
09.08.2026	67,36	49,63	17,73	30,8	30,18	33,21	32,81	0	-2,63	0,539	24	0	
10.08.2026	66,67	50,28	16,39	33,6	32,88	35,74	35,29	0	-2,41	0,536	24	0	
11.08.2026	67,81	49,82	17,99	30,77	30,14	32,53	32,19	0	-2,05	0,544	24	0	
12.08.2026	68,7	48,48	20,22	27,49	26,94	28,66	28,38	0	-1,44	0,542	24	0	
13.08.2026	69,14	47,71	21,43	26,71	26,19	27,61	27,35	0	-1,16	0,561	24	0	
14.08.2026	67,94	49,45	18,49	29,55	28,95	30,37	30,03	0	-1,08	0,539	24	0	
15.08.2026	67,39	50,14	17,25	32,8	32,09	33,65	33,25	0	-1,16	0,554	24	0	
16.08.2026	68,17	49,07	19,1	31,73	31,07	32,28	31,91	0	-0,84	0,591	24	0	
17.08.2026	68,17	48,56	19,61	32,36	31,68	32,75	32,41	0	-0,73	0,622	24	0	
18.08.2026	67,49	49,83	17,66	36,6	35,86	36,96	36,53	0	-0,67	0,633	24	0	
19.08.2026	67,35	49,27	18,08	36,46	35,7	36,71	36,29	0	-0,59	0,646	24	0	
20.08.2026	67,02	49,94	17,08	37,99	37,24	38,22	37,77	0	-0,53	0,635	24	0	
21.08.2026	66,61	50,54	16,07	37,29	36,53	37,71	37,24	0	-0,71	0,588	24	0	
22.08.2026	67,31	49,82	17,49	33,1	32,44	34,71	34,31	0	-1,87	0,566	24	0	
23.08.2026	67,08	50	17,08	35,73	34,99	37,11	36,64	0	-1,65	0,596	24	0	
Итого:				706,07	692,04	712,46	704,38	0	-12,34	11,881	768	0	
Средние:	52,06	40,47	11,59										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:0	13816,2	13368,32	13408	13261,37	15,43	106,95	511,365	6323	0
23/08/2624:0	14522,3	14060,36	14120,5	13965,75	15,43	94,61	523,246	7091	0
Итого:	706,07	692,04	712,46	704,38	0	-12,34	11,881	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись
А.В. Спирина
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТУ 5 ОР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167251

Адрес:Бейвеля 48

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x775C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,65	24,43	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	24,58	24,38	0,2	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24,7	24,51	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,85	24,66	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,98	24,79	0,19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	25,14	24,97	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	25	24,85	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,89	24,73	0,16	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,75	24,6	0,15	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	24,16	24,08	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,69	23,58	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	23,45	23,31	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
04.08.2026	66,76	47,54	19,22	19,1	18,72	19,23	19,02	0	-0,3	0,36	24	0	
05.08.2026	66,8	50,33	16,47	47,43	46,47	47,91	47,37	0	-0,9	0,768	24	0	
06.08.2026	67,98	50,24	17,74	46,71	45,75	47,18	46,66	0	-0,91	0,812	24	0	
07.08.2026	65,95	48,99	16,96	45,9	44,94	46,06	45,57	0	-0,63	0,759	24	0	
08.08.2026	67,36	50,12	17,24	44,68	43,72	44,78	44,3	0	-0,58	0,754	24	0	
09.08.2026	67,53	50,52	17,01	44,44	43,48	44,51	44,02	0	-0,54	0,738	24	0	
10.08.2026	66,6	49,87	16,73	44,32	43,36	44,41	43,93	0	-0,57	0,725	24	0	
11.08.2026	67,82	50,08	17,74	43,8	42,84	43,86	43,38	0	-0,54	0,76	24	0	
12.08.2026	68,75	50,54	18,21	43,69	42,73	43,74	43,26	0	-0,53	0,775	24	0	
13.08.2026	69,12	50,19	18,93	43,9	42,94	43,89	43,41	0	-0,47	0,813	24	0	
14.08.2026	68,11	50,81	17,3	43,81	42,85	43,85	43,37	0	-0,52	0,74	24	0	
15.08.2026	67,28	49,09	18,19	44,13	43,17	44,15	43,68	0	-0,51	0,785	24	0	
16.08.2026	68,3	48,84	19,46	43,86	42,9	43,92	43,45	0	-0,55	0,835	24	0	
17.08.2026	68,28	49	19,28	44,08	43,12	44,23	43,75	0	-0,63	0,828	24	0	
18.08.2026	67,61	48,86	18,75	43,94	42,98	44,13	43,65	0	-0,67	0,803	24	0	
19.08.2026	67,4	48,44	18,96	43,99	43,03	44,23	43,75	0	-0,72	0,816	24	0	
20.08.2026	67,02	47,66	19,36	43,91	42,95	44,03	43,56	0	-0,61	0,83	24	0	
21.08.2026	66,8	57,24	9,56	103,02	100,96	102,71	101,16	0	-0,2	0,964	24	0	
22.08.2026	67,85	60,97	6,88	158,15	154,89	157,19	154,51	0	0,38	1,063	24	0	
23.08.2026	67,41	60,36	7,05	157,69	154,44	156,74	154,13	0	0,31	1,086	24	0	
Итого:				1150,5	1126,24	1150,7	1135,93	0	-9,69	16,014	768	0	
Средние:	51,42	41,01	10,4										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:0	43596,32	42264,46	42835,49	42286,56	2,08	-22,1	1315,034	12923	0
23/08/2624:0	44746,87	43390,7	43986,24	43422,49	2,08	-31,79	1331,048	13691	0
Итого:	1150,55	1126,24	1150,75	1135,93	0	-9,69	16,014	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{ншт}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

А.В.Спирин

Ф.И.О.

«Парк-Сервис»

Для документа

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.

ООО «ЭРА-ЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 56

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218007

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x0A27

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,03	22,96	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,01	22,95	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,09	23	0,09	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,23	23,15	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	23,35	23,28	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,51	23,44	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,49	23,44	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,44	23,4	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,36	23,32	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	22,78	22,85	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	22,12	22,19	-0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	52,67	47,93	4,74	52,74	52,03	50,69	50,11	0,08	1,92	0,233	24	0	
04.08.2026	66,85	61,8	5,05	128,47	125,88	121,72	119,58	0	6,3	0,636	24	0	
05.08.2026	66,49	58,17	8,32	102,82	100,78	97,16	95,63	0	5,15	0,841	24	0	
06.08.2026	67,07	50,93	16,14	67,72	66,36	63,78	62,97	0	3,39	1,069	24	0	
07.08.2026	65,5	52,52	12,98	84,91	83,25	80,99	79,97	0	3,28	1,079	24	0	
08.08.2026	66,75	51,95	14,8	69,33	67,96	66,54	65,74	0	2,22	1,003	24	0	
09.08.2026	66,91	51,57	15,34	69,39	67,98	65,95	65,13	0	2,85	1,041	24	0	
10.08.2026	66,08	52,21	13,87	76,87	75,36	72,58	71,63	0	3,73	1,045	24	0	
11.08.2026	67,15	51,09	16,06	67,75	66,41	63,73	62,92	0	3,49	1,068	24	0	
12.08.2026	68,08	50,21	17,87	61,13	59,9	57,44	56,73	0	3,17	1,07	24	0	
13.08.2026	68,39	50,18	18,21	58,87	57,62	55,3	54,64	0	2,98	1,048	24	0	
14.08.2026	67,4	50,54	16,86	64,22	62,93	60,45	59,72	0	3,21	1,061	24	0	
15.08.2026	66,68	51,74	14,94	73,26	71,81	68,94	68,09	0	3,72	1,07	24	0	
16.08.2026	67,64	50,11	17,53	66,23	64,91	62,37	61,65	0	3,26	1,137	24	0	
17.08.2026	67,61	50,36	17,25	68,27	66,86	64,3	63,54	0	3,32	1,153	24	0	
18.08.2026	67,01	50,62	16,39	72,65	71,17	68,43	67,63	0	3,54	1,166	24	0	
19.08.2026	66,83	50,85	15,98	75,11	73,62	70,8	69,93	0	3,69	1,177	24	0	
20.08.2026	66,48	51,61	14,87	79,56	77,95	74,95	74,03	0	3,92	1,159	24	0	
21.08.2026	66,06	51,84	14,22	77,61	76,06	73,05	72,11	0	3,95	1,08	24	0	
22.08.2026	66,84	51,61	15,23	72,79	71,33	68,15	67,3	0	4,03	1,084	24	0	
23.08.2026	66,54	51,54	15	78,47	76,9	73,77	72,87	0	4,03	1,152	24	0	
Итого:				1568,1	1537,07	1481	1461,92	0,08	75,15	21,372	768	0	
Средние:	51,42	41,98	9,44										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	11694,54	11422,09	10859,13	10736,86	0,02	685,23	264,141	3227	192
23/08/2024:00	13262,71	12959,16	12340,22	12198,78	0,1	760,38	285,513	3995	192
Итого:	1568,17	1537,07	1481,09	1461,92	0,08	75,15	21,372	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ 6 ЭР
Болтачева Л.А.
26.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и	Т _{раб} х Т _{нш}

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x0E99

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	24,45	24,23	0,22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	24,45	24,28	0,17	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	24,46	24,32	0,14	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	24,55	24,44	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	24,69	24,64	0,05	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	24,87	24,83	0,04	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	24,91	24,85	0,06	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	24,9	24,83	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	24,76	24,69	0,07	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	24,49	24,41	0,08	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	24,11	24	0,11	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	52,67	46,43	6,24	66,42	65,51	67,84	67,13	0,4	-1,62	0,389	24	0	
04.08.2026	67	53,99	13,01	99,11	97,09	99,1	97,78	0,08	-0,69	1,263	24	0	
05.08.2026	67,04	53,82	13,22	93,63	91,72	93,09	91,84	0,08	-0,12	1,211	24	0	
06.08.2026	68	52,77	15,23	79,63	77,98	78,83	77,8	0,1	0,18	1,187	24	0	
07.08.2026	66,09	55,05	11,04	104,38	102,34	104,69	103,24	0,05	-0,9	1,128	24	0	
08.08.2026	67,39	54,05	13,34	87,77	85,98	88,17	86,97	0,05	-0,99	1,149	24	0	
09.08.2026	67,62	52,88	14,74	81,52	79,87	81,74	80,71	0,07	-0,84	1,177	24	0	
10.08.2026	66,8	54,72	12,08	95,47	93,53	95,83	94,51	0,04	-0,98	1,127	24	0	
11.08.2026	67,78	53,81	13,97	82,21	80,51	82,27	81,19	0,06	-0,68	1,123	24	0	
12.08.2026	68,81	52,78	16,03	73,23	71,68	72,95	72,01	0,06	-0,33	1,149	24	0	
13.08.2026	69,12	52,91	16,21	71,31	69,8	70,95	70,01	0,04	-0,21	1,131	24	0	
14.08.2026	68,12	54,33	13,79	81,01	79,36	80,69	79,6	0,07	-0,24	1,094	24	0	
15.08.2026	67,37	55,57	11,8	99,14	97,11	98,79	97,37	0,03	-0,26	1,148	24	0	
16.08.2026	68,39	53,84	14,55	86,69	84,86	86,12	84,95	0,04	-0,09	1,231	24	0	
17.08.2026	68,37	53,91	14,46	91,67	89,77	90,93	89,68	0,04	0,09	1,298	24	0	
18.08.2026	67,78	54,45	13,33	97,38	95,35	96,55	95,22	0,04	0,13	1,266	24	0	
19.08.2026	67,51	54,86	12,65	96,84	94,84	96,05	94,73	0,06	0,11	1,198	24	0	
20.08.2026	67,22	55,52	11,7	106,28	104,1	105,29	103,81	0,05	0,29	1,218	24	0	
21.08.2026	66,82	56,43	10,39	119,33	116,92	118,36	116,64	0,02	0,28	1,213	24	0	
22.08.2026	67,5	55,59	11,91	105,96	103,75	105,66	104,14	0,03	-0,39	1,233	24	0	
23.08.2026	67,24	56,1	11,14	117,49	115,11	117,45	115,74	0,02	-0,63	1,281	24	0	
Итого:				1936,4	1897,18	1931,3	1905,07	1,43	-7,89	24,214	768	0	
Средние:	52,35	43,85	8,49										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2024:	45510,84	44164,56	42783,52	42220,24	5,03	1944,32	1295,599	9564	2065
23/08/2624:	47447,31	46061,74	44714,87	44125,31	6,46	1936,43	1319,813	10332	2065
Итого:	1936,47	1897,18	1931,35	1905,07	1,43	-7,89	24,214	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/

Подпись

Ф.И.О.

ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} = Qi
Траб x Tнш

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г. - 23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	22,93	22,7	0,23	1,53	1,53	0	0	0	1,53	0	24	0	*
24.07.2026	22,95	22,73	0,22	1,54	1,54	0	0	0	1,54	0	24	0	*
25.07.2026	22,98	22,77	0,21	1,55	1,55	0	0	0	1,55	0	24	0	*
26.07.2026	23,09	22,89	0,2	1,56	1,56	0	0	0	1,56	0	24	0	*
27.07.2026	23,25	23,04	0,21	1,56	1,56	0	0	0	1,56	0	24	0	*
28.07.2026	23,42	23,21	0,21	1,56	1,56	0	0	0	1,56	0	24	0	*
29.07.2026	23,51	23,29	0,22	1,57	1,57	0	0	0	1,57	0	24	0	*
30.07.2026	23,57	23,35	0,22	1,56	1,56	0	0	0	1,56	0	24	0	*
31.07.2026	23,54	23,3	0,24	1,57	1,57	0	0	0	1,57	0	24	0	*
01.08.2026	23,25	23,02	0,23	1,58	1,58	0	0	0	1,58	0	24	0	*
02.08.2026	22,82	22,57	0,25	1,58	1,58	0	0	0	1,58	0	24	0	*
03.08.2026	48,6	43,64	4,96	49,27	48,69	51,26	50,77	0,02	-2,08	0,221	24	0	
04.08.2026	65,45	55,44	10,01	77,26	75,78	76,46	75,36	0	0,42	0,76	24	0	
05.08.2026	66,14	54,69	11,45	67,48	66,15	66,42	65,52	0	0,63	0,759	24	0	
06.08.2026	66,91	53,46	13,45	61,48	60,22	60,45	59,65	0	0,57	0,809	24	0	
07.08.2026	65,32	55,69	9,63	80,3	78,73	81,39	80,23	0	-1,5	0,754	24	0	
08.08.2026	66,62	55,42	11,2	69,01	67,62	70,67	69,66	0	-2,04	0,758	24	0	
09.08.2026	66,77	55,22	11,55	69,13	67,72	70,39	69,42	0	-1,7	0,783	24	0	
10.08.2026	66	56,05	9,95	76,1	74,55	77,12	76	0	-1,45	0,739	24	0	
11.08.2026	67,08	55,74	11,34	71,19	69,71	71,7	70,69	0	-0,98	0,79	24	0	
12.08.2026	67,98	54,5	13,48	59,97	58,77	59,9	59,07	0	-0,3	0,791	24	0	
13.08.2026	68,28	54,17	14,11	57,96	56,77	57,66	56,88	0	-0,11	0,797	24	0	
14.08.2026	67,33	55,13	12,2	64,41	63,14	63,99	63,12	0	0,02	0,768	24	0	
15.08.2026	66,69	55,79	10,9	76,54	75,02	75,92	74,8	0	0,22	0,815	24	0	
16.08.2026	67,55	54,95	12,6	72,18	70,69	71,43	70,44	0	0,25	0,89	24	0	
17.08.2026	67,48	55,2	12,28	71,22	69,75	70,39	69,39	0	0,36	0,858	24	0	
18.08.2026	66,95	55,53	11,42	78,78	77,12	77,76	76,64	0	0,48	0,879	24	0	
19.08.2026	66,72	55,36	11,36	79,9	78,3	78,85	77,75	0	0,55	0,888	24	0	
20.08.2026	66,42	55,98	10,44	84,17	82,49	82,93	81,73	0	0,76	0,862	24	0	
21.08.2026	65,84	55,74	10,1	56,88	55,76	56,14	55,36	0	0,4	0,564	24	0	
22.08.2026	65,73	51,51	14,22	29,91	29,33	29,77	29,4	0	-0,07	0,417	24	0	
23.08.2026	65,9	52,72	13,18	42,48	41,64	42,23	41,66	0	-0,02	0,551	24	0	
Итого:				1412,7	1385,11	1392,8	1373,54	0,02	11,57	15,453	768	0	
Средние:	51,15	43,58	7,57										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/26г.	23820,76	23093,36	23157,68	22865,92	1,67	227,44	727,077	6373	0
23/08/26г.	25233,54	24478,47	24550,51	24239,46	1,69	239,01	742,53	7141	0
Итого:	1412,78	1385,11	1392,83	1373,54	0,02	11,57	15,453	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x T _{ншт}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

В.В. Спирина

Подпись

/Л.А. Болтачева/

Ф.И.О.



ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТУ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Бейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6948

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	23,15	22,87	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
24.07.2026	23,22	22,94	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
25.07.2026	23,29	23,01	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
26.07.2026	23,41	23,12	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
27.07.2026	23,59	23,29	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
28.07.2026	23,79	23,49	0,3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
29.07.2026	23,85	23,56	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
30.07.2026	23,89	23,6	0,29	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
31.07.2026	23,83	23,55	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
01.08.2026	23,62	23,34	0,28	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
02.08.2026	23,22	22,95	0,27	0	0	0	0	0	0	0	24	0	*
03.08.2026	51,18	43,47	7,71	42,53	41,97	44,11	43,7	0	-1,73	0,305	24	0	
04.08.2026	66,45	53,2	13,25	64,62	63,34	63,96	63,1	0	0,24	0,838	24	0	
05.08.2026	66,04	53,74	12,3	67,86	66,49	66,85	65,95	0	0,54	0,817	24	0	
06.08.2026	66,65	53,37	13,28	62,83	61,57	61,61	60,76	0,01	0,81	0,817	24	0	
07.08.2026	65,33	54,98	10,35	76,07	74,59	76,36	75,3	0	-0,71	0,773	24	0	
08.08.2026	66,48	55,05	11,43	67,6	66,23	68,18	67,21	0	-0,98	0,758	24	0	
09.08.2026	66,55	53,66	12,89	60,83	59,6	61,1	60,25	0	-0,65	0,767	24	0	
10.08.2026	65,89	55,07	10,82	72,31	70,88	72,47	71,46	0	-0,58	0,767	24	0	
11.08.2026	66,96	54,41	12,55	64,06	62,76	63,92	63,06	0	-0,3	0,789	24	0	
12.08.2026	67,84	54,29	13,55	59,01	57,82	58,52	57,71	0	0,11	0,783	24	0	
13.08.2026	68,1	53,95	14,15	54,51	53,39	53,87	53,1	0	0,29	0,755	24	0	
14.08.2026	67,13	54,03	13,1	63,38	62,12	62,55	61,69	0	0,43	0,813	24	0	
15.08.2026	66,53	55,55	10,98	71,97	70,48	71,04	70,02	0	0,46	0,774	24	0	
16.08.2026	67,43	54,34	13,09	67,98	66,58	66,91	66,01	0	0,57	0,872	24	0	
17.08.2026	67,4	54,34	13,06	68,12	66,74	66,96	66,03	0	0,71	0,871	24	0	
18.08.2026	66,9	54,06	12,84	75,16	73,63	73,78	72,78	0	0,85	0,945	24	0	
19.08.2026	66,7	54,51	12,19	82,38	80,74	80,83	79,7	0	1,04	0,986	24	0	
20.08.2026	66,38	54,06	12,32	78,23	76,71	76,63	75,58	0	1,13	0,945	24	0	
21.08.2026	65,59	52,33	13,26	61,24	60,05	60,01	59,26	0	0,79	0,797	24	0	
22.08.2026	66,07	47,84	18,23	42,84	42	42,06	41,64	0	0,36	0,767	24	0	
23.08.2026	65,82	47,56	18,26	46,7	45,77	45,94	45,42	0	0,35	0,835	24	0	
Итого:				1350,2	1323,46	1337,6	1319,73	0,01	3,73	16,774	768	0	
Средние:	51,32	42,79	8,52										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:	41479,01	40319,49	42197,78	41685,04	0,46	-1365,55	1151,441	12925	0
23/08/2624:	42829,24	41642,95	43535,44	43004,77	0,47	-1361,82	1168,215	13693	0
Итого:	1350,23	1323,46	1337,66	1319,73	0,01	3,73	16,774	768	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: А.В. Спирин
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «КАЛЭНЕРГОБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.08.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0