

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Бейвеля 54а итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196484

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDD7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,44	54,56	12,88	60,18	58,99	59,53	58,71	0,01	0,28	0,759	24	0	
25.08.2026	67,43	54,78	12,65	68,3	66,91	67,47	66,53	0	0,38	0,846	24	0	
26.08.2026	67,39	55,01	12,38	67,91	66,49	67,06	66,09	0	0,4	0,822	24	0	
27.08.2026	67,35	54,88	12,47	69,82	68,41	68,9	67,95	0	0,46	0,851	24	0	
28.08.2026	66,79	55,46	11,33	77,68	76,15	76,63	75,54	0	0,61	0,863	24	0	
29.08.2026	66,4	56,26	10,14	86,37	84,65	85,13	83,9	0	0,75	0,859	24	0	
30.08.2026	66,8	55,62	11,18	88,43	86,63	87	85,76	0	0,87	0,966	24	0	
31.08.2026	66,37	55,56	10,81	94,81	92,92	93,19	91,87	0	1,05	1,002	24	0	
01.09.2026	66,59	56	10,59	89,5	87,7	87,96	86,67	0	1,03	0,93	24	0	
02.09.2026	66,7	55,45	11,25	86,71	84,97	85,23	84,01	0	0,96	0,955	24	0	
03.09.2026	67,48	55,28	12,2	80,75	79,08	79,45	78,34	0	0,74	0,962	24	0	
04.09.2026	66,06	56,31	9,75	95,32	93,47	93,85	92,48	0	0,99	0,912	24	0	
05.09.2026	67,45	55,32	12,13	78,8	77,17	77,19	76,1	0	1,07	0,933	24	0	
06.09.2026	67,31	54,84	12,47	79,85	78,23	78,49	77,4	0	0,83	0,975	24	0	
07.09.2026	67,77	55,13	12,64	70,99	69,5	69,91	68,91	0	0,59	0,877	24	0	
08.09.2026	65,45	56,44	9,01	98,34	96,48	96,8	95,4	0	1,08	0,871	24	0	
09.09.2026	67,27	55,69	11,58	78,23	76,68	77,17	76,03	0	0,65	0,889	24	0	
10.09.2026	66,95	55,83	11,12	85,25	83,52	84,01	82,8	0	0,72	0,928	24	0	
11.09.2026	67,26	55,54	11,72	77,56	76	76,3	75,21	0	0,79	0,889	24	0	
12.09.2026	66,23	56,7	9,53	98,78	96,84	96,67	95,22	0	1,62	0,925	24	0	
13.09.2026	67,29	55,87	11,42	93,15	91,27	91,3	90	0	1,27	1,042	24	0	
14.09.2026	67,52	55,47	12,05	81,02	79,37	79,53	78,4	0	0,97	0,954	24	0	
15.09.2026	66,77	55,8	10,97	86,03	84,29	84,51	83,27	0	1,02	0,924	24	0	
16.09.2026	66,71	55,81	10,9	91,97	90,13	90,28	89,01	0	1,12	0,981	24	0	
17.09.2026	66,56	56,04	10,52	89,09	87,29	87,52	86,24	0	1,05	0,92	24	0	
18.09.2026	66,74	55,41	11,33	84,99	83,26	83,65	82,46	0	0,8	0,942	24	0	
19.09.2026	66,99	55,81	11,18	86,49	84,71	85,05	83,84	0	0,87	0,945	24	0	
20.09.2026	66,99	55,53	11,46	88,26	86,48	86,73	85,48	0	1	0,989	24	0	
21.09.2026	66,66	55,63	11,03	87,36	85,63	85,85	84,62	0	1,01	0,947	24	0	
22.09.2026	66,61	55,89	10,72	88,02	86,3	86,37	85,12	0	1,18	0,925	24	0	
23.09.2026	66,85	55,86	10,99	88,11	86,31	86,39	85,14	0	1,17	0,949	24	0	
Итого:				2598	2545,83	2555,1	2518,5	0,01	27,33	28,532	744	0	
Средние:	66,9	55,6	11,3										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	25233,54	24478,47	24550,51	24239,46	1,69	239,01	742,53	7141	0
23/09/2624:	27831,61	27024,3	27105,63	26757,96	1,7	266,34	771,062	7885	0
Итого:	2598,07	2545,83	2555,12	2518,5	0,01	27,33	28,532	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
А.В. Спирина
Подпись _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации
Л.А. Болтачева/
Подпись _____
Ф.И.О.
000 «ВЭТЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Вейвеля 54а итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 000000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6948

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,67	47,22	19,45	41,58	40,75	40,87	40,42	0	0,33	0,791	24	0	
25.08.2026	66,74	47,1	19,64	40,88	40,05	40,16	39,72	0	0,33	0,788	24	0	
26.08.2026	66,69	46,53	20,16	40,87	40,08	40,09	39,67	0	0,41	0,807	24	0	
27.08.2026	66,64	46,98	19,66	40,04	39,24	39,24	38,81	0	0,43	0,77	24	0	
28.08.2026	66,18	47,3	18,88	45,32	44,43	44,38	43,93	0	0,5	0,839	24	0	
29.08.2026	65,82	47,56	18,26	49,72	48,74	48,62	48,1	0	0,64	0,889	24	0	
30.08.2026	66,3	46,6	19,7	50,16	49,15	48,92	48,43	0	0,72	0,966	24	0	
31.08.2026	65,84	47,34	18,5	54,14	53,1	52,79	52,22	0	0,88	0,98	24	0	
01.09.2026	66,17	46,91	19,26	50,85	49,86	49,5	48,98	0	0,88	0,96	24	0	
02.09.2026	66,18	46,98	19,2	52,57	51,52	51,19	50,66	0,01	0,86	0,991	24	0	
03.09.2026	66,96	46,74	20,22	47,86	46,88	46,51	46	0	0,88	0,95	24	0	
04.09.2026	65,55	48,73	16,82	55,58	54,48	54,18	53,57	0,01	0,91	0,918	24	0	
05.09.2026	66,92	47,1	19,82	47,54	46,6	46,13	45,63	0	0,97	0,921	24	0	
06.09.2026	66,83	46,34	20,49	49,51	48,52	48,09	47,62	0	0,9	0,993	24	0	
07.09.2026	67,33	46,5	20,83	44,68	43,77	43,37	42,94	0	0,83	0,914	24	0	
08.09.2026	64,98	49,01	15,97	60,08	58,92	58,57	57,95	0	0,97	0,939	24	0	
09.09.2026	66,79	47,59	19,2	47,55	46,59	46,22	45,72	0	0,87	0,895	24	0	
10.09.2026	66,42	47,24	19,18	52,99	51,95	51,53	50,98	0	0,97	0,997	24	0	
11.09.2026	66,75	47,79	18,96	47,95	46,99	46,58	46,05	0	0,94	0,89	24	0	
12.09.2026	65,72	48,44	17,28	57,23	56,13	55,6	55	0	1,13	0,969	24	0	
13.09.2026	66,74	46,41	20,33	52,02	50,94	50,49	49,98	0	0,96	1,034	24	0	
14.09.2026	67,03	46,37	20,66	48,41	47,42	46,98	46,49	0	0,93	0,978	24	0	
15.09.2026	66,29	47,22	19,07	53,46	52,41	51,95	51,4	0	1,01	0,996	24	0	
16.09.2026	66,19	47,61	18,58	54,82	53,75	53,29	52,74	0	1,01	0,998	24	0	
17.09.2026	66,15	47,45	18,7	57,43	56,3	55,84	55,27	0	1,03	1,053	24	0	
18.09.2026	66,26	48,36	17,9	54,83	53,74	53,36	52,78	0	0,96	0,961	24	0	
19.09.2026	66,5	48,57	17,93	53,65	52,55	52,19	51,57	0	0,98	0,94	24	0	
20.09.2026	66,51	47,48	19,03	55,35	54,24	53,82	53,23	0	1,01	1,033	24	0	
21.09.2026	66,18	49	17,18	55,63	54,53	54,14	53,54	0	0,99	0,935	24	0	
22.09.2026	66,17	48,96	17,21	57,41	56,27	55,88	55,22	0	1,05	0,964	24	0	
23.09.2026	66,34	49,24	17,1	55,33	54,24	53,86	53,25	0	0,99	0,928	24	0	
Итого:				1575,4	1544,14	1534,3	1517,87	0,02	26,27	28,987	744	0	
Средние:	66,38	47,5	18,87										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	42829,24	41642,95	43535,44	43004,77	0,47	-1361,82	1168,215	13693	0
23/09/2624:	44404,68	43187,09	45069,78	44522,64	0,49	-1335,55	1197,202	14437	0
Итого:	1575,44	1544,14	1534,34	1517,87	0,02	26,27	28,987	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/  /
Подпись _____
И.И.О. _____

Представитель теплоснабж организации

/  /
/Л.А. Болтачева/
Подпись _____
И.И.О. _____
Инспектор СГН 6 ЭР
Болтачева Л.А.
20.09.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Траб x T_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Солнечная 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 62.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tиз = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00135968

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x51DF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,53	55,52	12,01	61,54	60,26	61,04	60,15	----	0,11	0,725	0	24	0	*
25.08.2026	67,11	56,75	10,36	67,44	66,08	66,99	65,99	----	0,09	0,685	0	24	0	*
26.08.2026	66,96	56,41	10,55	66,55	65,21	66,11	65,13	----	0,08	0,687	0	24	0	*
27.08.2026	67,53	56,17	11,36	63,64	62,35	63,19	62,29	----	0,06	0,706	0	24	0	*
28.08.2026	67,47	56,48	10,99	67,36	65,98	66,94	65,93	----	0,05	0,726	0	24	0	*
29.08.2026	67,39	56,72	10,67	76,96	75,33	76,56	75,42	----	-0,09	0,806	0	24	0	*
30.08.2026	67,72	56,06	11,66	74,78	73,23	74,38	73,32	----	-0,09	0,855	0	24	0	*
31.08.2026	67,17	57,03	10,14	81,94	80,24	81,62	80,4	----	-0,16	0,812	0	24	0	*
01.09.2026	67,17	56,1	11,07	77,07	75,5	76,72	75,59	----	-0,09	0,835	0	24	0	*
02.09.2026	67,72	54,02	13,7	61,86	60,58	61,45	60,61	----	-0,03	0,831	0	24	0	*
03.09.2026	68,87	53,1	15,77	51,95	50,85	51,54	50,88	----	-0,03	0,804	0	24	0	*
04.09.2026	66,78	56,06	10,72	78,48	76,87	78,16	77,05	----	-0,18	0,822	0	24	0	*
05.09.2026	67,95	55,66	12,29	64,86	63,53	64,37	63,46	----	0,07	0,781	0	24	0	*
06.09.2026	67,77	54,94	12,83	66,15	64,77	65,66	64,74	----	0,03	0,833	0	24	0	*
07.09.2026	68,77	54,09	14,68	54,3	53,15	53,9	53,19	----	-0,04	0,783	0	24	0	*
08.09.2026	67,07	56,58	10,49	72,25	70,78	71,87	70,79	----	-0,01	0,742	0	24	0	*
09.09.2026	68,06	55,74	12,32	62,35	61,06	61,97	61,07	----	-0,01	0,749	0	24	0	*
10.09.2026	67,87	56,19	11,68	64,04	62,73	63,7	62,75	----	-0,02	0,731	0	24	0	*
11.09.2026	67,96	55,72	12,24	64,46	63,15	64,04	63,13	----	0,02	0,774	0	24	0	*
12.09.2026	66,71	57,72	8,99	92,11	90,27	91,7	90,29	----	-0,02	0,809	0	24	0	*
13.09.2026	67,72	56	11,72	73,19	71,69	72,7	71,66	----	0,03	0,841	0	24	0	*
14.09.2026	68,26	55,23	13,03	66,35	64,94	65,86	64,92	----	0,02	0,846	0	24	0	*
15.09.2026	67,34	57,09	10,25	82,09	80,4	81,69	80,48	----	-0,08	0,826	0	24	0	*
16.09.2026	67,61	56,53	11,08	81,56	79,85	81,09	79,9	----	-0,05	0,883	0	24	0	*
17.09.2026	67,46	57,28	10,18	78,88	77,26	78,46	77,28	----	-0,02	0,787	0	24	0	*
18.09.2026	67,74	56,52	11,22	74,88	73,36	74,44	73,35	----	0,01	0,823	0	24	0	*
19.09.2026	67,87	56,94	10,93	73,64	72,15	73,23	72,12	----	0,03	0,788	0	24	0	*
20.09.2026	67,9	55,97	11,93	75,67	74,12	75,23	74,12	----	0	0,884	0	24	0	*
21.09.2026	67,19	57,87	9,32	87,95	86,16	87,58	86,24	----	-0,08	0,804	0	24	0	*
22.09.2026	66,92	58	8,92	92,31	90,45	91,91	90,48	----	-0,03	0,808	0	24	0	*
23.09.2026	67,34	57,34	10	80,46	78,83	80,1	78,88	----	-0,05	0,786	0	24	0	*
Итого:				2237	2191,13	2224,2	2191,61	----	-0,48	24,572	0	744	0	
Средние:	67,57	56,18	11,39											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:0	56424,47	54819,48	56456,1	55742,12	0	-922,64	1564,959	0	15538	0
23/09/2624:0	58661,54	57010,61	58680,3	57933,73	0	-923,12	1589,531	0	16282	0
Итого:	2237,07	2191,13	2224,2	2191,61	0	-0,48	24,572	0	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *А.В. Спирина*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *О.В. Малыгина*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,98	52,27	14,71	43,48	42,63	43,87	43,31	0	-0,68	0,628	24	0	
25.08.2026	67,01	52,96	14,05	40,9	40,08	41,28	40,73	0	-0,65	0,563	24	0	
26.08.2026	67,02	53,25	13,77	43,13	42,24	43,53	42,94	0	-0,7	0,581	24	0	
27.08.2026	66,95	52,27	14,68	42	41,13	42,36	41,83	0	-0,7	0,604	24	0	
28.08.2026	66,45	53,75	12,7	46,62	45,73	47,03	46,39	0	-0,66	0,58	24	0	
29.08.2026	66,15	53,79	12,36	52,34	51,33	52,72	52,02	0	-0,69	0,635	24	0	
30.08.2026	66,53	53,37	13,16	51,02	50	51,33	50,66	0	-0,66	0,657	24	0	
31.08.2026	66,11	53,71	12,4	53,66	52,58	53,98	53,25	0	-0,67	0,649	24	0	
01.09.2026	66,43	54,42	12,01	55,07	54	55,39	54,65	0	-0,65	0,647	24	0	
02.09.2026	66,44	52,78	13,66	50,96	49,94	51,22	50,56	0	-0,62	0,682	24	0	
03.09.2026	67,12	52,3	14,82	45,92	45	46,15	45,55	0	-0,55	0,669	24	0	
04.09.2026	65,82	54,13	11,69	54,63	53,58	54,93	54,18	0	-0,6	0,628	24	0	
05.09.2026	67,2	53,07	14,13	47,17	46,29	47,29	46,65	0	-0,36	0,657	24	0	
06.09.2026	66,97	52,4	14,57	46,87	45,94	47,04	46,41	0	-0,47	0,67	24	0	
07.09.2026	67,47	52,24	15,23	41,99	41,15	42,19	41,62	0	-0,47	0,626	24	0	
08.09.2026	65,33	54,74	10,59	59,77	58,65	60,01	59,16	0	-0,51	0,619	24	0	
09.09.2026	66,98	52,55	14,43	44,25	43,34	44,44	43,9	0	-0,56	0,624	24	0	
10.09.2026	66,64	52,94	13,7	48,25	47,25	48,43	47,81	0	-0,56	0,646	24	0	
11.09.2026	66,95	53,14	13,81	47,87	46,9	48,03	47,38	0	-0,48	0,647	24	0	
12.09.2026	66,2	54,92	11,28	61,68	60,46	61,88	61,02	0	-0,56	0,682	24	0	
13.09.2026	67,03	53,43	13,6	50,76	49,73	50,93	50,25	0	-0,52	0,675	24	0	
14.09.2026	67,25	53,05	14,2	46,42	45,44	46,58	45,97	0	-0,53	0,645	24	0	
15.09.2026	66,53	53,07	13,46	50,41	49,4	50,56	49,88	0	-0,48	0,666	24	0	
16.09.2026	66,44	53,72	12,72	54,72	53,6	54,87	54,16	0	-0,56	0,683	24	0	
17.09.2026	66,31	53,51	12,8	52,6	51,57	52,76	52,05	0	-0,48	0,657	24	0	
18.09.2026	66,56	53,79	12,77	53,88	52,76	54,04	53,33	0	-0,57	0,674	24	0	
19.09.2026	66,73	53,79	12,94	51,47	50,44	51,63	50,92	0	-0,48	0,652	24	0	
20.09.2026	66,73	53,42	13,31	54,84	53,72	54,96	54,21	0	-0,49	0,714	24	0	
21.09.2026	66,47	53,89	12,58	53,87	52,8	53,98	53,26	0	-0,46	0,663	24	0	
22.09.2026	66,35	53,68	12,67	53,22	52,19	53,32	52,6	0	-0,41	0,659	24	0	
23.09.2026	66,63	53,8	12,83	51,09	50,1	51,22	50,53	0	-0,43	0,642	24	0	
Итого:				1550,8	1519,97	1557,9	1537,18	0	-17,21	20,024	744	0	
Средние:	66,63	53,35	13,27										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624	6605,74	6463,41	6588,38	6510,28	2,14	-46,87	123,326	3663	0
23/09/2624	8156,6	7983,38	8146,33	8047,46	2,14	-64,08	143,35	4407	0
Итого:	1550,86	1519,97	1557,95	1537,18	0	-17,21	20,024	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{ншт}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
А.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ БЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5696 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч	HC
24.08.2026	67,52	50,4	17,12	50,99	49,97	51,12	50,52	0	-0,55	0,995	24	0	
25.08.2026	67,54	50,15	17,39	49,76	48,76	49,82	49,22	0	-0,46	0,984	24	0	
26.08.2026	67,51	50,42	17,09	50,27	49,26	50,3	49,69	0	-0,43	0,979	24	0	
27.08.2026	67,43	50,57	16,86	51,89	50,83	51,91	51,32	0	-0,49	0,995	24	0	
28.08.2026	66,92	51,25	15,67	57,62	56,46	57,57	56,87	0	-0,41	1,03	24	0	
29.08.2026	66,58	52,08	14,5	63,19	61,95	63,21	62,43	0	-0,48	1,044	24	0	
30.08.2026	67,03	50,34	16,69	62,92	61,64	62,82	62,08	0	-0,44	1,197	24	0	
31.08.2026	66,59	50,6	15,99	65,6	64,3	65,45	64,68	0	-0,38	1,197	24	0	
01.09.2026	66,94	50,3	16,64	63,04	61,77	62,82	62,09	0	-0,32	1,195	24	0	
02.09.2026	66,89	50,56	16,33	61,16	59,95	61,01	60,29	0	-0,34	1,141	24	0	
03.09.2026	67,66	49,42	18,24	56,02	54,87	55,83	55,21	0	-0,34	1,163	24	0	
04.09.2026	66,21	52,01	14,2	67,85	66,48	67,67	66,81	0	-0,33	1,096	24	0	
05.09.2026	67,67	50,03	17,64	55,82	54,68	55,38	54,73	0	-0,05	1,122	24	0	
06.09.2026	67,49	49,7	17,79	58,63	57,42	58,36	57,7	0	-0,28	1,189	24	0	
07.09.2026	68,05	50,12	17,93	52,09	51,01	51,95	51,33	0	-0,32	1,063	24	0	
08.09.2026	65,7	52,7	13	73,13	71,7	72,92	72	0	-0,3	1,085	24	0	
09.09.2026	67,48	50,32	17,16	56,24	55,1	56,02	55,34	0	-0,24	1,099	24	0	
10.09.2026	67,1	50,36	16,74	59,17	57,96	59,03	58,35	0	-0,39	1,126	24	0	
11.09.2026	67,45	51,08	16,37	56,68	55,53	56,48	55,8	0	-0,27	1,056	24	0	
12.09.2026	66,5	51,61	14,89	66,52	65,22	65,89	65,06	0	0,16	1,129	24	0	
13.09.2026	67,46	50,29	17,17	63,56	62,25	63,02	62,28	0	-0,03	1,241	24	0	
14.09.2026	67,77	49,84	17,93	56,33	55,16	55,89	55,25	0	-0,09	1,149	24	0	
15.09.2026	66,95	51,85	15,1	68,88	67,49	68,65	67,78	0	-0,29	1,184	24	0	
16.09.2026	66,97	53,45	13,52	80,29	78,65	80,13	79,07	0	-0,42	1,237	24	0	
17.09.2026	66,89	53,25	13,64	78,98	77,41	78,78	77,75	0	-0,34	1,226	24	0	
18.09.2026	67,02	53,24	13,78	73,99	72,5	73,93	72,94	0	-0,44	1,16	24	0	
19.09.2026	67,32	52,77	14,55	74,9	73,34	74,82	73,82	0	-0,48	1,239	24	0	
20.09.2026	67,27	52,45	14,82	72,81	71,34	72,69	71,74	0	-0,4	1,227	24	0	
21.09.2026	66,99	53,15	13,84	76,9	75,33	76,77	75,76	0	-0,43	1,211	24	0	
22.09.2026	66,82	53,31	13,51	75,83	74,31	75,54	74,56	0	-0,25	1,167	24	0	
23.09.2026	67,12	52,86	14,26	72,1	70,66	71,84	70,92	0	-0,26	1,17	24	0	
Итого:				1973,1	1933,3	1967,6	1943,39	0	-10,09	35,096	744	0	
Средние:	67,12	51,3	15,81										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
23/08/26	23520,66	22795,39	23023,39	22734,48	0,15	60,91	856,769	7113	0
23/09/26	25493,82	24728,69	24991,01	24677,87	0,15	50,82	891,865	7857	0
Итого:	1973,16	1933,3	1967,62	1943,39	0	-10,09	35,096	744	0


Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
А.В. Ширина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации


/Л.А. Болтачева/
ОПЕРАТОР ЭНЕРГОСВЯТ
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{шт}	0,000
---	-------

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Хариса Юсупова 103
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тка = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5Е62 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,8	62,15	6,65	158,64	155,26	159,95	157,13	0	-1,87	1,034	24	0	
25.08.2026	68,82	62,35	6,47	159,79	156,39	160,67	157,84	0	-1,45	1,012	24	0	
26.08.2026	68,74	62,29	6,45	160,33	156,94	161	158,18	0	-1,24	1,015	24	0	
27.08.2026	68,69	62,06	6,63	160,75	157,34	161,36	158,55	0	-1,21	1,046	24	0	
28.08.2026	68,11	61,37	6,74	160,21	156,85	160,82	158,04	0	-1,19	1,055	24	0	
29.08.2026	67,76	61,23	6,53	160,02	156,75	160,69	157,95	0	-1,2	1,023	24	0	
30.08.2026	68,29	60,96	7,33	159,83	156,47	160,53	157,79	0	-1,32	1,147	24	0	
31.08.2026	67,76	60,45	7,31	159,42	156,09	160,12	157,43	0	-1,34	1,141	24	0	
01.09.2026	68,16	60,83	7,33	159,38	156,02	160,02	157,3	0	-1,28	1,144	24	0	
02.09.2026	68,1	60,66	7,44	159,32	155,98	160,1	157,4	0	-1,42	1,16	24	0	
03.09.2026	69,04	61,7	7,34	161,69	158,23	162,66	159,86	0	-1,63	1,163	24	0	
04.09.2026	67,33	60,6	6,73	158,72	155,51	159,59	156,92	0	-1,41	1,043	24	0	
05.09.2026	68,97	62,19	6,78	159,6	156,18	159,55	156,76	0	-0,58	1,058	24	0	
06.09.2026	68,82	61,55	7,27	159,91	156,51	160,8	158,03	0	-1,52	1,138	24	0	
07.09.2026	69,51	62,54	6,97	163,12	159,58	164,19	161,26	0	-1,68	1,112	24	0	
08.09.2026	66,62	59,82	6,8	158,33	155,17	158,95	156,33	0	-1,16	1,058	24	0	
09.09.2026	68,77	61,99	6,78	160,98	157,58	162	159,15	0	-1,57	1,067	24	0	
10.09.2026	68,31	61,5	6,81	161,87	158,51	162,91	160,1	0	-1,59	1,078	24	0	
11.09.2026	68,76	61,92	6,84	160,3	156,88	160,84	158,01	0	-1,13	1,073	24	0	
12.09.2026	67,59	60,85	6,74	157,82	154,57	156,95	154,27	0	0,3	1,04	24	0	
13.09.2026	68,65	61,24	7,41	158,18	154,82	158,41	155,69	0	-0,87	1,147	24	0	
14.09.2026	69,07	61,94	7,13	161,99	158,51	162,61	159,76	0	-1,25	1,13	24	0	
15.09.2026	68,21	61,21	7	162,49	159,06	163,19	160,4	0	-1,34	1,112	24	0	
16.09.2026	68,05	60,99	7,06	161,35	157,97	161,73	158,95	0	-0,98	1,112	24	0	
17.09.2026	68,03	61,03	7	161,51	158,16	161,69	158,93	0	-0,77	1,108	24	0	
18.09.2026	68,21	61,26	6,95	161,08	157,69	161,76	158,99	0	-1,3	1,094	24	0	
19.09.2026	68,51	61,39	7,12	161,31	157,88	162,05	159,26	0	-1,38	1,123	24	0	
20.09.2026	68,46	61,03	7,43	161,01	157,6	161,72	158,96	0	-1,36	1,17	24	0	
21.09.2026	68,14	61,01	7,13	160,61	157,24	161,31	158,59	0	-1,35	1,119	24	0	
22.09.2026	68,09	60,98	7,11	160,48	157,1	160,81	158,09	0	-0,99	1,117	24	0	
23.09.2026	68,41	61,31	7,1	161,01	157,65	161,5	158,72	0	-1,07	1,121	24	0	
Итого:				4971	4866,49	4990,4	4904,64	0	-38,15	33,96	744	0	
Средние:	68,34	61,36	6,98										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/262	27433,4	26559,64	27137,85	26760,21	0,16	-200,57	818,778	6322	3
23/09/262	32404,45	31426,13	32128,33	31664,85	0,16	-238,72	852,738	7066	3
Итого:	4971,05	4866,49	4990,48	4904,64	0	-38,15	33,96	744	0



Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: Улица Юсупова 105
Теплоучаститель ВКТ-7 Сет.Н 001
Договорные расколы:
М сет.воды=_____т.сут М макс=_____т.сут
Т_{кв}= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расколатера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207090 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=СКС22 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,37	54,43	12,94	84,03	82,3	83,04	81,91	0	0,39	1,062	0	24	0	
25.08.2026	67,43	54,43	13	82,97	81,3	81,96	80,82	0	0,48	1,056	0	24	0	
26.08.2026	67,41	54,78	12,63	83,54	81,88	82,54	81,41	0	0,47	1,032	0	24	0	
27.08.2026	67,34	54,54	12,8	85,43	83,68	84,42	83,26	0	0,42	1,07	0	24	0	
28.08.2026	66,87	55,19	11,68	95,36	93,45	94,37	93,04	0	0,41	1,09	0	24	0	
29.08.2026	66,52	55,35	11,17	104,42	102,32	103,44	101,98	0	0,34	1,142	0	24	0	
30.08.2026	66,93	55,05	11,88	101,44	99,39	100,55	99,14	0	0,25	1,18	0	24	0	
31.08.2026	66,52	55,74	10,78	115,69	113,38	114,7	113,05	0	0,33	1,224	0	24	0	
01.09.2026	66,79	55,31	11,48	104,07	101,95	103,01	101,57	0	0,38	1,17	0	24	0	
02.09.2026	66,82	55,55	11,27	105,25	103,15	104,16	102,66	0	0,49	1,164	0	24	0	
03.09.2026	67,58	55,12	12,46	94,71	92,74	94,08	92,76	0	-0,02	1,155	0	24	0	
04.09.2026	66,22	56,05	10,17	113,01	110,77	112,97	111,33	0	-0,56	1,125	0	24	0	
05.09.2026	67,63	55,1	12,53	95,89	93,92	95,47	94,13	0	-0,21	1,175	0	24	0	
06.09.2026	67,42	54,93	12,49	92,96	91,05	92,91	91,62	0	-0,57	1,135	0	24	0	
07.09.2026	67,97	53,85	14,12	86,85	85,03	86,8	85,64	0	-0,61	1,201	0	24	0	
08.09.2026	65,66	55,6	10,06	112,74	110,53	112,8	111,16	0	-0,63	1,112	0	24	0	
09.09.2026	67,4	54,89	12,51	91,33	89,48	91,37	90,11	0	-0,63	1,12	0	24	0	
10.09.2026	67,03	54,6	12,43	93,68	91,78	93,74	92,42	0	-0,64	1,142	0	24	0	
11.09.2026	67,31	54,57	12,74	91,59	89,72	91,62	90,36	0	-0,64	1,142	0	24	0	
12.09.2026	66,44	56,23	10,21	118,42	116,06	117,6	115,87	0	0,19	1,185	0	24	0	
13.09.2026	67,33	55,03	12,3	102,97	100,89	102,14	100,71	0	0,18	1,241	0	24	0	
14.09.2026	67,66	55,37	12,29	101,04	98,96	100,18	98,76	0	0,2	1,215	0	24	0	
15.09.2026	66,94	55,55	11,39	104,34	102,24	103,67	102,17	0	0,07	1,164	0	24	0	
16.09.2026	66,85	55,99	10,86	115,38	113,05	114,67	113,01	0	0,04	1,227	0	24	0	
17.09.2026	66,75	55,67	11,08	109,25	107,08	108,42	106,87	0	0,21	1,185	0	24	0	
18.09.2026	66,94	55,64	11,3	104,5	102,39	103,74	102,28	0	0,11	1,156	0	24	0	
19.09.2026	67,24	55,7	11,54	103,35	101,23	102,77	101,29	0	-0,06	1,17	0	24	0	
20.09.2026	67,23	55,52	11,71	104,44	102,32	103,97	102,49	0	-0,17	1,197	0	24	0	
21.09.2026	66,95	55,43	11,52	105,91	103,8	105,3	103,8	0	0	1,194	0	24	0	
22.09.2026	66,83	55,87	10,96	108,47	106,26	107,83	106,27	0	-0,01	1,166	0	24	0	
23.09.2026	67,07	55,67	11,4	100,97	98,94	100,34	98,9	0	0,04	1,128	0	24	0	
Итого:				3114	3051,04	3094,5	3050,79	0	0,25	35,725	0	744	0	
Средние:	67,04	55,25	11,79											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	34161,44	33110,21	33635,15	33100,87	1,8	9,34	830,021	0	6467	2
23/09/2624:	37275,44	36161,25	36729,73	36151,66	1,8	9,59	865,746	0	7211	2
Итого:	3114	3051,04	3094,58	3050,79	0	0,25	35,725	0	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{кв} рр = Q _и Т _{кв} рб x T _{нш}	0,000

Представитель абонента
Директор ООО «Парк-Сервис»

Представитель теплоснабж организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2026г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес:пр. Краснополяский 1 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD465 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	69,11	50,33	18,78	38,11	37,3	37,57	37,11	0	0,19	0,702	24	0	
25.08.2026	69,15	50,03	19,12	38,46	37,65	37,85	37,38	0	0,27	0,72	24	0	
26.08.2026	69,11	50,21	18,9	37,41	36,64	36,73	36,28	0	0,36	0,691	24	0	
27.08.2026	68,99	50,7	18,29	39,38	38,55	38,66	38,17	0	0,38	0,704	24	0	
28.08.2026	68,46	51,44	17,02	43,88	42,95	43,08	42,55	0	0,4	0,729	24	0	
29.08.2026	68,03	52,03	16	50,02	48,96	49,17	48,54	0	0,42	0,785	24	0	
30.08.2026	68,45	50,83	17,62	49,84	48,77	48,88	48,29	0	0,48	0,861	24	0	
31.08.2026	67,95	51,33	16,62	51,62	50,53	50,69	50,08	0	0,45	0,839	24	0	
01.09.2026	68,37	51,1	17,27	51,16	50,08	50,15	49,55	0	0,53	0,864	24	0	
02.09.2026	68,38	50,37	18,01	50,85	49,78	49,83	49,23	0	0,55	0,9	24	0	
03.09.2026	69,21	50,65	18,56	43,57	42,63	42,67	42,15	0	0,48	0,79	24	0	
04.09.2026	67,67	53,06	14,61	52,2	51,1	51,41	50,72	0	0,38	0,747	24	0	
05.09.2026	69,22	50,47	18,75	42,09	41,17	41,21	40,75	0	0,42	0,77	24	0	
06.09.2026	68,96	51,27	17,69	45,3	44,35	44,46	43,94	0	0,41	0,785	24	0	
07.09.2026	69,63	50,16	19,47	39,52	38,69	38,69	38,24	0	0,45	0,754	24	0	
08.09.2026	67	53,23	13,77	56,15	55,01	55,28	54,56	0	0,45	0,758	24	0	
09.09.2026	68,95	51,64	17,31	43,34	42,4	42,53	42	0	0,4	0,731	24	0	
10.09.2026	68,6	51,6	17	47,17	46,16	46,35	45,79	0	0,37	0,785	24	0	
11.09.2026	68,78	52,05	16,73	46,5	45,52	45,62	45,03	0	0,49	0,762	24	0	
12.09.2026	67,9	53,43	14,47	56,15	55,01	55,27	54,53	0	0,48	0,798	24	0	
13.09.2026	68,77	51,35	17,42	50,91	49,83	50,02	49,38	0	0,45	0,869	24	0	
14.09.2026	69,24	51,37	17,87	48,34	47,28	47,45	46,88	0	0,4	0,845	24	0	
15.09.2026	68,35	52,83	15,52	53,32	52,22	52,49	51,79	0	0,43	0,81	24	0	
16.09.2026	68,17	53,39	14,78	56,81	55,61	55,87	55,15	0	0,46	0,825	24	0	
17.09.2026	68,16	53,38	14,78	57,65	56,43	56,62	55,85	0	0,58	0,836	24	0	
18.09.2026	68,42	52,94	15,48	53,76	52,61	52,83	52,15	0	0,46	0,813	24	0	
19.09.2026	68,64	52,95	15,69	54,05	52,87	53,17	52,49	0	0,38	0,832	24	0	
20.09.2026	68,57	52,78	15,79	56,52	55,32	55,61	54,89	0	0,43	0,874	24	0	
21.09.2026	68,28	53,36	14,92	55,02	53,86	54,11	53,37	0	0,49	0,804	24	0	
22.09.2026	68,04	53,55	14,49	57,27	56,08	56,26	55,5	0	0,58	0,812	24	0	
23.09.2026	68,48	53,42	15,06	52,55	51,45	51,54	50,84	0	0,61	0,776	24	0	
Итого:				1518,9	1486,81	1492	1473,18	0	13,63	24,571	744	0	
Средние:	68,54	51,84	16,7										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:0	19592,86	18927,17	19090,54	18865,9	0,01	61,31	735,891	6806	1508
23/09/2024:0	21111,78	20413,98	20582,61	20339	0,01	74,94	760,462	7550	1508
Итого:	1518,92	1486,81	1492,07	1473,18	0	13,63	24,571	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ [Подпись] /
Ф.И.О.

ООО «УралЭнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2026г.

Представитель теплоснабж. организации
/ [Подпись] /
Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 1 итп 2

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ5С6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,63	52,25	16,38	80,19	78,5	51,22	50,56	0,01	27,94	1,189	24	0	
25.08.2026	68,66	53,61	15,05	78,89	77,22	81,34	80,25	0	-3,03	1,161	24	0	
26.08.2026	68,61	54,11	14,5	81,21	79,5	83,65	82,51	0	-3,01	1,156	24	0	
27.08.2026	68,5	54,02	14,48	81,64	79,94	83,92	82,79	0,01	-2,85	1,156	24	0	
28.08.2026	67,94	54,85	13,09	93,25	91,3	95,72	94,41	0	-3,11	1,192	24	0	
29.08.2026	67,53	55,31	12,22	103,3	101,17	105,9	104,42	0	-3,25	1,235	24	0	
30.08.2026	67,92	54,21	13,71	106,41	104,19	108,65	107,17	0,01	-2,98	1,429	24	0	
31.08.2026	67,43	54,59	12,84	112,38	110,08	114,69	113,11	0	-3,03	1,411	24	0	
01.09.2026	67,88	54,52	13,36	109	106,73	111,12	109,59	0,01	-2,86	1,424	24	0	
02.09.2026	67,83	54,69	13,14	109,74	107,47	111,98	110,4	0	-2,93	1,408	24	0	
03.09.2026	68,74	54,07	14,67	97,96	95,88	99,85	98,47	0,07	-2,59	1,405	24	0	
04.09.2026	67,2	55,62	11,58	117,67	115,28	119,94	118,24	0,01	-2,96	1,333	24	0	
05.09.2026	68,79	54,17	14,62	95,3	93,29	96,55	95,25	0	-1,96	1,362	24	0	
06.09.2026	68,49	54,66	13,83	101,23	99,09	103,23	101,81	0	-2,72	1,368	24	0	
07.09.2026	69,16	54,2	14,96	90,49	88,51	92,23	90,95	0,44	-2,44	1,324	24	0	
08.09.2026	66,57	55,97	10,6	131,07	128,46	133,55	131,64	0	-3,18	1,361	24	0	
09.09.2026	68,48	54,83	13,65	97,08	95,05	99,16	97,77	0,01	-2,72	1,295	24	0	
10.09.2026	68,13	55,33	12,8	106,3	104,05	108,57	107,03	0	-2,98	1,331	24	0	
11.09.2026	68,29	55,4	12,89	102,53	100,38	104,31	102,83	0	-2,45	1,294	24	0	
12.09.2026	67,42	56,78	10,64	124,77	122,2	127,06	125,18	0,01	-2,98	1,298	24	0	
13.09.2026	68,33	55,5	12,83	109,61	107,31	112,18	110,58	0	-3,27	1,376	24	0	
14.09.2026	68,84	55,02	13,82	101,93	99,77	104,22	102,74	0,22	-2,97	1,378	24	0	
15.09.2026	67,89	56,11	11,78	121,04	118,54	123,76	121,97	0	-3,43	1,396	24	0	
16.09.2026	67,63	56,07	11,56	121,3	118,8	123,74	121,93	0	-3,13	1,371	24	0	
17.09.2026	67,62	56,64	10,98	128,3	125,65	130,89	128,97	0	-3,32	1,38	24	0	
18.09.2026	67,93	56,63	11,3	123,83	121,24	126,76	124,88	0	-3,64	1,372	24	0	
19.09.2026	68,17	56,56	11,61	118,68	116,2	121,43	119,61	0	-3,41	1,346	24	0	
20.09.2026	68,15	56,49	11,66	125,44	122,83	128,32	126,43	0	-3,6	1,43	24	0	
21.09.2026	67,81	56,06	11,75	120,13	117,64	122,67	120,89	0	-3,25	1,378	24	0	
22.09.2026	67,49	56,02	11,47	124,61	122,02	127	125,14	0	-3,12	1,397	24	0	
23.09.2026	67,99	56,37	11,62	115,81	113,39	118,16	116,44	0	-3,05	1,316	24	0	
Итого:				3331	3261,68	3371,7	3323,96	0,8	-62,28	41,272	744	0	
Средние:	68,06	55,18	12,88										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	34246	33113,84	32692,4	32284,08	1,24	829,76	1180,954	6823	1490
23/09/2624:00	37577,09	36375,52	36064,17	35608,04	2,04	767,48	1222,226	7567	1490
Итого:	3331,09	3261,68	3371,77	3323,96	0,8	-62,28	41,272	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Qi Траб x T _{нш}	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2025

Представитель теплоснабж. организации

(Подпись) /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 1-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N:3440167111
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0мЕ069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,35	49,28	19,07	68,1	66,67	67,64	66,85	0	-0,18	1,272	24	0	
25.08.2026	68,36	49,2	19,16	66,92	65,53	66,46	65,71	0	-0,18	1,253	24	0	
26.08.2026	68,3	49,49	18,81	65,09	63,76	64,74	64,01	0	-0,25	1,198	24	0	
27.08.2026	68,21	49,63	18,58	67,11	65,72	66,77	66,01	0	-0,29	1,22	24	0	
28.08.2026	67,62	50,91	16,71	73,08	71,57	72,78	71,86	0	-0,29	1,194	24	0	
29.08.2026	67,21	50,47	16,74	79,63	77,99	79,28	78,33	0	-0,34	1,306	24	0	
30.08.2026	67,6	49,37	18,23	78,96	77,36	78,65	77,71	0	-0,35	1,41	24	0	
31.08.2026	67,14	50,24	16,9	83,73	82,05	83,5	82,48	0	-0,43	1,389	24	0	
01.09.2026	67,6	50,11	17,49	81,47	79,81	81,22	80,26	0	-0,45	1,396	24	0	
02.09.2026	67,52	49,52	18	80,97	79,29	80,74	79,81	0	-0,52	1,426	24	0	
03.09.2026	68,43	48,3	20,13	69,33	67,88	69,2	68,42	0	-0,54	1,366	24	0	
04.09.2026	66,84	50,22	16,62	81,91	80,24	81,72	80,74	0	-0,5	1,334	24	0	
05.09.2026	68,43	49,22	19,21	69,38	67,93	69,08	68,3	0	-0,37	1,301	24	0	
06.09.2026	68,17	48,29	19,88	73,42	71,94	73,2	72,43	0	-0,49	1,431	24	0	
07.09.2026	68,74	48,05	20,69	65,42	64,05	65,32	64,61	0	-0,56	1,323	24	0	
08.09.2026	66,16	51,19	14,97	87,33	85,6	87,07	85,98	0	-0,38	1,28	24	0	
09.09.2026	68,17	49,15	19,02	68,18	66,74	68,09	67,33	0	-0,59	1,268	24	0	
10.09.2026	67,77	49,22	18,55	71,79	70,3	71,65	70,83	0	-0,53	1,302	24	0	
11.09.2026	67,97	49,88	18,09	69,45	68,01	69,26	68,45	0	-0,44	1,231	24	0	
12.09.2026	67,09	51,15	15,94	83,23	81,56	82,71	81,7	0	-0,14	1,298	24	0	
13.09.2026	68,01	49,71	18,3	81,18	79,5	80,64	79,71	0	-0,21	1,454	24	0	
14.09.2026	68,43	49,02	19,41	71,58	70,08	71,26	70,43	0	-0,35	1,36	24	0	
15.09.2026	67,52	49,65	17,87	78,51	76,88	78,26	77,38	0	-0,5	1,374	24	0	
16.09.2026	67,33	50,2	17,13	82,82	81,12	82,5	81,53	0	-0,41	1,388	24	0	
17.09.2026	67,26	50,7	16,56	75,82	74,27	75,2	74,29	0,17	-0,02	1,232	24	0	
18.09.2026	67,55	49,86	17,69	76,13	74,52	75,94	75,06	0	-0,54	1,318	24	0	
19.09.2026	67,78	49,53	18,25	77,65	76,04	77,44	76,55	0	-0,51	1,386	24	0	
20.09.2026	67,77	48,5	19,27	77,94	76,33	77,67	76,83	0,02	-0,5	1,468	24	0	
21.09.2026	67,43	50,3	17,13	79	77,38	78,78	77,86	0	-0,48	1,323	24	0	
22.09.2026	67,23	50,47	16,76	81,06	79,4	80,72	79,77	0	-0,37	1,329	24	0	
23.09.2026	67,69	50,51	17,18	77,1	75,51	76,79	75,85	0	-0,34	1,298	24	0	
Итого:				2343,2	2295,03	2334,2	2307,08	0,19	-12,05	41,128	744	0	
Средние:	67,73	49,72	18,01										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/262	81407,9	79088,1	80437,2	79558,2	32,58	-470,17	2555,53	20913	0
23/09/262	83751,2	81383,1	82771,5	81865,3	32,77	-482,22	2596,658	21657	0
Итого:	2343,29	2295,03	2334,28	2307,08	0,19	-12,05	41,128	744	0



ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ Б-ЭР
Болтачева Л.А.
Представитель теплоснабж. организации
25.09.2026г.
Подпись /Л.А. Болтачева/ Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснозольский 1-в
Теплоучаститель ВКТ-7 Сет. N 001
Договорные расколы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: 3440167115
Тип расколмера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под тах = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр тах = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 тах = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=ОмСАТЕ ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,9	52,45	15,45	80,28	78,61	78,57	77,57	0	1,04	1,215	0	24	0	
25.08.2026	67,96	52,59	15,37	75,68	74,1	73,94	72,99	0	1,11	1,136	0	24	0	
26.08.2026	67,91	52,52	15,39	80,71	79,03	78,84	77,84	0	1,19	1,216	0	24	0	
27.08.2026	67,9	52,15	15,75	81,36	79,66	79,36	78,34	0	1,32	1,253	0	24	0	
28.08.2026	67,34	54	13,34	92,19	90,27	90,1	88,89	0	1,38	1,202	0	24	0	
29.08.2026	66,98	54,5	12,48	104,79	102,69	102,47	101,07	0	1,62	1,279	0	24	0	
30.08.2026	67,25	53,86	13,39	105,81	103,63	103,35	101,97	0	1,66	1,385	0	24	0	
31.08.2026	66,81	54,9	11,91	120,37	117,94	117,78	116,13	0	1,81	1,404	0	24	0	
01.09.2026	67,23	53,97	13,26	110,96	108,67	108,43	106,96	0	1,71	1,443	0	24	0	
02.09.2026	67,22	53,66	13,56	103,93	101,83	101,56	100,19	0	1,64	1,382	0	24	0	
03.09.2026	68	52,84	15,16	93,04	91,09	90,95	89,76	0	1,33	1,38	0	24	0	
04.09.2026	66,68	54,61	12,07	113,01	110,75	110,73	109,21	0	1,54	1,337	0	24	0	
05.09.2026	68,12	52,79	15,33	83,09	81,37	80,46	79,42	0	1,95	1,246	0	24	0	
06.09.2026	67,82	52,66	15,16	94,51	92,57	92,17	90,97	0	1,6	1,402	0	24	0	
07.09.2026	68,34	51,9	16,44	79,16	77,51	77,26	76,3	0	1,21	1,271	0	24	0	
08.09.2026	66,08	55,49	10,59	120,64	118,27	117,94	116,31	0	1,96	1,251	0	24	0	
09.09.2026	67,76	52,58	15,18	85,71	83,96	83,77	82,69	0	1,27	1,274	0	24	0	
10.09.2026	67,48	53,27	14,21	90,63	88,78	88,73	87,56	0	1,22	1,26	0	24	0	
11.09.2026	67,57	53,29	14,28	92,47	90,58	90,21	88,99	0	1,59	1,292	0	24	0	
12.09.2026	66,87	55,31	11,56	115,94	113,6	112,68	111,09	0	2,51	1,314	0	24	0	
13.09.2026	67,69	54,19	13,5	106,21	104	103,37	101,95	0	2,05	1,402	0	24	0	
14.09.2026	68,06	53,37	14,69	93,07	91,13	90,58	89,38	0	1,75	1,34	0	24	0	
15.09.2026	67,27	54,29	12,98	105,86	103,7	103,4	101,99	0	1,71	1,343	0	24	0	
16.09.2026	67,05	54,95	12,1	120,04	117,61	117,24	115,61	0,01	2	1,42	0	24	0	
17.09.2026	67,02	55,35	11,67	117,04	114,67	114,08	112,47	0	2,2	1,34	0	24	0	
18.09.2026	67,33	54,64	12,69	109,67	107,42	107,15	105,66	0	1,76	1,364	0	24	0	
19.09.2026	67,51	54,09	13,42	103,04	100,93	100,69	99,3	0	1,63	1,351	0	24	0	
20.09.2026	67,52	54,14	13,38	107,71	105,5	105,32	103,9	0	1,6	1,412	0	24	0	
21.09.2026	67,23	54,49	12,74	110,43	108,15	108	106,5	0	1,65	1,379	0	24	0	
22.09.2026	66,88	55,23	11,65	115,38	113,05	112,53	110,95	0	2,1	1,315	0	24	0	
23.09.2026	67,34	54,53	12,81	105,87	103,71	103,25	101,83	0	1,88	1,328	0	24	0	
Итого:				3118,6	3054,78	3044,9	3003,79	0,01	50,99	40,936	0	744	0	
Средние:	67,42	53,82	13,59											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624	86177,55	83776,85	84180,62	83056,97	2,43	719,88	2171,842	0	15540	0
23/09/2624	89296,15	86831,63	87225,53	86060,76	2,44	770,87	2212,778	0	16284	0
Итого:	3118,6	3054,78	3044,91	3003,79	0,01	50,99	40,936	0	744	0

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
26.09.2026г.

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0,000



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

[Подпись]
Директор ООО "Парк-Сервис"

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополянский 1-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 3440167117
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x719D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,29	52,19	16,1	73,27	71,72	72,83	71,9	0	-0,18	1,156	24	0	
25.08.2026	68,32	51,67	16,65	73,43	71,89	72,87	71,97	0	-0,08	1,195	24	0	
26.08.2026	68,33	53,41	14,92	78,12	76,5	77,45	76,4	0,01	0,1	1,139	24	0	
27.08.2026	68,27	53,6	14,67	82,5	80,76	81,65	80,56	0	0,2	1,184	24	0	
28.08.2026	67,8	54,7	13,1	95	93,03	93,89	92,59	0	0,44	1,217	24	0	
29.08.2026	67,39	56,21	11,18	115,73	113,35	114,22	112,56	0	0,79	1,268	24	0	
30.08.2026	67,66	55,51	12,15	106,33	104,15	104,69	103,21	0	0,94	1,264	24	0	
31.08.2026	67,36	56,21	11,15	127,82	125,21	125,61	123,77	0	1,44	1,396	24	0	
01.09.2026	67,76	55,55	12,21	115,38	113,01	113,14	111,52	0	1,49	1,378	24	0	
02.09.2026	67,73	55,74	11,99	117,18	114,75	114,93	113,29	0	1,46	1,376	24	0	
03.09.2026	68,44	53,85	14,59	93,69	91,74	91,81	90,58	0	1,16	1,336	24	0	
04.09.2026	67,15	56,34	10,81	123,74	121,24	121,21	119,43	0	1,81	1,309	24	0	
05.09.2026	68,51	54,19	14,32	91,83	89,87	89,61	88,38	0	1,49	1,287	24	0	
06.09.2026	68,23	53,72	14,51	96,23	94,21	94,42	93,15	0	1,06	1,364	24	0	
07.09.2026	68,73	52,54	16,19	81,35	79,62	79,73	78,69	0	0,93	1,287	24	0	
08.09.2026	66,54	56,01	10,53	125,51	122,97	122,81	121,04	0	1,93	1,294	24	0	
09.09.2026	68,16	53,65	14,51	90,57	88,68	88,77	87,57	0	1,11	1,285	24	0	
10.09.2026	67,88	54,24	13,64	98,01	95,98	96,08	94,76	0	1,22	1,309	24	0	
11.09.2026	68,03	53,45	14,58	91,77	89,85	89,63	88,42	0	1,43	1,311	24	0	
12.09.2026	67,33	56,58	10,75	131,68	128,96	128,88	126,96	0	2	1,385	24	0	
13.09.2026	68,17	54,53	13,64	105,41	103,2	103,6	102,18	0	1,02	1,405	24	0	
14.09.2026	68,47	54,2	14,27	92,05	90,13	90,51	89,28	0	0,85	1,288	24	0	
15.09.2026	67,67	54,89	12,78	106,75	104,54	104,9	103,44	0	1,1	1,336	24	0	
16.09.2026	67,51	55,65	11,86	115,9	113,51	113,57	111,94	0	1,57	1,345	24	0	
17.09.2026	67,53	55,24	12,29	112,69	110,38	110,26	108,74	0	1,64	1,356	24	0	
18.09.2026	67,8	55,66	12,14	113,23	110,89	111,15	109,57	0	1,32	1,348	24	0	
19.09.2026	67,94	54,65	13,29	104,85	102,64	102,82	101,41	0	1,23	1,364	24	0	
20.09.2026	67,9	55,17	12,73	108,26	105,99	106,15	104,64	0	1,35	1,349	24	0	
21.09.2026	67,65	55,99	11,66	120,12	117,67	117,67	115,97	0	1,7	1,371	24	0	
22.09.2026	67,4	55,97	11,43	118,32	115,89	115,63	113,94	0	1,95	1,323	24	0	
23.09.2026	67,85	54,81	13,04	108,09	105,83	105,66	104,19	0	1,64	1,379	24	0	
Итого:				3214,8	3148,16	3156,1	3112,05	0,01	36,11	40,604	744	0	
Средние:	67,86	54,71	13,15										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624	74401,2	72196,4	72155,31	71279,7	4,08	916,73	2267,687	15541	0
23/09/2624	77616,1	75344,6	75311,46	74391,7	4,09	952,84	2308,291	16285	0
Итого:	3214,81	3148,16	3156,15	3112,05	0,01	36,11	40,604	744	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СГН Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2026
Представитель теплоснабж. организации

/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 1-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N:3440167113
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ248 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,36	48,03	19,33	63,4	62,1	61,64	60,98	0	1,12	1,199	24	0	
25.08.2026	67,32	47,05	20,27	61,31	60,03	59,56	58,91	0	1,12	1,217	24	0	
26.08.2026	67,31	47,58	19,73	62,8	61,46	61,03	60,39	0	1,07	1,21	24	0	
27.08.2026	67,2	47,77	19,43	61,77	60,53	60,05	59,4	0	1,13	1,176	24	0	
28.08.2026	66,78	49,16	17,62	75,83	74,33	73,81	72,99	0	1,34	1,309	24	0	
29.08.2026	66,46	49,44	17,02	81,11	79,51	78,95	78,05	0	1,46	1,35	24	0	
30.08.2026	66,85	48,92	17,93	79,64	78,03	77,48	76,61	0	1,42	1,396	24	0	
31.08.2026	66,46	50,52	15,94	86,69	84,95	84,45	83,43	0	1,52	1,354	24	0	
01.09.2026	66,84	49,73	17,11	83,49	81,81	81,3	80,37	0	1,44	1,398	24	0	
02.09.2026	66,75	48,45	18,3	79,96	78,33	77,81	76,96	0	1,37	1,433	24	0	
03.09.2026	67,43	48,46	18,97	70,33	68,91	68,42	67,66	0	1,25	1,308	24	0	
04.09.2026	66,05	49,71	16,34	82,86	81,22	80,79	79,83	0	1,39	1,328	24	0	
05.09.2026	67,48	47,97	19,51	71,22	69,76	69,22	68,5	0	1,26	1,361	24	0	
06.09.2026	67,26	47,85	19,41	73,92	72,41	71,88	71,1	0	1,31	1,405	24	0	
07.09.2026	67,73	47,27	20,46	64,83	63,48	62,98	62,32	0	1,16	1,297	24	0	
08.09.2026	65,52	50,96	14,56	89,19	87,44	87,02	85,97	0	1,47	1,272	24	0	
09.09.2026	67,16	48,41	18,75	70,71	69,28	68,82	68,05	0	1,23	1,293	24	0	
10.09.2026	66,8	48,99	17,81	73,3	71,83	71,41	70,59	0	1,24	1,28	24	0	
11.09.2026	67,11	48,18	18,93	71,02	69,58	69,12	68,37	0	1,21	1,315	24	0	
12.09.2026	66,35	50,1	16,25	87,03	85,29	84,76	83,77	0	1,52	1,386	24	0	
13.09.2026	67,2	49,16	18,04	76,77	75,21	74,73	73,9	0	1,31	1,355	24	0	
14.09.2026	67,43	48,17	19,26	69,86	68,43	67,94	67,19	0	1,24	1,32	24	0	
15.09.2026	66,69	49,3	17,39	78,26	76,71	76,21	75,36	0	1,35	1,332	24	0	
16.09.2026	66,65	49,85	16,8	83,3	81,66	81,15	80,21	0	1,45	1,373	24	0	
17.09.2026	66,61	50,52	16,09	85,57	83,85	83,4	82,4	0	1,45	1,348	24	0	
18.09.2026	66,79	50,42	16,37	84,97	83,27	82,8	81,8	0	1,47	1,364	24	0	
19.09.2026	67	49,02	17,98	80,26	78,65	78,14	77,24	0	1,41	1,412	24	0	
20.09.2026	67,01	49,37	17,64	81,13	79,51	79,01	78,09	0	1,42	1,401	24	0	
21.09.2026	66,68	49,98	16,7	84,01	82,33	81,87	80,93	0	1,4	1,373	24	0	
22.09.2026	66,55	50,66	15,89	88,55	86,77	86,32	85,27	0	1,5	1,379	24	0	
23.09.2026	66,85	50,35	16,5	83,28	81,58	81,13	80,13	0	1,45	1,348	24	0	
Итого:				2386,3	2338,25	2323,2	2296,77	0	41,48	41,292	744	0	
Средние:	66,89	49,07	17,81										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624	51488,9	50007,9	50150,74	49603,3	1,26	404,53	1626,359	13094	0
23/09/2624	53875,3	52346,1	52473,94	51900,1	1,26	446,01	1667,651	13838	0
Итого:	2386,37	2338,25	2323,2	2296,77	0	41,48	41,292	744	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2026г.

Представитель теплоснабж. организации

(Signature)
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} х Т _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г. - 23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходи:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Ткв = 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х8A48 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,97	48,73	20,24	56,41	55,19	55,96	55,36	0	-0,17	1,115	24	0	
25.08.2026	69,04	48,38	20,66	56,84	55,61	56,33	55,71	0	-0,1	1,147	24	0	
26.08.2026	69	49,26	19,74	55,88	54,68	55,35	54,73	0	-0,05	1,078	24	0	
27.08.2026	68,8	46,59	22,21	53,05	51,94	52,34	51,78	0	0,16	1,152	24	0	
28.08.2026	68,19	47,07	21,12	55,83	54,66	55,11	54,56	0	0,1	1,154	24	0	
29.08.2026	67,75	46,6	21,15	61,94	60,68	61,13	60,49	0	0,19	1,283	24	0	
30.08.2026	68,23	48,11	20,12	62,81	61,51	61,96	61,29	0	0,22	1,238	24	0	
31.08.2026	67,69	46,58	21,11	64,44	63,11	63,46	62,81	0	0,3	1,33	24	0	
01.09.2026	68,19	46,29	21,9	62,41	61,13	61,43	60,83	0	0,3	1,339	24	0	
02.09.2026	68,08	46,43	21,65	61,63	60,35	60,7	60,1	0	0,25	1,306	24	0	
03.09.2026	69,18	49,15	20,03	64,12	62,74	63,21	62,49	0	0,25	1,254	24	0	
04.09.2026	67,4	47,25	20,15	66,57	65,2	65,53	64,85	0	0,35	1,313	24	0	
05.09.2026	69,15	47,25	21,9	58,09	56,85	56,99	56,43	0	0,42	1,245	24	0	
06.09.2026	68,78	46,5	22,28	59,62	58,34	58,72	58,13	0	0,21	1,3	24	0	
07.09.2026	69,65	51,16	18,49	62,29	60,93	61,44	60,7	0	0,23	1,125	24	0	
08.09.2026	66,67	48,58	18,09	71,32	69,89	70,17	69,38	0	0,51	1,265	24	0	
09.09.2026	68,81	48,78	20,03	56,9	55,7	56,05	55,46	0	0,24	1,115	24	0	
10.09.2026	68,37	48,23	20,14	61,66	60,37	60,77	60,14	0	0,23	1,214	24	0	
11.09.2026	68,66	48,86	19,8	61,07	59,8	60	59,35	0	0,45	1,185	24	0	
12.09.2026	67,62	47,95	19,67	65,01	63,65	63,96	63,28	0	0,37	1,251	24	0	
13.09.2026	68,49	45,96	22,53	63,01	61,68	61,98	61,35	0	0,33	1,387	24	0	
14.09.2026	69,15	49,6	19,55	62,27	60,92	61,37	60,66	0	0,26	1,193	24	0	
15.09.2026	68,08	47,58	20,5	63,45	62,13	62,47	61,8	0	0,33	1,272	24	0	
16.09.2026	67,82	47,44	20,38	65,26	63,91	64,08	63,4	0	0,51	1,299	24	0	
17.09.2026	67,88	47,85	20,03	62,9	61,6	61,76	61,08	0	0,52	1,233	24	0	
18.09.2026	68,09	47,91	20,18	61,97	60,68	60,98	60,32	0	0,36	1,225	24	0	
19.09.2026	68,33	46,72	21,61	62,85	61,53	61,8	61,16	0	0,37	1,33	24	0	
20.09.2026	68,33	46,38	21,95	64,15	62,81	63,07	62,45	0	0,36	1,38	24	0	
21.09.2026	67,97	46,51	21,46	61,4	60,12	60,34	59,72	0	0,4	1,289	24	0	
22.09.2026	67,69	46,3	21,39	57,17	56,01	55,97	55,42	0	0,59	1,198	24	0	
23.09.2026	68,22	45,25	22,97	53,86	52,75	52,66	52,14	0	0,61	1,206	24	0	
Итого:				1896,1	1856,47	1867	1847,37	0	9,1	38,421	744	0	
Средние:	68,33	47,58	20,74										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:0	30079,35	29073,45	29367,55	29040	1,85	33,44	1150,8	6816	1498
23/09/2624:0	31975,53	30929,92	31234,64	30887,4	1,85	42,54	1189,22	7560	1498
Итого:	1896,18	1856,47	1867,09	1847,37	0	9,1	38,421	744	0



Представитель абонента
Директор ООО «Парк-Сервис»

Подпись *А.В. Спирина*

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2026г.

Представитель теплоснабж организации

Подпись *Л.А. Болтачева*
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Красноярский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xFEF5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,82	48,09	20,73	36,69	35,9	22,24	21,96	0	13,94	0,692	23	1	*
25.08.2026	68,89	49,38	19,51	37,51	36,74	36,82	36,39	0	0,35	0,717	24	0	
26.08.2026	68,84	49,75	19,09	38,93	38,12	38,22	37,77	0	0,35	0,727	24	0	
27.08.2026	68,75	49,86	18,89	39,64	38,82	38,96	38,5	0	0,32	0,731	24	0	
28.08.2026	68,17	50,75	17,42	43,94	43,01	43,28	42,77	0	0,24	0,747	24	0	
29.08.2026	67,77	50,27	17,5	46,76	45,81	46,1	45,56	0	0,25	0,798	24	0	
30.08.2026	68,13	50,59	17,54	45,68	44,74	45,12	44,59	0	0,15	0,784	24	0	
31.08.2026	67,69	50,58	17,11	49,53	48,52	49,02	48,46	0	0,06	0,829	24	0	
01.09.2026	68,14	50,17	17,97	47,45	46,44	46,93	46,38	0	0,06	0,833	24	0	
02.09.2026	68,08	49,94	18,14	48,39	47,4	47,91	47,37	0	0,03	0,86	24	0	
03.09.2026	68,93	49,85	19,08	41,15	40,29	40,84	40,35	0	-0,06	0,768	24	0	
04.09.2026	67,42	50,7	16,72	50,56	49,54	50,14	49,52	0	0,02	0,827	24	0	
05.09.2026	68,95	49,23	19,72	42,72	41,81	41,67	41,19	0	0,62	0,825	24	0	
06.09.2026	68,72	48,73	19,99	43,96	43,05	43,42	42,95	0	0,1	0,861	24	0	
07.09.2026	69,27	48,79	20,48	40,53	39,67	40,19	39,74	0	-0,07	0,813	24	0	
08.09.2026	66,7	52,16	14,54	54,3	53,18	53,57	52,92	0	0,26	0,774	24	0	
09.09.2026	68,72	50,19	18,53	42,64	41,73	42,32	41,84	0	-0,11	0,772	24	0	
10.09.2026	68,32	50,24	18,08	45,01	44,04	44,73	44,21	0	-0,17	0,796	24	0	
11.09.2026	68,52	50,14	18,38	42,92	42,02	42,36	41,88	0	0,14	0,77	24	0	
12.09.2026	67,63	50,57	17,06	50,29	49,25	49,1	48,54	0	0,71	0,841	24	0	
13.09.2026	68,48	49,48	19	48,43	47,44	47,52	46,99	0	0,45	0,899	24	0	
14.09.2026	68,97	49,62	19,35	44,31	43,33	43,72	43,21	0	0,12	0,84	24	0	
15.09.2026	68,03	50,63	17,4	49,14	48,14	48,64	48,07	0	0,07	0,838	24	0	
16.09.2026	67,82	51,14	16,68	52,79	51,71	52,17	51,51	0	0,2	0,862	24	0	
17.09.2026	67,83	51,11	16,72	51,94	50,86	51,13	50,52	0	0,34	0,846	24	0	
18.09.2026	68,05	49,7	18,35	46,08	45,1	45,59	45,05	0,04	0,05	0,827	24	0	
19.09.2026	68,28	48,47	19,81	43,64	42,74	43,2	42,73	0	0,01	0,846	24	0	
20.09.2026	68,28	47,66	20,62	45,25	44,29	44,77	44,32	0	-0,03	0,914	24	0	
21.09.2026	67,92	49,12	18,8	43,4	42,48	42,96	42,48	0	0	0,797	24	0	
22.09.2026	67,69	49,68	18,01	46,13	45,18	45,41	44,92	0	0,26	0,811	24	0	
23.09.2026	68,2	49,24	18,96	43,24	42,35	42,58	42,07	0	0,28	0,801	24	0	
Итого:				1402,9	1373,7	1370,6	1354,76	0,04	18,94	25,046	743	1	
Средние:	68,25	49,86	18,39										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	18391,8	17779,54	17266,7	17069,27	0,69	710,27	681,26	6823	1490
23/09/2624:	19794,7	19153,24	18637,4	18424,03	0,73	729,21	706,306	7566	1491
Итого:	1402,95	1373,7	1370,63	1354,76	0,04	18,94	25,046	743	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ *А.В. Софиева* /
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2026г.

Представитель теплоснабж. организации

/ *Л.А. Болтачева* /
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 3-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x76EF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,37	54,59	13,78	97,08	95,03	96,36	95,01	0	0,02	1,308	24	0	
25.08.2026	68,33	54,18	14,15	93,29	91,32	92,54	91,28	0	0,04	1,294	24	0	
26.08.2026	68,3	54,4	13,9	91,11	89,22	90,33	89,1	0	0,12	1,24	24	0	
27.08.2026	68,26	54,26	14	97,26	95,24	96,33	95,03	0	0,21	1,335	24	0	
28.08.2026	67,66	54,94	12,72	104,11	101,94	103,14	101,68	0	0,26	1,295	24	0	
29.08.2026	67,28	55,04	12,24	116,06	113,69	115	113,38	0	0,31	1,391	24	0	
30.08.2026	67,6	54,5	13,1	118,26	115,82	117,08	115,49	0	0,33	1,515	24	0	
31.08.2026	67,15	55,26	11,89	123,7	121,19	122,45	120,73	0	0,46	1,44	24	0	
01.09.2026	67,67	55,78	11,89	129,19	126,52	127,72	125,87	0,11	0,65	1,504	24	0	
02.09.2026	67,52	55,07	12,45	122,74	120,22	121,36	119,64	0,2	0,58	1,499	24	0	
03.09.2026	68,34	53,67	14,67	106,87	104,63	105,59	104,15	0,21	0,48	1,535	24	0	
04.09.2026	66,85	55,62	11,23	128,72	126,1	127,03	125,21	0	0,89	1,417	24	0	
05.09.2026	68,38	53,16	15,22	97,73	95,64	95,76	94,52	0	1,12	1,455	24	0	
06.09.2026	68,09	52,11	15,98	99,17	97,06	97,63	96,42	0	0,64	1,548	24	0	
07.09.2026	68,65	52,21	16,44	89,39	87,49	88,19	87,07	0	0,42	1,437	24	0	
08.09.2026	66,21	55,18	11,03	128,76	126,2	126,74	124,95	0	1,25	1,393	24	0	
09.09.2026	68,11	53,45	14,66	99,09	97,06	97,74	96,43	0	0,63	1,422	24	0	
10.09.2026	67,73	53,57	14,16	101,66	99,57	100,33	98,99	0	0,58	1,407	24	0	
11.09.2026	67,94	54,28	13,66	103,03	100,9	101,4	100	0	0,9	1,376	24	0	
12.09.2026	67,22	55,44	11,78	128,62	126,01	126,12	124,33	0	1,68	1,485	24	0	
13.09.2026	68,02	53,97	14,05	116,24	113,84	114,15	112,63	0	1,21	1,6	24	0	
14.09.2026	68,39	54,18	14,21	106,65	104,43	104,96	103,54	0	0,89	1,482	24	0	
15.09.2026	67,5	53,92	13,58	111,01	108,76	109,39	107,92	0	0,84	1,477	24	0	
16.09.2026	67,38	54,9	12,48	124,96	122,4	122,97	121,23	0,08	1,17	1,527	24	0	
17.09.2026	67,37	54,42	12,95	118,77	116,36	116,63	115,02	0	1,34	1,504	24	0	
18.09.2026	67,58	55,15	12,43	119,51	117,02	117,71	116,04	0	0,98	1,454	24	0	
19.09.2026	67,79	54,97	12,82	118,52	116,08	116,82	115,16	0	0,92	1,487	24	0	
20.09.2026	67,77	54,91	12,86	126,39	123,71	124,54	122,83	0	0,88	1,588	24	0	
21.09.2026	67,45	55,2	12,25	124,31	121,77	122,51	120,8	0	0,97	1,494	24	0	
22.09.2026	67,24	55,79	11,45	129,38	126,73	127,19	125,33	0	1,4	1,45	24	0	
23.09.2026	67,71	55,23	12,48	118,72	116,27	116,73	115,09	0	1,18	1,452	24	0	
Итого:				3490,3	3418,22	3442,4	3394,87	0,6	23,35	44,811	744	0	
Средние:	67,73	54,49	13,24										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2024 - 00	78061,85	75769,3	76498,3	75538,7	1,79	230,56	2276,74	15518	0
23/09/2024: 00	81552,15	79187,5	79940,7	78933,6	2,39	253,91	2321,55	16262	0
Итого:	3490,3	3418,22	3442,44	3394,87	0,6	23,35	44,811	744	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТУ Б ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2025г.

Представитель теплоснабж. организации

(Подпись)
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{ншт}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 3-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,75	52,09	16,66	77,94	76,26	76,46	75,5	0	0,76	1,27	24	0	
25.08.2026	68,76	51,6	17,16	74,45	72,9	73,01	72,13	0	0,77	1,25	24	0	
26.08.2026	68,73	52,08	16,65	76	74,39	74,58	73,61	0	0,78	1,24	24	0	
27.08.2026	68,6	52,17	16,43	77,81	76,18	76,35	75,38	0	0,8	1,251	24	0	
28.08.2026	68,01	52,98	15,03	86,78	84,99	85,22	84,12	0	0,87	1,277	24	0	
29.08.2026	67,6	53,85	13,75	96,84	94,85	95,15	93,87	0	0,98	1,304	24	0	
30.08.2026	67,92	53,28	14,64	101,05	98,94	99,08	97,76	0	1,18	1,448	24	0	
31.08.2026	67,47	53,62	13,85	107,56	105,37	105,37	103,94	0	1,43	1,458	24	0	
01.09.2026	67,95	52,79	15,16	102,38	100,26	100,09	98,8	0	1,46	1,52	24	0	
02.09.2026	67,89	52,87	15,02	100,12	98,03	97,87	96,61	0	1,42	1,471	24	0	
03.09.2026	68,76	52,22	16,54	89,24	87,34	87,06	85,94	0	1,4	1,444	24	0	
04.09.2026	67,28	53,98	13,3	104,95	102,77	102,52	101,13	0	1,64	1,366	24	0	
05.09.2026	68,84	52,36	16,48	85,99	84,15	83,72	82,63	0	1,52	1,387	24	0	
06.09.2026	68,55	52,15	16,4	91,51	89,6	89,38	88,24	0	1,36	1,471	24	0	
07.09.2026	69,19	51,36	17,83	79,18	77,52	77,18	76,23	0	1,29	1,384	24	0	
08.09.2026	66,61	53,59	13,02	105,67	103,59	103,24	101,87	0	1,72	1,348	24	0	
09.09.2026	68,54	52,41	16,13	89,36	87,47	87,22	86,12	0	1,35	1,411	24	0	
10.09.2026	68,18	53,32	14,86	94,49	92,51	92,26	91,05	0	1,46	1,376	24	0	
11.09.2026	68,38	52,96	15,42	91,44	89,51	89,11	87,95	0	1,56	1,381	24	0	
12.09.2026	67,52	54,12	13,4	105,93	103,74	103,48	102,07	0	1,67	1,39	24	0	
13.09.2026	68,34	53,18	15,16	101,02	98,89	98,76	97,45	0	1,44	1,499	24	0	
14.09.2026	68,85	52,5	16,35	91,51	89,56	89,48	88,33	0	1,23	1,465	24	0	
15.09.2026	67,92	53,66	14,26	103,68	101,51	101,52	100,16	0	1,35	1,446	24	0	
16.09.2026	67,71	54,13	13,58	107,63	105,44	105,27	103,87	0,06	1,57	1,432	24	0	
17.09.2026	67,79	54,31	13,48	106,34	104,14	103,96	102,54	0	1,6	1,404	24	0	
18.09.2026	67,99	53,23	14,76	100,71	98,58	98,49	97,19	0	1,39	1,453	24	0	
19.09.2026	68,17	53,05	15,12	101	98,89	98,69	97,4	0	1,49	1,494	24	0	
20.09.2026	68,2	53,26	14,94	103,21	101,06	100,83	99,51	0	1,55	1,51	24	0	
21.09.2026	67,86	53,74	14,12	102,35	100,23	99,97	98,62	0	1,61	1,415	24	0	
22.09.2026	67,58	53,91	13,67	107,05	104,85	104,48	103,04	0	1,81	1,431	24	0	
23.09.2026	68,1	53,16	14,94	96,29	94,26	93,87	92,65	0	1,61	1,41	24	0	
Итого:				2959,4	2897,78	2893,6	2855,71	0,06	42,07	43,406	744	0	
Средние:	68,13	53,03	15,1										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:0	87095,3	84604,15	85225,2	84213,47	8,49	390,68	2559	20774	0
23/09/2624:0	90054,8	87501,93	88118,8	87069,18	8,55	432,75	2602,406	21518	0
Итого:	2959,48	2897,78	2893,67	2855,71	0,06	42,07	43,406	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

А.В. Спирина
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2026г.

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш}

0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснополянский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,43	45,88	22,55	47,62	46,6	47,36	46,85	0	-0,25	1,048	24	0	
25.08.2026	68,45	45,32	23,13	46,77	45,79	46,46	46	0,01	-0,21	1,057	24	0	
26.08.2026	68,38	45,5	22,88	48,48	47,46	48,15	47,66	0	-0,2	1,088	24	0	
27.08.2026	68,29	45,61	22,68	48,67	47,65	48,31	47,83	0	-0,18	1,081	24	0	
28.08.2026	67,68	46,32	21,36	54,12	52,99	53,73	53,18	0	-0,19	1,129	24	0	
29.08.2026	67,24	46,72	20,52	59,65	58,42	59,33	58,71	0	-0,29	1,2	24	0	
30.08.2026	67,62	46,43	21,19	57,53	56,36	57,2	56,63	0	-0,27	1,197	24	0	
31.08.2026	67,2	46,86	20,34	63,57	62,28	63,29	62,66	0,01	-0,38	1,265	24	0	
01.09.2026	67,62	46,23	21,39	58,68	57,47	58,28	57,72	0	-0,25	1,225	24	0	
02.09.2026	67,59	46,44	21,15	60,9	59,64	60,49	59,87	0	-0,23	1,259	24	0	
03.09.2026	68,51	45,02	23,49	52,15	51,05	51,72	51,19	0	-0,14	1,198	24	0	
04.09.2026	66,9	46,31	20,59	59,16	57,97	58,62	58,03	0	-0,06	1,191	24	0	
05.09.2026	68,53	45,46	23,07	49,59	48,54	48,99	48,52	0	0,02	1,119	24	0	
06.09.2026	68,26	45,4	22,86	51,86	50,8	51,41	50,92	0	-0,12	1,162	24	0	
07.09.2026	68,94	43,92	25,02	47,82	46,81	47,36	46,92	0	-0,11	1,169	24	0	
08.09.2026	66,17	46,5	19,67	57,18	56,05	56,74	56,2	0	-0,15	1,102	24	0	
09.09.2026	68,18	44,97	23,21	49,82	48,79	49,39	48,89	0	-0,1	1,13	24	0	
10.09.2026	67,76	44,67	23,09	50,36	49,33	49,92	49,41	0	-0,08	1,139	24	0	
11.09.2026	68,13	45,2	22,93	50,39	49,35	49,83	49,33	0	0,02	1,131	24	0	
12.09.2026	67,12	45,46	21,66	56,68	55,53	56,06	55,52	0	0,01	1,2	24	0	
13.09.2026	68,02	44,27	23,75	55,51	54,36	55	54,46	0	-0,1	1,29	24	0	
14.09.2026	68,46	44,79	23,67	51,25	50,16	50,86	50,34	0	-0,18	1,187	24	0	
15.09.2026	67,54	44,42	23,12	55,82	54,68	55,45	54,94	0	-0,26	1,261	24	0	
16.09.2026	67,33	45,08	22,25	55,58	54,43	55,16	54,64	0	-0,21	1,21	24	0	
17.09.2026	67,39	45,31	22,08	58,75	57,54	58,29	57,73	0	-0,19	1,271	24	0	
18.09.2026	67,59	44,99	22,6	55,5	54,35	55,13	54,6	0,05	-0,25	1,226	24	0	
19.09.2026	67,8	44,9	22,9	54,31	53,18	53,93	53,42	0,01	-0,24	1,217	24	0	
20.09.2026	67,83	45,12	22,71	56,44	55,29	55,99	55,46	0	-0,17	1,255	24	0	
21.09.2026	67,47	45,88	21,59	56,16	54,99	55,71	55,18	0	-0,19	1,186	24	0	
22.09.2026	67,35	45,7	21,65	57,61	56,45	57,08	56,52	0	-0,07	1,22	24	0	
23.09.2026	67,83	45,1	22,73	56,72	55,53	56,18	55,62	0,01	-0,09	1,26	24	0	
Итого:				1684,6	1649,84	1671,4	1654,95	0,09	-5,11	36,673	744	0	
Средние:	67,79	45,47	22,31										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/26г	5603,43	5486,2	5552,54	5478,11	0,07	8,09	79,157	2151	0
23/09/26г	7288,08	7136,04	7223,96	7133,06	0,16	2,98	115,83	2895	0
Итого:	1684,65	1649,84	1671,42	1654,95	0,09	-5,11	36,673	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/_____
Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2026г.

Представитель теплоснабж. организации
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Мегодики №99/пр)	
Qконтр = Qi Траб х Тнш	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xBE55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,73	50,91	16,82	70,11	68,69	69,09	68,24	0	0,45	1,159	24	0	
25.08.2026	67,72	50,94	16,78	70,62	69,15	69,54	68,71	0	0,44	1,159	24	0	
26.08.2026	67,68	51,13	16,55	69,83	68,42	68,72	67,88	0	0,54	1,133	24	0	
27.08.2026	67,61	50,9	16,71	70,22	68,77	69,06	68,24	0	0,53	1,147	24	0	
28.08.2026	67,05	51,9	15,15	79,61	77,98	78,29	77,33	0	0,65	1,182	24	0	
29.08.2026	66,69	51,57	15,12	81,92	80,3	80,51	79,51	0	0,79	1,212	24	0	
30.08.2026	67,09	51,05	16,04	84,27	82,55	82,73	81,71	0	0,84	1,325	24	0	
31.08.2026	66,65	52,11	14,54	91,14	89,3	89,47	88,35	0	0,95	1,296	24	0	
01.09.2026	67,03	51,55	15,48	86,98	85,23	85,28	84,23	0	1	1,317	24	0	
02.09.2026	66,96	52,1	14,86	89,44	87,62	87,7	86,58	0	1,04	1,3	24	0	
03.09.2026	67,83	51,03	16,8	80,75	79,08	79,05	78,1	0	0,98	1,326	24	0	
04.09.2026	66,3	51,62	14,68	88,45	86,67	86,48	85,41	0	1,26	1,27	24	0	
05.09.2026	67,79	50,41	17,38	75,53	73,98	73,79	72,92	0	1,06	1,284	24	0	
06.09.2026	67,56	51,19	16,37	78,86	77,22	77,27	76,31	0	0,91	1,263	24	0	
07.09.2026	68,13	50,2	17,93	69,24	67,8	67,7	66,88	0	0,92	1,212	24	0	
08.09.2026	65,6	52,09	13,51	91,12	89,29	89,07	87,94	0	1,35	1,206	24	0	
09.09.2026	67,52	51,04	16,48	76,09	74,53	74,33	73,43	0	1,1	1,226	24	0	
10.09.2026	67,15	51,11	16,04	80,22	78,6	78,25	77,31	0	1,29	1,261	24	0	
11.09.2026	67,44	50,21	17,23	76,05	74,46	74,06	73,18	0	1,28	1,283	24	0	
12.09.2026	66,52	51,88	14,64	90,55	88,76	88,56	87,44	0	1,32	1,3	24	0	
13.09.2026	67,33	50,61	16,72	80,56	78,92	78,89	77,93	0	0,99	1,318	24	0	
14.09.2026	67,76	50,29	17,47	75,99	74,42	74,41	73,5	0	0,92	1,3	24	0	
15.09.2026	66,92	50,73	16,19	83,54	81,84	81,82	80,86	0	0,98	1,322	24	0	
16.09.2026	66,78	52,21	14,57	91,87	90,01	89,93	88,8	0	1,21	1,311	24	0	
17.09.2026	66,75	52,25	14,5	90,42	88,6	88,45	87,34	0	1,26	1,285	24	0	
18.09.2026	66,95	52,12	14,83	88,08	86,31	86,23	85,12	0,07	1,19	1,281	24	0	
19.09.2026	67,2	52	15,2	85,62	83,88	83,77	82,7	0	1,18	1,273	24	0	
20.09.2026	67,17	51,14	16,03	85,73	83,97	83,75	82,69	0	1,28	1,346	24	0	
21.09.2026	66,89	52,47	14,42	90,28	88,46	88,19	87,06	0	1,4	1,276	24	0	
22.09.2026	66,68	52,3	14,38	88,33	86,54	86,23	85,13	0	1,41	1,243	24	0	
23.09.2026	67,13	51,32	15,81	86,49	84,75	84,35	83,33	0	1,42	1,341	24	0	
Итого:				2547,9	2496,1	2494,9	2464,16	0,07	31,94	39,157	744	0	
Средние:	67,14	51,36	15,78										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624	85637,3	83210	83234,9	82286,93	4,67	923,02	2579,128	20772	0
23/09/2624	88185,2	85706,1	85729,9	84751,09	4,74	954,96	2618,285	21516	0
Итого:	2547,91	2496,1	2494,97	2464,16	0,07	31,94	39,157	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{корр} = Q _и Т _{рлб} x T _{нш}	0



«ПАРК-СЕРВИС»
ИНСПЕКТОР СТУ 5 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2026г.

Представитель теплоснабж организации

(Подпись)
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
(Подпись)
А.В. Спиридонов
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хАСА1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	69,73	64,97	4,76	292,4	286,07	279,9	274,55	0	11,52	1,362	24	0	
25.08.2026	69,75	65,2	4,55	291,13	284,82	278,76	273,4	0	11,42	1,297	24	0	
26.08.2026	69,68	65,04	4,64	292,04	285,7	279,89	274,54	0	11,16	1,326	24	0	
27.08.2026	69,62	65,04	4,58	292,86	286,52	280,77	275,38	0	11,14	1,309	24	0	
28.08.2026	68,97	64,42	4,55	296,39	290,07	284,22	278,87	0	11,2	1,321	24	0	
29.08.2026	68,58	63,84	4,74	301,83	295,44	289,59	284,24	0	11,2	1,4	24	0	
30.08.2026	69,22	63,93	5,29	313,03	306,31	300,64	295,05	0	11,26	1,622	24	0	
31.08.2026	68,71	63,32	5,39	309,56	303,02	297,33	291,91	0	11,11	1,634	24	0	
01.09.2026	69,35	63,81	5,54	306,53	299,94	294,14	288,68	0	11,26	1,662	24	0	
02.09.2026	70,03	63,86	6,17	307,5	300,74	295,38	289,91	0	10,83	1,858	24	0	
03.09.2026	69,73	64,97	4,76	292,4	286,07	279,9	274,55	0	11,52	1,362	24	0	
04.09.2026	69,75	65,2	4,55	291,13	284,82	278,76	273,4	0	11,42	1,297	24	0	
05.09.2026	69,68	65,04	4,64	292,04	285,7	279,89	274,54	0	11,16	1,326	24	0	
06.09.2026	69,62	65,04	4,58	292,86	286,52	280,77	275,38	0	11,14	1,309	24	0	
07.09.2026	68,97	64,42	4,55	296,39	290,07	284,22	278,87	0	11,2	1,321	24	0	
08.09.2026	68,58	63,84	4,74	301,83	295,44	289,59	284,24	0	11,2	1,4	24	0	
09.09.2026	69,22	63,93	5,29	313,03	306,31	300,64	295,05	0	11,26	1,622	24	0	
10.09.2026	68,71	63,32	5,39	309,56	303,02	297,33	291,91	0	11,11	1,634	24	0	
11.09.2026	69,35	63,81	5,54	306,53	299,94	294,14	288,68	0	11,26	1,662	24	0	
12.09.2026	70,03	63,86	6,17	307,5	300,74	295,38	289,91	0	10,83	1,858	24	0	
13.09.2026	69,73	64,97	4,76	292,4	286,07	279,9	274,55	0	11,52	1,362	24	0	
14.09.2026	69,75	65,2	4,55	291,13	284,82	278,76	273,4	0	11,42	1,297	24	0	
15.09.2026	69,68	65,04	4,64	292,04	285,7	279,89	274,54	0	11,16	1,326	24	0	
16.09.2026	69,62	65,04	4,58	292,86	286,52	280,77	275,38	0	11,14	1,309	24	0	
17.09.2026	68,97	64,42	4,55	296,39	290,07	284,22	278,87	0	11,2	1,321	24	0	
18.09.2026	68,58	63,84	4,74	301,83	295,44	289,59	284,24	0	11,2	1,4	24	0	
19.09.2026	69,22	63,93	5,29	313,03	306,31	300,64	295,05	0	11,26	1,622	24	0	
20.09.2026	68,71	63,32	5,39	309,56	303,02	297,33	291,91	0	11,11	1,634	24	0	
21.09.2026	69,35	63,81	5,54	306,53	299,94	294,14	288,68	0	11,26	1,662	24	0	
22.09.2026	70,03	63,86	6,17	307,5	300,74	295,38	289,91	0	10,83	1,858	24	0	
23.09.2026	69,75	65,2	4,55	291,13	284,82	278,76	273,4	0	11,42	1,297	24	0	
Итого:				9300,94	9100,71	8920,62	8752,99	0	347,72	45,67	744	0	
Средние:	98,33	64,3	33,97										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	44053,26	42710,9	42195,5	41609,3	1,32	1101,6	1234,243	7111	53
23/09/2624:	53354,2	51811,6	51116,12	50362,2	1,32	1449,32	1279,913	7855	0
Итого:	9300,94	9100,71	8920,62	8752,99	0	347,72	45,67	744	53



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
А.В. Спирина
Подпись _____ Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»
Инспектор СТИ 5 ОР
Болтачева Л.А.
25.09.2026г.

Представитель теплоснабж. организации
Л.А. Болтачева/
Подпись _____ Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{\text{корр}} = Q_{\text{и}}$ Траб х Тнш	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА90D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	69,39	59,99	9,4	85,24	83,37	86,94	85,51	0	-2,14	0,782	24	0	
25.08.2026	69,41	60,65	8,76	85,52	83,65	87,02	85,56	0	-1,91	0,734	24	0	
26.08.2026	69,37	60,57	8,8	86,14	84,26	87,55	86,09	0	-1,83	0,74	24	0	
27.08.2026	69,34	60,02	9,32	86,45	84,58	87,78	86,35	0	-1,77	0,787	24	0	
28.08.2026	68,71	60,23	8,48	86,4	84,54	87,69	86,25	0	-1,71	0,716	24	0	
29.08.2026	68,32	59,04	9,28	86,43	84,64	87,57	86,15	0	-1,51	0,785	24	0	
30.08.2026	68,87	58,98	9,89	86,78	84,95	87,81	86,38	0,01	-1,43	0,84	24	0	
31.08.2026	68,31	58,44	9,87	86,85	85	87,81	86,43	0	-1,43	0,838	24	0	
01.09.2026	68,76	59,16	9,6	86,8	84,93	87,7	86,3	0	-1,37	0,816	24	0	
02.09.2026	68,67	58,49	10,18	86,98	85,12	87,85	86,47	0	-1,35	0,871	24	0	
03.09.2026	69,69	60,07	9,62	87,95	86,06	88,89	87,45	0	-1,39	0,829	24	0	
04.09.2026	67,87	57,93	9,94	87,06	85,29	87,92	86,57	0	-1,28	0,849	24	0	
05.09.2026	69,61	60,02	9,59	87,2	85,28	87,42	85,98	0	-0,7	0,818	24	0	
06.09.2026	69,42	59,45	9,97	86,83	84,95	87,57	86,16	0	-1,21	0,849	24	0	
07.09.2026	70,14	59,79	10,35	88,34	86,41	89,24	87,77	0	-1,36	0,895	24	0	
08.09.2026	67,07	57,81	9,26	86,91	85,21	87,6	86,24	0	-1,03	0,791	24	0	
09.09.2026	69,36	59,84	9,52	87,48	85,6	88,32	86,88	0	-1,28	0,815	24	0	
10.09.2026	68,88	58,95	9,93	87,69	85,8	88,59	87,18	0	-1,38	0,851	24	0	
11.09.2026	69,31	59,93	9,38	87,29	85,4	87,97	86,5	0	-1,1	0,802	24	0	
12.09.2026	68,11	58,62	9,49	87,01	85,18	87,04	85,68	0	-0,5	0,81	24	0	
13.09.2026	69,12	58,25	10,87	87,09	85,21	87,27	85,88	0	-0,67	0,927	24	0	
14.09.2026	69,61	59,81	9,8	88,02	86,12	88,63	87,16	0	-1,04	0,844	24	0	
15.09.2026	68,65	57,39	11,26	87,78	85,9	88,4	87,03	0	-1,13	0,969	24	0	
16.09.2026	68,45	58,33	10,12	88,04	86,15	88,61	87,22	0	-1,07	0,872	24	0	
17.09.2026	68,47	57,45	11,02	87,96	86,09	88,27	86,91	0	-0,82	0,95	24	0	
18.09.2026	68,66	58,68	9,98	87,55	85,67	88,12	86,71	0	-1,04	0,857	24	0	
19.09.2026	68,97	58,32	10,65	87,77	85,88	88,43	87,01	0	-1,13	0,914	24	0	
20.09.2026	68,91	57,81	11,1	87,79	85,89	88,42	87,04	0	-1,15	0,954	24	0	
21.09.2026	68,57	57,71	10,86	87,81	85,95	88,46	87,07	0	-1,12	0,934	24	0	
22.09.2026	68,49	57,95	10,54	87,84	86	88,28	86,9	0	-0,9	0,905	24	0	
23.09.2026	68,88	58,78	10,1	88,06	86,17	88,52	87,1	0	-0,93	0,87	24	0	
Итого:				2703	2645,25	2727,6	2683,93	0,01	-38,68	26,214	744	0	
Средние:	68,88	58,98	9,9										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	28466,11	27616,14	28472,8	28064,2	1,46	-448,04	750,944	7165	0
23/09/2624:	31169,17	30261,39	31200,5	30748,1	1,47	-486,72	777,158	7909	0
Итого:	2703,06	2645,25	2727,69	2683,93	0,01	-38,68	26,214	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

А.В. Спирина
Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
Инспектор СНП 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2026г.

Представитель теплоснабж. организации

Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х349В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,96	51,21	16,75	76,98	75,35	71,97	71,09	0	4,26	1,262	24	0	
25.08.2026	67,97	51,21	16,76	77,24	75,6	72,11	71,2	0	4,4	1,266	24	0	
26.08.2026	67,92	51,78	16,14	77,42	75,78	72,24	71,33	0	4,45	1,22	24	0	
27.08.2026	67,85	51,21	16,64	77,46	75,82	72,26	71,38	0	4,44	1,264	24	0	
28.08.2026	67,21	50,67	16,54	77,32	75,76	72,22	71,38	0	4,38	1,25	24	0	
29.08.2026	66,83	49,74	17,09	77,19	75,66	72,17	71,35	0	4,31	1,292	24	0	
30.08.2026	67,36	48,08	19,28	77,44	75,87	72,42	71,64	0	4,23	1,462	24	0	
31.08.2026	66,83	47,5	19,33	77,27	75,74	72,3	71,54	0	4,2	1,463	24	0	
01.09.2026	67,23	47,15	20,08	77,18	75,58	72,19	71,43	0	4,15	1,517	24	0	
02.09.2026	67,17	47,37	19,8	77,43	75,87	72,46	71,72	0	4,15	1,502	24	0	
03.09.2026	68,18	48,66	19,52	78,33	76,69	73,41	72,59	0	4,1	1,496	24	0	
04.09.2026	66,42	48,55	17,87	77,66	76,15	72,92	72,12	0	4,03	1,36	24	0	
05.09.2026	68,09	49,84	18,25	77,67	76,01	72,78	71,97	0	4,04	1,389	24	0	
06.09.2026	67,93	48,42	19,51	77,83	76,21	72,99	72,19	0	4,02	1,487	24	0	
07.09.2026	68,64	49,7	18,94	78,74	77,09	73,97	73,11	0	3,98	1,46	24	0	
08.09.2026	65,68	48,19	17,49	77,39	75,95	72,69	71,92	0	4,03	1,327	24	0	
09.09.2026	67,87	50,23	17,64	77,69	76,05	73,03	72,16	0	3,89	1,343	24	0	
10.09.2026	67,42	48,99	18,43	78,43	76,8	73,73	72,9	0	3,9	1,414	24	0	
11.09.2026	67,83	49,19	18,64	77,96	76,34	73,21	72,39	0	3,95	1,425	24	0	
12.09.2026	66,65	48,78	17,87	77,09	75,53	72,3	71,48	0	4,05	1,347	24	0	
13.09.2026	67,65	47,5	20,15	77,38	75,78	72,33	71,57	0	4,21	1,526	24	0	
14.09.2026	68,09	48,13	19,96	78,64	76,99	73,52	72,71	0	4,28	1,535	24	0	
15.09.2026	67,2	47,85	19,35	78,2	76,63	73,22	72,45	0	4,18	1,485	24	0	
16.09.2026	67,04	47,45	19,59	77,99	76,37	72,93	72,18	0	4,19	1,494	24	0	
17.09.2026	67,02	48,16	18,86	78,04	76,42	72,86	72,1	0,19	4,32	1,44	24	0	
18.09.2026	67,18	48,24	18,94	78,07	76,44	72,87	72,07	0,01	4,37	1,447	24	0	
19.09.2026	67,49	47,87	19,62	78,06	76,48	72,89	72,11	0,01	4,37	1,501	24	0	
20.09.2026	67,43	47,9	19,53	78,04	76,45	72,92	72,15	0,01	4,3	1,491	24	0	
21.09.2026	67,11	47,86	19,25	77,9	76,34	72,78	72	0,01	4,34	1,469	24	0	
22.09.2026	67,06	47,53	19,53	78,26	76,71	72,97	72,17	0,02	4,54	1,496	24	0	
23.09.2026	67,41	48,61	18,8	78,17	76,54	72,84	72,01	0,02	4,53	1,438	24	0	
Итого:				2410,4	2361	2255,5	2230,41	0,27	130,59	43,868	744	0	
Средние:	67,41	48,82	18,58										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	28809,4	27890,8	26787,06	26474,2	1,16	1416,67	994,567	6489	0
23/09/2624:	31219,8	30251,8	29042,56	28704,6	1,43	1547,26	1038,44	7233	0
Итого:	2410,47	2361	2255,5	2230,41	0,27	130,59	43,868	744	0



ООО «Уралсервис»
Инспектор С.И. Б. БР
Болтачева Л.А.
26.09.2026г.

Представитель теплоснабж. организации

[Handwritten signature]
Подпись

/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x Т _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснопольский 5-в

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Ткв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0МЕ01В

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,87	53,86	15,01	95,62	93,61	96,48	95,17	0	-1,56	1,406	24	0	
25.08.2026	68,89	53,77	15,12	88,66	86,74	89,59	88,41	0	-1,67	1,311	24	0	
26.08.2026	68,8	53,97	14,83	91,14	89,16	92,24	90,97	0	-1,81	1,324	24	0	
27.08.2026	68,66	53,47	15,19	90,68	88,77	91,66	90,45	0	-1,68	1,35	24	0	
28.08.2026	68,01	53,84	14,17	97,26	95,25	98,36	97,03	0	-1,78	1,351	24	0	
29.08.2026	67,63	54,77	12,86	112,66	110,35	113,97	112,38	0	-2,03	1,418	24	0	
30.08.2026	68	53,13	14,87	107,1	104,87	107,86	106,42	0	-1,55	1,559	24	0	
31.08.2026	67,53	53,88	13,65	115,23	112,89	115,92	114,36	0	-1,47	1,541	24	0	
01.09.2026	67,96	52,97	14,99	109,28	107,01	109,55	108,09	0	-1,08	1,605	24	0	
02.09.2026	67,85	53,46	14,39	110,25	107,98	110,46	108,99	0	-1,01	1,552	24	0	
03.09.2026	68,75	52,3	16,45	93,85	91,84	93,59	92,4	0	-0,56	1,51	24	0	
04.09.2026	67,33	54,72	12,61	114,82	112,47	114,95	113,36	0	-0,89	1,416	24	0	
05.09.2026	68,85	52,9	15,95	92,21	90,23	92,04	90,86	0	-0,63	1,437	24	0	
06.09.2026	68,57	52,32	16,25	98,14	96,08	98,15	96,91	0	-0,83	1,559	24	0	
07.09.2026	69,13	52,06	17,07	86,18	84,34	85,83	84,75	0	-0,41	1,438	24	0	
08.09.2026	66,66	55,24	11,42	125,36	122,86	125,8	124,03	0	-1,17	1,403	24	0	
09.09.2026	68,56	52,81	15,75	93,32	91,37	93,1	91,88	0	-0,51	1,437	24	0	
10.09.2026	68,25	53,57	14,68	102,28	100,13	102,23	100,86	0	-0,73	1,47	24	0	
11.09.2026	68,33	53,36	14,97	98,05	96,01	97,81	96,51	0	-0,5	1,437	24	0	
12.09.2026	67,57	55,35	12,22	121,57	119,05	122,1	120,37	0	-1,32	1,452	24	0	
13.09.2026	68,4	53,25	15,15	108,06	105,79	108,58	107,15	0,01	-1,36	1,603	24	0	
14.09.2026	68,91	52,54	16,37	96,09	94,03	96,09	94,87	0	-0,84	1,539	24	0	
15.09.2026	67,94	54,6	13,34	117,01	114,6	117,36	115,73	0	-1,13	1,53	24	0	
16.09.2026	67,75	54,17	13,58	116,16	113,77	116,29	114,71	0	-0,94	1,545	24	0	
17.09.2026	67,79	54,48	13,31	120,3	117,8	120,48	118,84	0	-1,04	1,569	24	0	
18.09.2026	68,04	55,14	12,9	120,28	117,78	120,57	118,89	0,01	-1,11	1,52	24	0	
19.09.2026	68,25	55,3	12,95	120,09	117,57	120,33	118,6	0	-1,03	1,521	24	0	
20.09.2026	68,23	54,98	13,25	125,74	123,11	125,9	124,11	0	-1	1,629	24	0	
21.09.2026	67,89	55,28	12,61	127,08	124,46	127,29	125,48	0	-1,02	1,569	24	0	
22.09.2026	67,59	55,06	12,53	123,12	120,59	123,22	121,48	0	-0,89	1,512	24	0	
23.09.2026	68,15	54,91	13,24	118,95	116,46	118,94	117,3	0,01	-0,84	1,544	24	0	
Итого:				3336,5	3266,97	3346,7	3301,36	0,03	-34,39	46,057	744	0	
Средние:	68,16	53,91	14,24										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624	99699,5	96876,6	100383	99152,39	18,96	-2275,8	2814,549	20915	0
23/09/2624	103036	100144	103730	102453,8	18,99	-2310,2	2860,606	21659	0
Итого:	3336,54	3266,97	3346,74	3301,36	0,03	-34,39	46,057	744	0



ООО «Управляющие организации»
Инспектор СДЗ БЭР
БОЛТАЧЕВА Д.А.
25.09.2026

Представитель теплоснабжающей организации

(Подпись)
/Д.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,39	59,12	9,27	100,48	98,38	108,32	106,58	0	-8,2	0,913	24	0	
25.08.2026	68,41	59,2	9,21	102,01	99,87	108,94	107,2	0	-7,33	0,922	24	0	
26.08.2026	68,3	59,29	9,01	101,37	99,24	107,73	106,01	0	-6,77	0,895	24	0	
27.08.2026	68,26	59,57	8,69	102,97	100,82	109,13	107,34	0	-6,52	0,875	24	0	
28.08.2026	67,6	58,7	8,9	101,38	99,31	107,19	105,5	0,01	-6,19	0,885	24	0	
29.08.2026	67,22	57,71	9,51	101,65	99,61	107,23	105,57	0	-5,96	0,947	24	0	
30.08.2026	67,76	58,34	9,42	102,8	100,69	108,26	106,56	0,01	-5,87	0,946	24	0	
31.08.2026	67,17	57,35	9,82	101,38	99,33	106,59	104,96	0,01	-5,63	0,975	24	0	
01.09.2026	67,58	56,89	10,69	101,13	99,02	105,8	104,2	0,03	-5,18	1,059	24	0	
02.09.2026	67,52	56,75	10,77	102,25	100,15	106,84	105,25	0	-5,1	1,078	24	0	
03.09.2026	68,54	58,37	10,17	104,78	102,58	109,37	107,67	0	-5,09	1,042	24	0	
04.09.2026	66,73	56,82	9,91	102,12	100,1	106,51	104,9	0	-4,8	0,992	24	0	
05.09.2026	68,41	57,77	10,64	101,24	99,1	105,62	103,98	0	-4,88	1,052	24	0	
06.09.2026	68,29	58,45	9,84	104,29	102,1	108,82	107,09	0,01	-4,99	1,006	24	0	
07.09.2026	69	59,43	9,57	107,13	104,82	111,44	109,65	0	-4,83	1,003	24	0	
08.09.2026	65,95	56,93	9,02	103	100,99	107,18	105,59	0	-4,6	0,909	24	0	
09.09.2026	68,21	58,76	9,45	105,63	103,43	109,54	107,8	0,02	-4,37	0,977	24	0	
10.09.2026	67,74	58,01	9,73	107,03	104,86	110,76	109,05	0	-4,19	1,021	24	0	
11.09.2026	68,19	58,6	9,59	104,02	101,84	107,97	106,23	0	-4,39	0,974	24	0	
12.09.2026	66,94	56,85	10,09	97,36	95,41	102,58	101,06	0	-5,65	0,962	24	0	
13.09.2026	67,93	57,54	10,39	99,08	97,03	103,2	101,63	0	-4,6	1,007	24	0	
14.09.2026	68,43	57,95	10,48	104,59	102,42	108,52	106,84	0	-4,42	1,073	24	0	
15.09.2026	67,52	57,41	10,11	106,91	104,69	111,06	109,35	0	-4,66	1,058	24	0	
16.09.2026	67,32	57,81	9,51	105,89	103,73	109,72	108,03	0	-4,3	0,986	24	0	
17.09.2026	67,35	57,23	10,12	105,94	103,8	109,44	107,77	0	-3,97	1,049	24	0	
18.09.2026	67,53	58,15	9,38	105,85	103,66	109,64	107,94	0	-4,28	0,975	24	0	
19.09.2026	67,83	57,95	9,88	106,5	104,27	110,23	108,52	0	-4,25	1,028	24	0	
20.09.2026	67,78	58,05	9,73	105,96	103,74	109,56	107,85	0	-4,11	1,007	24	0	
21.09.2026	67,44	57,51	9,93	105,43	103,24	108,8	107,11	0	-3,87	1,025	24	0	
22.09.2026	67,39	57,46	9,93	105,76	103,57	108,82	107,16	0	-3,59	1,027	24	0	
23.09.2026	67,73	58,03	9,7	105	102,86	108,23	106,57	0	-3,71	0,995	24	0	
Итого:				3210,9	3144,66	3353	3300,96	0,09	-156,3	30,663	744	0	
Средние:	67,75	58	9,75										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	56854,66	55247,22	57176,5	56496,3	6,73	-1249,09	1656,16	17463	0
23/09/2624:	60065,59	58391,88	60529,6	59797,3	6,82	-1405,39	1686,82	18207	0
Итого:	3210,93	3144,66	3353,04	3300,96	0,09	-156,3	30,663	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x T _{шт}	0



ООО «УРАЛСКОЕ СПИД»
Инспектор СЦБ ЭР
Болтачева Л.А.
26.09.2026

Представитель теплоснабж. организации

(Подпись) /Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,85	57,26	10,59	82,66	80,96	81,13	79,9	0	1,06	0,857	24	0	
25.08.2026	67,83	55,84	11,99	78,07	76,45	76,57	75,48	0	0,97	0,917	24	0	
26.08.2026	67,8	57,54	10,26	83	81,26	81,5	80,26	0	1	0,832	24	0	
27.08.2026	67,79	56,64	11,15	83,39	81,67	81,84	80,64	0	1,03	0,909	24	0	
28.08.2026	67,21	56,66	10,55	90,14	88,3	88,5	87,19	0	1,11	0,932	24	0	
29.08.2026	66,83	57,33	9,5	98,32	96,39	96,62	95,17	0	1,22	0,915	24	0	
30.08.2026	67,23	57,14	10,09	95,38	93,45	93,76	92,37	0	1,08	0,942	24	0	
31.08.2026	66,86	58,36	8,5	119,42	117	117,53	115,68	0	1,32	0,997	24	0	
01.09.2026	67,08	57,6	9,48	108,09	105,85	106,23	104,63	0,07	1,22	1,003	24	0	
02.09.2026	67,15	57,48	9,67	103,45	101,32	101,42	99,87	0,01	1,45	0,98	24	0	
03.09.2026	67,98	57,35	10,63	93,75	91,83	91,86	90,48	0	1,35	0,975	24	0	
04.09.2026	66,57	58,1	8,47	120,21	117,83	117,92	116,07	0	1,76	1	24	0	
05.09.2026	68,01	57,72	10,29	93,24	91,32	91,12	89,72	0	1,6	0,941	24	0	
06.09.2026	67,79	56,92	10,87	94,66	92,7	92,81	91,42	0	1,28	1,008	24	0	
07.09.2026	68,27	56,66	11,61	82,34	80,62	80,64	79,41	0	1,21	0,936	24	0	
08.09.2026	65,94	58,4	7,54	127,03	124,51	124,65	122,71	0	1,8	0,938	24	0	
09.09.2026	67,73	57,37	10,36	93,32	91,41	91,39	90,01	0	1,4	0,949	24	0	
10.09.2026	67,45	57,88	9,57	103,46	101,36	101,34	99,78	0	1,58	0,97	24	0	
11.09.2026	67,63	57,62	10,01	90,75	88,91	88,75	87,4	0	1,51	0,89	24	0	
12.09.2026	66,91	59,8	7,11	135,09	132,37	132,05	129,87	0	2,5	0,94	24	0	
13.09.2026	67,79	58,32	9,47	110,35	108,08	107,97	106,31	0	1,77	1,023	24	0	
14.09.2026	68	58,22	9,78	102,03	99,87	100,01	98,47	0	1,4	0,979	24	0	
15.09.2026	67,23	58,28	8,95	113,93	111,62	111,74	110,02	0	1,6	1	24	0	
16.09.2026	67,22	59,43	7,79	134,29	131,53	131,72	129,58	0	1,95	1,024	24	0	
17.09.2026	67,04	58,47	8,57	120,75	118,31	118,19	116,33	0	1,98	1,014	24	0	
18.09.2026	67,28	58,4	8,88	112,99	110,68	110,7	108,94	0	1,74	0,982	24	0	
19.09.2026	67,49	58,42	9,07	112,56	110,29	110,3	108,57	0	1,72	0,999	24	0	
20.09.2026	67,48	58,21	9,27	112,67	110,37	110,38	108,67	0	1,7	1,024	24	0	
21.09.2026	67,2	58,94	8,26	120,85	118,37	118,47	116,58	0	1,79	0,979	24	0	
22.09.2026	67,09	58,56	8,53	114,57	112,22	112,16	110,39	0	1,83	0,957	24	0	
23.09.2026	67,45	59,08	8,37	121,17	118,7	118,68	116,79	0	1,91	0,994	24	0	
Итого:				3251,9	3185,55	3187,9	3138,71	0,08	46,84	29,806	744	0	
Средние:	67,39	57,87	9,52										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:0	63744,09	62037,8	62242,01	61496	2,08	541,82	1691,92	20937	0
23/09/2624:0	66996,02	65223,35	65429,96	64634,7	2,16	588,66	1721,73	21681	0
Итого:	3251,93	3185,55	3187,95	3138,71	0,08	46,84	29,806	744	0



Представитель теплоснабж организации

[Handwritten signature]
/Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
000 «ТРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 6 ЭР
Болтачева Л.А.
26.09.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб x T _{шт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:

Адрес:пр.Краснопольский 7-а

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х99ДВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,99	50,75	18,24	32,64	31,91	32,96	32,59	0	-0,68	0,583	24	0	
25.08.2026	69,03	50,29	18,74	33,03	32,31	33,22	32,83	0	-0,52	0,605	24	0	
26.08.2026	68,96	50,95	18,01	32,96	32,24	33,09	32,7	0	-0,46	0,582	24	0	
27.08.2026	68,88	50,58	18,3	33,86	33,14	34,01	33,58	0	-0,44	0,604	24	0	
28.08.2026	68,28	51,8	16,48	38,58	37,75	38,91	38,45	0	-0,7	0,619	24	0	
29.08.2026	67,86	51,88	15,98	41,93	41,05	42,41	41,89	0	-0,84	0,656	24	0	
30.08.2026	68,2	51,82	16,38	40,5	39,62	40,9	40,38	0	-0,76	0,646	24	0	
31.08.2026	67,75	51,5	16,25	43,06	42,17	43,51	42,97	0	-0,8	0,686	24	0	
01.09.2026	68,24	50,74	17,5	40,18	39,35	40,49	40	0	-0,65	0,689	24	0	
02.09.2026	68,15	50,61	17,54	41,73	40,83	42,09	41,59	0	-0,76	0,714	24	0	
03.09.2026	69,1	49,58	19,52	36,36	35,58	36,46	36,06	0	-0,48	0,694	24	0	
04.09.2026	67,51	52,21	15,3	42,7	41,82	43,1	42,57	0	-0,75	0,64	24	0	
05.09.2026	69,07	49,95	19,12	35,89	35,12	36,07	35,66	0	-0,54	0,672	24	0	
06.09.2026	68,81	50,47	18,34	36,67	35,89	36,86	36,42	0	-0,53	0,66	24	0	
07.09.2026	69,47	50,14	19,33	34,49	33,72	34,54	34,14	0	-0,42	0,65	24	0	
08.09.2026	66,79	52,15	14,64	45,4	44,48	45,89	45,31	0	-0,83	0,65	24	0	
09.09.2026	68,8	50,06	18,74	35,69	34,92	35,71	35,27	0	-0,35	0,653	24	0	
10.09.2026	68,45	50,41	18,04	37,15	36,36	37,21	36,76	0	-0,4	0,655	24	0	
11.09.2026	68,68	50,48	18,2	37,24	36,46	37,37	36,92	0	-0,46	0,663	24	0	
12.09.2026	67,78	51,57	16,21	42,05	41,2	42,59	42,06	0	-0,86	0,666	24	0	
13.09.2026	68,56	50,58	17,98	39,4	38,57	39,74	39,28	0	-0,71	0,695	24	0	
14.09.2026	69,16	49,92	19,24	37,26	36,49	37,48	37,03	0	-0,54	0,7	24	0	
15.09.2026	68,13	51,37	16,76	44,33	43,42	44,86	44,31	0	-0,89	0,728	24	0	
16.09.2026	67,92	52,08	15,84	44,62	43,74	45,18	44,61	0	-0,87	0,692	24	0	
17.09.2026	67,99	51,87	16,12	43,34	42,46	43,84	43,27	0	-0,81	0,684	24	0	
18.09.2026	68,29	51,8	16,49	41,68	40,79	42,12	41,58	0	-0,79	0,672	24	0	
19.09.2026	68,44	51,81	16,63	41,58	40,73	42,02	41,48	0	-0,75	0,68	24	0	
20.09.2026	68,39	51,34	17,05	43,03	42,13	43,48	42,94	0	-0,81	0,718	24	0	
21.09.2026	68,11	51,61	16,5	41,83	40,95	42,23	41,72	0	-0,77	0,677	24	0	
22.09.2026	67,81	51,64	16,17	45,2	44,27	45,75	45,2	0	-0,93	0,715	24	0	
23.09.2026	68,4	51,44	16,96	40,08	39,26	40,36	39,85	0	-0,59	0,667	24	0	
Итого:				1224,4	1198,73	1234,4	1219,42	0	-20,69	20,615	744	0	
Средние:	68,38	51,07	17,3										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:0	39263,6	38117,21	39138,87	38690,83	9,27	-573,62	1241,369	20486	0
23/09/2624:0	40488,06	39315,94	40373,32	39910,25	9,27	-594,31	1261,984	21230	0
Итого:	1224,46	1198,73	1234,45	1219,42	0	-20,69	20,615	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж организации

Подпись

/Л.А. Болтачева/

ООО «Управляющие компании»
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
05.09.2026

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{шт}

0,000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Адрес:пр.Краснополяский 9-а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°С

Договор №:_____

Тип расходомера:ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х1477

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,07	57,34	10,73	40,27	39,46	39,46	38,89	0	0,57	0,422	24	0	
25.08.2026	68,1	57,68	10,42	41,35	40,54	40,52	39,95	0	0,59	0,421	24	0	
26.08.2026	67,91	57,31	10,6	38,47	37,67	37,67	37,1	0	0,57	0,399	24	0	
27.08.2026	67,9	57,49	10,41	40,14	39,33	39,28	38,72	0	0,61	0,409	24	0	
28.08.2026	67,43	58,89	8,54	49,33	48,34	48,29	47,52	0	0,82	0,41	24	0	
29.08.2026	67,02	57,75	9,27	50,38	49,4	49,26	48,53	0	0,87	0,456	24	0	
30.08.2026	67,45	58,09	9,36	52,09	51,02	50,87	50,09	0	0,93	0,479	24	0	
31.08.2026	67,09	59,16	7,93	65,31	63,97	63,85	62,81	0	1,16	0,507	24	0	
01.09.2026	67,4	58,28	9,12	57,42	56,26	55,99	55,12	0	1,14	0,513	24	0	
02.09.2026	67,38	58,5	8,88	56,64	55,48	55,21	54,32	0	1,16	0,495	24	0	
03.09.2026	68,16	57,79	10,37	46,35	45,4	45,04	44,37	0	1,03	0,471	24	0	
04.09.2026	66,8	58,65	8,15	60,21	58,98	58,7	57,8	0	1,18	0,484	24	0	
05.09.2026	68,14	57,95	10,19	47,09	46,13	45,87	45,17	0	0,96	0,471	24	0	
06.09.2026	67,98	58,46	9,52	50,15	49,1	48,79	48,01	0	1,09	0,468	24	0	
07.09.2026	68,47	57,96	10,51	44,37	43,48	43,09	42,45	0	1,03	0,456	24	0	
08.09.2026	66,14	59,01	7,13	63,87	62,61	62,31	61,33	0	1,28	0,443	24	0	
09.09.2026	67,93	58,35	9,58	50,54	49,45	49,14	48,38	0	1,07	0,476	24	0	
10.09.2026	67,66	58,47	9,19	54,18	53,04	52,74	51,86	0	1,18	0,487	24	0	
11.09.2026	67,69	56,96	10,73	43,4	42,53	42,09	41,49	0	1,04	0,456	24	0	
12.09.2026	67,04	59,61	7,43	67,6	66,26	66,08	64,99	0	1,27	0,492	24	0	
13.09.2026	67,75	57,92	9,83	52,23	51,18	50,89	50,11	0	1,07	0,502	24	0	
14.09.2026	68,18	57,34	10,84	49,75	48,72	48,37	47,63	0	1,09	0,527	24	0	
15.09.2026	67,43	58,44	8,99	59,97	58,75	58,44	57,51	0	1,24	0,529	24	0	
16.09.2026	67,26	58,32	8,94	58,81	57,59	57,29	56,41	0	1,18	0,513	24	0	
17.09.2026	67,32	59,14	8,18	61,36	60,09	59,8	58,83	0	1,26	0,491	24	0	
18.09.2026	67,44	58,79	8,65	57,77	56,57	56,29	55,38	0	1,19	0,486	24	0	
19.09.2026	67,53	58,35	9,18	56,27	55,11	54,77	53,94	0	1,17	0,505	24	0	
20.09.2026	67,58	58,82	8,76	59,88	58,66	58,32	57,41	0	1,25	0,513	24	0	
21.09.2026	67,3	58,44	8,86	54,39	53,24	52,91	52,07	0	1,17	0,474	24	0	
22.09.2026	67,22	58,69	8,53	57,47	56,3	55,92	55,05	0	1,25	0,48	24	0	
23.09.2026	67,52	58,29	9,23	52,9	51,79	51,43	50,59	0	1,2	0,479	24	0	
Итого:				1639,9	1606,45	1598,6	1573,83	0	32,62	14,714	744	0	
Средние:	67,55	58,26	9,29										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	49784,9	48363,6	48054,3	47380,94	0,77	982,68	1233,04	24012	0
23/09/2624:	51424,8	49970,1	49652,9	48954,77	0,77	1015,3	1247,754	24756	0
Итого:	1639,96	1606,45	1598,68	1573,83	0	32,62	14,714	744	0



Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]
/Л.А. Болтачева/
Инспектор СТИ Б ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ99F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,58	53,03	15,55	33,13	32,41	32,83	32,37	0	0,04	0,502	24	0	
25.08.2026	68,61	53,88	14,73	33,18	32,46	32,86	32,38	0	0,08	0,479	24	0	
26.08.2026	68,53	52,51	16,02	33,2	32,48	32,83	32,38	0	0,1	0,52	24	0	
27.08.2026	68,45	53,47	14,98	33,21	32,49	32,87	32,4	0	0,09	0,488	24	0	
28.08.2026	67,83	52,81	15,02	33,16	32,44	32,84	32,37	0	0,07	0,485	24	0	
29.08.2026	67,45	52,42	15,03	33,16	32,44	32,83	32,37	0	0,07	0,488	24	0	
30.08.2026	67,95	50,95	17	33,14	32,42	32,83	32,41	0	0,01	0,551	24	0	
31.08.2026	67,4	50,88	16,52	33,17	32,45	32,89	32,48	0	-0,03	0,536	24	0	
01.09.2026	67,83	52,11	15,72	33,22	32,5	32,99	32,54	0	-0,04	0,513	24	0	
02.09.2026	67,77	50,85	16,92	33,23	32,51	33,02	32,59	0	-0,08	0,55	24	0	
03.09.2026	68,73	52,14	16,59	33,35	32,63	33,28	32,84	0	-0,21	0,541	24	0	
04.09.2026	67	51,92	15,08	33,28	32,56	33,39	32,94	0	-0,38	0,491	24	0	
05.09.2026	68,66	51,92	16,74	33,19	32,47	32,96	32,55	0	-0,08	0,543	24	0	
06.09.2026	68,49	52,84	15,65	32,89	32,17	32,8	32,36	0	-0,19	0,506	24	0	
07.09.2026	69,16	51,44	17,72	32,22	31,5	32,24	31,83	0	-0,33	0,557	24	0	
08.09.2026	66,23	51,07	15,16	31,97	31,25	32,04	31,62	0	-0,37	0,473	24	0	
09.09.2026	68,4	52,68	15,72	32,07	31,35	32,15	31,72	0	-0,37	0,49	24	0	
10.09.2026	67,94	52,78	15,16	32,13	31,41	32,3	31,85	0	-0,44	0,477	24	0	
11.09.2026	68,35	51,63	16,72	32,03	31,31	32,03	31,63	0	-0,32	0,522	24	0	
12.09.2026	67,19	51,71	15,48	31,85	31,13	31,5	31,09	0	0,04	0,482	24	0	
13.09.2026	68,16	49,75	18,41	31,81	31,09	31,4	31,02	0	0,07	0,571	24	0	
14.09.2026	68,6	51,85	16,75	32	31,28	31,66	31,23	0	0,05	0,522	24	0	
15.09.2026	67,69	51,33	16,36	32,01	31,29	31,77	31,34	0	-0,05	0,514	24	0	
16.09.2026	67,51	49,99	17,52	31,87	31,15	31,61	31,21	0	-0,06	0,547	24	0	
17.09.2026	67,53	51,64	15,89	31,87	31,15	31,6	31,17	0	-0,02	0,495	24	0	
18.09.2026	67,71	51,8	15,91	31,86	31,14	31,61	31,19	0	-0,05	0,495	24	0	
19.09.2026	68	51,67	16,33	31,9	31,18	31,66	31,25	0	-0,07	0,508	24	0	
20.09.2026	67,94	48,88	19,06	31,85	31,13	31,57	31,22	0	-0,09	0,593	24	0	
21.09.2026	67,63	50,92	16,71	31,84	31,12	31,64	31,24	0	-0,12	0,52	24	0	
22.09.2026	67,57	51,98	15,59	32,02	31,3	31,83	31,41	0	-0,11	0,486	24	0	
23.09.2026	67,94	50,06	17,88	32,13	31,41	31,68	31,29	0	0,12	0,561	24	0	
Итого:				1007,9	985,62	1001,5	988,29	0	-2,67	16,006	744	0	
Средние:	67,96	51,7	16,25										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624	50116,2	48648,8	49466,9	48812,4	0	-163,59	1388,556	27300	0
23/09/2624	51124,1	49634,5	50468,4	49800,7	0	-166,26	1404,562	28044	0
Итого:	1007,94	985,62	1001,51	988,29	0	-2,67	16,006	744	0



Представитель абонента / Уполномоченный
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____ Ф.И.О. _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 6 ЭР
БОЛТАЧЕВА Л.А.
25.09.2026
Представитель теплоснабж организации

Подпись _____ /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 11-б

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х9787

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,89	56,24	11,65	39,19	38,41	39,29	38,69	0	-0,28	0,447	24	0	
25.08.2026	67,88	56,94	10,94	37,92	37,14	38,04	37,51	0	-0,37	0,407	24	0	
26.08.2026	67,84	56,64	11,2	37,27	36,54	37,39	36,83	0	-0,29	0,409	24	0	
27.08.2026	67,76	56,49	11,27	37,22	36,42	37,35	36,79	0	-0,37	0,412	24	0	
28.08.2026	67,25	57,61	9,64	44,42	43,5	44,66	44	0	-0,5	0,418	24	0	
29.08.2026	66,84	58,12	8,72	50,69	49,71	51,02	50,26	0	-0,55	0,434	24	0	
30.08.2026	67,25	57,72	9,53	50,78	49,75	51,08	50,28	0	-0,53	0,474	24	0	
31.08.2026	66,79	57,72	9,07	51,99	50,98	52,31	51,52	0	-0,54	0,462	24	0	
01.09.2026	67,16	57,07	10,09	47,58	46,65	47,81	47,13	0	-0,48	0,473	24	0	
02.09.2026	67,07	57,86	9,21	50,8	49,8	51,02	50,26	0	-0,46	0,457	24	0	
03.09.2026	67,87	56,91	10,96	42,82	41,92	42,91	42,26	0	-0,34	0,459	24	0	
04.09.2026	66,52	58,31	8,21	54,22	53,12	54,34	53,46	0	-0,34	0,438	24	0	
05.09.2026	67,95	56,96	10,99	42,25	41,37	42,18	41,51	0	-0,14	0,454	24	0	
06.09.2026	67,71	56,97	10,74	43,62	42,72	43,65	43,03	0	-0,31	0,457	24	0	
07.09.2026	68,25	56,84	11,41	37,46	36,65	37,46	36,88	0	-0,23	0,416	24	0	
08.09.2026	65,98	58,33	7,65	56,98	55,85	57,11	56,18	0	-0,33	0,428	24	0	
09.09.2026	67,74	57,58	10,16	43,01	42,09	43,04	42,37	0	-0,28	0,427	24	0	
10.09.2026	67,35	58,18	9,17	47,57	46,6	47,62	46,9	0	-0,3	0,427	24	0	
11.09.2026	67,71	56,96	10,75	40,73	39,87	40,66	40,04	0	-0,17	0,43	24	0	
12.09.2026	66,83	58,23	8,6	53,45	52,38	53,45	52,61	0	-0,23	0,45	24	0	
13.09.2026	67,7	57,13	10,57	44,25	43,35	44,25	43,59	0	-0,24	0,457	24	0	
14.09.2026	68,06	57,96	10,1	43,57	42,68	43,65	42,98	0	-0,3	0,431	24	0	
15.09.2026	67,25	58,1	9,15	49,39	48,39	49,56	48,81	0	-0,42	0,442	24	0	
16.09.2026	67,08	58,5	8,58	52,83	51,79	53	52,18	0	-0,39	0,445	24	0	
17.09.2026	66,94	58,26	8,68	54,74	53,62	54,9	54,04	0	-0,42	0,464	24	0	
18.09.2026	67,2	58,35	8,85	52,69	51,64	52,83	52,02	0,05	-0,38	0,458	24	0	
19.09.2026	67,49	57,92	9,57	50,04	49,04	50,13	49,36	0	-0,32	0,468	24	0	
20.09.2026	67,47	57,41	10,06	47,89	46,92	47,96	47,23	0	-0,31	0,473	24	0	
21.09.2026	67,14	58,37	8,77	54,93	53,81	55,04	54,19	0	-0,38	0,471	24	0	
22.09.2026	67,01	57,95	9,06	49,05	48,05	49,08	48,31	0	-0,26	0,432	24	0	
23.09.2026	67,38	57,14	10,24	47,23	46,28	47,22	46,53	0	-0,25	0,473	24	0	
Итого:				1456,5	1427,04	1460	1437,75	0,05	-10,71	13,793	744	0	
Средние:	67,36	57,57	9,79										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	47230,64	45863,05	46875,6	46222,7	72,91	-359,63	1201,1	27349	0
23/09/2624:	48687,22	47290,09	48335,6	47660,4	72,96	-370,34	1214,89	28093	0
Итого:	1456,58	1427,04	1460,01	1437,75	0,05	-10,71	13,793	744	0



ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
28.09.2026г.

Представитель теплоснабж. организации

(Signature)
/Л.А. Болтачева/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{ншт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут M грвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

KC=0xЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,78	52,78	15	72,47	70,95	70,87	69,96	0	0,99	1,064	24	0	
25.08.2026	67,87	52,6	15,27	71,01	69,54	69,15	68,27	0	1,27	1,06	24	0	
26.08.2026	67,81	52,64	15,17	70,25	68,79	68,25	67,39	0	1,4	1,04	24	0	
27.08.2026	67,76	52,59	15,17	70,95	69,51	68,92	68,05	0	1,46	1,054	24	0	
28.08.2026	67,21	54,18	13,03	87,86	86,06	85,41	84,29	0	1,77	1,119	24	0	
29.08.2026	66,78	55,65	11,13	105,34	103,22	102,58	101,11	0	2,11	1,148	24	0	
30.08.2026	67,08	55,41	11,67	106,74	104,58	104,28	102,8	0	1,78	1,219	24	0	
31.08.2026	66,66	56,45	10,21	126,5	123,97	123,72	121,88	0	2,09	1,265	24	0	
01.09.2026	67,06	55,42	11,64	113,17	110,87	110,75	109,19	0	1,68	1,291	24	0	
02.09.2026	67,08	55,48	11,6	108,52	106,3	106,58	105,08	0	1,22	1,227	24	0	
03.09.2026	67,75	53,57	14,18	84,11	82,36	83,29	82,17	0	0,19	1,166	24	0	
04.09.2026	66,48	53,93	12,55	94,21	92,32	92,95	91,69	0	0,63	1,156	24	0	
05.09.2026	68,04	51,56	16,48	71,3	69,82	69,22	68,37	0	1,45	1,147	24	0	
06.09.2026	67,68	51,97	15,71	80,3	78,66	79,24	78,24	0	0,42	1,234	24	0	
07.09.2026	68,35	52,29	16,06	71,57	70,05	71,19	70,28	0	-0,23	1,123	24	0	
08.09.2026	65,98	56,47	9,51	121,79	119,4	119,78	118,04	0	1,36	1,134	24	0	
09.09.2026	67,74	52,67	15,07	79,35	77,71	78,86	77,86	0	-0,15	1,171	24	0	
10.09.2026	67,39	53,57	13,82	85,82	84,08	85,23	84,1	0	-0,02	1,159	24	0	
11.09.2026	67,52	54,31	13,21	84,48	82,74	83,14	82,01	0	0,73	1,092	24	0	
12.09.2026	66,68	56,17	10,51	115,13	112,81	110,78	109,14	0	3,67	1,186	24	0	
13.09.2026	67,65	53,97	13,68	94,34	92,38	91,91	90,66	0	1,72	1,261	24	0	
14.09.2026	68,02	53,33	14,69	85,4	83,61	83,81	82,71	0	0,9	1,228	24	0	
15.09.2026	67,22	54,07	13,15	90,28	88,45	88,78	87,56	0	0,89	1,161	24	0	
16.09.2026	66,98	55,24	11,74	104,3	102,22	102,29	100,84	0	1,38	1,197	24	0	
17.09.2026	66,85	55,99	10,86	110,43	108,2	107,83	106,28	0	1,92	1,175	24	0	
18.09.2026	67,2	55,82	11,38	107,86	105,66	105,96	104,43	0,03	1,23	1,201	24	0	
19.09.2026	67,44	55,02	12,42	91,7	89,83	90,37	89,1	0	0,73	1,112	24	0	
20.09.2026	67,41	54,58	12,83	98,62	96,62	97,09	95,76	0	0,86	1,24	24	0	
21.09.2026	67,1	55,05	12,05	102,14	100,05	100,41	99,02	0	1,03	1,204	24	0	
22.09.2026	66,92	56,8	10,12	126,41	123,86	123,62	121,77	0,53	2,09	1,253	24	0	
23.09.2026	67,35	56,83	10,52	135,4	132,63	132,39	130,41	0,04	2,22	1,392	24	0	
Итого:				2967,7	2907,25	2908,6	2868,46	0,6	38,79	36,479	744	0	
Средние:	67,31	54,4	12,91										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/26г.	42372,31	40991,1	40619,6	40138,5	0,46	852,63	1492,5	7074	18
23/09/26г.	45340,06	43898,4	43528,2	43007	1,06	891,42	1528,98	7818	18
Итого:	2967,75	2907,25	2908,65	2868,46	0,6	38,79	36,479	744	0



Представитель теплоснабж организации

Подпись /Л.А. Болтачева/
Ф.И.О.
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
Инспектор СТИ 5 ЭР
Болтачева Л.А.
25.09.2026г.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{шт}	0

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-23/09/2026г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 19
Тепловычислитель КАРАТ-306
Договорные раскдоды:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвас=_____ т.сут
Тиз= 0.00°C

Договор N:
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 14791517 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА950 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м4	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,06	41,89	26,17	32,679	32,274	32,022	32,022	0,40	0,00	0,853	24	0	
25.08.2026	68,26	41,69	26,56	32,031	31,653	31,396	31,396	0,38	0,00	0,848	24	0	
26.08.2026	68,22	42,84	25,38	31,977	31,635	31,353	31,353	0,34	0,00	0,810	24	0	
27.08.2026	68,16	42,07	26,09	33,768	33,417	33,119	33,119	0,35	0,00	0,880	24	0	
28.08.2026	67,46	42,28	25,18	32,157	31,851	31,559	31,559	0,31	0,00	0,807	24	0	
29.08.2026	67,16	42,07	25,09	35,046	34,731	34,409	34,409	0,31	0,00	0,875	24	0	
30.08.2026	67,80	42,80	24,99	40,851	40,482	40,094	40,094	0,37	0,00	1,025	24	0	
31.08.2026	67,25	42,23	25,01	39,321	38,979	38,609	38,609	0,34	0,00	0,985	24	0	
01.09.2026	67,61	41,92	25,69	37,278	36,945	36,596	36,596	0,33	0,00	0,962	24	0	
02.09.2026	67,52	42,47	25,05	38,106	37,800	37,422	37,422	0,31	0,00	0,968	24	0	
03.09.2026	68,54	43,00	25,54	38,097	37,746	37,376	37,376	0,35	0,00	0,981	24	0	
04.09.2026	66,71	42,18	24,53	34,551	34,263	33,937	33,937	0,29	0,00	0,847	24	0	
05.09.2026	68,34	43,15	25,19	35,028	34,713	34,368	34,368	0,32	0,00	0,880	24	0	
06.09.2026	68,34	43,86	24,48	41,904	41,517	41,109	41,109	0,39	0,00	1,039	24	0	
07.09.2026	68,93	42,82	26,11	35,235	34,884	34,553	34,553	0,35	0,00	0,922	24	0	
08.09.2026	66,14	42,83	23,31	39,411	39,087	38,713	38,713	0,32	0,00	0,925	24	0	
09.09.2026	68,19	43,67	24,52	37,485	37,134	36,772	36,772	0,35	0,00	0,931	24	0	
10.09.2026	67,73	42,34	25,39	37,485	37,125	36,781	36,781	0,36	0,00	0,960	24	0	
11.09.2026	68,16	43,13	25,03	36,468	36,135	35,783	35,783	0,33	0,00	0,916	24	0	
12.09.2026	67,09	42,98	24,11	41,724	41,319	40,939	40,939	0,40	0,00	1,017	24	0	
13.09.2026	68,23	44,81	23,43	47,232	46,782	46,317	46,317	0,45	0,00	1,135	24	0	
14.09.2026	68,37	43,47	24,90	37,728	37,368	37,003	37,003	0,36	0,00	0,948	24	0	
15.09.2026	67,68	43,92	23,77	42,129	41,760	41,344	41,344	0,37	0,00	1,005	24	0	
16.09.2026	67,50	43,40	24,11	41,769	41,391	40,990	40,990	0,38	0,00	1,013	24	0	
17.09.2026	67,41	42,73	24,68	39,510	39,141	38,772	38,772	0,37	0,00	0,983	24	0	
18.09.2026	67,58	42,58	25,00	39,447	39,069	38,706	38,706	0,38	0,00	0,990	24	0	
19.09.2026	67,91	44,29	23,62	38,934	38,583	38,196	38,196	0,35	0,00	0,922	24	0	
20.09.2026	67,96	43,46	24,50	46,170	45,729	45,292	45,292	0,44	0,00	1,149	24	0	
21.09.2026	67,59	43,02	24,57	43,659	43,254	42,840	42,840	0,41	0,00	1,085	24	0	
22.09.2026	67,55	43,38	24,16	42,291	41,895	41,499	41,499	0,40	0,00	1,027	24	0	
23.09.2026	67,78	42,72	25,06	39,078	38,709	38,341	38,341	0,37	0,00	0,990	24	0	
Итого:				1188,55	1177,37	1166,21	1166,21	156,04	0,00	29,681	744		
Средние:	67,78	42,90	24,88										

Дата	V1 м3	V1 м2	M1 т	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2026	25640,065	25024,797	24719,150	24719,189	1404,360	-0,04	923,140	6400	0
23.09.2026	26828,613	26202,168	25885,362	25885,401	1560,400	-0,04	952,821	7144	0
Итого:	1188,55	1177,37	1166,21	1166,21	156,04	0,00	29,681	744	0



Представитель теплоснабж. организации
/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п 61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Т _{раб} x T _{нш}	0

25 СЕН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:5487

Адрес: пр. Красноволовский 25

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00176446

ВВВД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х0В59

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,11	52,64	15,47	94,55	92,59	92,27	91,07	0	1,52	1,43	0	24	0	
25.08.2026	68,19	51,92	16,27	91,13	89,21	89,05	87,94	0	1,27	1,45	0	24	0	
26.08.2026	68,1	51,9	16,2	89,4	87,52	87,61	86,52	0	1	1,417	0	24	0	
27.08.2026	68,09	52,03	16,06	90,47	88,58	88,86	87,69	0	0,89	1,423	0	24	0	
28.08.2026	67,48	53,25	14,23	102,79	100,7	101,3	99,95	0	0,75	1,432	0	24	0	
29.08.2026	67,09	53,75	13,34	110,14	107,92	108,72	107,25	0	0,67	1,437	0	24	0	
30.08.2026	67,56	53,33	14,23	108,34	106,13	107,04	105,65	0	0,48	1,509	0	24	0	
31.08.2026	67,13	52,46	14,67	113,61	111,32	112,28	110,85	0	0,47	1,634	0	24	0	
01.09.2026	67,43	51,27	16,16	103,55	101,44	102,34	101,09	0	0,35	1,638	0	24	0	
02.09.2026	67,32	50,73	16,59	100,77	98,72	99,62	98,4	0	0,32	1,635	0	24	0	
03.09.2026	68,15	50,47	17,68	89,57	87,69	88,55	87,5	0	0,19	1,55	0	24	0	
04.09.2026	66,64	52,41	14,23	108,07	105,93	107,07	105,72	0	0,21	1,506	0	24	0	
05.09.2026	68,17	50,9	17,27	84,69	82,91	83,69	82,69	0	0,22	1,432	0	24	0	
06.09.2026	67,96	50,6	17,36	93,59	91,68	92,54	91,44	0	0,24	1,591	0	24	0	
07.09.2026	68,56	50,34	18,22	85,8	84	84,82	83,84	0	0,16	1,528	0	24	0	
08.09.2026	66,03	52,4	13,63	117,19	114,88	116,12	114,65	0	0,23	1,565	0	24	0	
09.09.2026	67,94	50,52	17,42	89,74	87,88	88,77	87,75	0	0,13	1,529	0	24	0	
10.09.2026	67,54	51,71	15,83	96,41	94,42	95,5	94,32	0	0,1	1,493	0	24	0	
11.09.2026	67,9	51,54	16,36	91,68	89,8	90,77	89,65	0	0,15	1,469	0	24	0	
12.09.2026	66,9	53,85	13,05	112,28	110	110,86	109,39	0	0,61	1,434	0	24	0	
13.09.2026	67,87	51,63	16,24	101,22	99,09	99,79	98,55	0	0,54	1,608	0	24	0	
14.09.2026	68,25	51,72	16,53	99,16	97,09	97,81	96,58	0	0,51	1,604	0	24	0	
15.09.2026	67,43	52,39	15,04	108,87	106,66	107,52	106,13	0	0,53	1,604	0	24	0	
16.09.2026	67,3	52,8	14,5	110,86	108,6	109,55	108,14	0	0,46	1,575	0	24	0	
17.09.2026	67,26	52,41	14,85	109,77	107,55	108,31	106,93	0	0,62	1,597	0	24	0	
18.09.2026	67,45	52,93	14,52	110,75	108,51	109,39	107,95	0	0,56	1,576	0	24	0	
19.09.2026	67,66	53,05	14,61	107,76	105,57	106,49	105,1	0	0,47	1,539	0	24	0	
20.09.2026	67,64	52,21	15,43	110,47	108,19	109,13	107,74	0	0,45	1,67	0	24	0	
21.09.2026	67,33	52,96	14,37	112,04	109,76	110,8	109,35	0	0,41	1,578	0	24	0	
22.09.2026	67,25	52,72	14,53	107,77	105,57	106,48	105,11	0	0,46	1,53	0	24	0	
23.09.2026	67,58	52,6	14,98	103,49	101,35	102,12	100,79	0	0,56	1,518	0	24	0	
Итого:				3155,9	3091,26	3115,1	3075,73	0	15,53	47,501	0	744	0	
Средние:	67,59	52,11	15,47											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624	37704,19	36488,73	36621,71	36212,69	0,84	276,04	1365,808	0	7116	0
23/09/2624	40860,12	39579,99	39736,88	39288,42	0,84	291,57	1413,309	0	7860	0
Итого:	3155,93	3091,26	3115,17	3075,73	0	15,53	47,501	0	744	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Д.В. Спирина
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Подпись Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{нш}	0,000

25 СЕН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 20В

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188223

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0мВВВ2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,59	53,58	15,01	60,97	59,66	59,6	58,81	0	0,85	0,895	24	0	
25.08.2026	68,65	53,53	15,12	55,99	54,83	54,73	54,01	0	0,82	0,832	24	0	
26.08.2026	68,59	53,62	14,97	57,9	56,67	56,62	55,89	0	0,78	0,849	24	0	
27.08.2026	68,53	53,79	14,74	58,4	57,19	57,14	56,38	0	0,81	0,843	24	0	
28.08.2026	67,92	54,8	13,12	66,67	65,28	65,42	64,53	0	0,75	0,858	24	0	
29.08.2026	67,52	54,76	12,76	68,8	67,4	67,59	66,62	0	0,78	0,86	24	0	
30.08.2026	67,95	54,3	13,65	71,43	69,98	70,2	69,23	0	0,75	0,955	24	0	
31.08.2026	67,51	54,09	13,42	74,28	72,76	73,04	72,05	0	0,71	0,977	24	0	
01.09.2026	67,91	54,76	13,15	73,15	71,62	71,94	70,95	0	0,67	0,942	24	0	
02.09.2026	67,79	54,68	13,11	69,59	68,18	68,49	67,5	0	0,68	0,896	24	0	
03.09.2026	68,67	54,33	14,34	65,21	63,84	64,2	63,33	0	0,51	0,915	24	0	
04.09.2026	67,17	56,28	10,89	82,57	80,9	81,43	80,24	0	0,66	0,882	24	0	
05.09.2026	68,73	54,56	14,17	67,21	65,81	65,72	64,81	0	1	0,931	24	0	
06.09.2026	68,52	53,18	15,34	68,08	66,65	66,95	66,05	0	0,6	1,021	24	0	
07.09.2026	69,07	54,26	14,81	60,94	59,62	60,01	59,2	0	0,42	0,883	24	0	
08.09.2026	66,52	55,92	10,6	85,11	83,41	83,9	82,73	0	0,68	0,886	24	0	
09.09.2026	68,44	55,11	13,33	67,34	65,92	66,42	65,48	0	0,44	0,878	24	0	
10.09.2026	68,05	55,69	12,36	73,42	71,89	72,49	71,45	0	0,44	0,89	24	0	
11.09.2026	68,33	55,09	13,24	67,77	66,34	66,59	65,65	0	0,69	0,878	24	0	
12.09.2026	67,4	56,01	11,39	83	81,32	81,04	79,86	0	1,46	0,927	24	0	
13.09.2026	68,37	54,86	13,51	74,06	72,53	72,75	71,73	0	0,8	0,979	24	0	
14.09.2026	68,71	55,27	13,44	68,6	67,14	67,46	66,51	0	0,63	0,901	24	0	
15.09.2026	67,87	55,28	12,59	72,59	71,07	71,51	70,51	0	0,56	0,895	24	0	
16.09.2026	67,72	55,31	12,41	79,03	77,41	77,74	76,65	0	0,76	0,96	24	0	
17.09.2026	67,67	55,12	12,55	77,41	75,78	76,09	74,98	0	0,8	0,95	24	0	
18.09.2026	67,9	56,28	11,62	81,52	79,86	80,43	79,28	0	0,58	0,927	24	0	
19.09.2026	68,14	55,81	12,33	74,62	73,08	73,6	72,52	0	0,56	0,902	24	0	
20.09.2026	68,1	54,26	13,84	76,19	74,6	75,06	74,02	0	0,58	1,03	24	0	
21.09.2026	67,76	55,56	12,2	79,93	78,29	78,84	77,7	0	0,59	0,955	24	0	
22.09.2026	67,65	55,64	12,01	74,21	72,72	73,05	71,98	0	0,74	0,875	24	0	
23.09.2026	67,91	54,22	13,69	65,72	64,38	64,67	63,8	0	0,58	0,879	24	0	
Итого:				2201,7	2156,13	2164,7	2134,45	0	21,68	28,251	744	0	
Средние:	68,05	54,83	13,21										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624	15017,76	14584,6	14662,23	14483,68	0	100,92	434,848	5124	0
23/09/2624	17219,47	16740,73	16826,95	16618,13	0	122,6	463,099	5868	0
Итого:	2201,71	2156,13	2164,72	2134,45	0	21,68	28,251	744	0

Представитель абонента
Директор ООО «Парк-Сервис»
/  /
Подпись / Е.В. Жукова /
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись / Е.В. Жукова /
Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и _____
Траб x T_{нш} _____ 0,000

25 СЕН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент:ООО Парк-Сервис
Адрес:Вейвеля 31
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C


Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170641 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА8А7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,67	54,03	13,64	37,82	37,03	37,39	36,86	0	0,17	0,503	24	0	
25.08.2026	67,78	54,49	13,29	37,39	36,62	37,01	36,48	0	0,14	0,485	24	0	
26.08.2026	67,69	53,89	13,8	34,25	33,52	33,85	33,37	0	0,15	0,462	24	0	
27.08.2026	67,69	54,84	12,85	36,7	35,97	36,35	35,86	0	0,11	0,462	24	0	
28.08.2026	67,11	55,35	11,76	40,91	40,08	40,56	39,98	0	0,1	0,472	24	0	
29.08.2026	66,67	55,84	10,83	45,93	45,04	45,59	44,94	0	0,1	0,49	24	0	
30.08.2026	67,07	55,49	11,58	45,35	44,44	45,01	44,36	0	0,08	0,514	24	0	
31.08.2026	66,61	55,54	11,07	49,24	48,28	48,89	48,2	0	0,08	0,535	24	0	
01.09.2026	66,92	55,86	11,06	47,04	46,11	46,76	46,09	0	0,02	0,506	24	0	
02.09.2026	67,01	54,51	12,5	46,35	45,41	46	45,4	0	0,01	0,567	24	0	
03.09.2026	67,81	54,63	13,18	39,35	38,55	39,06	38,52	0	0,03	0,506	24	0	
04.09.2026	66,34	55,58	10,76	46,05	45,15	45,82	45,17	0	-0,02	0,485	24	0	
05.09.2026	67,81	54,97	12,84	39,66	38,86	39,28	38,74	0	0,12	0,5	24	0	
06.09.2026	67,58	54,79	12,79	41,65	40,79	41,36	40,77	0	0,02	0,522	24	0	
07.09.2026	68,15	54	14,15	36,5	35,73	36,27	35,77	0	-0,04	0,504	24	0	
08.09.2026	65,77	56,1	9,67	52,47	51,47	52,2	51,44	0	0,03	0,499	24	0	
09.09.2026	67,58	54,53	13,05	38,34	37,56	38,09	37,57	0	-0,01	0,488	24	0	
10.09.2026	67,19	54,19	13	39,08	38,29	38,84	38,31	0	-0,02	0,495	24	0	
11.09.2026	67,48	54,3	13,18	37,02	36,26	36,75	36,23	0	0,03	0,477	24	0	
12.09.2026	66,43	56,36	10,07	50,14	49,16	49,54	48,82	0	0,34	0,494	24	0	
13.09.2026	67,47	54,57	12,9	42,52	41,69	42,06	41,49	0	0,2	0,538	24	0	
14.09.2026	67,82	54,21	13,61	39,22	38,41	38,85	38,3	0	0,11	0,522	24	0	
15.09.2026	67,03	54,82	12,21	43,86	42,99	43,52	42,91	0	0,08	0,524	24	0	
16.09.2026	66,89	55,5	11,39	47,05	46,07	46,68	45,97	0	0,1	0,524	24	0	
17.09.2026	66,78	55,93	10,85	48,33	47,35	47,96	47,24	0	0,11	0,513	24	0	
18.09.2026	66,99	55,49	11,5	46,33	45,39	46,01	45,36	0	0,03	0,521	24	0	
19.09.2026	67,29	54,9	12,39	46,27	45,33	45,93	45,28	0	0,05	0,562	24	0	
20.09.2026	67,25	54,82	12,43	44,47	43,58	44,14	43,54	0	0,04	0,54	24	0	
21.09.2026	66,95	55,06	11,89	45,64	44,72	45,3	44,66	0	0,06	0,532	24	0	
22.09.2026	66,82	55,49	11,33	44,23	43,32	43,89	43,24	0	0,08	0,491	24	0	
23.09.2026	67,08	54,99	12,09	45,56	44,62	45,17	44,55	0	0,07	0,537	24	0	
Итого:				1334,7	1307,79	1324,1	1305,42	0	2,37	15,77	744	0	
Средние:	67,18	55	12,18										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	13374,24	12971,28	13113,5	12946,43	18	24,85	404,408	7139	0
23/09/2624:	14708,96	14279,07	14437,63	14251,85	18	27,22	420,178	7883	0
Итого:	1334,72	1307,79	1324,13	1305,42	0	2,37	15,77	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись 
Ф.И.О. А.В. Спирина

Представитель теплоснабж. организации

Подпись 
Ф.И.О. Е.В. Жукова

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш} 0,000

25 СЕН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Габдулы Тукая 22

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х2601

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	67,88	50,56	17,32	52,26	51,19	51,19	50,57	0	0,62	0,884	24	0	
25.08.2026	67,94	50,18	17,76	52,08	51,02	50,99	50,42	0	0,6	0,906	24	0	
26.08.2026	67,88	50,51	17,37	51,76	50,7	50,66	50,09	0	0,61	0,881	24	0	
27.08.2026	67,82	49,98	17,84	51,47	50,39	50,31	49,72	0	0,67	0,896	24	0	
28.08.2026	67,29	51,55	15,74	55,41	54,29	54,18	53,52	0	0,77	0,855	24	0	
29.08.2026	66,9	52,21	14,69	63,71	62,43	62,25	61,47	0	0,96	0,917	24	0	
30.08.2026	67,31	51,85	15,46	62,18	60,92	60,64	59,9	0	1,02	0,941	24	0	
31.08.2026	66,89	51,51	15,38	64,7	63,41	63,01	62,25	0	1,16	0,975	24	0	
01.09.2026	67,21	51,08	16,13	61,42	60,2	59,76	59,04	0	1,16	0,97	24	0	
02.09.2026	67,19	51,16	16,03	62,35	61,08	60,66	59,91	0	1,17	0,98	24	0	
03.09.2026	67,99	50,35	17,64	56,34	55,17	54,76	54,12	0	1,05	0,972	24	0	
04.09.2026	66,53	51,57	14,96	61,48	60,25	59,86	59,14	0	1,11	0,901	24	0	
05.09.2026	68,07	50,46	17,61	52,66	51,54	51,17	50,58	0	0,96	0,908	24	0	
06.09.2026	67,82	50,25	17,57	55,51	54,37	53,95	53,33	0	1,04	0,954	24	0	
07.09.2026	68,38	49,7	18,68	48,2	47,18	46,81	46,26	0	0,92	0,881	24	0	
08.09.2026	65,94	52,38	13,56	68,6	67,27	66,9	66,04	0	1,23	0,909	24	0	
09.09.2026	67,78	49,93	17,85	53,61	52,49	52,12	51,52	0	0,97	0,937	24	0	
10.09.2026	67,34	49,86	17,48	54,36	53,25	52,86	52,26	0	0,99	0,929	24	0	
11.09.2026	67,66	49,29	18,37	50,97	49,95	49,51	48,94	0	1,01	0,916	24	0	
12.09.2026	66,64	51,11	15,53	61,7	60,46	59,98	59,25	0	1,21	0,939	24	0	
13.09.2026	67,72	49,86	17,86	57,05	55,88	55,43	54,78	0	1,1	0,996	24	0	
14.09.2026	67,96	49,52	18,44	53,12	52,02	51,58	50,99	0	1,03	0,96	24	0	
15.09.2026	67,21	49,68	17,53	56,41	55,27	54,82	54,18	0	1,09	0,966	24	0	
16.09.2026	67,03	50,22	16,81	56,81	55,64	55,19	54,57	0	1,07	0,934	24	0	
17.09.2026	66,95	48,87	18,08	53,77	52,72	52,2	51,63	0	1,09	0,952	24	0	
18.09.2026	67,13	48,69	18,44	52,06	51	50,52	49,99	0	1,01	0,939	24	0	
19.09.2026	67,44	48,4	19,04	52,66	51,57	51,1	50,54	0	1,03	0,979	24	0	
20.09.2026	67,34	48,75	18,59	52,64	51,55	51,09	50,52	0	1,03	0,958	24	0	
21.09.2026	67,05	48,35	18,7	54,49	53,36	52,9	52,31	0	1,05	0,999	24	0	
22.09.2026	66,99	48,87	18,12	53,99	52,91	52,41	51,8	0	1,11	0,961	24	0	
23.09.2026	67,26	49,05	18,21	51,67	50,65	50,16	49,6	0	1,05	0,92	24	0	
Итого:				1735,4	1700,13	1688,9	1669,24	0	30,89	29,015	744	0	
Средние:	67,37	50,18	17,18										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/26г.	45606,82	44275,99	44213,96	43701,34	0,57	574,65	1409,021	15565	0
23/09/2024г.	47342,26	45976,12	45902,93	45370,58	0,57	605,54	1438,036	16309	0
Итого:	1735,44	1700,13	1688,97	1669,24	0	30,89	29,015	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
А.В. Спирина
Подпись _____

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/
Подпись _____ Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} х Т_{нш} 0,000

25 СЕН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскопы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFD85 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	66,33	53,37	12,96	61,59	60,35	60,48	59,68	0,17	0,67	0,78	24	0	
25.08.2026	66,52	53,18	13,34	57,78	56,64	56,77	56,02	0,16	0,62	0,754	24	0	
26.08.2026	66,46	53,34	13,12	57,68	56,53	56,69	55,96	0,15	0,57	0,74	24	0	
27.08.2026	66,45	53,25	13,2	56,86	55,7	55,93	55,2	0,17	0,5	0,733	24	0	
28.08.2026	66,04	53,91	12,13	64,83	63,5	63,85	62,99	0,17	0,51	0,768	24	0	
29.08.2026	65,68	54,91	10,77	72,75	71,32	71,74	70,73	0,17	0,59	0,769	24	0	
30.08.2026	66,04	54,48	11,56	76,15	74,64	75,09	74,05	0,18	0,59	0,863	24	0	
31.08.2026	65,65	54,2	11,45	78,66	77,13	77,56	76,52	0,24	0,61	0,886	24	0	
01.09.2026	65,86	54,31	11,55	77,38	75,84	76,32	75,27	0,18	0,57	0,876	24	0	
02.09.2026	66	53,75	12,25	71,07	69,68	70,09	69,13	0,16	0,55	0,855	24	0	
03.09.2026	66,8	53,92	12,88	63,03	61,76	62,21	61,36	0,1	0,4	0,796	24	0	
04.09.2026	65,47	54,95	10,52	78,21	76,72	77,29	76,19	0,02	0,53	0,806	24	0	
05.09.2026	66,76	54,52	12,24	67,2	65,86	66,23	65,31	0	0,55	0,804	24	0	
06.09.2026	66,7	53,93	12,77	65,73	64,45	64,84	63,98	0	0,47	0,821	24	0	
07.09.2026	67,16	52,94	14,22	58,99	57,77	58,19	57,43	0	0,34	0,819	24	0	
08.09.2026	65,02	56,15	8,87	91,07	89,34	90,02	88,7	0,01	0,64	0,791	24	0	
09.09.2026	66,57	53,36	13,21	62,53	61,28	61,7	60,88	0	0,4	0,809	24	0	
10.09.2026	66,19	53,78	12,41	64,44	63,18	63,6	62,77	0	0,41	0,783	24	0	
11.09.2026	66,51	53,26	13,25	60,12	58,91	59,27	58,46	0	0,45	0,781	24	0	
12.09.2026	65,48	54,3	11,18	72,89	71,5	71,77	70,78	0	0,72	0,798	24	0	
13.09.2026	66,43	52,94	13,49	66,4	65,09	65,37	64,51	0	0,58	0,878	24	0	
14.09.2026	66,76	52,45	14,31	60,59	59,36	59,61	58,84	0	0,52	0,848	24	0	
15.09.2026	66,12	53,46	12,66	69,19	67,84	68,15	67,26	0	0,58	0,859	24	0	
16.09.2026	66,07	53,75	12,32	71,63	70,24	70,56	69,61	0	0,63	0,865	24	0	
17.09.2026	65,91	54,4	11,51	72,55	71,12	71,5	70,51	0	0,61	0,818	24	0	
18.09.2026	66,1	53,9	12,2	73,41	71,99	72,33	71,34	0	0,65	0,878	24	0	
19.09.2026	66,37	53,74	12,63	73,57	72,12	72,49	71,5	0	0,62	0,911	24	0	
20.09.2026	66,28	53,92	12,36	76,22	74,69	75,14	74,11	0	0,58	0,925	24	0	
21.09.2026	66,04	54,75	11,29	74,8	73,3	73,77	72,75	0	0,55	0,826	24	0	
22.09.2026	66,01	55,08	10,93	76,77	75,29	75,73	74,69	0	0,6	0,821	24	0	
23.09.2026	66,07	54,43	11,64	73,43	71,97	72,39	71,38	0	0,59	0,84	24	0	
Итого:				2147,5	2105,11	2116,6	2087,91	1,88	17,2	25,501	744	0	
Средние:	66,18	53,95	12,23										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	23106,26	22410,96	22430,25	22164,6	4,16	246,36	732,12	7190	0
23/09/2624:	25253,78	24516,07	24546,93	24252,51	6,04	263,56	757,621	7934	0
Итого:	2147,52	2105,11	2116,68	2087,91	1,88	17,2	25,501	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
/ 
Подпись А.В. Спирина Ф.И.О.

Представитель теплоснабж организации

Подпись /Е.В. Жукова/ Ф.И.О.

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _и Траб х Т _{шт}	0,000

25 СЕН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-23/09/26г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	65,92	49,95	15,97	45,27	44,38	44,04	43,52	0	0,86	0,708	24	0	
25.08.2026	66	49,78	16,22	43,99	43,09	42,77	42,26	0	0,83	0,699	24	0	
26.08.2026	66,01	49,59	16,42	45,73	44,8	44,5	43,98	0	0,82	0,734	24	0	
27.08.2026	65,96	49,95	16,01	45,96	45,05	44,77	44,27	0	0,78	0,721	24	0	
28.08.2026	65,62	49,99	15,63	51,41	50,42	50,13	49,57	0	0,85	0,786	24	0	
29.08.2026	65,32	50,61	14,71	54,99	53,92	53,72	53,06	0	0,86	0,794	24	0	
30.08.2026	65,78	49,42	16,36	52,6	51,58	51,36	50,75	0	0,83	0,841	24	0	
31.08.2026	65,33	50,67	14,66	58,46	57,31	57,19	56,5	0	0,81	0,839	24	0	
01.09.2026	65,6	49,67	15,93	54,38	53,33	53,16	52,58	0	0,75	0,849	24	0	
02.09.2026	65,65	49,63	16,02	55,31	54,22	54,09	53,45	0	0,77	0,868	24	0	
03.09.2026	66,32	48,84	17,48	49,96	48,94	48,78	48,22	0	0,72	0,854	24	0	
04.09.2026	65,06	49,63	15,43	53,75	52,72	52,57	51,95	0	0,77	0,811	24	0	
05.09.2026	66,32	48,68	17,64	44,85	43,95	43,7	43,19	0	0,76	0,777	24	0	
06.09.2026	66,28	47,9	18,38	47,14	46,2	45,96	45,46	0	0,74	0,848	24	0	
07.09.2026	66,77	47,35	19,42	43,73	42,86	42,57	42,07	0	0,79	0,832	24	0	
08.09.2026	64,68	51,47	13,21	57,91	56,8	56,67	55,96	0	0,84	0,749	24	0	
09.09.2026	66,14	48,8	17,34	45,84	44,94	44,71	44,19	0	0,75	0,779	24	0	
10.09.2026	65,82	49,23	16,59	50,35	49,36	49,18	48,63	0	0,73	0,819	24	0	
11.09.2026	66,16	48,63	17,53	48,8	47,81	47,6	47,08	0	0,73	0,837	24	0	
12.09.2026	65,21	49,92	15,29	56,91	55,78	55,6	54,95	0	0,83	0,851	24	0	
13.09.2026	66,09	48,44	17,65	51,04	50,02	49,8	49,26	0	0,76	0,882	24	0	
14.09.2026	66,33	48,8	17,53	50,66	49,66	49,43	48,88	0	0,78	0,868	24	0	
15.09.2026	65,86	48,79	17,07	53,77	52,67	52,49	51,88	0	0,79	0,899	24	0	
16.09.2026	65,79	49,37	16,42	55,68	54,59	54,4	53,78	0	0,81	0,896	24	0	
17.09.2026	65,56	49,81	15,75	57,73	56,63	56,41	55,79	0	0,84	0,891	24	0	
18.09.2026	65,73	50,1	15,63	55,59	54,51	54,35	53,74	0	0,77	0,853	24	0	
19.09.2026	66,07	49,59	16,48	52,39	51,37	51,16	50,55	0	0,82	0,844	24	0	
20.09.2026	66,05	49,29	16,76	53,72	52,68	52,47	51,86	0	0,82	0,882	24	0	
21.09.2026	65,77	50,39	15,38	53,57	52,52	52,66	52,02	0	0,5	0,806	24	0	
22.09.2026	65,76	50,58	15,18	55,22	54,12	54,18	53,54	0	0,58	0,822	24	0	
23.09.2026	65,77	50,44	15,33	53,5	52,45	52,29	51,71	0	0,74	0,803	24	0	
Итого:				1600,2	1568,68	1562,7	1544,65	0	24,03	25,442	744	0	
Средние:	65,83	49,52	16,3										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:	31112,92	30211,35	29712,93	29360,04	1,4	851,31	928,419	10333	0
23/09/2624:	32713,13	31780,03	31275,64	30904,69	1,4	875,34	953,861	11077	0
Итого:	1600,21	1568,68	1562,71	1544,65	0	24,03	25,442	744	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Тепловая энергия израсходованная за
период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и
Т_{раб} x Т_{нш} 0,000




Подпись

/Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25 СЕН 2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/2026г.-23/09/2026г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 19А

Тепловычислитель КАРАТ-306

Договорные раскходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгас=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N:

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 05704617

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2026	68,76	49,97	18,78	82,383	81,381	1,00	1,281	24	0	
25.08.2026	68,94	50,06	18,88	67,805	67,083	0,72	1,251	24	0	
26.08.2026	68,90	50,26	18,64	58,409	57,802	0,61	1,110	24	0	
27.08.2026	68,85	50,54	18,32	59,931	59,300	0,63	1,120	24	0	
28.08.2026	68,18	51,33	16,85	66,117	65,368	0,75	1,135	24	0	
29.08.2026	67,82	51,56	16,27	71,163	70,334	0,83	1,177	24	0	
30.08.2026	68,39	50,97	17,42	73,760	72,945	0,82	1,306	24	0	
31.08.2026	67,84	51,08	16,77	79,210	78,302	0,91	1,339	24	0	
01.09.2026	68,23	50,57	17,66	75,145	74,323	0,82	1,346	24	0	
02.09.2026	68,17	51,48	16,68	75,022	74,164	0,86	1,269	24	0	
03.09.2026	69,12	50,36	18,76	66,232	65,548	0,68	1,264	24	0	
04.09.2026	67,39	52,05	15,35	82,383	81,381	1,00	1,281	24	0	
05.09.2026	69,02	50,97	18,05	67,805	67,083	0,72	1,251	24	0	
06.09.2026	68,90	51,49	17,41	76,256	75,410	0,85	1,337	24	0	
07.09.2026	69,56	49,87	19,69	63,630	62,997	0,63	1,267	24	0	
08.09.2026	66,70	53,27	13,43	91,708	90,519	1,19	1,279	24	0	
09.09.2026	68,85	51,05	17,80	75,701	74,888	0,81	1,382	24	0	
10.09.2026	68,35	52,27	16,08	73,390	72,533	0,86	1,205	24	0	
11.09.2026	68,83	52,23	16,59	73,250	72,401	0,85	1,211	24	0	
12.09.2026	67,59	52,97	14,62	83,693	82,651	1,04	1,247	24	0	
13.09.2026	68,70	51,97	16,73	84,289	83,338	0,95	1,442	24	0	
14.09.2026	69,02	51,06	17,96	69,541	68,794	0,75	1,267	24	0	
15.09.2026	68,22	52,55	15,68	82,908	81,916	0,99	1,314	24	0	
16.09.2026	68,07	52,70	15,36	86,715	85,664	1,05	1,347	24	0	
17.09.2026	68,04	53,09	14,95	86,017	84,953	1,06	1,296	24	0	
18.09.2026	68,19	52,93	15,26	81,424	80,433	0,99	1,257	24	0	
19.09.2026	68,52	52,59	15,94	83,686	82,692	0,99	1,337	24	0	
20.09.2026	68,50	52,68	15,82	90,892	89,823	1,07	1,469	24	0	
21.09.2026	68,10	51,89	16,21	81,097	80,149	0,95	1,330	24	0	
22.09.2026	68,06	52,33	15,73	81,622	80,636	0,99	1,276	24	0	
23.09.2026	68,35	50,85	17,51	73,868	73,050	0,82	1,307	24	0	
Итого:				2365,05	2337,86	27,19	39,701	744		
Средние:	68,39	51,58	16,81							

Дата	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2026	145886,486	141142,051	2688,43	5069,470	24947,41	0
23.09.2026	148251,537	143479,912	2715,62	5109,171	25691,41	0
Итого:	2365,05	2337,86	27,19	39,701	744	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Q _{контр} = Q _н Т _{раб} x Т _{нш}	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

25 СЕН 2026